20404-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ КРУГЛЫХ ПИЛ

НОРМЫ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ

ГОСТ 20404-88

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.923.6.06-52:006.254 Группа Г81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТАНКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ КРУГЛЫХ ПИЛ

Нормы точности и жесткости

ГОСТ 20404–88

Machines for sharpening circular saws. Norms of accuracy and rigidity

ОКП 38 3161

Срок действия с 01.07.89
до 01.07.94


Настоящий стандарт распространяется на станки и полуавтоматы классов точности Н и П для заточки круглых плоских пил для распиловки древесины по ГОСТ 980–80 и классов точности П и В для заточки дисковых дереворежущих пил с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 9769–79 по передним и задним главным поверхностям.

1. ТОЧНОСТЬ СТАНКА

1.1. Общие требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ 8–82.

Нормы точности станков не должны превышать значений, указанных в пп. 1.2–1.7.

1.2. **Радиальное биение шпинделя шлифовальной головки**



Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1988

Допуск, мкм, для станков классов точности Н, П для заточки пил по ГОСТ 980–80 и классов точности П, В для заточки пил по ГОСТ 9769–79:

Н	13
П	7
В	5

Измерение – по ГОСТ 22267–76, разд. 15, метод 1 (черт. 1).

1.3. **Осевое биение шпинделя шлифовальной головки**




Черт. 2

Допуск, мкм, для станков классов точности Н, П для заточки пил по ГОСТ 980–80 и классов точности П, В для заточки пил по ГОСТ 9769–79:

Н	8
П	5
В	4

Измерение – по ГОСТ 22267–76, разд. 17, метод 1 (черт. 2).

1.4. **Торцевое биение опорной поверхности фланца для установки шлифовального круга**



Черт. 3


Допуск, мкм, на диаметре 100 мм для станков для заточки пил по ГОСТ 9769–79 класса точности:

П 20

В 13

Измерение – по ГОСТ 22267–76, разд. 18, метод 1 (черт. 3).

1.5. **Перпендикулярность опорной поверхности фланца шлифовального круга опорной поверхности зажимных планок**



Черт. 4

Допуск для станков классов точности Н, П для заточки пил по ГОСТ 980–80 и классов точности П, В для заточки пил по ГОСТ 9769–79:

Н . . . . . 10′

П . . . . . 10′


В . . . . . 7′

Между зажимными планками *1* устанавливают специальную калиброванную пластину *2* толщиной не менее 6 мм и шириной не менее 100 мм с плоскостностью всей базовой поверхности не ниже 4-й степени точности по ГОСТ 24643–81.

Угловым измерительным прибором *3* измеряют угол между базовой поверхностью пластины и опорной поверхностью фланца.

Отклонение равно разности между прямым углом и фактическим.

1.6. **Симметричность поворота шлифовальной головки**



Черт. 5

Допуск для станков для заточки пил по ГОСТ 980–80 класса точности:

Н . . . . . 60′

П . . . . . 38′,

для станков для заточки пил по ГОСТ 9769–79 класса точности:

П . . . . . 30′


В . . . . . 19′

Между зажимными планками *1* устанавливают специальную калиброванную пластину *2* толщиной не менее 6 мм и шириной не менее 100 мм, с плоскостностью всей базовой поверхности не ниже 4-й степени точности по ГОСТ 24643–81, а на шпиндель шлифовальной головки укрепляют контрольный диск *3*, равный по диаметру шлифовальному кругу.

Угловым измерительным прибором *4* измеряют угол между базовыми поверхностями пластины и диска при его повороте на максимальный угол в одну и другую сторону.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора при повороте диска в одну и другую сторону

1.7. **Постоянство крайнего переднего положения подающей собачки (при настройке на один шаг зубьев пилы)**



Черт. 6

Допуск, мкм, для станков для заточки пил по ГОСТ 980–80 с наибольшим диаметром до 800 мм класса точности:

Н 20
П 13,

для станков с наибольшим диаметром затачиваемых пил свыше 800 мм класса точности:

Н 30
П 19

Допуск, мкм, для станков для заточки пил по ГОСТ 9769–79 класса точности:

П 3
В 2

Измерительный прибор *1* устанавливают на неподвижной части станка так, чтобы его измерительный наконечник касался конца подающей собачки *2* в ее крайнем переднем положении. Измерения производят не менее 10 раз при наибольшей величине шага пилы и вращении распределительного вала в одном направлении.

Отклонение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора.

2. ТОЧНОСТЬ СТАНКА В РАБОТЕ

2.1. На станке затачивают круглые пилы по ГОСТ 980–80 и дисковые пилы с пластинами из твердого сплава по ГОСТ 9769–79 с профилем для продольной распиловки.

Заточку производят за пять проходов на чистовом режиме.

2.2. Нормы точности заточенных пил не должны превышать значений, указанных в пп. 2.3–2.5.

2.3. **Радиальное биение вершин зубьев заточенной пилы**

Допуск, мкм, для станков для заточки пил по ГОСТ 980–80 с наибольшим диаметром до 800 мм класса точности:

Н 200
П 125,

для станков с наибольшим диаметром затачиваемых пил свыше 800 мм класса точности:

Н 270
П 168

Допуск, мкм, для станков для заточки пил по ГОСТ 9769–79 класса точности:

П 70
В 44

Измерительный прибор устанавливают на неподвижной части станка так, чтобы его плоский измерительный наконечник касался вершин зубьев пилы, а ось наконечника была параллельна плоскости пилы и проходила через ось ее вращения.

Биение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора.

2.4. **Соответствие передних углов и углов заострения зубьев пилы, заданным по шкалам станка**

Допуск для станков для заточки пил по ГОСТ 980–80 класса точности:

Н . . . . . ±54′
П . . . . . ±34′

Допуск для станков для заточки пил по ГОСТ 9769–79 класса точности:

П . . . . . ±30′
В . . . . . ±18′

Передние углы и углы заострения заточенных зубьев пилы измеряют измерительным прибором не менее 10 раз.

Отклонение равно наибольшей разности показаний по шкалам станка и результатов измерений.

2.5. **Шероховатость заточенных граней зубьев пилы**

Шероховатость заточенных граней зубьев круглых плоских пил для распиловки древесины должна быть $Ra \leqslant 2{,}5$ мкм, а дисковых пил с пластинами из твердого сплава должна быть $Ra \leqslant 0{,}32$ мкм.


Проверку шероховатости производят при помощи универсальных средств контроля шероховатости поверхности.

3. ЖЕСТКОСТЬ СТАНКА

3.1. Общие условия испытания станка на жесткость – по ГОСТ 7035–75

3.2. Наибольшие допускаемые перемещения под нагрузкой проверяемых элементов не должны превышать значений, указанных в таблице.

3.3. Установка приспособлений на станке, размеры приспособлений, направление нагружающей силы, точка ее приложения, а также направление и точка, в которой измеряют перемещение, должны соответствовать указанным на черт. 7.



* Для станков класса точности Н

Черт. 7

Толщина диска пилы, мм	Наибольшее допускаемое перемещение, мм, опорного диска относительно приспособления для станков класса точности			Нагружающая сила P, Н (кгс)
	Н	П	В	
До 3	1,20	0,75	0,47	196 (20)
Св. 3 до 6	1,10	0,52	0,33	245 (25)
" 6 " 9	0,63	0,39	0,25	294 (30)

Перед испытанием станка его суппорт должен находиться в незакрепленном состоянии.

На суппорте *1* станка вместо затачиваемой пилы устанавливают приспособление *2* с закрепленным на нем специальным нагружающим устройством *3*. Приспособление закрепляют на опорной поверхности станка, предназначенной для базирования затачиваемой пилы. Суппорт закрепляют.

На шпинделе станка вместо шлифовального круга устанавливают и закрепляют опорный диск *5*, диаметр посадочного отверстия которого должен соответствовать диаметру фланца

Направление действия нагружающей силы P должно быть параллельно оси шпинделя станка. Точка приложения этой силы должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось шпинделя станка.

Опорный диск и нагружающее устройство располагают так, чтобы рабочий упор нагружающего устройства и измерительный наконечник показывающего измерительного прибора *4* касались с противоположных сторон поверхности опорного диска на расстоянии *R* от оси шпинделя станка. Нагружающим устройством создают плавно возрастающую до заданного предела нагружающую силу *P*. Одновременно измеряют перемещение опорного диска относительно приспособления в плоскости приложения силы.

За величину относительного перемещения принимают среднее арифметическое результатов измерений. Число измерений должно быть не менее трех.

Способы и средства измерений должны обеспечивать точность в пределах: по силе – 9,81 Н (1,0 кгс), по перемещению 0,01 мм.

Опорный диск и приспособление для крепления нагружающего устройства должны быть изготовлены из стали, имеющей модуль упругости 205,9 ГПа (21000 кгс/мм^2), параметр шероховатости $Ra \leqslant 0{,}32$ мкм по ГОСТ 2789–73, твердость 51,5 . . . 56 HRC$_э$.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю.А. Евстегнеев, В.А. Масленникова, Э.Ф. Харитонович

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.07.88 № 2754

3. Срок проверки – 1993 г.: периодичность проверки – 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20404–75, ГОСТ 23341–78

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8–82	1.1
ГОСТ 980–80	Вводная часть; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1; 2.3; 2.4
ГОСТ 2789–73	3.3
ГОСТ 7035–75	3.1
ГОСТ 9769–79	Вводная часть; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 2.1; 2.3; 2.4
ГОСТ 22267–76	1.2; 1.3; 1.4
ГОСТ 24643–81	1.5; 1.6

Редактор *А Л. Владимиров*
Технический редактор *Е.В. Минакова*
Корректор *Е.И. Морозова*

Сдано в наб. 09.08.88 Подп. в печ. 20.09.88 0,5 усл. п. л. 0,63 усл. кр.-отт. 0,42 уч.-изд. л. Тираж 12000 Цена 3 коп.

Ордена „Знак Почета" Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3

Чабрано в Издательстве стандартов на НПУ

[illegible] ковский печатник", Москва, Лялин пер., 6. Зак. 6055

gost.e-ecolog.ru