ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТИРИСТОРЫ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ, НАРАСТАНИЯ И ЗАДЕРЖКИ

ГОСТ 19138.4—73

Издание официальное

БЗ 9—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 сентября 1973 г. № 2223
Изменение № 2 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3 от 18 февраля 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Раздел
ГОСТ 19138.0—85	Вводная часть

4. Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1982 г., июле 1995 г. (ИУС 12—82, 10—95)

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 25.03.98. Подписано в печать 22.04.98. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 128 экз. С\Д 3913. Зак. 49.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

УДК 621.382.2.072.1.083:006.354 Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТИРИСТОРЫ

Метод измерения времени включения, нарастания и задержки

ГОСТ 19138.4—73

Thyristors. Method for measuring turn-on, rise and delay times

Дата введения 01.07.75

Настоящий стандарт распространяется на диодные тиристоры малой и средней мощности с максимально допустимым постоянным током в открытом состоянии не более 10 А и устанавливает метод измерения времени включения $t_{вкл}$, нарастания $t_{нр}$ и задержки $t_{зд}$.

Общие условия при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 19138.0.

Требования п. 1.2 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. АППАРАТУРА

1.1. **(Исключен, Изм. № 2).**

1.2. Измерительные установки, в которых для измерения используют стрелочные приборы, должны обеспечивать основную погрешность измерения в пределах ±15 % максимального значения рабочей части шкалы. Для измерительных установок с цифровым отсчетом основная погрешность измерения должна быть в пределах ±15 % значения измеряемой величины ±1 знак младшего разряда дискретного отсчета.

2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. В стандартах или технической документации, утвержденной в установленном порядке, на тиристоры конкретных типов должен быть задан следующий режим измерения:

амплитуда импульса отпирающего напряжения тиристора;

прямой ток тиристора, находящегося в открытом состоянии;

частота следования, длительность и фронт импульсов генератора отпирающих импульсов.

2.2. Схема измерения времени $t_{вкл}$, $t_{нр}$, $t_{зд}$ должна соответствовать указанной на черт. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



G1 — генератора отпирающих импульсов; *P* — измеритель временных интервалов; *VS* — испытуемый тиристор

Черт. 1

2.3. Основные элементы, входящие в схему измерения, должны соответствовать следующим требованиям.

Генератор *G1* должен обеспечивать заданные значения амплитуды импульса отпирающего напряжения и прямого тока тиристора, находящегося в открытом состоянии, в соответствии с п. 2.1, при этом погрешность задания режима должна быть в пределах ±10 %.

Генератор *G1* должен обеспечивать заданную частоту следования, длительность импульсов и длительность фронта импульсов отпирающего напряжения в соответствии с п. 2.1.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1973
© ИПК Издательство стандартов, 1998
Переиздание с Изменениями

Постоянная времени цепи основного электрода должна быть не более 0,15 значения измеряемого времени.

Активное сопротивление в цепи основного электрода с учетом выходного сопротивления генератора отпирающих импульсов должно быть не более указанного в стандартах или технической документации, утвержденной в установленном порядке, на тиристоры конкретных типов.

Измеритель *P* должен иметь погрешность измерения в пределах ±10 % максимального значения рабочей части шкалы при использовании стрелочных приборов и в пределах ±10 % значения измеряемой величины ±1 знак младшего разряда дискретного отсчета для цифровых приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1 Измерение времени $t_{вкл}$, $t_{пр}$, $t_{зд}$ производят в следующем порядке.

Тиристор подключают в измерительную установку и с помощью генератора *G1* переключают его в открытое состояние.

Отсчет значений измеряемых величин производят по измерителю *P*.

3.2. Временные диаграммы приведены на черт. 2.



а — форма напряжения на выходе генератора *G1* при отсутствии испытуемого тиристора; *б* — форма напряжения на испытуемом тиристоре; $U_{о.о}$ — постоянное напряжение в открытом состоянии тиристора; $U_{от.м}$ — импульсное отпирающее напряжение тиристора

Черт. 2

Допускается производить измерение временных интервалов, контролируя переходный процесс по току на резисторе, включенном последовательно с испытуемым тиристором.

3.1, 3.2. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

ПРИЛОЖЕНИЕ. **(Исключено, Изм. № 1).**

gost.e-ecolog.ru