МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru gost.e-ecolog.ru
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

08.07.2020 № 12899/ф

На № 9-150620 от 15.06.2020

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» рассмотрело Ваше обращение от 15 июня 2020 года № 9-150620 по вопросу применения положений свода правил и сообщает следующее.

В СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» формула (К.20) приложения К должна иметь вид:

$$\gamma = \frac{6}{20\,(1-a) - 5\,(1-a)^4 - 9}.$$

Таблицу К.4 приложения К изложить в следующей редакции:

Lm (длина фермы), м	18	
i_n (расстояние между точками строповки)	3	6
γ	1,15	1,77

Допущенные опечатки будут устранены при изменении (пересмотре) документа.

И.о. директора О.В. Кожушко

gost.e-ecolog.ru

Заболоцкая Е.Н.
тел.: (495) 133-01-57, доб. 144
gost.e-ecolog.ru