МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

18.12.2017 № 1116-1-29-13-4

На № _____от _____

О разъяснении требований
нормативных документов
по пожарной безопасности

Рассмотрев Ваше обращение (№ 1232601 от 21.11.2017) в ГУ МЧС России по г. Москве, сообщаю следующее.

В соответствии с п. 5) части 5 статьи 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) эвакуационными выходами являются распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

Требования к техническому исполнению указанных ворот (распашные, подъемно-опускные, раздвижные) Техническим регламентом не предъявляются. Вместе с тем, при использовании в качестве эвакуационных выходов распашных калиток в указанных воротах необходимо обеспечить возможность функционирования данных эвакуационных выходов и нормативные значения их геометрических параметров (высота, ширина) при любом (в том числе промежуточном) положении ворот.

Начальник института Д.М. Гордиенко

gost.e-ecolog.ru

А.В. Кузнецов
(495) 524-82-57

gost.e-ecolog.ru