ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
090I-4-9.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 400 м3, II,III,IУ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090I-4-9.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 400 м3, II, III, IУ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом
"Гипрокоммундортранс"

Рабочий проект утвержден
Штабом ГО СССР
протокол № II от II.06.84

Введен в действие "Гипрокоммундортрансом"
приказ № 92 от II.II.84

Главный инженер института И.Н.Билько

Главный инженер проекта Д.С.Быков

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочего проекта и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Спецификация оборудования основного комплекта АР	АР-СО	Гипрокоммундортранс
4	Спецификация оборудования основного комплекта ОВ	ОВ-СО	-"-
5	Силовое и осветительное оборудование основного комплекта ЭЛ	ЭЛ-СО	-"-
7	Спецификация оборудования основного комплекта ЭА	ЭА-СО	-"-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Ставень металлический с конечным выключателем ВПК-2110, V ~ 220 В (левого открывания) - для II и III класса защиты	СУ-I-I ТДК-Н-I-72 ч.II, альбом I	шт.					I	348,0
	2. Ставень металлический с конечным выключателем ВПК-2110, V ~ 220 В (левого открывания) - для IУ класса защиты	СУ-Ш-2 ТДК-Н-I-72 ч.II, альбом 2	шт.					I	229,0
	3. Ставень металлический (правого открывания)	СУ-IУ-I ТДК-Н-I-67 ч.2, разд.IУ	шт.					2	84,3

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 090I-4-9.85 АР-СО

ГИП	Быков		09.83
Нач.отд.	Федотов		09.83
Н.контр.	Степнов		09.83
Рук.гр.	Степнов		09.83

Спецификация оборудования основного комплекта АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипрокоммундортранс г.Москва

21237-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Фильтр-поглотитель (барабан)	ФП-300	шт.	796		486320	0,108	I	60
2	Герметический клапан с электроприводом	ИА.0I0I2.200 ТЭ099-058-I2М	компл	000			0,256	3	64
3	Печь электрическая (I,2 климатическая зона)	ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	3	6
	(3,4 климатическая зона)	ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	2	6

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 090I-4-9.85 ОВ-СО

ГИП	Быков	09.83
Нач.отд.	Федотов	09.83
Рук.гр.	Васильева	09.83
Вед.инж.	Прокопьева	09.83

Спецификация оборудования основного комплекта ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипрокоммундортранс г.Москва

21237-03 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	I. Аппараты низкого напряжения								
	I.I. Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле с кнопками "Пуск" и "Стоп" с током расцепителя I6 А	ПМЛ I6II02	шт.	796		3427000022		3	
	2. Пункты, ящики								
	2.I. Ящик вводной однофидерный закрытого исполнения	ЯВП-II	шт.	796		342458		I	
	3. Кабельные изделия								
	3.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сечением 4х2,5 мм2	АВВГ	м	006		35222211		30	
	Осветительное электрооборудование								
	I. Аппараты низкого напряжения								
	I.I. Выключатель автоматический двухполюсный с током расцепителя 2,5 А	АП50-2МТ	шт.	796		3421Н00000		3	

(2)

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-9.85 ЭЛ-СО

ГИП	Быков		07.83
Нач.отд.	Федотов		07.83
Н.контр.	Самитов		07.83
Рук.гр.	Мамренко		07.83
Исполн.	Новиков		07.83

Спецификация оборудования основного комплекта ЭЛ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипрокоммундортранс г.Москва

21237-03 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Пункты, ящики								
	2.I. Щит осветительный на 6 групп с автоматами АЗI6I - 5 шт. и автоматом АЗI63 - I шт.	СУ944I-I4	шт.	796		3434130000		I	
	3. Оборудование светотехническое								
	3.I. Светильник потолочный	НСП02	шт.	796		3461110581		2	
	3.2. Лампа накаливания	Б220-225-60	шт.	796				3	
	3.3. Фонарь аккумуляторный		шт.	796				3	
	4. Кабельные изделия								
	4.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ	м	006		35222211		50	
	В скобках указано количество автоматов для III и IУ климатических зон								
	оборудование поставляемое подрядчиком								
	Коробка ответвительная	У 409	шт	796				3	
	Выключатель однополюсный	инд.02620	шт	796		346426		2	

Альбом III

090I-4- 9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4- 9.85 ЭМ-СО

Лист 2

21237-03 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Приборы и средства автоматизации								
	I. Регулятор-сигнализатор уровня, рабочее давление ☐ МПа, температура контролируемой среды ☐ °С, монтаж вертикальный ТУ25-02-080.678-79 в комплекте с 3-мя датчиками длиной 2 м	ЭРСУ-3	шт.	796		421431		2	

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-9.85 ЭА-СО

ГИП	Быков		09.83
Нач.отд.	Федотов		09.83
Н.контр.	Самитов		09.83
Рук.гр.	Антохина		09.83
Инж.	Ломова		09.83

Спецификация оборудования основного комплекта ЭА

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипрокоммундортранс г.Москва

21237-03 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
	I. Пост управления ТУ16.526.333-74	ПКУ-15 I9.12I.54У3	шт.	796		342845		3	
	в него встроены:								
	- переключатель, исполнение I, надпись "отключено-включено",	ПЕ-011							
	- переключатель, исполнение I, надпись "открыто-отключено-закрыто" ТУ16.526.007-71	ПЕ-031							

№ ПЕ011 ПЕ031

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-9.85 ЭА-СО

Лист 2

21237-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
						358670			
	I. Кабель контрольный с медными жилами,	КНР 4хI,0	м	006				I0	
	сечение I,0 мм2	ГОСТ							
		7866-I-78^{X}							
						358670			
	2. То же	КНР 7хI,0	м	006				50	
		ГОСТ							
		7866-I-78^{X}							
	3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВВБ	м	006		356344		I00	
	сечение 2,5 мм2 бронированный	I9х2,5							
		ГОСТ							
		I508-78^{X}Е							
	4. То же, небронированный	АКВВГ 7х2,5	м	006		356344		I0	
		ГОСТ							
		I508-78^{X}Е							
	5. То же	АКВВГ 5х2,5	м	006		356344		I0	
		ГОСТ							
		I508-78^{X}Е							

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-9.85 ЭЛ-СО

Лист 3

21237-03 10

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Провод гибкий с медной жилой сечением I,5 мм2	ПВ3-I,5 ГОСТ 6323-79*	м	006		355II3		60	

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-9.85 ЭА-СО

Лист 4

21237-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
	I. Коробка соединительная ТУ36.1764-78	КС-40	шт.	796				2	
	2. Металлорукав ТУ22.3988-77	РЗ-Ц-Х-Ш-Ю	шт	006				20	

Альбом III

090I-4-9.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-9.85 ЭА-СО

Лист 5

gost.e-ecolog.ru

21237-03 (12)