ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090I-4-8.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 200 м3, II,III,IУ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.Москва

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

090I-4- 8.85

РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СБОРНО-МОНОЛИТНЫЙ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 200 м3, П,Ш,IУ КЛАССОВ ЗАЩИТЫ

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным
"Гипрокоммундортранс"

Рабочий проект утвержден
Штабом ГО СССР
протокол № II от II.06.84

Введен в действие "Гипрокоммундортрансом"
приказ № 92 от II.II.84

Главный инженер института И.Н.Билько

Главный инженер проекта Д.С.Быков

г.Москва

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования, входящих в сборник

Стр.	Наименование основного комплекта рабочего проекта и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Спецификация оборудования основного комплекта АР	АР-СО	Гипрокоммундортранс
4	Спецификация оборудования основного комплекта ОВ	ОВ-СО	-"-
5	Спецификация оборудования основного комплекта ЭЛ	ЭЛ-СО	-"-
7	Спецификация оборудования основного комплекта ЭА	ЭА-СО	-"-

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Ставень металлический с конечным выключателем	СУ-I-I							
	ВПК-2110, 220 В (левого открывания)	ТДК-Н-I-72							
	- для II и III класса защиты	ч.I,альб.I	шт.					I	348,0
	2. Ставень металлический с конечным выключателем	СУ-III-2							
	ВПК-2110, 220 В (левого открывания)	ТДК-Н-I-72							
	- для IУ класса защиты	ч.II,альб.2	шт.					I	229,0
	3. Ставень металлический (правого открывания)	СУ-IУ-I							
		ТДК-Н-I-67							
		ч.2,разд.IУ	шт.					2	84,3

Альбом III

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 АР-СО

ГИП	Быков		09.83
Нач.отд.	Федотов		09.83
Н.контр.	Степнов		09.83
Рук.гр.	Степнов		09.83

Спецификация оборудования основного комплекта АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипрокоммундортранс г.Москва

21236-03 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	1. Фильтр-поглотитель (барабан)	ФП-300	шт.	796		486320	0,108	1	60
	2. Герметический клапан с электроприводом	ИА.0101 2.200 ТЭ099-058-12М	компл	000			0,256	3	64
	3. Печь электрическая (1,2 климатическая зона)	ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	3	6
	(3,4 климатическая зона)	ПЭТ-4	шт.	796		344250	0,007	2	6

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 ОВ-СО

ГИП	Быков		09.83
Нач. отд.	Федотов		09.83
Рук. гр.	Васильева		09.83
Вед. инж.	Прокопьева		09.83

Спецификация оборудования основного комплекта ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипрокоммундортранс г. Москва

21236-03 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	I. Аппараты низкого напряжения								
	I.I. Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле с кнопками "Пуск" и "Стоп" с током расцепителя I6 А	ПМЛ I6II02	шт.	796		3427000022		3	
	2. Пункты, ящики								
	2.I. Ящик вводной однофидерный закрытого исполнения	ЯВП-II	шт.	796		342458		I	
	3.Кабельные изделия								
	3.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сечением 4х2,5 мм2	АВВГ	м	006		35222211		30	
	Осветительное электрооборудование								
	I. Аппараты низкого напряжения								
	I.I. Выключатель автоматический двухполюсный с током расцепителя 2,5 А	АП50-2МТ	шт.	796		3421400000		3 (2)	

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 090I-4-8.85 ЭЛ-СО

ГИП	Быков	09.83
Нач.отд.	Федотов	09.83
Н.контр.	Самитов	09.83
Рук.гр.	Мамренко	09.83
Исполн.	Новиков	09.83

Спецификация оборудования основного комплекта ЭЛ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипрокоммундортранс г.Москва

21236-03 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Пункты, ящики								
	2.I. Щит осветительный на 6 групп с автоматами АЗI6I - 5 шт. и автоматом АЗI63 - I шт.	СУ944I-I4	шт.	796		3434130000		I	
	3. Оборудование светотехническое								
	3.I. Светильник потолочный	НСП02	шт.	796		3461110581		2	
	3.2. Лампа накаливания	Б220-225-60	шт.	796				3	
	3.3. Фонарь аккумуляторный		шт.	796				3	
	4. Кабельные изделия								
	4.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции сеч.2х2,5 мм2	АВВГ	м	006		35222211		50	
	В скобках указано количество автоматов для Ш и IУ климатических зон								
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ								
	I.I. Коробка ответвительная	У 409	шт.	796				3	
	2. Электроустановочные изделия								
	2.I. Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	инд.02620	шт.	796		346426		2	

Альбом Ш

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 ЭЛ-СО

Лист 2

21236-03 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Приборы и средства автоматизации								
	I. Регулятор-сигнализатор уровня, рабочее давление [ ] МПа, температура контролируемой среды [ ] °С, монтаж вертикальный ТУ25-02-080.678-79 в комплекте с 3-мя датчиками длиной 2 м	ЭРСУ-3	шт.	796		42I43I		2	

Альбом III

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 090I-4-8.85 ЭА-СО

ГИП	Быков		09.83
Нач.отд.	Федотов		09.83
Н.контр.	Самитов		09.83
Рук.гр.	Антохина		09.83
Инж.	Ломова		09.83


Спецификация оборудования основного комплекта ЭА

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипрокоммундортранс г.Москва

21236-03 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
	I. Пост управления ТУI6.526.333-74	ПКУ-I5	шт.	796		342845		3	
		I9.I2I.54УЗ							
									
	в него встроены:								
	- переключатель, исполнение I, надпись "отключено-включено",	ПЕ-0II							
	- переключатель, исполнение I, надпись "открыто-отключено-закрыто" ТУI6.526.007-7I	ПЕ-03I							

Альбом III

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 ЭА-СО

Лист 2

21236-03 9

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	I. Кабель с медными жилами, сечением I,0 мм2	КНР 7хI,0	м	006		358670		46	
		ГОСТ 7866.							
		I-78^{X}							
	2. То же	КНР 4хI,0	м	006		358670		I0	
		ГОСТ 7866.							
		-I-78^{X}							
	3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВВБ	м	006		356344		I00	
	сечением 2,5 мм2 бронированный	I9х2,5							
		ГОСТ							
		I508-78^{X}E							
	4. То же, небронированный	АКВВГ 7х2,5	м	006		356344		I0	
		ГОСТ I508-							
		-78^{X}E							
	5. То же	АКВВГ 5х2,5	м	006		356344		I0	
		ГОСТ I508-							
		-78^{X}E							

Альбом III

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 ЭА-СО

Лист 3

21236-03 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка обор'дования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Провод гибкий с медной жилой сечением I,5 мм2	ПВ3	м	006		355II3		60	
		-I,5							
		ГОСТ							
		6323-79^{X}							

Альбом III

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 ЭА-С0

Лист 4

21236-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
	I. Коробка соединительная ТУ36.I764-78	КС-40	шт.	796				2	
	2. Металлорукав ТУ22-3988-77	РЗ-Ц-Х-Ш-I0	м	006				20	

Альбом III

090I-4-8.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 090I-4-8.85 ЭА-СО

Лист 5

21236-03 12

gost.e-ecolog.ru