# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ТП401-11-56

# ГЛАВНЫЕ ВОДООТЛИВНЫЕ УСТАНОВКИ /НАСОС ЦНС 300-180...600/

## СОСТАВ ПРОЕКТА

| | |
|---|---|
| Альбом I | Пояснительная записка |
| Альбом II | Водоотливная установка на 3 агрегата. Технологическая и горная части. |
| Альбом III | Водоотливная установка на 5 агрегатов. Технологическая и горная части. |
| Альбом IV | Водотрубные ходки. Технологическая и горная части. |
| Альбом V | Водоотливная установка на 3 агрегата. Автоматизация и электросиловое оборудование. |
| Альбом VI | Водоотливная установка на 5 агрегатов. Автоматизация и электросиловое оборудование. |
| Альбом VII | Водоотливная установка на 3 агрегата. Технологическая и электротехническая части. Заказные спецификации. |
| Альбом VIII | Водоотливная установка на 5 агрегатов Технологическая и электротехническая части. Заказные спецификации. |
| Альбом IX | Нестандартизированное оборудование. Узлы и детали (часть 1 и часть 2). |
| Альбом X | Водоотливная установка на 3 агрегата. Сметы. |
| Альбом XI | Водоотливная установка на 5 агрегатов. Сметы. |

## АЛЬБОМ III

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ „ЮЖГИПРОШАХТ"
МИНУГЛЕПРОМА СССР

УТВЕРЖДЕН
МИНУГЛЕПРОМОМ СССР
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ИНСТИТУТОМ „ЮЖГИПРОШАХТ"
ПРИКАЗ №170Т 24.11. 1976г.

6996/1

gost.e-ecolog.ru

| № п/п | Наименование | № листа | Страница |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание альбома | ТХШ-0 | 2 |
| | Технологическая часть. | | |
| 2 | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...600 | | |
| | Технологическая часть. | | |
| | Заглавный лист | ТХШ-1 | 3 |
| 3 | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...480 | | |
| | Технологическая часть | | |
| | План, разрез | ТХШ-2 | 4 |
| 4 | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...480 | | |
| | Технологическая часть | | |
| | План, разрез | ТХШ-3 | 5 |
| 4 | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-540...600 | | |
| | Технологическая часть | | |
| | План, разрез | ТХШ-4 | 6 |
| 5 | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-540...600 | | |
| | Технологическая часть | | |
| | План, разрез | ТХШ-5 | 7 |
| 6 | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...600 | | |
| | Технологическая часть. План, разрез. | ТХШ-6 | 8 |
| 7. | Установка на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...600 | | |
| | Расположение блоков распределения | | |
| | и управления задвижками | | |
| | План, разрез | ТХШ-7 | 9 |
| | Горная часть | | |
| 1 | Заглавный лист | ГС Ш-1 | 10 |
| 2 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...480 | | |
| | Бетонная крепь с коробовым сводом | | |
| | План. разрез | ГС Ш-2 | 11 |
| 3 | Камера водоотливной установки на | | |
| | 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...480 | | |
| | Бетонная крепь с коробовым сводом | | |
| | Сечения | ГС Ш-3 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-540...600 | | |
| | Бетонная крепь с коробовым сводом | | |
| | План. разрез | ГС Ш-4 | 13 |
| 5 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-540...600 | | |
| | Бетонная крепь с коробовым сводом | | |
| | Сечения | ГС Ш-5 | 14 |
| 6 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...600 | | |
| | Бетонная крепь с коробовым сводом | | |
| | Объемы работ и расходы материалов | ГС Ш-6 | 15 |
| 7 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...480 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом | | |
| | План. разрез | ГС Ш-7 | 16 |
| 8 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-180...480 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Сечения | ГС Ш-8 | 17 |
| 9 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами | | |
| | ЦНС 300-540...600 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. План. разрез | ГС Ш-9 | 18 |
| 10 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-540...600 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Сечения | ГС Ш-10 | 19 |
| 11 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...600 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Объемы работ и расход материалов | ГС Ш-11 | 20 |
| 12 | Камера водоотливной установки | | |
| | на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...240 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным | | |
| | сводом. Схема расположения металличес- | | |
| | ких арок, консолей подкрановых путей, | | |
| | подкрановых путей, кронштейнов | ГС Ш-12 | 21 |
| 13 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов с насосами ЦНС 300-300...360 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным | | |
| | сводом. Схема расположения металли- | | |
| | ческих арок, консолей подкрановых путей | | |
| | подкрановых путей, кронштейнов | ГС Ш-13 | 22 |
| 14 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов с насосами ЦНС 300-420...480 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным | | |
| | сводом. Схема расположения металличес- | | |
| | ких арок, консолей подкрановых путей, | | |
| | подкрановых путей, кронштейнов | ГС Ш-14 | 23 |
| 15 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов с насосами ЦНС 300-540...600 | | |
| | Металлобетонная крепь с полуциркульным | | |
| | сводом. Схема расположения металличес- | | |
| | ких арок, консолей подкрановых путей, | | |
| | подкрановых путей, кронштейнов | ГС Ш-15 | 24 |
| 16 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов. Схемы конструкций метал- | | |
| | лических арок, опорная балка, узел, | | |
| | распорка. Спецификация металла | ГС Ш-16 | 25 |
| 17 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов. Консоли, подкрановые пути, | | |
| | кронштейны, узлы. Спецификация метала | ГС Ш-17 | 26 |
| 18 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов. Бетонная и металлическая | | |
| | крепи. Сводная таблица металла | ГС Ш-18 | 27 |
| 19 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов. Фундамент под насосный | | |
| | агрегат. План, разрезы, объемы работ | ГС Ш-19 | 28 |
| 20 | Камера водоотливной установки на 5 | | |
| | агрегатов. Сечения ходков. Каналы для | | |
| | укладки труб. Объемы работ | ГС Ш-20 | 29 |
| 21 | Камера водоотливной установки на | | |
| | 5 агрегатов. Ходок в месте установки | | |
| | герметической и решетчатой дверей | | |
| | План, разрезы, объемы работ | ГС Ш-21 | 30 |

Нач. отдела — Г.Л. Семенов
Гл. специал. — Н.Н. Прокопов
Рук. группы — Г.С. Жуковский
Контролер — Е.Г. Белгородцева

Госстроя СССР

Южгипрошахт г. Харьков

8886/ш

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки. Насос ЦНС 300-180...600. | Содержание альбома. | Типовой проект 7-7-401-11-56 | Альбом III | Лист ТХШ-С |

## Перечень чертежей марки ТХ.

| № листа | Наименование | Примечания |
|---|---|---|
| ТХ III-1 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...600 Технологическая часть. Заглавный лист | |
| ТХ III-2 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...480 Технологическая часть. План, разрез | |
| ТХ III-3 | То же | |
| ТХ III-4 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-540...600 Технологическая часть. План, разрез. | |
| ТХ III-5 | То же | |
| ТХ III-6 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...600 Технологическая часть. Разрезы | |
| ТХ III-7 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...600 Технологическая часть. Расположения блоков распределения и управления задвижками План, разрез. | |

## Характеристика основного оборудования

| Характеристика насосов | | | | | Характеристика электродвигателя | | | | | | | | | | Плита фундаментная | | Задвижка к поз. 7 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | "Украина" | | | | | ВЛО. РВ исполнения | | | | | | | | | |
| Тип насоса | Q, м³/ч | H, м вод. ст. | n, об/мин | Масса, кг | Типо-размер | P, кВт | U, Вольт | n, об/мин | Масса, кг | Типо-размер | P, кВт | U, Вольт | n об/мин | Масса, кг | № чертежа | Масса, кг | Тип | Завод изготовитель | Масса кг |
| ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 1475 | 1290 | 450L-4У5 | 250 | 6000 | 1485 | 2410 | — | — | — | — | — | ТХ III-7СБ | 284 | 30с 64бр $P_y$= 25 кгс/см² | Ленинградский арматурный завод им. Лепсе. | 77 |
| ЦНС 300-240 | | 240 | | 1453 | 500М-4У5 | 320 | | | 2920 | 131-4 | 320 | 6000 | 1480 | 3500 | 8МС-7.03.000-001-048 | 346 | | | |
| ЦНС 300-300 | | 300 | | 1678 | 500L-4У5 | 400 | | | 3280 | 132-4 | 400 | | | 3800 | | 400 | 90с 76 нж с I $P_y$ = 64 кгс/см². | Георгиевский арматурный завод им. В.И. Ленина. | 153 |
| ЦНС 300-360 | | 360 | | 1843 | 560М-4У5 | 500 | | | 3730 | 141-4 | 500 | | 1488 | 3950 | | 410 | | | |
| ЦНС 300-420 | | 420 | | 2013 | 560L-4У5 | 500 | | | 3730 | 141-4 | 500 | | | 3950 | | 423 | | | |
| ЦНС 300-480 | | 480 | | 2235 | 560L-4У5 | 630 | | | 4370 | 142-4 | 630 | | | 4350 | | 440 | | | |
| ЦНС 300-540 | | 540 | | 2405 | 630М-4У5 | 800 | | | 5650 | 143-4 | 800 | | | 5100 | | 531 | | | |
| ЦНС 300-600 | | 600 | | 2575 | 630М-4У5 | 800 | | | 5650 | 143-4 | 800 | | | 5100 | | 531 | | | |

## Данные вставок

| Ширина камеры | Вставка к поз. 9 | | Вставка к поз. 10 | |
|---|---|---|---|---|
| | Длина, мм | № чертежа | Длина, мм | № чертежа |
| 4300 | 400 | ТХ III-001 | — | — |
| 5300 | 900 | ТХ III-002 | 1050 | ТХ III-004 |
| 5800 | 1150 | ТХ III-003 | 1560 | ТХ III-005 |

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность при эксплуатации водоотливной установки

## Указания по применению проекта

Для проектируемой водоотливной установки по данным притока и высоты водоподъема производится расчет и выбор оборудования организацией, применяющей проект. В случае применения параллельной работы насосов, расчет выполняется по „Методике расчета режимов параллельной работы насосов," разработанной ИГМТП им. М.М. Федорова в 1975 г.

Типоразмер камеры выбирается в зависимости от принятого оборудования и вида крепления камеры.

Спецификация оборудования и материалов принятая единая для всех типоразмеров насосов и после расчета и выбора оборудования дополнительно заполняются данные позиций 1.2.4.7.9 и 10. Данные по этим позициям указаны на заглавном листе.

## Перечень стандартов и типовых серий




| Шифр стандарта или серии | Наименование стандарта | Страница альбома |
|---|---|---|
| ГОСТ 481-71 | Паронит | 4,5,6,7,8 |
| ГОСТ 1255-67 | Фланцы с соединительным выступом стальные плоские приварные на $P_y$ от 1 до 25 кгс/см² | 8 |
| ГОСТ 18698-73 | Рукав резинавый напорный с текстильным каркасом | 4,6 |
| ГОСТ 3620-63 | Лопаты стальные строительные | 4,6 |
| ГОСТ 7075-72 | Краны мостовые ручные | 8 |
| ГОСТ 7070-75 | Цепи круглозвенные сварные общего назначения | 8 |
| ГОСТ 7413-69 | Краны подвесные ручные однобалочные | 8 |
| ГОСТ 7798-70 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовком (нормальной точности) | 8 |
| ГОСТ 8732-70 | Трубы стальные бесшовные горячекатанные | 4,5,6,7 |
| ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные | 9 |
| ГОСТ 9064-75 | Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°С. | 4 |
| ГОСТ 9065-75 | Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°С. | 4,6 |
| ГОСТ 9066-75 | Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650°С | 4,6 |
| ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавок | 4,5,6, 7,8 |
| ГОСТ 10503-71 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению. | 4,5,6 7,8 |
| ГОСТ 12830-67 | Фланцы с соединительным выступом стальные приварные встык на $P_y$ от 1 до 200 кгс/см² | 4,5,6,7 |
| ГОСТ 16040-70 | Ниппели полусферические припайные для соединений трубопроводов по внутреннему конусу | 9 |
| ГОСТ 16046-70 | Гайки накидные полусферических ниппелей для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гл. инженер | Гетманцев | | | | |
| Нач. отдела | Сочилов | | | | |
| Гл. специал. | Трибунов | | | | |
| Рук. группы | Ганженков | | | | |
| Контролер | Виноградова | | | | |
| Исполнитель | Усольцев | | | | |

Госгипрошахт Харьков

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки. | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180....600. Технологическая часть. | Типовой проект | Альбом | Лист |
| | | | 7704-11-36 | 5 | ТХ III-1 |

6395/III




## Таблица переменных величин

| Обозначения \ Тип насоса | ЦНС 300-180 | ЦНС 300-240 | ЦНС 300-300 | ЦНС 300-360 | ЦНС 300-420 | ЦНС 300-480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 44200 | | 44200 | 46200 | | 47200 |
| e | 3000 | 3100 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| $e_1$ | 436 | 556 | 676 | 790 | 916 | 1036 |
| B | 1200 | 1300 | | 1400 | | |
| h | 280 | 230 | | 160 | | |


## Примечания

1. Расстояние от пола камеры до оси агрегата должно быть выдержано за счет подливки фундамента.
2. Установка контрольно-измерительных приборов производится согласно заводским инструкциям.
3. Трубы испытать гидравлическим давлением $P_{исп} = 1.25\ P_{раб}$.
4. Крепление камеры показано условно.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976г. | Главные водоотливные установки. Насос ЦНС 300-180...600 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-180...480. Технологическая часть. План, разрез | Типовой проект ТП 401-11-56 | Альбом III | Лист ТХ III-2. |

6936/1м

Ленгипрошахт г. Харьков




Согласовано

| | | |
|---|---|---|
| Отд. | Рожкова | |
| НС | Рук. гр. | Гуревич |
| ГИП | | Гладков |

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. | Гоголев | |
| Гл. спец. | Яковлев | |
| Нач. отд. | Ермаков | |
| Гл. спец. | Ермаков | |
| Нач. сект. | Ермаков | |
| Нач. сект. | Ермаков |





Таблица переменных величин.

| Обозначения \ Тип насоса | ЦНС 300-540 | ЦНС 300-600 |
|---|---|---|
| $\ell$ | 4200 | 4400 |
| $\ell_1$ | 1156 | 1276 |
| $\ell_2$ | 1400 | |
| $h$ | 100 | |
| $L$ | 49200 | |


Примечания:

1. Расстояние от пола камеры до оси агрегата должно быть выдержано за счет подливки фундамента.
2. Установка контрольно-измерительных приборов производится согласно заводским инструкциям.
3. Трубы испытать гидравлическим давлением $P_{исп.} = 1.25\ P_{раб.}$
4. Крепление камеры показано условно.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976г | Главные водоотливные установки. Насос ЦНС 300-180....600 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300-540....600. Технологическая часть. План, разрез. | Типовой проект 7П.4071-11-56 | Альбом III | Лист ТХ III-4 |


Южгипрошахт г. Харьков


6996/10




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976г | Главные водоотливные установки. Насос ЦНС300-180....600 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС300-540....600. Технологическая часть. План, разрез | Типовой проект ТПМ01-11-56 | Альбом III | Лист ТХ III-5 |

г. Харьков




*Примечания:*


1. Разрез 2-2 выбирается в зависимости от принятого типоразмера насоса и крепления камеры.
2. Размеры без скобок показаны для камер, закрепленных бетонной крепью с коробовым сводом, в скобках - металлобетонной крепью полуциркульным сводом.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гл. специалист | Кочетов | | | | | |
| Рук. гр. | Зарицкий | | | | | |
| Контролер | Виноградова | | | | | |
| ГИП | | | | | | |
| ГС | | | | | | |
| Рук. гр. | | | | | | |
| Провер. | | | | | | |
| Инж. пр. | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | |

Госгипроводхоз г. Харьков

6996/III

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки. Насос ЦНС300-180.... 600 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС300-180.... 600. Технологическая часть. Разрезы. | Типовой проект 7704-01-11-56 | Альбом III | Лист ТХШ-6 |




Согласовано

| | | |
|---|---|---|
| Отд. | Должн. | Подп. |
| ЭС | рук. гр. | Шешинтер |
| ГО | " | Кравцов |

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. пр. | Татаник | |
| Нач. отдела | Томленов | |
| Гл. специал. | Привалов | |
| Рук. группы | Хаустенков | |
| Контролер | Вентржемирский | |


Исполнитель Усатов

6396/III


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976г | Главные водоотливные установки. Насос ЦНС300-180....600 | Установка на 5 агрегатов с насосами ЦНС300-180....600. Расположение блоков распределения и управления задвижками. Технологическая часть. План, разрез | Типовой проект ТП401-11-56 | Альбом III | Лист ТХIII-7 |

## Схемы расположения камер водоотливных установок.

### Привязка к обходной выработке




### Привязка к ветви клетевого ствола




## Условные обозначения:

| | |
|---|---|
| Противопожарная дверь | |
| Решетчатая дверь | |
| Герметическая дверь | |
| Выработки, проходимые выше уровня околоствольного двора | |
| Выработки, проходимые ниже уровня околоствольного двора. | |

## Перечень чертежей марки ГС

| № листа | Наименование листа |
|---|---|
| ГСIII-1 | Заглавный лист |
| ГСIII-2 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180...420. Бетонная крепь с коробовым сводом. План, разрез |
| ГСIII-3 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180...480. Бетонная крепь с коробовым сводом. Сечения, разрезы. |
| ГСIII-4 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х540; 600. Бетонная крепь с коробовым сводом. План, разрез. |
| ГСIII-5 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х540; 600. Бетонная крепь с коробовым сводом. Сечение, разрезы. |
| ГСIII-6 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180...600 Бетонная крепь с коробовым сводом. Объем работ и расход материалов. |
| ГСIII-7 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180...480 Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. План, разрез. |
| ГСIII-8 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180...480 Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Сечения, разрезы. |
| ГСIII-9 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х540; 600 Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. План, разрез. |
| ГСIII-10 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х540; 600 Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Сечение, разрезы. |
| ГСIII-11 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180... 600 металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Ведомость работ и расход матер. |
| ГСIII-12 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х180; 240 металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Схема расположения металлических конструкций, консолей подкрановых путей, подкрановых путей, кронштейнов. |
| ГСIII-13 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х300; 360 металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Схема расположения металлических конструкций, консолей подкрановых путей, подкрановых путей, кронштейнов. |
| ГСIII-14 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х420; 480 металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Схема расположения металлических конструкций, консолей подкрановых путей, подкрановых путей, кронштейнов. |
| ГСIII-15 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300х540; 600 металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Схема расположения металлических конструкций, консолей подкрановых путей, подкрановых путей, кронштейнов. |
| ГСIII-16 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Схема конструкций металлических дверей с откатной балкой, узел роспорка. Спецификация металла. |
| ГСIII-17 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Консоли, подкрановые пути, кронштейны, узлы. Спецификация металла. |
| ГСIII-18 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Бетонная и металлобетонная крепи. Сводная таблица металла. |
| ГСIII-19 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Фундамент под насосный агрегат. План, разрезы, объемы работ. |
| ГСIII-20 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Сечения ходков. Каналы для укладки труб. Объем работ. |
| ГСIII-21 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Ходок в месте установки герметической и решетчатой дверей. План, разрезы объемы работ. |

## Перечень стандартов

| Шифр стандарта | Наименование стандарта | Страницы альбома |
|---|---|---|
| ГОСТ 2591-71 | Сталь горячекатаная квадратная | 26 |
| ГОСТ 3262-62 | Трубы стальные водогазопроводные | 29 |
| ГОСТ 5264-69 | Швы сварных соединений | 25, 26 |
| ГОСТ 5781-61 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | 28 |
| ГОСТ 5915-70 | Шестигранные гайки | 25, 26 |
| ТУ 14-2-190-75 | Рельсы железнодорожные широкой колеи, промышленные типа Р-33 | 12, 14, 17, 18 |
| ГОСТ 7798-70 | Болты с шестигранной головкой | 25, 26 |
| ГОСТ 8239-72 | Сталь горячекатаная балки двутавровые | 25, 26 |
| ГОСТ 8240-72 | Сталь горячекатаная. Швеллеры | 25, 26 |
| ГОСТ 8509-72 | Сталь прокатная Уголков равнополочная | 26 |
| ГОСТ 8510-72 | Сталь прокатная Уголков неравнополочная | 26 |
| ГОСТ 10906-66 | Шайбы косые | 26 |
| ГОСТ 11371-68 | Шайбы | 25, 26 |
| ГОСТ 19903-74 | Сталь листовая горячекатаная | 25, 26 |

## Таблица установки дверей.

| Наименование | Размеры проема, мм | | Количество, шт. | № чертежа двери |
|---|---|---|---|---|
| | Ширина | Высота | | |
| Противопожарная дверь | 1800 | 2230 | 2 | ТХД II-4св; 5св |
| Герметическая дверь | 1800 | 2230 | 1 | ТХД II-3св |
| Решетчатая дверь | 1800 | 1600 | 1 | ТХД II-6св |

## Основные величины

| Тип насоса | Количество агрегатов, шт. | Длина камеры, мм | Количество воздуха для проветривания камеры, м³/сек |
|---|---|---|---|
| ЦНС 300х180 | 5 | 44200 | 6 |
| ЦНС 300х240 | 5 | 44200 | 8 |
| ЦНС 300х300 | 5 | 44200 | 10 |
| ЦНС 300х360; 420 | 5 | 46200 | 13 |
| ЦНС 300х480 | 5 | 47200 | 16 |
| ЦНС 300х540; 600 | 5 | 49200 | 20 |

## Примечания:

1. В альбоме разработаны камеры водоотливных установок для двух видов крепи: – бетонной;
   – металлобетонной.
   Сечения камер приняты:
   – для бетонной крепи – прямые стены с коробовым сводом;
   – для металлобетонной крепи – прямые стены с полуциркульным сводом.
2. Конструкция бетонной крепи принята для устойчивых и среднеустойчивых вмещающих пород с коэффициентом крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова $f$: 7-9; $f$: 4-6. Конструкция металлобетонной крепи принята для неустойчивых пород и рассчитана для нагрузки 20 т/м².
3. Тампонаж закрепного пространства выполняется после возведения крепи.
4. В зависимости от горногеологических условий вмещающих пород и типа насоса выбор камеры водоотливной установки производится организацией, применяющей проект.
5. Сечения 1-1; 2-2; 3-3 смотри лист ГСIII-20.


Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации камер водоотливных установок.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300х180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов Горная часть Заглавный лист | Типовой проект Т/1401-11-56 | Альбом III | Лист ГСIII-1 |

6996/III

Гипрошахт г. Харьков

Гипрошахт | Нач. отдела | Гл. специалист | Рук. группы | Проверил | Нормоконтроль | Гл. конструктор проекта | Гл. инженер проекта




## Переменные величины

| Тип насоса | L мм | e мм | e₁ мм | в мм | в₁ мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 300×180 | 44200 | 3000 | 436 | 1200 | 3250 |
| ЦНС 300×240 | 44200 | 3100 | 556 | 1300 | 2750 |
| ЦНС 300×300 | 44200 | 3400 | 676 | 1300 | 1250 |
| ЦНС 300×360 | 46200 | 3600 | 790 | 1400 | 2250 |
| ЦНС 300×420 | 46200 | 3800 | 916 | 1400 | 1250 |
| ЦНС 300×480 | 46200 | 4000 | 1036 | 1400 | 1250 |


**Примечание.**
Разрезы и сечения смотри лист ГС III - 3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180....480. Бетонная крепь с коробовым сводом. План, разрез. | Типовой проект 7П401-11-56 | Альбом III | Лист ГС III-1 |

Гл. инженер проекта Ю.Гипришахт г. Горловка
Гл. инж. отдела Колпаков
Гл. специалист Сапарина
Рук. группы Кравцов
Проверил Бородов
Проектировал Рыбаков
Чертил Колпаков
Смета Сапарина
Согласовано: ГлЭО Вольфсон, Пол. завт. ЭМО Ермаков, Начальник ЦС Иванов


## 2-2

м1:100





## 3-3

м1:100





### Устройство водоотливной канавки в камере

м1:20





### Устройство рельсового пути в камере

м1:20





### Деталь крепления плиты для разворота платформы

м1:20





## 4-4

м1:100 $Sсв = 17.4 м^2$





## 5-5

м1:100 $Sсв = 17.4 м^2$




## 6-6

м1:100 $Sсв = 3.7 м^2$




### Переменные величины

| Тип насоса | h мм | I: 4-6 T, мм | I: 4-6 B1, мм | II: 7-8 T, мм | II: 7-8 B1, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 300×180 | 280 | 350 | 5000 | 300 | 4800 |
| ЦНС 300×240 | 230 | 350 | 5000 | 300 | 4800 |
| ЦНС 300×300 | 230 | 350 | 5000 | 300 | 4900 |
| ЦНС 300×340 | 160 | 350 | 5000 | 300 | 4800 |
| ЦНС 300×400 | 160 | 350 | 5000 | 300 | 4800 |
| ЦНС 300×480 | 160 | 350 | 5000 | 300 | 4800 |

### Примечания:

1. Консоли под подкрановые пути и кронштейны под трубы устанавливаются одновременно с возведением крепи
2. Для крепления камер принимается бетон М150, пола - М50.
3. Рельсовый путь типа Р38 ТУ 14-2-190-75.
4. Расположение сечений и разрезов смотри лист ГСIII-2

Госстроя СССР, Госгражданстроя, Госпромстроя, Минмонтажспецстроя СССР, Минсельстроя СССР, Минстроя РСФСР, Минстроя УССР, Минстроя Каз ССР, Минстроя Киргизской ССР, Минстроя Туркменской ССР, Минстроя Узбекской ССР, Минстроя Таджикской ССР, Минстроя Литовской ССР, Минстроя Латвийской ССР, Минстроя Эстонской ССР, Минстроя Молдавской ССР, Минстроя Армянской ССР, Минстроя Грузинской ССР, Минстроя Азербайджанской ССР, Минстроя Казахской ССР, Минстроя Белорусской ССР, Минстроя Украинской ССР, Минстроя Киргизской ССР, Минстроя Туркменской ССР, Минстроя Узбекской ССР, Минстроя Таджикской ССР, Минстроя Литовской ССР, Минстроя Латвийской ССР, Минстроя Эстонской ССР, Минстроя Молдавской ССР, Минстроя Армянской ССР, Минстроя Грузинской ССР, Минстроя Азербайджанской ССР, Минстроя Казахской ССР, Минстроя Белорусской ССР, Минстроя Украинской ССР

Госгортехнадзор СССР


Гл. инженер проекта — Потапов
Нач. отдела — Контулов
Гл. специалист — Сапрыкин
Руководитель группы — Кисленко
Исполнитель — Борзилов

Госгортехнадзор г. Харьков


| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180....480. Бетонная крепь с коробами сборная. | Типовой проект ТП 4171-11-64 | Альбом III | Лист ГСIII-3 |
|---|---|---|---|---|---|

6996/III

## 1-1
М 1:100




## План
М 1:100




### Переменные величины

| Тип насоса | $l_1$, мм | $l_{1_1}$, мм | $b_1$, мм |
|---|---|---|---|
| ЦНС 300×540 | 4200 | 1156 | 2250 |
| ЦНС 300×600 | 4400 | 1276 | 1250 |

**Примечание**


Разрезы и сечения см. лист ГС III-5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки<br>насос ЦНС 300×(540...600) | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×540; 600<br>Бетонное ковчег с коробовым сводом | Типовой проект | Альбом III | Лист ГС III-4 |


6996/Пм

Госгипрошахт


## 2-2
М1:100





## 3-3
М1:100





## Устройство водоотливной канавки в камере
М1:20




## Устройство рельсового пути в камере
М1:20





Деталь крепления плиты для разворота платформы.
М1:20





## Переменные величины

| Тип насоса | I–I | | II–II | |
|---|---|---|---|---|
| | l, мм | B, мм | l, мм | B, мм |
| ЦНС300х540 | 350 | 6000 | 300 | 5920 |
| ЦНС300х600 | 350 | 6000 | 300 | 5900 |


## 4-4
М1:100 Sсв=26.6 м²




## 5-5
М1:100 Sсв=26.6 м²




## 6-6
М1:100 Sсв=3,7 м²




## Примечания:

1. Консоли под подкрановые пути и кронштейны под трубы устанавливаются одновременно с возведением стен.
2. Для крепления камер принимается бетон М150; пола-М50.
3. Рельсовый путь типа Р33 ТУ 14-2-190-75
4. Расположение сечений и разрезов смотри лист КС III-4.

# Объемы горных работ и расход материалов


| Наименование выработки | Номер пикета | Толщина крепи, мм: стен | Толщина крепи, мм: свода | Длина, м: в свету | Длина, м: в проходке | Сечение, м²: в свету | Сечение, м²: в проходке | Объем, м³: в свету | Объем, м³: в проходке | Коэффициент крепости пород, f | По конструктивным элементам: бетонная крепь: фундамент, м³ | бетонная крепь: стены, м³ | бетонная крепь: бетонные полы, м³ | перекрытие: сводчатое, м³ | перекрытие: плоское: бетон, м³ | перекрытие: плоское: металл, т | Металлоотделение, т | Раствор на тампонаж закрепного пространства, м³ | Фундамент под оборудование, м³ | Гибкая арматура, т | Рельсовый путь: тип рельсов | Рельсовый путь: длина, м | Рельсовый путь: объем бетона, м³ | Водоотливная канавка, м | Габелка, м² | Трубы для прокладки кабелей: длина, м | Трубы для прокладки кабелей: масса, т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Насосная камера | 1-2 | | | | | | | | | 4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водозаборный колодец | (2 шт.) | 300 | – | 10.8 | 10.8 | 13.8 | 18.1 | 150 | 196 | 4-6 | 2.2 | 47.0 | 2.8 | – | – | – | 4.18* | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | *) 8.7.4. 1-28 311 кг. |
| Коллектор | | 200 | 170 | | | 3.7 | 5.0 | | | 4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в насосную камеру | | 200 | 170 | | | 7.4 | 8.9 | | | 4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в месте ниши для противопожарного оборудования | | 250 | 200 | | | 9.1 | 11.1 | | | 4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в месте установки герметической двери | | 300 | 300 | 3.74 | 3.74 | – | – | 28 | 48 | 4-6 | 5.7 | 9.7 | – | – | 5.7 | 0.775 | 0.12 | 1.2 | – | – | Р33 | 3.74 | – | – | 36 | | | |
| Ходок в месте установки решетчатой двери | | 250 | 200 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 9.3 | 1 | 3 | 4-6 | 0.1 | 2.4 | – | 0.3 | – | – | 0.081 | – | – | – | Р33 | 0.30 | – | – | 5 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насосная камера | 1-2 | | | | | | | | | 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водозаборный колодец | (2 шт.) | 300 | – | 10.8 | 10.8 | 13.8 | 18.1 | 150 | 196 | 7-9 | 2,2 | 47.0 | 2.8 | – | – | – | 4.111* | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *) 8.7.4. 1-28 311 кг. |
| Коллектор | | 200 | 170 | | | 3.7 | 5.0 | | | 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в насосную камеру | | 200 | 170 | | | 7.4 | 8.9 | | | 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в месте ниши для противопожарного оборудования | | 200 | 170 | | | 9.1 | 10.7 | | | 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в месте установки герметической двери | | 300 | 300 | 3.74 | 3.74 | – | – | 28 | 48 | 7-9 | 5.7 | 9.7 | – | – | 5.7 | 0.775 | 0.12 | 1.2 | – | – | Р33 | 3.74 | – | – | 36 | | | |
| Ходок в месте установки решетчатой двери | | 250 | 200 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 9.3 | 1 | 3 | 7-9 | 0.1 | 2.4 | – | 0.3 | – | – | 0.081 | – | – | – | Р33 | 0.30 | – | – | 5 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насосная камера при типе насосов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦНС 300×180 | 1-2 | 350 | 250 | 44.2 | 44.9 | 17.4 | 21.9 | 769 | 1006* | 4-6 | 8.4 | 103.9 | 21.7 | 81.8 | – | – | 5.107 | 94 | 21.6 | 0.265 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 532 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 23 м³ |
| ЦНС 300×240 | 1-2 | 350 | 250 | 44.2 | 44.9 | 17.4 | 21.9 | 769 | 1009* | 4-6 | 8.4 | 103.9 | 21.5 | 81.8 | – | – | 5.107 | 94 | 24.2 | 0.280 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 532 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 26 м³ |
| ЦНС 300×300 | 1-2 | 350 | 250 | 44.2 | 44.9 | 17.4 | 21.9 | 769 | 1011* | 4-6 | 8.4 | 103.9 | 21.3 | 81.8 | – | – | 5.107 | 94 | 26.5 | 0.315 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 532 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 29 м³ |
| ЦНС 300×360 | 1-2 | 350 | 250 | 46.2 | 46.9 | 17.4 | 21.9 | 804 | 1059* | 4-6 | 8.8 | 108.1 | 22.0 | 85.5 | – | – | 5.364 | 98 | 30.2 | 0.365 | Р33 | 48.3 | – | 46.2 | 555 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 33 м³ |
| ЦНС 300×420 | 1-2 | 350 | 250 | 46.2 | 46.9 | 17.4 | 21.9 | 804 | 1060* | 4-6 | 8.8 | 108.1 | 21.8 | 85.5 | – | – | 5.392 | 98 | 31.9 | 0.390 | Р33 | 48.3 | – | 46.2 | 555 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 38 м³ |
| ЦНС 300×480 | 1-2 | 350 | 250 | 47.2 | 47.9 | 17.4 | 21.9 | 821 | 1083* | 4-6 | 9.0 | 110.2 | 22.1 | 87.3 | – | – | 5.465 | 101 | 33.6 | 0.415 | Р33 | 49.3 | – | 47.2 | 567 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 44 м³ |
| ЦНС 300×540 | 1-2 | 350 | 250 | 49.2 | 49.9 | 26.6 | 32.1 | 1309 | 1643* | 4-6 | 9.5 | 145.2 | 28.9 | 110.2 | – | – | 7.545 | 105 | 37.8 | 0.455 | Р33 | 51.6 | – | 49.2 | 750 | 394.3 | 3.289 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 51 м³ |
| ЦНС 300×600 | 1-2 | 350 | 250 | 49.2 | 49.9 | 26.6 | 32.1 | 1309 | 1644* | 4-6 | 9.5 | 146.2 | 28.7 | 110.2 | – | – | 7.545 | 105 | 39.6 | 0.480 | Р33 | 51.6 | – | 49.2 | 750 | 394.3 | 3.289 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 58 м³ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦНС 300×180 | 1-2 | 300 | 250 | 44.2 | 44.8 | 17.4 | 21.4 | 769 | 982* | 7-9 | 7.0 | 88.8 | 21.7 | 74.3 | – | – | 5.107 | 94 | 21.6 | 0.265 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 532 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 23 м³ |
| ЦНС 300×240 | 1-2 | 300 | 250 | 44.2 | 44.8 | 17.4 | 21.4 | 769 | 985* | 7-9 | 7.0 | 88.8 | 21.5 | 74.3 | – | – | 5.107 | 94 | 24.2 | 0.280 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 532 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 26 м³ |
| ЦНС 300×300 | 1-2 | 300 | 250 | 44.2 | 44.8 | 17.4 | 21.4 | 769 | 987* | 7-9 | 7.0 | 88.8 | 21.3 | 74.3 | – | – | 5.107 | 94 | 26.5 | 0.315 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 532 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 29 м³ |
| ЦНС 300×360 | 1-2 | 300 | 250 | 46.2 | 46.8 | 17.4 | 21.4 | 804 | 1034* | 7-9 | 7.3 | 92.5 | 22.0 | 77.6 | – | – | 5.364 | 98 | 30.2 | 0.365 | Р33 | 48.3 | – | 46.2 | 555 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 33 м³ |
| ЦНС 300×420 | 1-2 | 300 | 250 | 46.2 | 46.8 | 17.4 | 21.4 | 804 | 1035* | 7-9 | 7.3 | 92.5 | 21.8 | 77.6 | – | – | 5.392 | 98 | 31.9 | 0.390 | Р33 | 48.3 | – | 46.2 | 555 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 38 м³ |
| ЦНС 300×480 | 1-2 | 300 | 250 | 47.2 | 47.8 | 17.4 | 21.4 | 821 | 1060* | 7-9 | 7.5 | 94.3 | 22.1 | 79.3 | – | – | 5.465 | 101 | 33.6 | 0.415 | Р33 | 49.3 | – | 47.2 | 567 | 320.8 | 2.676 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 44 м³ |
| ЦНС 300×540 | 1-2 | 300 | 250 | 49.2 | 49.8 | 26.6 | 31.5 | 1309 | 1610* | 7-9 | 7.9 | 124.7 | 28.9 | 100.9 | – | – | 7.545 | 105 | 378 | 0.455 | Р33 | 51.6 | – | 49.2 | 750 | 394.3 | 3.289 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 51 м³ |
| ЦНС 300×600 | 1-2 | 300 | 250 | 49.2 | 49.8 | 26.6 | 31.5 | 1309 | 1611* | 7-9 | 7.9 | 124.7 | 28.7 | 100.9 | – | – | 7.545 | 105 | 39.6 | 0.480 | Р33 | 51.6 | – | 49.2 | 750 | 394.3 | 3.289 | *) 8.7.4. котлованы под оборудование 58 м³ |

| | | |
|---|---|---|
| ЮЖГИПРОШАХТ г. Харьков | Гл. инж. проекта Татьянчик; Нач. отдела Квитчиев; Гл. специалист Сапаляренко; Рук. группы Кравцов; Проверил Шатковец | Гл. инж. проекта Гаджиев; Проектировал Мехтиев |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180... 600. Бетонная крепь с коробовым сводом. Объемы работ и расход материалов | Типовой проект 7-7-40-1-1-56 | Альбом VII |

8990/VII

Лист ГС.III-6




Переменные величины

| Тип насоса | L, мм | e, мм | e1, мм | h, мм | B, мм | B1, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 300×180 | 44200 | 3000 | 436 | 280 | 1200 | 3250 |
| ЦНС 300×240 | 44200 | 3100 | 556 | 230 | 1300 | 2750 |
| ЦНС 300×300 | 44200 | 3400 | 676 | 230 | 1300 | 1250 |
| ЦНС 300×360 | 46200 | 3600 | 790 | 160 | 1400 | 2250 |
| ЦНС 300×420 | 46200 | 3800 | 916 | 160 | 1400 | 1250 |
| ЦНС 300×480 | 47200 | 4000 | 1036 | 160 | 1400 | 1250 |

Примечание.
Разрезы и сечения смотри лист ГС III-8


Южгипрошахт г. Харьков
Гл. инженер проекта Котельников
Нач. отдела Хлопников
Гл. специалист Стаевецкая
Рук. группы Крабчук
Проверил Сорокин

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180... 480. Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. План, разрез. | Типовой проект ТП 401-11-56 | Альбом III | Лист ГС III-7 |

6.926.1/77


## 2-2

М1:100





## 3-3

М1:100





## Устройство водоотливной канавки в камере

М1:20





## Устройство рельсового пути в камере

М1:20





## Деталь крепления плиты для разворота платформы

М1:20





## 4-4

М1:100 Sсв=18,9 м²





## 5-5

М1:100 Sсв=18,9 м²




## 6-6

М1:100 Sсв=3,7 м²




## Примечания:

1. Консоли под подкрановые пути и кронштейны под трубы устанавливаются одновременно с возведением крепи
2. Для крепления камер принимается бетон М150; пола – М50.
3. Рельсовый путь типа Р33 ТУ 14-2-180-75
4. Расположение сечений и разрезов смотри лист ГС III-7.


Согласовано: Отд. Розы-Хутор, Гипр. Вуз; ГК, рукав. Катаев; Б.Ц. Кедр

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Татаник | |
| Нач. отдела | Хлопилов | |
| Гл. специалист | Стаяденко | |
| Рук. группы | Крайков | |
| Проверил | Бородов | |

Гипрошахт г. Харьков

6996/III

| 1976г | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180...480. Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Сечения, разрезы | Типовой проект Т.1401-17-56 | Альбом 3 | Лист ГС III-8 |
|---|---|---|---|---|---|




## Переменные величины

| Тип насоса | $e$, мм | $e_1$, мм | $B_1$, мм |
|---|---|---|---|
| ЦНС 300×540 | 4200 | 1156 | 2250 |
| ЦНС 300×600 | 4400 | 1276 | 1250 |

Примечание.

Разрезы и сечения смотри лист ГСП-19.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976г | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×540;600. Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. План, разрез. | Типовой проект 7П401-11-56 | Альбом II | Лист ГСП-9 |

8896/III


Гипрошахт г. Харьков

Гл. инж. проекта
Нач. отдела
Гл. специалист
Рук. группы
Проверил
Составил


## 2-2
М1:100





## 3-3
М1:100





## Устройство рельсового пути в камере
М1:20





## Деталь крепления плиты для разворота платформы
М1:20





## Устройство водоотливной канавки в камере
М1:20





## 4-4
М1:100 Sсв=28.6м²




## 5-5
М1:100 Sсв=28.6м²




## 6-6
М1:100 Sсв=3.7м²




## Примечания:

1. Консоли под подкрановые пути и кронштейны под трубы устанавливаются одновременно с возведением крепи.
2. Для крепления камер принимается бетон М150; пола - М150.
3. Рельсовый путь типа Р43 ТУ 14-2-190-75.
4. Расположение сечений и разрезов смотри лист ГС III-9

Электропроект г. Харьков

Гл. инженер проекта Хотимлянский
Нач. отдела Хотимлянский
Гл. специалист Сытдыкова
Рук. группы Кравцов
Проверил Бондарь

Согласовано: Госкомитет УССР по делам строительства; Госкомитет УССР по гражданскому строительству и архитектуре

Гл. инженер проекта Хотимлянский
Гл. специалист Сытдыкова
Рук. группы Кравцов
Проверил Бондарь

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180.... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×540; 600 Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Сечения, разрезы. | Типовой проект 7704-01-11-56 | Альбом III | Лист ГС III-11 |

6.903.1-1а

# Объемы горных работ и расход материалов

| Наименование выработки | Номер пикета | Толщина крепи, мм: стен | Толщина крепи, мм: свода | Длина, м: в свету | Длина, м: в проходке | Сечение, м²: в свету | Сечение, м²: в проходке | Объем, м³: в свету | Объем, м³: в проходке | Коэффициент крепости пород, f | По конструктивным элементам: Металлобетонная крепь: металл, т | Железобетонная затяжка: кривол., м³ | Железобетонная затяжка: обход., м³ | Железобетонная затяжка: бассей., шт. | Железобетонная затяжка: дерево на расклинку | Бетон, м³: органическ. | Бетон, м³: стеклоп. | Бетон, м³: свод | Бетонные полы, м³ | Плоское перекрытие: бетон, м³ | Плоское перекрытие: металл, т | Масса ли (отдельные элементы), т | Раствор на тампонаж, заполнение, прокачка, м³ | Фундамент под оборудование, м³ | Гибкая арматура, т | Рельсовый путь: тип рельсов | Рельсовый путь: длина, м | Рельсовый путь: объем бет-ста, м³ | Водоотливная канавка, м | Побелка, м² | Трубы для прокладки кабелей: длина, м | Трубы для прокладки кабелей: масса, т | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Насосная камера | 1-2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водозаборный колодец | (2 шт.) | 300 | – | 10.8 | 10.8 | 13.8 | 18.1 | 150 | 196 | 3 | – | – | – | – | – | 2.2 | 47.0 | – | 2.8 | – | – | 4.111 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | *) В т.ч. Ст 24 311 кг. |
| Коллектор | | 200 | 170 | | | 3.7 | 5.0 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в насосную камеру | | 250 | 200 | | | 7.4 | 9.2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в месте ниши для противопожарного оборудования | | 300 | 200 | | | 9.1 | 11.4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ходок в месте установки герметической двери | | 300 | 300 | 3.74 | 3.74 | – | – | 28 | 48 | 3 | – | – | – | – | – | 5.7 | 9.7 | – | – | 5.7 | 0.775 | 0.120 | 1.2 | – | – | Р33 | 3.74 | – | – | 36 | | | |
| Ходок в месте установки решетчатой двери | | 250 | 200 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 9.3 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 0.1 | 2.4 | 0.3 | – | – | – | 0.081 | – | – | – | Р33 | 0.3 | – | – | 5 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Насосная камера при типе насосов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦНС 300×180 | 1-2 | 220 | 220 | 44.2 | 44.8 | 18.9 | 22.1 | 835 | 1013* | 3 | 18.010 | 19.23 | 14.08 | 6168 | 0.22 | 3.9 | 49.1 | 49.5 | 21.7 | – | 0.285 | 5.107 | 125 | 21.6 | 0.265 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 562 | 320.8 | 2.676 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 23 м3 |
| ЦНС 300×240 | 1-2 | 220 | 220 | 44.2 | 44.8 | 18.9 | 22.1 | 835 | 1016* | 3 | 18.010 | 19.23 | 14.08 | 6168 | 0.22 | 3.9 | 49.1 | 49.5 | 21.5 | – | 0.285 | 5.107 | 125 | 24.2 | 0.280 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 562 | 320.8 | 2.676 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 25 м3 |
| ЦНС 300×300 | 1-2 | 220 | 220 | 44.2 | 44.8 | 18.9 | 22.1 | 835 | 1018* | 3 | 18.010 | 19.23 | 14.08 | 6168 | 0.22 | 3.9 | 49.1 | 49.5 | 21.3 | – | 0.285 | 5.107 | 125 | 26.5 | 0.315 | Р33 | 46.3 | – | 44.2 | 562 | 320.8 | 2.676 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 27 м3 |
| ЦНС 300×360 | 1-2 | 220 | 220 | 46.2 | 46.8 | 18.9 | 22.1 | 873 | 1066* | 3 | 18.999 | 20.10 | 14.73 | 6450 | 0.23 | 4.0 | 50.9 | 51.7 | 22.0 | – | 0.285 | 5.369 | 131 | 30.2 | 0.365 | Р33 | 48.3 | – | 46.2 | 586 | 320.8 | 2.676 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 32 м3 |
| ЦНС 300×420 | 1-2 | 220 | 220 | 46.2 | 46.8 | 18.9 | 22.1 | 873 | 1067* | 3 | 18.999 | 20.10 | 14.73 | 6450 | 0.23 | 4.0 | 50.9 | 51.7 | 21.8 | – | 0.285 | 5.392 | 131 | 31.9 | 0.390 | Р33 | 48.3 | – | 46.2 | 586 | 320.8 | 2.676 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 33 м3 |
| ЦНС 300×480 | 1-2 | 220 | 220 | 47.2 | 47.8 | 18.9 | 22.1 | 892 | 1090* | 3 | 19.331 | 20.53 | 15.05 | 6589 | 0.23 | 4.1 | 51.8 | 52.9 | 22.1 | – | 0.285 | 5.465 | 134 | 33.6 | 0.415 | Р33 | 49.3 | – | 47.2 | 598 | 320.8 | 2.676 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 37 м3 |
| ЦНС 300×540 | 1-2 | 220 | 220 | 49.2 | 49.8 | 28.6 | 32.5 | 1407 | 1661* | 3 | 23.493 | 28.37 | 15.46 | 8117 | 0.25 | 4.5 | 58.9 | 55.1 | 34.6 | – | 0.285 | 7.836 | 139 | 37.8 | 0.455 | Р33 | 51.6 | – | 49.2 | 750 | 433.9 | 3.619 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 42 м3 |
| ЦНС 300×600 | 1-2 | 220 | 220 | 49.2 | 49.8 | 28.6 | 32.5 | 1407 | 1662 | 3 | 23.493 | 28.37 | 15.46 | 8117 | 0.25 | 4.5 | 58.9 | 55.1 | 34.5 | – | 0.285 | 7.836 | 139 | 39.6 | 0.480 | Р33 | 51.6 | – | 49.2 | 750 | 433.9 | 3.619 | *) В т.ч. К-ты под оборудование 43 м3 |


Нач. отд. Котлин
Гл. специалист Столярчик
Рук. группы Кравцов
Проверил Шатравин

г. Харьков


5996/III

| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180... 600. Металлобетонная крепь с полуциркульным сводам. Объемы работ и расход материалов. | Типовой проект 7-7407-11-56 | Альбом III | Лист ГСШ-11 |
|---|---|---|---|---|---|

Для камеры с насосами типа ЦНС 300×180




Для камеры с насосами типа ЦНС 300×240




Согласовано

| | | |
|---|---|---|
| Отд. констр. | Ремпл. | Тайницкая |
| Зав. гр. | рук. гр. | Кожухов |
| Дж | инж. гр. | Котенко |

Проектировал Тайницкая


| | |
|---|---|
| Гл. инж. проекта | Тайницкий |
| Нач. отдела | Колмыков |
| Гл. специалист | Ставренко |
| Рук. группы | Кравцов |
| Проверил | Борзов |

Гидропроект г. Москва


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180... 600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×180; 240 Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Схема расположения металлических арок, консолей подкрановых путей, продольных балок, коммуникаций | Типовой проект ТП 401-11-56 | Альбом III | Лист 15 |

6396/III

## Для камеры с насосами типа ЦНС 300×300




## Для камеры с насосами типа ЦНС 300×360





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Тютюнник | | | | |
| Нач. отдела | Коптилов | | | | |
| Гл. специалист | Столяренко | | | | |
| Рук. группы | Кравцов | | | | |
| Проверил | Борзов | | | | |

Акт


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×300; 360 Металлобетонная крепь с плоскокруглым сводом. Схема расположения металлических арок, консолей подкрановых путей, подкрановых балок, каркасов стен | Типовой проект 7-17401-11-56 | Альбом III | Лист ГСШ-13 |

6996/III

## Для камеры с насосами типа ЦНС 300×420




## Для камеры с насосами типа ЦНС 300×480





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×420; 480. Металлобетонная крепь с полуциркульным сводом. Схема расположения металлических арок, кронштейнов, подкрано- | Типовой проект ТП 401-11-56 | Альбом III | Лист ГС III | 8936/III |

Согласовано


Гл. инж. проекта Тютюник
Нач. отдела Хомутов
Гл. специалист Сталюренко
Рук. группы Кравцов
Проверил Бородавка

ГПИ Промстройпроект г. Харьков

## Для камеры с насосами типа ЦНС 300×540




## Для камеры с насосами типа ЦНС 300×600




| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | Котлилов | | |
| Нач. отдела | Столяренко | | |
| Гл. специалист | Кравцов | | |
| Рук. группы | Борздов | | |
| Проверил | | | |

Ожгипрошахт г. Харьков

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов с насосами ЦНС 300×540; 600 металлобетонная крепь с полуцирхульным сводом. Схема расположения металлических арок, консолей подкрановых путей, подкрановых путей, крепи. | Типовой проект ТП 401-11-56 | Альбом III | Лист ГС III-1 |

6996 ГМ

Схема конструкции металлической арки $A_1$






Схема конструкции металлической арки $A_2$





Конструкция опорной балки


1-1 м1:20




План м1:20





2-2




4-4





III м1:5




Переменные величины

| Арка | B, мм | b, мм | R, мм | R', мм | c, мм | h, мм | h', мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 4300 | 4460 | 2150 | 2230 | 2335 | 3050 | — |
| $A_2$ | — | — | 2150 | 2230 | 2335 | 3050 | 154 |
| $A_1$ | 5800 | 5960 | 2900 | 2980 | 3120 | 3010 | — |
| $A_2$ | — | — | 2900 | 2980 | 3120 | 3010 | 114 |

Деталь установки распорок м1:10




| Арка | Пролет B, мм | № позиций | Наименование | Материал: Марка | Материал: ГОСТ | Длина, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг: Един. | Масса, кг: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 4300 | 1 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 2311 | 3 | 36.75 | 110.30 |
| | | 2 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 3022 | 2 | 48.05 | 96.10 |
| | | | Узел I | | | — | 4 | 13.20 | 52.80 |
| | | | Узел II | | | — | 2 | 6.40 | 12.80 |
| | | | Деталь крепления распорок | | | — | 10 | 2.00 | 20.00 |
| | | | Итого | | | | | | 292.00 |
| $A_2$ | 4300 | 1 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 2311 | 2 | 36.75 | 73.50 |
| | | 2 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 3022 | 1 | 48.05 | 48.10 |
| | | 3 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 2469 | 1 | 39.26 | 39.30 |
| | | | Узел I | | | — | 3 | 13.20 | 39.60 |
| | | | Узел II | | | — | 1 | 6.40 | 6.40 |
| | | | Узел III | | | — | 1 | 13.00 | 13.00 |
| | | | Деталь крепления распорок | | | — | 8 | 2.00 | 16.00 |
| | | | Итого | | | | | | 235.9 |
| $A_1$ | 5800 | 1 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 3096 | 3 | 49.23 | 147.70 |
| | | 2 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 2982 | 2 | 47.41 | 94.80 |
| | | | Узел I | | | — | 4 | 13.20 | 52.80 |
| | | | Узел II | | | — | 2 | 6.40 | 12.80 |
| | | | Деталь крепления распорок | | | — | 10 | 2.00 | 20.00 |
| | | | Итого | | | | | | 328.1 |
| $A_2$ | 5800 | 1 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 3096 | 2 | 49.23 | 98.50 |
| | | 2 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 2982 | 1 | 47.41 | 47.60 |
| | | 3 | Двутавр 16 ГОСТ 8239-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 3214 | 1 | 51.10 | 51.10 |
| | | | Узел I | | | — | 3 | 13.20 | 39.60 |
| | | | Узел II | | | — | 1 | 6.40 | 6.40 |
| | | | Узел III | | | — | 1 | 13.00 | 13.00 |
| | | | Деталь крепления распорок | | | — | 8 | 2.00 | 16.00 |
| | | | Итого | | | | | | 272.00 |
| Опорная балка | | 4 | Швеллер 30 ГОСТ 8240-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 3300 | 2 | 104.14 | 209.90 |
| | | 5 | Лист 8×280×3300 ГОСТ 19903-74 | Вст3пс3 | 14637-69 | | 1 | 62.17 | 62.20 |
| | | 6 | Лист 8×200×300 ГОСТ 19903-74 | Вст3пс3 | 14637-69 | | 3 | 3.77 | 11.30 |
| | | | Наплавленный металл ГОСТ 5264-69 | Э-42 | 9467-60 | | | | 1.60 |
| | | | Итого | | | | | | 285.00 |
| Узел II | | 7 | Лист 16×200×200 ГОСТ 19903-74 | Вст3пс3 | 14637-69 | | 1 | 5.02 | 5.00 |
| | | 8 | Лист 8×150×90×150 ГОСТ 19903-74 | Вст3пс3 | 14637-69 | | 2 | 0.56 | 1.10 |
| | | | Наплавленный металл ГОСТ 5264-69 | Э-42 | 9467-60 | | | | 0.30 |
| | | | Итого | | | | | | 6.40 |
| Узел III | | 9 | Лист 8×200×300 ГОСТ 19903-74 | Вст3пс3 | 14637-69 | | 1 | 3.77 | 3.80 |
| | | 10 | Лист 8×200×300×200 ГОСТ 19903-74 | Вст3пс3 | 14637-69 | | 2 | 3.30 | 6.60 |
| | | 11 | Болт М24×45 ГОСТ 7798-70 | Ст.3 | 380-71 | 45 | 4 | 0.28 | 1.12 |
| | | 12 | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | Ст.3 | 380-71 | | 4 | 0.11 | 0.44 |
| | | 13 | Шайба 24 ГОСТ 11371-68 | Ст.3 | 380-71 | | 4 | 0.032 | 0.13 |
| | | | Наплавленный металл ГОСТ 5264-69 | Э-42 | 9467-60 | | | | 0.81 |
| | | | Итого | | | | | | 13.00 |
| Деталь крепления распорок | | 14 | Уголок 6-80×80×8 ГОСТ 8509-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 120 | 1 | 1.16 | 1.16 |
| | | 15 | Болт М16×40 ГОСТ 7798-70 | Ст.3 | 380-71 | 40 | 2 | 0.098 | 0.20 |
| | | 16 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | Ст.3 | 380-71 | | 2 | 0.034 | 0.07 |
| | | 17 | Шайба 16 ГОСТ 11371-68 | Ст.3 | 380-71 | | 2 | 0.011 | 0.02 |
| | | | Наплавленный металл ГОСТ 5264-69 | Э-42 | 9467-60 | | | | 0.55 |
| | | | Итого | | | | | | 2.00 |
| Шаг мет. арок, мм | 900 | 18 | Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 860 | 1 | 3.94 | 3.94 |
| | 600 | 18 | Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 360 | 1 | 3.74 | 3.74 |
| | 300 | 18 | Швеллер 12 ГОСТ 8240-72 | Вст3пс3 | 535-58 | 260 | 1 | 2.70 | 2.70 |

Согласовано: Отд. констр. Ратнер; Отд. ВиК Ефимов; Отд. ОВиК Котенев

Гл. инженер пр. Татаринов; Нач. отд. Котлинов; Гл. специалист Сотникова; Рук. группы Хасбиуллин; Проверил Шестакович


Магнитогорск Хорьков

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

Гидравлический Гераськов; Пластинировал; Автор

1976г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Схемы конструкции металлических арок, опорная балка | Типовой проект 7704-01-11.50 | Альбом 2 | Лист

6896/и




| | № позиций | Наименование | Материал: Марка | Материал: ГОСТ | Длина, мм | Кол-во, шт | Масса, кг: Един. | Масса, кг: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Узел I | 1 | Лист 12х200х200 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 2 | 3.77 | 7.54 |
| | 2 | Лист 8х100х120х200 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 4 | 1.13 | 4.52 |
| | 3 | Болт М16х45 | Ст.3 | 380-71 | 45 | 4 | 0.106 | 0.42 |
| | 4 | Гайка М16 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.034 | 0.14 |
| | 5 | Шайба 16 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.011 | 0.04 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.54 |
| | | Итого | | | | | | 13.21 |
| Консоль подкрановых путей. Пролет каверны 5800 мм | 6 | Двутавр 30 | Вст3пс3 | 535-58 | 1400 | 1 | 51.10 | 51.10 |
| | 7 | Лист 10х200х250 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 1 | 3.93 | 3.93 |
| | 8 | Лист 10х60х250 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 2 | 1.18 | 2.36 |
| | 9 | Болт М16х50 | Ст.3 | 380-71 | 50 | 4 | 0.11 | 0.44 |
| | 10 | Гайка М16 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.034 | 0.14 |
| | 11 | Шайба 16 косая | Ст.3 | 380-71 | — | 8 | 0.03 | 0.24 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.39 |
| | | Итого | | | | | | 58.60 |
| Консоль подкрановых путей. Пролет каверны 5300 мм | 6' | Двутавр 30 | Вст3пс3 | 535-58 | 1150 | 1 | 41.98 | 41.98 |
| | 7 | Лист 10х200х250 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 1 | 3.93 | 3.93 |
| | 8 | Лист 10х60х250 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 2 | 1.18 | 2.36 |
| | 9 | Болт М16х50 | Ст.3 | 380-71 | 50 | 4 | 0.11 | 0.44 |
| | 10 | Гайка М16 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.034 | 0.14 |
| | 11 | Шайба 16 косая | Ст.3 | 380-71 | — | 8 | 0.03 | 0.24 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.41 |
| | | Итого | | | | | | 49.50 |
| Консоль подкрановых путей. Пролет каверны 4300 мм | 25 | Двутавр 30 | Вст3пс3 | 535-58 | 1200 | 1 | 43.80 | 43.80 |
| | 26 | Уголок Б-140х90х8 | Вст3пс3 | 535-58 | 300 | 2 | 4.23 | 8.46 |
| | 27 | Болт М24х55 | Ст.3 | 380-71 | 55 | 4 | 0.31 | 1.24 |
| | 28 | Гайка М24 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.11 | 0.44 |
| | 29 | Шайба 24 косая | Ст.3 | 380-71 | — | 8 | 0.11 | 0.88 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.78 |
| | | Итого | | | | | | 55.60 |
| Подкрановый путь | 12 | Квадрат 50 | Ст.45 | 1050-60 | 1800 | 1 | 19.63 | 19.63 |
| | 13 | Двутавр 27 | Вст3пс3 | 535-58 | 1900 | 1 | 31.50 | 31.50 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.87 |
| | | Итого | | | | | | 52.00 |
| Подкрановый путь | 14 | Двутавр 30 | Вст3пс3 | 535-58 | 1900 | 1 | 36.50 | 36.50 |
| | | Итого | | | | | | 36.50 |
| Детали соединения подкрановых путей | 15 | Лист 10х140х140 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 2 | 1.54 | 3.08 |
| | 16 | Болт М16х70 | Ст.3 | 380-71 | 70 | 4 | 0.14 | 0.56 |
| | 17 | Гайка М16 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.034 | 0.14 |
| | 18 | Шайба 16 | Ст.3 | 380-71 | — | 4 | 0.011 | 0.04 |
| | | Итого | | | | | | 3.82 |
| Упор | 19 | Лист 20х200х250 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 1 | 7.85 | 7.87 |
| Кронштейн для прокладки 4 труб | 20 | Швеллер 12 | Вст3пс3 | 535-58 | 750 | 1 | 7.80 | 7.80 |
| | 23 | Уголок Б-100х100х6,5 | Вст3пс3 | 535-58 | 50 | 1 | 0.51 | 0.51 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.39 |
| | | Итого | | | | | | 9.70 |
| Кронштейн для прокладки 3 труб | 21 | Швеллер 12 | Вст3пс3 | 535-58 | 856 | 1 | 8.84 | 8.80 |
| | 23 | Уголок Б-100х100х6,5 | Вст3пс3 | 535-58 | 50 | 1 | 0.51 | 0.51 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.39 |
| | | Итого | | | | | | 9.70 |
| Кронштейн для прокладки 2х труб | 22 | Швеллер 12 | Вст3пс3 | 535-58 | 1050 | 1 | 10.92 | 10.92 |
| | 24 | Лист 12х100х200 | Вст3пс3 | 14637-69 | — | 1 | 1.88 | 1.88 |
| | 23 | Уголок Б-100х100х6,5 | Вст3пс3 | 535-58 | 50 | 1 | 0.51 | 0.51 |
| | | Наплавленный металл | Э-42 | 9467-60 | — | — | — | 0.69 |
| | | Итого | | | | | | 14.00 |

Согласовано: Зам. нач. отд. Зотин; Гл. инж. проекта Кулагин; Нач. сектора Кулагина

Гидропроект г. Сорокин

| 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300х180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Консоли, подкрановые пути, кронштейны, узлы. Спецификация металла. | Типовой проект 7П401-11-56 | Альбом V | Лист ГСП-1 |
|---|---|---|---|---|---|

6926 /1

# Сводная таблица спецификации металла

| Тип насоса | Металлические арки А1 кол-во, шт | А1 масса, т | А2 кол-во, шт | А2 масса, т | Распорки: шаг металлических арок, мм 900 кол-во, шт | 900 масса, т | 400 кол-во, шт | 400 масса, т | 300 кол-во, шт | 300 масса, т | Опорная балка кол-во, шт | Опорная балка масса, т | Перекрытие колодца, т | Кронштейны: длина, мм 1050 кол-во, шт | 850 кол-во, шт | 750 кол-во, шт | Кронштейны масса, т | Консоль подкрановых путей кол-во, шт | Консоль подкрановых путей масса, т | Подкрановый путь длина, м | Подкрановый путь х | Подкрановый путь масса, т | Деталь соединения подкранового пути кол-во, шт | Деталь соединения подкранового пути масса, т | Упор кол-во, шт | Упор масса, т | Поворотная плита, т | Двутавр I24 длина, м | Двутавр I24 масса, т | Трубы для прокладки кабелей длина, м | Трубы для прокладки кабелей масса, т | Гибкая арматура, т | Всего, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Бетонная крепь. Коэффициент крепости пород по шкале проф. Протодьяконова М. М. 7-9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦНС 300×180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,265 | 12,159 |
| ЦНС 300×240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,280 | 12,174 |
| ЦНС 300×300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,315 | 12,209 |
| ЦНС 300×360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 22 | 1,223 | 93,6 | 3,416 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,365 | 12,516 |
| ЦНС 300×420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 23 | 9 | 11 | 0,505 | 22 | 1,223 | 93,6 | 3,416 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,390 | 12,569 |
| ЦНС 300×480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 23 | 9 | 11 | 0,505 | 22 | 1,223 | 95,6 | 3,489 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,415 | 12,667 |
| ЦНС 300×540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 24 | 9 | 11 | 0,519 | 32 | 1,584 | 99,6 | 5,179 | 14 | 0,053 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 394,3 | 3,289 | 0,455 | 15,480 |
| ЦНС 300×600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 24 | 9 | 11 | 0,519 | 32 | 1,584 | 99,6 | 5,179 | 14 | 0,053 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 394,3 | 3,289 | 0,480 | 15,425 |
| **Бетонная крепь. Коэффициент крепости пород по шкале проф. Протодьяконова М. М. 4-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦНС 300×180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,265 | 12,159 |
| ЦНС 300×240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,280 | 12,174 |
| ЦНС 300×300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,315 | 12,209 |
| ЦНС 300×360 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 22 | 1,223 | 93,6 | 3,416 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,365 | 12,516 |
| ЦНС 300×420 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 23 | 9 | 11 | 0,505 | 22 | 1,223 | 93,6 | 3,416 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,390 | 12,569 |
| ЦНС 300×480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 23 | 9 | 11 | 0,505 | 22 | 1,223 | 95,6 | 3,489 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,415 | 12,667 |
| ЦНС 300×540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 24 | 9 | 11 | 0,519 | 32 | 1,584 | 99,6 | 5,179 | 14 | 0,053 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 394,3 | 3,289 | 0,455 | 15,400 |
| ЦНС 300×600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | — | 9 | 11 | 0,519 | 32 | 1,584 | 99,6 | 5,179 | 14 | 0,053 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 394,3 | 3,289 | 0,480 | 15,425 |
| **Металлобетонная крепь. Коэффициент крепости пород по шкале проф. Протодьяконова М. М. 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦНС 300×180 | 52 | 15,184 | 3 | 0,708 | 216 | 1,931 | 50 | 0,187 | | | 1 | 0,285 | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,265 | 26,654 |
| ЦНС 300×240 | 52 | 15,184 | 3 | 0,708 | 216 | 1,931 | 50 | 0,187 | | | 1 | 0,285 | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,280 | 26,669 |
| ЦНС 300×300 | 52 | 15,184 | 3 | 0,708 | 216 | 1,931 | 50 | 0,187 | | | 1 | 0,285 | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 20 | 1,112 | 89,6 | 3,270 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,315 | 26,704 |
| ЦНС 300×360 | 55 | 16,060 | 3 | 0,708 | 226 | 2,020 | 55 | 0,206 | | | 1 | 0,285 | 3,8 | 21 | 9 | 11 | 0,477 | 22 | 1,223 | 93,6 | 3,416 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,365 | 27,395 |
| ЦНС 300×420 | 55 | 16,060 | 3 | 0,708 | 226 | 2,020 | 55 | 0,206 | | | 1 | 0,285 | 3,8 | 23 | 9 | 11 | 0,505 | 22 | 1,223 | 93,6 | 3,416 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,390 | 28,048 |
| ЦНС 300×480 | 56 | 16,352 | 3 | 0,708 | 231 | 2,065 | 55 | 0,206 | | | 1 | 0,285 | 3,8 | 23 | 9 | 11 | 0,505 | 22 | 1,223 | 95,6 | 3,489 | 10 | 0,038 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 320,8 | 2,676 | 0,415 | 28,433 |
| ЦНС 300×540 | 62 | 20,342 | 3 | 0,815 | 237 | 2,119 | — | — | 80 | 0,216 | 1 | 0,285 | 3,8 | 24 | 9 | 11 | 0,519 | 32 | 1,875 | 99,6 | 5,179 | 14 | 0,053 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 433,9 | 3,619 | 0,455 | 35,919 |
| ЦНС 300×600 | 62 | 20,342 | 3 | 0,815 | 237 | 2,119 | — | — | 80 | 0,216 | 1 | 0,285 | 3,8 | 24 | 9 | 11 | 0,519 | 32 | 1,875 | 99,6 | 5,179 | 14 | 0,053 | 4 | 0,031 | 0,179 | 11,4 | 0,311 | 433,9 | 3,619 | 0,480 | 36,024 |


Гл. инж. проекта Ил...
Нач. отдела Калиб...
Гл. специалист Стальгин
Рук. группы Гребцов
Проверил Шкляров

Южгипроцинк г. Харьков


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300×1[illegible]...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов бетонная и металлобетонная крепи. Сводная таблица металла | Типовой проект 7П401-11-56 | Альбом III | Лист ГС III-18 |

6.996/III


## 1-1
М1:20




## 2-2




## ПЛАН
М1:20




## Переменные величины

| Тип насоса | L | ℓ | B | в | h |
|---|---|---|---|---|---|
| | мм | | | | |
| ЦНС 300-180 | 3000 | 1104 | 1200 | 750 | 280 |
| ЦНС 300-240 | 3100 | 1185 | 1300 | 850 | 230 |
| ЦНС 300-300 | 3400 | 1300 | 1300 | 850 | 230 |
| ЦНС 300-360 | 3600 | 1420 | 1400 | 950 | 160 |
| ЦНС 360-420 | 3800 | 1530 | 1400 | 950 | 160 |
| ЦНС 300-480 | 4000 | 1590 | 1400 | 950 | 160 |
| ЦНС 300-540 | 4200 | 1700 | 1500 | 1060 | 100 |
| ЦНС 300-600 | 4400 | 1760 | 1500 | 1060 | 100 |

## Объемы работ и расход материалов

| Наименование | Ед. изм. | Тип насоса | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦНС 300-180 | ЦНС 300-240 | ЦНС 300-300 | ЦНС 300-360 | ЦНС 300-420 | ЦНС 300-480 | ЦНС 300-540 | ЦНС 300-600 |
| Бетон в деле | м³ | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 7.9 |
| Арматура | т | 0.053 | 0.056 | 0.063 | 0.073 | 0.078 | 0.083 | 0.091 | 0.096 |
| Объем в проходке | м³ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 6.3 | 6.6 |

## Спецификация арматуры на фундамент

| Тип насоса | № поз. | Эскиз | ∅, мм | К-во, шт. | Длина, мм одной штуки | Длина, мм общая | Масса, кг 1 п.м | Масса, кг Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС 300-180 | 1 | | 16АII | 13 | 1150 | 14957 | 1.58 | 23.62 |
| | 2 | | 16АII | 6 | 2950 | 17700 | 1.58 | 27.97 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 1.41 |
| Итого | | | | | | | | 53.00 |
| ЦНС 300-240 | 1 | | 16АII | 13 | 1250 | 16250 | 1.58 | 25.68 |
| | 2 | | 16АII | 6 | 3050 | 18300 | 1.58 | 28.91 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 1.41 |
| Итого | | | | | | | | 56.00 |
| ЦНС 300-300 | 1 | | 16АII | 15 | 1250 | 18750 | 1.58 | 29.63 |
| | 2 | | 16АII | 6 | 3350 | 20100 | 1.58 | 31.76 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 1.61 |
| Итого | | | | | | | | 63.00 |
| ЦНС 300-360 | 1 | | 16АII | 15 | 1350 | 20250 | 1.58 | 31.99 |
| | 2 | | 16АII | 7 | 3550 | 24850 | 1.58 | 39.26 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 1.75 |
| Итого | | | | | | | | 73.00 |
| ЦНС 300-420 | 1 | | 16АII | 16 | 1350 | 21600 | 1.58 | 34.13 |
| | 2 | | 16АII | 7 | 3750 | 26250 | 1.58 | 41.48 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 2.39 |
| Итого | | | | | | | | 78.00 |
| ЦНС 300-480 | 1 | | 16АII | 17 | 1350 | 22950 | 1.58 | 36.25 |
| | 2 | | 16АII | 7 | 3950 | 27650 | 1.58 | 43.69 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 3.05 |
| Итого | | | | | | | | 83.00 |
| ЦНС 300-540 | 1 | | 16АII | 18 | 1450 | 26100 | 1.58 | 41.24 |
| | 2 | | 16АII | 7 | 4150 | 29050 | 1.58 | 45.90 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 3.86 |
| Итого | | | | | | | | 91.00 |
| ЦНС 300-600 | 1 | | 16АII | 19 | 1450 | 27550 | 1.58 | 43.53 |
| | 2 | | 16АII | 7 | 4350 | 30450 | 1.58 | 48.11 |
| Вязальная проволока | | | | | | | | 4.36 |
| Итого | | | | | | | | 96.00 |

### Примечание.

Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций ГОСТ 5781-61.

Гл. инженер проекта Гатанюк
Начальник сектора Капитанов
Гл. специалист Столярович
Рук. группы Кравцов
Проверил Платонов


Госгипрошахт г. Харьков

6996/III

| 1976г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300-180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов. Фундамент под насосный агрегат. План, разрезы, объемы работ. | Типовой проект ТП 401-11-56 | Альбом III | Лист ГС III-19 |
|---|---|---|---|---|---|


## 1-1

М1:50 Sсв=7.4 м²





## 2-2

М1:50 Sсв=9.1 м²





## 3-3

М1:50 Sсв=3.7 м²





## Трубы для прокладки лицевой


М1:20





М1:50




М1:50




М1:50




## Переменные величины


| B, мм | 4300 | 5300 | 5800 |
|---|---|---|---|
| $l_1$, мм | 1500 | 2000 | 2270 |
| $l_2$, мм | 800 | 1720 | 2220 |
| $l_3$, мм | 2600 | 3600 | 4120 |

## Объемы работ

| B, мм | Бетон в деле, м³ | Объем в траншее, м³ |
|---|---|---|
| 4300 | 5.2 | 5.0 |
| 5300 | 6.3 | 6.0 |
| 5800 | 7.3 | 7.0 |


## 3-3

М1:20





## 4-4

М1:20





## 5-5

М1:20





## Поворотная плита

М1:50




М1:10




## Спецификация металла

| | № позиции | Наименование | Материал: Марка | Материал: ГОСТ | Длина, мм | Кол-во, шт | Масса, кг: един. | Масса, кг: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В=4300 мм | 1 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 3770 | 25 | 31.44 | 786.0 |
| | 2 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 3070 | 50 | 25.60 | 1280.2 |
| | 3 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 4870 | 15 | 40.62 | 609.3 |
| В=5300 мм | 1 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 4270 | 25 | 35.61 | 890.3 |
| | 2 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 3990 | 50 | 33.28 | 1664.0 |
| | 3 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 5870 | 15 | 49.00 | 735.0 |
| В=5800 мм | 1 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 4540 | 25 | 37.87 | 946.6 |
| | 2 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 4490 | 50 | 37.45 | 1872.5 |
| | 3 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ 3262-62 | Ст3кп | 6390 | 15 | 53.30 | 799.5 |
| Поворотная плита | 4 | Лист 10х1500х1500 | ГОСТ 19903-74 | Ст3кп3 | Н517-69 | — | 1 | 176.63 | 176.63 |
| | 5 | Лист 6х80х150 | ГОСТ 19903-74 | Ст3кп3 | Н517-69 | — | 4 | 0.57 | 230 |

## Объемы работ и расход материалов на 1м выработки

| Наименование | Сечения | Ширина в проходке, B1 (мм) | Толщина свода в заделке, d0 (мм) | Толщина стен, T (мм) | Высота в проходке, H (мм) | Объем породы, м³ | Коэффициент крепости породы | Расход бетона постоянного крепления, м³: фундамент | стены | свод | Настилка рельсового пути: длина, м | балласта, м³ | Засыпка котлована, м³ | Побелка, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ходок в насосную камеру | 1-1 | 3350 | 170 | 200 | 2890 | 8.9 | 7-9 | 0.15 | 0.70 | 0.78 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 7.0 |
| Ходок в месте ниши для противопожарного оборудов. | 2-2 | 3900 | 170 | 200 | 3030 | 10.7 | 7-9 | 0.15 | 0.68 | 0.91 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 7.6 |
| Ходок в насосную камеру | 1-1 | 3350 | 170 | 200 | 2890 | 8.9 | 4-6 | 0.15 | 0.70 | 0.78 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 7.0 |
| Ходок в месте ниши для противопожарного оборудов. | 2-2 | 4000 | 200 | 250 | 3060 | 11.1 | 4-6 | 0.19 | 0.85 | 1.12 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 7.6 |
| Ходок в насосную камеру | 1-1 | 3450 | 170 | 250 | 2920 | 9.2 | 3 | 0.19 | 0.87 | 0.96 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 7.0 |
| Ходок в месте ниши для противопожарного оборудов. | 2-2 | 4100 | 200 | 300 | 3060 | 11.4 | 3 | 0.23 | 1.01 | 1.25 | 1.0 | 0.11 | 1.0 | 7.6 |


## Примечание

Расположение сечений 1-1; 2-2 и 3-3 смотри на листе ГСШ-1


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Южгипроводхоз г. Харьков | Гл. инженер пр. Тютюник; Нач. отдела Колтунов; Гл. специалист Сливаренко; Рук. группы Кравцов; Проверил Котлобулин | 1976 г. | Главные водоотливные установки насос ЦНС 300х180...600 | Камера водоотливной установки на 5 агрегатов Сечения ходков. Каналы для укладки труб. Объемы работ | Типовой проект 7П401-11-56 / Альбом III / Лист ГСШ-2 |

6996/11


## 1-1
м1:50





## 2-2
м1:50 Sсв=7.8м²





## 3-3
м1:50




## 4-4
м1:50




## ПЛАН
м1:50




## Объемы горных работ и расход материалов

| Наименование выработок | Номер пикета | Толщина крепи, мм: стен | Толщина крепи, мм: перекрытия | Длина, м: в свету | Длина, м: в проходке | Сечение, м²: в свету | Сечение, м²: в проходке | Объем, м³: в свету | Объем, м³: в проходке | Коэффициент крепости породы | По конструктивным элементам: Бетонная крепь: Фундамент, м³ | Стены, м³ | Перекрытие: плоское: сборное, м³ | Перекрытие: плоское: монолитное, м³: бетон, м³ | Перекрытие: плоское: монолитное, м³: металлическая сетка и затяжка, м² | Перекрытие: металлическая сетка и затяжка: стен | Перекрытие: металлическая сетка и затяжка: свода | Затяжка из досок толщиной 40 мм, м² | Рельсовые пути: Длина, м | Рельсовые пути: Тип рельсов | Рельсовые пути: Объем бетона, м³ | Площадь, м² | Затяжка из досок толщиной 40 мм, м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ходок в месте установки герметической двери | 1-2; 3-4 | 300 | 300 | 2.57 | 2.51 | 7.8 | 11.6 | 20 | 30 | 3-9 | 2.8 | 4.5 | — | 2.8 | 0.581 | — | — | — | 0.8 | 2.57 | Р33 | — | 21 | — |
| То же | 2-3 | 300 | 300 | 1.17 | 1.17 | 7.0 св. 7.8 | 15.2 сл. | 8 | 18 | 3-9 | 2.9 | 5.2 | — | 2.9 | 0.194 | — | — | — | 0.4 | 1.17 | Р33 | — | 15 | 0.120 |
| Ходок в месте установки решетчатой двери | 5-6 | 250 | 200 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 3.3 | 1 | 3 | 3-9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | — | — | — | — | — | 0.3 | — | — | 5 | 0.081 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1976 г. | Главные водоотливные ус... насос ЦНС 300×180. | ...тановки на 5 агрегатов установки ...етчатой дверей. ...ты работ. | Типовой проект ТП401-11-56 Альбом III |

gost.e-ecolog.ru