ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-35.91

Приёмная ёмкость мазута У = 250 м3

АЛЬБОМ 5

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

25308 - 05

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-9-35.91

Приёмная ёмкость мазута У = 250 м3

АЛЬБОМ 5

СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан

проектным институтом "Латгипропром"

Утвержден

ГПКНИИ "СантехНИИпроект"

Протокол № 30 от 22.01. 1992 г.

Главный инженер института В.Архипов

Главный инженер проекта Я.Нидбальский

25308-05 2

ТП 903-9-35.91. Ал.5

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования, входящих в сборник

Страница	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка		Обозначение спецификаций	Проектная организация
3	Мазутоснабжение	МС	МС.СО	Латгипропром
6	Автоматизация	АТМ	АТМ.СО	То же

Привязан

Инв №

25308-05 3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
Лист 2		Альбом 4							
поз.I	Люк-лаз ДуI000		компл.	67I				2	373 252,9
поз.2	Люк Ду700 с патрубком ДуI50	Альбом 4	компл.	67I				2	2II,5 I68,9
		28.I6.00.000	компл.	67I					
поз.3	Люк Ду700 для уравномера ДУЕ	Альбом 4							
		28.I5.00.000	компл.	67I				I	22I I78,3
поз.4	Патрубок вентиляционный ПВ-I50	Альбом 4							
		48.03.00.000	компл.	67I				I	2I,7
поз.5	Световой люк Ду700	Альбом 4							
		28.I4.00.000	компл.	67I				2	2I0,4 I67,8
поз.8	Люк замерный ЛЗ-I50	ТУ26-02-I053-							
Лист 5		-86	шт.	796				I	6,5
поз.4	Фланец I-25-I6 Вст3сп3	ГОСТI2820-80	шт.	796				I8	I,I7
Лист 7									
поз.4	Фланец I-25-I6 Вст3сп3	ГОСТI2820-80	шт.	796				I8	I,I7
Лист 6		Альбом 7.3							
поз.I	Ящик с сеткой	26.30.00.000	шт.	796				I	88,I
поз.2	Рама	26.3I.00.000	шт.	796				I	247
поз.3	Патрубок	26.32.00.000	шт.	796				I	80
Лист 7	Рама	50.20.00.000	шт.	796				I	39,4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Нидбальский	
Нач. отд.	Попов	
Н. контр.	Шнитко	
Гл. спец.	Меерзон	
~~хххххх~~		
Инж.	Рогожина	

ТП 903-9-35.9I МС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 25308-05 4 Формат А3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Болт М12х55,46	ГОСТ 7798-70	шт.	796				72	0,064
	Болт М16х50,46	ГОСТ 7798-70	шт.	796				8	0,11
	Болт М16х60,46	ГОСТ 7798-70	шт.	796				8	0,125
	Болт М20х80,46	ГОСТ 7798-70	шт.	796				4	0,261
	Гайка М10,4	ГОСТ 5915-70	шт.	796				100	0,011
	Гайка М12,5	ГОСТ 5915-70	шт.	796				72	0,017
	Гайка М16,5	ГОСТ 5915-70	шт.	796				16	0,034
	Гайка М20,5	ГОСТ 5915-70	шт.	796				4	0,064
	Шайба 16	ГОСТ 11378-78	шт.	796				16	0,011
	Шайба 20	ГОСТ 11378-78	шт.	796				4	0,023
	Заглушка 45х2,5	ГОСТ 17379-83	шт.	796				2	0,1
	Отводы 90° 45х2,5	ГОСТ 17375-83	шт.	796				8	0,3
	90° 57х3	ГОСТ 17375-83	шт.	796				3	0,6
	Уголок 50х50х5-Б из стали Вст3сп3 , ГОСТ 535-88	ГОСТ 8509-86	м	006				16	3,77
	Круг В-10 из стали 20, ГОСТ 1050-88	ГОСТ 2590-86	м	006				6,6	0,62
	Лист 5 из стали Вст3сп3,ГОСТ 14637-79	ГОСТ 19903-74	м2	055				1	39,3
	Трубопровод из труб см. Т.Т. п.1, лист 1	ГОСТ 10704-76							
	⌀ 32х2		м	006				64,5	1,48
	⌀ 38х2		м	006				2,5	1,78
	⌀ 57х3		м	006				18,0	4,0
	Трубопровод ⌀ 133х4 из труб см.Т.Т.п.3, лист 1	ГОСТ 8732-78	м	006				5,0	11,18

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-9-35.91 МС.СО

Лист 2

25308-05 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из труб см.Т.Т.п.2, лист I	ГОСТ 8734-75							
	∅ 45х2,5		м	006				34,0	2,62
	Паронит ПОН-2	ГОСТ 481-80	м2	055				0,2	4,0
	Электроды Э-46	ГОСТ 9467-75	кг	166				10,5	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 903-9-35.91 МС.СО

Лист 3

25308-05 6

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком.								
	Приборы и средства автоматизации								
	Уровень мазута в приемной емкости 4 м								
	Датчик уровня емкостной состоит из:	ДУЕ-IВ	комп.	671	0225647	42II432036		I	
45а	а) преобразователя первичного	2II-ТНТ-							
	ПП-В-2II-ТНТ	II-4-I,5							
45б	б) преобразователя измерительного	ТУ25-2472.							
	ПИ-В-II	032-87							
	Контролируемая среда – мазут, температура 80°С, давление –								
	– атмосферное.								
	Выходной сигнал 0–5 мА								
	Верхний предел измерения 6м								
45	Потенциометр, показывающий с сигнальным устройством.	КПI40-I09	шт.	796	0227686	42I74I60I7		I	
		ТУ25.05.							
	Входной сигнал 0–5 мА. Питание 220В	2368-78							
	Пределы измерения от 0 до 6 м								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Нидбальский	
Нач. отд.	Мейман	
Н. контр.	Юрис	
Гл. спец.	Пантелеев	
Рук. гр.	Крауле	
Техник	Ружевичуте	

ТП 903-9-35.9I АТМ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал 2530 8-05 7 Формат А3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели								
	Кабель КВВГ по ГОСТ 1508-78								
	1. 4х 1		км	008		3563140100		▱	
	Монтажные материалы								
	1. Труба стальная электросварная	Тр. 18х1,6 ГОСТ 10704-76	км	008				▱	
	▱ заполняется при привязке.								

Привязан

Инв. №

ТП 903-9-35.91 АТМ.СО

Лист 2

25308-05 (8)

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

gost.e-ecolog.ru

Формат А3