МИНИСТЕРСТВО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

УТВЕРЖДЕН

Министерством угольной промышленности СССР

19 июня 1980 г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т

№ 24-18-44

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

на изделия, изготовляемые предприятиями для внутриминистерского потребления

Часть III

ИЗДЕЛИЯ ШАХТНОЙ АВТОМАТИКИ

Вводится в действие с I января 1982 года

Москва-1980

gost.e-ecolog.ru

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на продукцию, производимую предприятиями ВПО "Союзуглеавтоматика" Министерства угольной промышленности СССР для внутриминистерского потребления.

2. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт,пристань) отправления.

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения в постоянную эксплуатацию (кроме подведомственных Министерству путей сообщения подъездных путей).

Под портом, пристанью отправления понимается порт,пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота или органов управления речным транспортом союзных республик.

В оптовых ценах учтены все расходы поставщика (отправителя) по доставке продукции на станцию (порт,пристань) и погрузке ее в вагон (судно), в том числе расходы по подаче и уборке вагонов, все станционные (портовые) сборы и другие расходы на станции (порту,пристани) отправления.

3. При отпуске продукции со склада предприятия - поставщика в транспорт потребителя (покупателя) погрузка продукции в транспортные средства производится силами, средствами и за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

4. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТами (ОСТами), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару, в графе " в том числе оплачивается товарополучателем".

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополни-

тельной оплате сверх оптовых цен не подлежит:

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТами (ОСТами), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 20 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

В таком же размере покупателем оплачиваются лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах;

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым ценам, утвержденным в установленном порядке.

5. Если по действующим стандартам или техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию полностью по прейскурантным ценам на соответствующую тару.

6. Если продукция, которая в соответствии с требованиями стандартов и технических условий должна поставляться в деревянной таре, а отгружается в контейнерах без тары, то оплата продукции производится по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

7. Оптовые цены прейскуранта установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов и технических условий, указанных в прейскуранте, и на срок их действия.

С окончанием срока действия стандартов и технических условий соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшим стандартам и техническим условиям.

При продлении в установленном порядке срока действия стандартов и технических условий (без изменения их содержания) действия оптовых цен сохраняется без специального на этот счет решения, если в прейскуранте срок их действия не был ограничен.

8. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуран-

та снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах; установленных для этих организаций.

9. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами и техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев, когда стандартами и техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию.

Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию, со своего склада, при отгрузке комплектующих изделий транзитом, сверх оптовой цены покупателем продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

При внесении по требованию или с согласия покупателя, а также в порядке осуществления государственного плана по новой технике изменений в комплектацию оборудования (приборов), устанавливается по соглашению между поставщиком и покупателем доплата к утвержденной цене или скидка с нее в размере разницы в стоимости заменяемых комплектующих изделий, включая транспортно-заготовительные расходы, а также в затратах по установке этих комплектующих изделий.

10. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему.

11. С момента ввода в действие настоящего прейскуранта утрачивает силу раздел 10 прейскуранта №24-18-44, часть П "Узлы, детали и изделия, выпускаемые заводами ВПО "Союзуглеавтоматика" и дополнения к нему.

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-001		Агрегат пусковой взрывоискробезопасный	АПВИ-II40	ТУI2.48.059-79	Предназначен для питания, управления и защиты 2-х ручных электросверл в угольных и сланцевых шахтах. Напряжение, В II40/660 Мощность, кВА 4 Габариты, мм I200x600x600 Масса, кг 206	910	II40-00	
I-002		Аппаратура управления роторным экскаватором	АУРЭ-I	ТУI2.44.726-75	Предназначена для управления приводами и механизмами роторного экскаватора типа ЭР-I250, подачи оперативной сигнализации о состоянии приводов и контроля за режимами машины Напряжение, В 220/380 Общая масса, кг 743	I434	2720-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в %
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-003		Аппарат контроля производительности	АКП-I	ТУI2.44.725-75 Изменение №2 1978г (первая)	Предназначен для автоматического учета нарастающим итогом числа груженых ковшей экскаваторов-драглайнов при ведении горных работ. Напряжение питания переменного тока, В 380 Потребляемая мощность, ВА 50 Габариты, мм 540х490х189 Масса, кг 30	209	300-00	
I-004		Блок электромагнитного управления	БЭУ-3Д	ТУI2.48.70.088-79	Предназначен для дистанционного или автоматического включения и отключения водозапорной части вентиля управления подачей воды в оросительные системы горных машин. Номинальная мощность, ВА 30 Масса, кг I6	50	65-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	% Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система контроля уровня загазованности помещений ГАЗ-1-16						
1-005		Датчик метана	ДМГ-1	ТУ12.44 500-76 Изменение №2 1980г	Предназначен для непрерывного контроля уровня загазованности помещений и выдачи электрического сигнала на блок сигнализации и указывающий прибор. Напряжение питания,В 12 Масса,кг 1,1	29	36-00	
1-006		Стойка блоков сигнализации	СБС-1-16	ТУ12.44. 500-76 Изменение №2 1980г.	Предназначен для непрерывного приема сигналов, поступающих от датчика ДМГ-1. Напряжение питания,В 220 Масса,кг. 155	732	1400-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукц. в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за шт.	Надбавка к оптовой цене, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-007		Комплекс управления приводом конвейера	КУП-2ДУ-120	ТУ12.48 70.088-78	Предназначен для автоматизированного управления, контроля, сигнализации и блокировок приводами конвейеров типового ряда 2ДУ-120А; 2ДУ-120Б. Максимальное количество приводных электродвигателей мощностью 500 кВт 3 Масса, кг 6630	9046	21200-00	
I-008		Камера испытательная	КИ-I	ТУ12.46. 019-77	Предназначена для профилактической поверки при эксплуатации и ремонте сигнализаторов и датчиков метана. Напряжение питания, В 220 Масса, кг 37	148	270-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-009		Привод моторный стрелочный	ПМС-4	ТУ12.47. 167-74 Изменение №3 1979г ("ЗК")	Предназначен для управления стрелочным переводом рельсовых путей угольных шахт с кодом остряков в пределах 70 + 110 мм. Номинальное напряжение питающей сети, В 380/660 Номинальная мощность электродвигателя, кВт 0,4 Габариты, мм 775х380х300 Масса, кг 105	160	240-00	12 на срок до 01.01.83

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-010		Пульт аварийной защиты и управления шахтными передвижными кондиционерами с электроприводом	АПК-1М	ТУ12.43 054-78 (первая)	Предназначен для осуществления аварийной защиты, запоминающей сигнализации причин отключения и управления кондиционером без постоянного обслуживающего персонала. Напряжение питания переменного тока, В 127/380,/660 Габариты, мм 390х525х290 Масса, кг 21	223	280-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-0II		Система автоматического и дистанционного управления угольным комбайном	САДУ-2	ТУ24.7. I3.6I-70 Изменение №3 I978г.	Предназначена для автоматического поддержания заданной нагрузки электродвигателя комбайна, защиты его от "опрокидываний" при технологических перегрузках, ограничения скорости подачи на заданном уровне, а также дистанционного управления комбайном. Напряжение питания, В 380/660 Диапазон токовых установок: нижний предел, не менее 70 верхний предел, не менее 240 Масса, кг 26	350	460-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за комплект	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-012		Аппаратура дистанционного управления комплексом КПК-I	АДУК	ТУ12.48. 056-78 (первая)	Предназначена для дистанционного или автоматизированного управления секциями лавной крепи и комбайном с соблюдением заданных алгоритмов управления блокировок и защит при односторонней схеме выемки "снизу-вверх" в шахтах опасных по газу и пыли. В аппаратуру АДУК входят: 1.Пульт ПДУК шт. I 2.Пульт ПУКВ шт. I 3.Пульт ПДУС шт.I 4.Пульт ПУСВ шт. I 5.Аппарат ЗОНД-2-РВ шт. I 6.Реле давления РД шт. I 7.Коробка КМ шт. I 8.Д тчик ДП шт. П Масса аппаратуры АДУК,кг 407	I3I50	I4000-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-0I3		Комплексная аппаратура местной автоматизации	КАМА	ТУI2.48 040-77	Предназначена для комплексной увязки серийных средств управления, аэрогазового контроля и телемеханики в систему автоматизации проветривания и газовой защиты особо опасных тупиковых выработок газовых шахт и рудников, проветриваемых вентиляторами местного проветривания в нормальных и аварийных режимах. Аппаратура состоит из программно-исполнительного аппарата (ПИА), устройства воздухораспределительного для разгазования (УВР) и имитатора. Масса аппаратуры, кг 605	I890	4500-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Аппаратура управления предупредительной сигнализации и связи	ГАУСС	ТУ12.48 053-78	Предназначена для дистанционного управления пускателями забойного оборудования, автоматической подачи предупредительного сигнала и двухсторонней громкоговорящей связи.			
I-0I4		Блок управления	03.000		Габариты, мм 670х570х660 Масса, кг I20	690	940-00	
I-0I5		Блок БI	00.0I0			4	5-00	
I-0I6		Блок Б2	00.020			4	6-00	
I-0I7		Вставка кабельная	00.050			I4	I6-00	
I-0I8		Заглушка	00.030			7	I0-00	
I-0I9		Заглушка	00.040			5	7-00	
I-020		Колодка кабельная	00.070			I0	I3-00	
I-02I		Станция громкоговорящей связи	0I.000		Габариты, мм 670х490х640 Масса, кг I30	470	750-00	
I-022		Станция абонентская	02.000		Габариты, мм 440х2I0хI40 Масса, кг II	63	90-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-023		Станция абонентская автономная	04.000	ТУ12.48 053-78	Уровень и вид взрывозащиты Р0,И Габариты,мм 340х210х140 Масса,кг 9,4	51	70-00	
		Комплект запасных частей и приспособлений						
I-024		I вариант ГАУСС	00.000. ЗИ		Комплект запасных частей и приспособлений в соответствии с паспортом (ПС)	206	220-00	
I-025		II вариант ГАУСС	00.000. ЗИ		-"-	181	205-00	
I-026		III вариант ГАУСС	00.000. ЗИ		-"-	74	80-00	
I-027		IУ вариант ГАУСС	00.000. ЗИ		-"-	17	18-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-028		Аппарат осветительный со стабилизатором и блоком защиты	АОС-4В	ТУI2.48.047-78 (первая)	Предназначен для питания стабилизированным трехфазным напряжением I27 В двух осветительных сетей общей мощностью до 4 кВА в шахтах, опасных по газу и пыли. Исполнение РВ; И; 3В Номинальное напряжение питания, В 660/II40 Номинальная мощность, кВА 4 Номинальное стабилизированное напряжение, В I27 Габаритные размеры, мм, не более 700х300х800 Масса, кг 300	690	2600-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-029		Аппаратура защитного отключения электроэнергии при нарушении проветривания тупиковых выработок	АЗОТ-Б	ТУ12.48 031-77	Аппаратура предназначена для: - осуществления автоматического непрерывного контроля количества воздуха, поступающего к забою тупиковой выработки, проветриваемой вентиляторами местного проветривания в шахтах, опасных по газу или пыли; - защитного отключения электроэнергии при нарушении нормального режима проветривания; - осуществления автоматизированного, местного и телемеханического управления, работы вентиляторной установки; - выдачи через систему телемеханики сигналов о режиме проветривания и о включенном или выключенном состоянии пусковой аппаратуры. Аппаратура изготавливается в виде блока выемного, предназначенного для встройки во взрывобезопасную оболочку магнитной станции. Габариты, мм 420x250x270 Масса, кг 58	440	600-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-030		Аппаратура защитного отключения электроэнергии при нарушении проветривания тупиковых выработок	АЗОТ-В	ТУI2.48 03I-77	Аппаратура предназначена для: - осуществления автоматического непрерывного контроля количества воздуха, поступающего к забою тупиковой выработки, проветриваемой вентиляторами местного проветривания в шахтах, опасных по газу или пыли; - защитного отключения электроэнергии при нарушении нормального режима проветривания; - осуществления автоматизированного местного и телемеханического управления работой вентиляторной установки; Уровень и вид взрывозащиты РВ; IB Масса, кг II9	560	790-00	
I-03I		Имитатор к аппаратуре АЗОТ		ТУI2.48 03I-77	Номинальное напряжение, В I27/220/380 Масса, кг 8	99	I40-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	8	8	9
I-032		Коробка разветвительная	КР-I	ТУ12.44. 06.029-76 Изменение №I 1979г	Предназначена для соединения и разветвления гибких кабелей, как силовых цепей, так и цепей управления в электрических сетях напряжением до 660 В в шахтах всех ~~всех~~ категорий, опасных по газу и пыли. Исполнение РВ;ЗВ Максимально-допустимое напряжение силовых цепей, В 660 Напряжение цепей управления, искробезопасное, В, не более 36 Максимально-допустимый ток по силовым зажимам, А 200 Число и максимальный диаметр вводов цепей управления, шт.х мм 3х30 Количество силовых зажимов, шт. 6 Количество зажимов цепей управления, шт. I0 Габаритные размеры, мм, не более 585х515х290 Масса, кг 42	40	68-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 шт.	Оптовая цена руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-033		Светильник люминесцентный взрывобезопасный	ЛУЧ-2М	ТУ24.7. 645-73 Изменение №I 1979г.	Предназначен для освещения и световой сигнализации механизированных очистных забоев, осуществления подсоединения гудка или телефонного аппарата. Исполнение (уровень и вид взрывозащиты) РВ;IВ Напряжение питания переменной частотой 50 Гц,В I27-I0-I5% Номинальная потребляемая мощность,ВТ 25 Коэффициент полезного действия КПД,% не менее 40 Источник света ЛБ I5 ЛБ-I5М1-Е Габаритные размеры,мм не более 680х255хI20 Масса,кг I7	43	58-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-034		Станция и пульт управления центрифуги	НОГШ-I350У	ТУI2.48.77 056-80	Выполняет функции включения и выключения электродвигателей, защиты их от перегрузки и короткого замыкания, а также включения и выключения аварийной сигнализации. Напряжение силовых цепей, В 380 Напряжение цепей управления, В 220 Масса станции, кг I53 Масса пульта управления, кг 22,25 Габариты станции управления, мм 800х2300х250 Габариты пульта управления, мм 494х510х207	227	650-00	

№ позиции	КОД ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-035		Устройство контроля давления и расхода жидкости	УКДР	ТУ12.44.06 030-76 Изменение №2 1979г	Предназначено для контроля давления и расхода воды в оросительных системах очистных проходческих комбайнов. Исполнение РО Подключаемое напряжение - искробезопасное Диапазон настраиваемого давления,МПа 0,39I-I,96I Диапазон работы устройства по расходу воды л/мн. 20÷240 Рабочий перепад давлений кг/см² 0,6÷I,I Диаметр подсоединяемого кабеля,мм I2÷I8 Габаритные размеры,мм I25xI25xI25 Срок службы,год 2 Масса,кг I0	68	80-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавк к оптов цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-036		Шкаф управления для лебедки проходческой	ЛПЭ-5/500	ТУ12.44 20.040-75	Предназначен для управления приводом коммутации электрооборудования, защиты его от перегрузок и короткого замыкания электроцепи, включения гидротолкателей маневрового, предохранительного тормозов и стопорного устройства лебедок ЛПЭ-5/500. Максимально-допустимое напряжение, В 500 Максимально-допустимый длительный ток силовой цепи, А 60 Максимально-допустимый длительный ток цепи управления, А I5 Габаритные размеры, мм не более 740х296х770 Масса, кг 58	48	I40-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-037		Шкаф управления для лебедки проходческой	ЛЭР-5/1000	ТУ12.44. 20.040-75	Предназначен для управления приводом, коммутации электрооборудования, защиты его от перегрузок и короткого замыкания электроцепи, включения маневрового тормоза, лебедок ЛПЭ-5/1000. Максимально-допустимое напряжение, В 500 Максимально-допустимый длительный ток силовой цепи, А 60 Максимально-допустимый длительный ток цепи управления, А I5 Габаритные размеры, мм не более 740x296x770 Масса, кг 58	43	I20-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1-038		Щит управления скребкового транспортера	ТС-I	ТУ12.48. 055-78	Предназначен для прямого пуска, остановки, защиты от недопустимых перегрузок и коротких замыканий асинхронного электродвигателя с коротко-замкнутым ротором. Степень защиты УР-54 Напряжение силовой цепи, В 380 Ток трехфазный, частотой Гц 50 Мощность подключаемого электродвигателя, кВт 3 Напряжение цепи управления, В 220 Установочный размер, мм, не более 380 Габаритные размеры, мм, не более 445х265х615 Масса, кг I8	24	55-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 штуку.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-039		Фотореле к маневровому устройству	МУ-25	ТУ12.48. 77.051-79	Предназначено для использования в качестве бесконтактного выключателя в схемах дистанционного и автоматического управления и контроля машин и механизмов, работающих на погрузочно-разгрузочных пунктах поверхности шахт, обогатительных фабрик, угольных разрезов, и т.п. в условиях высокой запыленности и сильных световых помех. Комплектность поставки осветитель,шт. I приемник,шт. I видоискатель,шт. I Потребляемая мощность,ВТ, не более: осветителя 25 приемника 5 Интенсивность световых помех (фона), люкс 20000 Масса,кг 7	II8	I35-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-040		Аппарат контроля пробуксовки	АКП-I	ТУ12.44.746-76 Изменение №1 1979г (первая)	Предназначен для контроля пробуксовки и скорости ленты конвейера относительно приводного барабана. Номинальное напряжение питания,В 36 Наработка на отказ,час., не менее 5000 Срок службы,лет, не менее 3 Масса,кг 55	I24	280-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на I шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в р
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-04I		Аппаратура сигнализации взрывобезопасная	АСВ-2	ТУI2.47. 262-74 Изменение №2 I978г (первая)	Предназначена для подачи трех качественно разных сигналов с использованием однопроводной сигнальной линии. Номинальное напряжение питания,В I27 Наработка на отказ,час., не менее 2500 Срок службы,лет, не менее 3 Масса,кг 36	23	80-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-042		Аппарат контроля и сигнализации	АКС	ТУ24.7. 547-71 Изменение №3 1979г	Предназначен для экстренного прекращения пуска и экстренной остановки конвейера (конвейерной линии) из любой точки по его длине с помощью кабель-тросовых выключателей, а также для аварийного отключения при сходе ленты в строну с использованием контактных датчиков. Наработка на отказ, час., не менее: а) аппарат 5000 б) функционального узла экстренной остановки I0000 Срок службы, лет, не менее 5 Масса, кг 55	65	I25-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Аппаратура автоматизированного управления конвейерными линиями типа АУК-IOТМ-68						
I-043		Пульт управления конвейерными линиями		ТУI2.44.509-75 Изменение №2 I979г.	Предназначен для управления и контроля работы работы конвейерными линиями Номинальное напрядение,В 36 Уровень взрывозащиты, РВ Наработка на отказ, час не менее 5000 Масса,кг 60	I40	440-00	
I-044		Блок управления аппаратуры		ТУI2.44.509-75 Изменение №2 I979г	Номинальное напряжение,В 36 Уровень взрывозащиты,РВ Вид взрывозащиты IВ,И	86	280-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-045		Блок сигнализации	БС-I	ТУ24.7.544-7I Изменение №5 1979г (первая)	Предназначен для обеспечения предупредительной и аварийной звуковой сигнализации, а также вызывной кодовой сигнализации и дуплексной телефонной связи на магистральных конвейерных линиях автоматизированных аппаратурой АУК-IOТМ-68 Потребляемая мощность, ВА, не более 170 Максимальная суммарная мощность выходных цепей питания сигнализации, ВА, не более I50 Уровень и вид взрывозащиты РВ, И, ЗВ Степень защиты IP53 Наработка на отказ, час., не менее 5000 Срок службы, лет, не менее 5 Масса, кг 55	56	I45-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка,	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на I шт.	Оптовая цена в руб.за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-046		Выключатель кабель-тросовый	КТВ-2	ТУI2.48. 025277 (первая)	Предназначен для экстренного прекращения пуска и экстренной остановки приводов конвейеров из любого места технологической линии в шахтах, в том числе опасных по газу или пыли. Напряжение на контакте,В до 30 Уровень взрывозащиты Р0 Степень защиты по ПИВНЭ IP54 Наработка на отказ,час., не менее 6000 Срок службы,лет,не менее 3 Масса,кг 2,8	6	I4-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавк к опто цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-047		Датчик контроля схода ленты	КСЛ-2	ТУ12.48. 034-78 (первая)	Предназначен для контроля аварийного схода в сторону конвейерной ленты и выдачи сигнала в систему дистанционного или автоматизированного управления, может применяться на всех ленточных конвейерах, работающих в шахтах, опасных по газу или пыли и коммутировать при этом только искробезопасные цепи. Число циклов включения-отключения, не менее I50000 Уровень взрывозащиты по ПИВРЭ Р0 Степень защиты IP54 Наработка на отказ, час. не менее 6000 Срок службы, не менее 3 лет Масса, кг I,5	5	I0-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-048		Датчик скорости тахогенераторный	ДС	ТУI2.47.681-74 Изменение №3 1978г (первая)	Служит источником сигнала для реле скорости, контролирующих движение и скорость ленты ленточных конвейеров. Срок службы, лет, не менее 2 Масса, кг 5	I4	I9-00	
I-049		Датчик контроля положения механизмов	БДП-8И	ТУI2.44.478-75 Изменение №2 1978г	Предназначен для контроля конечного положения или прохождения в определенной точке пространства различных механизмов технологических комплексов шахт и обогатительных фабрик. Номинальное напряжение питания, В 380, I27, 36 Наработка на отказ, час 5000 Срок службы, лет не менее 6 Масса, кг 67	98	I80-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-050		Датчик скорости тахогенераторный	УПДС	ТУ12.47. 114-74 Изменение №6 1979г (первая)	Служит источником сигнала для реле скорости, используемых для контроля движения и скорости ленточного конвейера. Исполнение РИ 2,5 Степень защиты по ПИВРЭ IP53 Наработка на отказ,час., не менее 2500 Срок службы,лет,не менее I Масса,кг 3	5	I0-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на I шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-05I		Датчик магнито-индуктивный	ДМ-2	ТУ24.7.569-7I Изменение №4 1979г (первая)	Служит источником сигнала для реле скорости, используемых для контроля движения и целости цепи шахтных одноцепных скребковых конвейеров, а также для контроля движения ряда других механизмов. Уровень взрывозащиты РИ-2,5 Степень защиты IP53 Наработка на отказ,час., не менее 2500 Срок службы, лет, не менее I Масса,кг 3,3	3	I2-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-052		Датчик магнито-индукционный	ДМ-2М	ТУ12.47. 682-74 Изменение №2 1978г (первая)	Служит источником сигнала для реле скорости, осуществляющих контроль движения и целости цепи шахтных одноцепных скребковых конвейеров.	5	27-00	
					Уровень взрывозащиты по ПИВРЭ — РО			
					Вид взрывозащиты — И			
					Степень защиты — IP55			
					Наработка на отказ, час не менее — 5000			
					Срок службы, не менее, лет — I,5			
					Масса, кг — 5			

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-053		Пульт управления ПРЛ разветвленными конвейерными линиями		ТУ12.48. 042-78 (первая)	Предназначен для централизованного управления разветвленной конвейерной линией с числом маршрутов до 6, в состав которых может входить не более 60 конвейеров, автоматизированных аппаратурой АУК-1ОТМ-68. Номинальное напряжение питающей сети (частотой 50 Гц) 36 Потребляемая мощность, ВА не более 35 Наработка на отказ, час, не менее 5000 Срок службы, лет, не менее 6 Масса, кг 144	I336	I950-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-054		Реле утечки	РУ-I27/220	ТУI2748 0I2-77 (первая)	Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и предотвращения опасных утечек на землю. Номинальное напряжение защищаемой сети (частотой 50 Гц), В I27 или 220 Наработка на отказ, час., не менее I0000 Срок службы, лет, не менее 5 Масса, кг 25	20	36-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-055		Реле контактное	РКИ-70	ТУ12.48 032-77 (первая)	Предназначено для применения в качестве релейного блока и аппарата сигнализации в схемах автоматического управления механизации, а также в качестве концевого выключателя с датчиками ВВ-5, ВВ-5Т, ВКВ-300, КСЛ-2 и др. Номинальное напряжение питания, В 660, 380, 127, 36 Сопротивление внешней цепи, при котором реле срабатывает, ом, не более 20 Сопротивление внешней цепи, при котором реле отключается, ом, не менее 300 Наработка на отказ, час., не менее 3500 Срок службы, лет, не менее 5 Масса, кг 50	40	83-00	

25

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-056		Реле контроля уровня	РКУ	ТУ12.48. 044-78	Предназначено для контроля уровня заполнения накопительных емкостей токопроводящими сыпучими и жидкими материалами, сигнализации по голым проводам с самоконтролем целости линий в шахтах, опасных по газу или пыли.	58	96-00	
					Номинальное напряжение питания,В 600,380,127,36			
					Уровень взрывозащиты РВ			
					Вид взрывозащиты ЗВ,И			
					Степень защиты по ПИВРЭ IP54			
					Наработка на отказ,час.,не менее 5000			
					Срок службы,не менее,лет 5			
					Масса,кг 36			

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-057		Реле искробезопасного контроля сопротивлений	ИКС-2	ТУ12.47.263-74 Изменение №2 1978г (первая)	Предназначено для контроля заполнения бункеров и течек сыпучими материалами (углем, породой и др.) в шахтах, опасных по газу или пыли. Номинальное напряжение питания, В 660, 380, 127 Потребляемая мощность, ВА, не более 15 Исполнение РВ с искробезопасными цепями датчика РВИ 2,5 Степень защиты по ПИВРЭ IP54 Наработка на отказ, час., не менее 2500 Срок службы, лет, не менее 5 Масса, кг 36	I5	48-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-058		Реле скорости и аварийной блокировки	РСА	ТУ12.47 I74-74 Изменение №2 1978г (первая)	Предназначено для дистанционного управления и контроля скорости движения ленты ленточного конвейера, а также контроля движения и обрыва цепи одноцепного конвейера. Исполнение РВ с искробезопасными цепями датчика РВИ – 2,5 Наработка на отказ, не менее 2500 Срок службы, лет, не менее 3 Масса, кг 53	38	90-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-059		Реле утечки	РУВ-3АР	ТУ12.47. 200-74 Изменение №2 1977г (первая)	Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и предотвращения опасных утечек на землю в шахтных комбинированных электрических сетях переменного тока. Номинальное напряжение питания трехфазной сети (частотой 50 Гц), В 380 Наработка на отказ, час., не менее 5000 Срок службы, лет, не менее 3 Масса, кг 56	37	85-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-060		Реле времени искробезопасное	РВИ-300	ТУ24.7. 587-72 (первая) Изменение №3 1977г	Предназначено для создания выдержек времени в схемах автоматизации установок и комплексов при подаче предупредительного сигнала перед пуском установок и машин. Потребляемая мощность,ВА не более 30 Наработка на отказ,час., для реле не менее 5000 для функциональных цепей не менее 1000 Срок службы,лет 8 Масса,кг 56	53	120-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб.за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-06I		Устройство вызывное универсальное	УВУ-I	ТУ12.47 I03-74 Изменение №2 1978г (первал)	Предназначено для использования в качестве источника вызывного тока для общешахтных телефонных станций типа УРТС-I00/600. Наработка на отказ,час., не менее I250 Срок службы,лет, не менее 3 Масса,кг 6,7	I6	40-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-062		Устройство автоматического контроля изоляции	УАКИ-380	ТУ12.47 I75-74 Изменение №2 1978г (первая)	Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и предотвращения опасных утечек на землю в трехфазной электрической сети с изолированной нейтралью напряжением 380 В переменного тока путем отключения ее при снижении сопротивления изоляции до опасной величины. Наработка на отказ, час., не менее 1000 час. Срок службы, лет, не менее 3 Масса, кг 32	20	48-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-063		Устройство автоматического контроля изоляции	УАКИ-660	ТУ12.47. I75-74 Изменение №2 1978г (первая)	Предназначено для защиты людей от поражения электрическим током и предовращения опасных утечек на землю в трехфазной электрической цепи с изолированной нейтралью напряжением 660 В переменного тока путем отключения ее при снижении сопротивления изоляции до опасной величины.	22	50-00	
					Наработка на отказ,час.,не менее 10000			
					Срок службы,лет,не менее 3			
					Масса,кг 34			

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-064		Устройство контроля прочности ленты	УКПЛ-I	ТУ24.7. 640-73 Изменение №2 1978г (первая)	Предназначено для контроля снижения прочности резинотросовых конвейерных лент со стальной основой шириной до 1200 мм при проведении профилактических осмотров и ремонтов. Контролирует конвейерные ленты при их движении со скоростью от 0,8 до 3,5 м/с Номинальное напряжение питания (частотой 50 Гц),В 36 Масса,кг 165	238	485-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб.за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-065		Аппаратура автоматизации струговых установок статистического действия	АРУС	ТУ12.48. 010-77 ("ЗК")	Предназначена для контроля местонахождения струга, автоматического, в том числе программного и ручного управления приводом струга на заданном участке лавы, контроля нагрузки привода струга и конвейера, отключения привода струга в конечных точках лавы, управления давлением в магистрали питания линейных гидродомкратов, управления средствами секционного орошения, обеспечения подачи сигнализации и громкоговорящей связи, выдачи сигнала и контроля машинного времени, а также дистанционного управления приводами оборудования струговой установки и индикации состояния объекта. Напряжение питания,В 660,380,127 Потребляемая мощность,ВА 800 Масса,кг I020	8884	I4000-00	2000 на срок до 01.12.82.

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-066		Аппаратура автоматического секционного орошения струговых установок ГУ-СБ-67 и УСТ-2А (без УМС)	КРОС	ТУ12.44. 697-75 Изменение № I 1979г.	Предназначена для автоматического реверсирования привода струга на заданном участке лавы и автоматического включения секций форсунок орошения в зоне рабочего струга. Уровень и вид взрывозащиты РО И Масса, кг 20	366	565-00	

№ позиции	Код ЭКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-367		Аппаратура контроля местонахождения и управления приводом струга	МИУС	ТУ12.48 027-77 Изменение I 1979г ("ЗИ")	Предназначена для автоматического контроля местонахождения струга, автоматического реверсирования привода струга на заданном участке лавы, автоматического управления средствами секционного орошения в зоне работы струга, а также контроля нагрузки приводов. Напряжение питания, В 660, 380, 127 Потребляемая мощность, В 100 Масса, кг 242	2277	3120-00	600 на срок до 01.12.82

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-068		Аппаратура управления громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве	АУС	ТУ I2.44. 538-76 Изменение №3 1979г	Аппаратура предназначена для дистанционного управления пускателями забойных машин, автоматической подачи предупредительного сигнала перед включением комбайна и конвейера, двухсторонней симплексной громкоговорящей связи в лаве и осуществления контроля запуска скребкового конвейера. Номинальное напряжение питания, В 660/380 Частота сети, Гц 50 Мощность искробезопасная У.Н.Ч., Вт I5	820	I400-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-069		Блок управления и защиты легких буровых станков	БУБС	ТУ12.48 (-77 ("ЗК")	Предназначен для дистанционного управления буровыми станками в шахтах, опасных по газу или пыли и внезапным выбросам. В состав блока БУБС входят: - станция управления; - датчики конечных положений; - кнопочный пост и акустический излучатель напряжения питания, В 330/660; Напряжение цепей управления, В 36 Габариты, мм 585х471х392 Масса, кг 132	524	1450-00	300 на срок до 01.12.82

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика		Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб., коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене, руб.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
		Блоки питания с искробезопасным выходом во взрывобезопасном исполнении							
I-070		Блок питания	БП-2	ТУ12.42 001-76	Выходное напряжение,В	12	172	275-00	
I-071		Блок питания	БП-3	-"-	Выходное напряжение;В	24	163	260-00	
I-072		Блок питания	БП-7	-"-	Выходное напряжение,В	12;5	172	275-00	
I-073		Блок питания	БП-19	-"-	Выходное напряжение,В	12	97	165-00	
I-074		Блок питания	БП-20	-"-	Выходное напряжение,В	24	130	200-00	

№№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-075		Блок питания	БП-2I	ТУI2.42. 00I-76	Выходное напряжение, В 24	103	I65-00	
I-076		Блок питания	БП-24	-"-	Выходное напряжение, В 24;2	I75	270-00	
I-077		Блок питания	БП-25	-"-	Выходное напряжение, В I2;3	I45	230-00	
I-078		Блок питания	БП-30	-"-	Выходное напряжение, В 9	I09	I75-00	
I-079		Блок питания,	БП-3П	-"-	Выходное напряжение, В 24	I75	270-00	
I-080		Блок питания	СI 9/I	-"-	Выходное напряжение, В 9	64	98-00	
I-08I		Блок питания	С I2/I	-"-	Выходное напряжение, В I2	56	86-00	
I-082		Блок питания	СII2/I	-"-	Выходное напряжение, В I2	64	97-00	
I-083		Блок питания	СI24/05	-"-	Выходное напряжение, В 24	64	I00-00	
I-084		Блок питания	С24/06	-"-	Выходное напряжение, В 24	57	88-00	

В позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-085		Пульт оператора механизированного угледобывающего комплекса	ЦШУ	ТУ12.48. 052-78 ("ЗК")	Предназначен для индикации и контроля работы механизмов, а также дистанционного управления коммутационными аппаратами, включающими двигатели механизмов угледобывающего комплекса. Количество объектов управления 10 шт. Габариты, мм 370х670х920 Масса, кг 110 В комплект поставки пульта входит: - пульт оператора, шт. 1 - источник питания, шт. 1 - клеммная коробка, шт. 1 - блок Б1, шт. 5 - блок Б2, шт. 1 - перемычка, шт. 3 - запасные части и принадлежности, компл. 1	1350	1960-00	390 на срок до 01.12.83

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-086		Реле давления	РДС-IM	ТУI2.48 059-79 ("ЗК")	Предназначено для отключения насосной станции при снижении давления в линии подпитки высоконапарных насосов ниже установленного предела и отключения горных машин при снижении давления в системе орошения. Уровень взрывозащиты РО (только для искробезопасных цепей) Наработка на отказ, час., не менее 5000 Габариты, мм I70xII5x80 Масса, кг I,6	20	29-00	2-00 на срок до 0I.I2. I982г.

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-087		Регулятор нагрузки для комбайнов с гидравлическим механизмом подачи	УРАН	ТУ12.48 07I-79 ("ЗК")	Предназначен для управления комбайном и расчитан для работы в комплексе с аппаратурой управления АУС,ГАУСС и ЦПУ Номинальное напряжение питания частотой 50 Гц, В 660/380 Суммарная масса,кг 24,95	I020	I500-00	300 на срок до 01 12.83

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-088		Светорегулятор	ЛЮКС 000-01; ЛЮКС 000-02	ТУ12.48. 44.018-78	Предназначен для регулирования яркости свечения ламп накаливания. Встраивается в настольные и настенные светильники. Напряжение питания переменного тока 50 Гц, В 127,220 Мощность нагрузки суммарная, Вт, не более 200 Габариты, мм 110х80х40 Масса, кг 0,2	3	9-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-089		Система автоматического управления комбайном	САУК-II40	ТУI2.48 44.005-77 Изменение I979г	Предназначена для автоматического управления комбайном ПТК-68Е с электрооборудованием на напряжение II40 В. Уровень и вид взрывозащиты: - электроблок комбайна РВ,ЗВ,И - датчик скорости подачи РВ,1В - пульт управления РО для искробезопасных цепей Масса,кг 660	6II	3480-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 штуку	Оптовая цена в руб.за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-090		Станция громкоговорящей связи	АУС 000	0I. ТУI2.44 536-76	Станция громкоговорящей связи СГС является составной частью аппаратуры управления громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве типа АУС. Уровень и вид взрывозащиты РВ,2В,И Номинальное напряжение питания,В I27/36 Мощность потребляемая от сети, ВА, не более 20 Габариты,мм 530х445х520 Масса,кг 65	II8	290-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на I шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-091		Устройство предупредительной сигнализации индивидуальное	ПС-ИУ-I	ТУ12.48. 009-77 ("ЗК")	Предназначено для прерывистого воспроизведения звукового сигнала заданной длительности на забойных машинах. Напряжение питания,В 18,36 Потребляемая мощность,ВА I,0 Комплектность: Излучатель акустический,шт. 2 Блок сигнализации,шт. I Ключ спец.,шт. I Отвертка,шт. I	234	300-00	60 на срок до 01.12.82

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
II-092		Устройство предупредительной сигнализации индивидуальное	ПС-ИУ-П	ТУ12.48. 009-77 ("ЗК")	Предназначено для прерывистого воспроизведения звукового сигнала заданной длительности на забойных машинах. Напряжение питания, В 18,36 Потребляемая мощность, ВА 1,0 Комплектность: Излучатель акустический, шт. 2 Блок электронный, шт. 1 Блок питания, шт. 1 Переключатель, шт. 1 Ключ спец., шт. 1 Отвертка, шт. 1	155	210-00	40 на срок до 01.12.82

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-093		Электромагнит	ЭКУ 00.05. 000	ТУI2.48. 008-77	Электромагнит является комплектующим изделием для электрогидрораспределителей типа ЭКУ Уровень и вид взрывозащиты РО И Номинальная мощность,Вт 7,5 Масса,кг I,76	7	3I-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб
1	2	4	5	6	7	8	9	9
I-094		Электромагнит	Э.000	ТУ.12.48.44 СII-77	Электромагнит является комплектующим изделием и предназначен для работы в аппаратуре КРОС и АРУС с искробезопасными цепями управления. Уровень и вид взрывозащиты РО И Номинальная мощность, ВА, не более 5 Масса, кг I,7	9	46-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на I шт.	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Привод электрогидравлический для группы задвижек	ПЗГЭ	ТУI2.48.060-78	Предназначен для дистанционного или автоматического управления системой гидроуправляемых задвижек шахтного водоотлива подземных углесосных станций, обогатительных фабрик. Номинальное напряжение питания, В 380/660			
I-095		I исполнение			Количество управляемых задвижек до 3	4300	5800-00	
I-096		II исполнение			до 6	6800	9000-00	
I-097		III исполнение			до 9	9300	I2200-00	
I-098		IУ исполнение			до I2	II800	I5400-00	
I-099		У исполнение			до I5	I3900	I8900-00	
I-I00		УI исполнение			до I8	I7000	22200-00	
I-I0I		УII исполнение			до 2I	I9500	25400-00	

№ позиций	Код ОКП	Наименование	Тип марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I02		Приборы для прогноза выбросоопасных зон в угольных пластах	ПГ-2МА (ЗГ, ПК-I)	ТУ12.48. 039-78	Предназначены для ведения текущего прогноза выбросоопасности в подготовительных, вырезных и очистных выработках шахт. Диапазон измерений $\frac{см^2}{с}$ от 8,3 до 4I6 Диапазон давлений измеряемого газа кПа от 0,2 до I6 Масса, кг ПГ-2МА I,6 ЗГ 9,0 ПК-I 6,0	64	I05-00	

№ позиций	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции на (год)	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]		Станция выпрямительная	ВС-10	ТУ12.48. 90.016-79	Предназначена для преобразования переменного тока в постоянный. Мощность на выходе при выпрямленном напряжении 320В, кВТ 15 Номинальное напряжение питания, В 380 Номинальное выпрямленное напряжение, В 320 Номинальный выпрямленный ток, А 50 Габаритные размеры, мм не более 440х840х1060 Масса, кг, не более 120	231	[illegible]	

№ позиций	Код	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции	Оптовая цена в руб.	Надбавка к к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-104		Станция выпрямительная	ВС-25	ТУ12.48. 90.016-79	Предназначена для преобразования переменного тока в постоянный. Мощность на выходе при выпрямленном напряжении 320В, кВт 25 Номинальное напряжение питания (частотой 50 Гц), В 380 Номинальное выпрямленное напряжение, В 320 Номинальный выпрямленный ток, А 80 Габаритные размеры, мм, не более 440 х 840 х 1060 Масса, кг, не более 125	236	460-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб., коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I05		Аппаратура связи и сигнализации	ИГАС-3-АТС	ТУ12.48. 018-78	Предназначена для организации технологи-телефонной и аварийной громкоговорящей связи, сигнализации и оповещения на шахтах, рудниках и обогатительных фабриках в условиях опасных по газу и пыли в комплекте с аппаратурой ШАТС-3 Величина наработки на отказ, час, не менее 2500 Срок службы, лет, не менее 6 Масса изделия, кг I040	5068	9000-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 штуку	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I06		Аппаратура оперативной связи	Шахтер-3	ТУI2.48. 0I6-78 ("ЗК")	Предназначена для создания сети диспетчерской (или оперативной) телефонной и громкоговорящей связи Номинальное напряжение питания,В 220/I27 Полная потребляемая мощность,ВА не более I60 Срок службы,лет не менее 6 Масса,кг 250	4077	5700-00	2I0 на срок 24.0I.83
I-I07		Аппаратура оперативной связи	Шахтер-3I	ТУI2,48 0I6-78	Предназначена для создания сети диспетчерской (оперативной) телефонной и громкоговорящей связи Номинальное напряжение питания, В 220/I27 Масса,кг 250	4077	5700-00	

№ позиций	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб., коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-108		Аппаратура оперативной связи	Шахтёр-5	ТУ12.48. 016-78	Предназначена для создания сети диспетчерской (оперативной) связи, а также телефонной и громкоговорящей. Номинальное напряжение питания (частотой 50Гц), В 220/127 Полная потребляемая мощность, ВА, не более 160 Величина выработки на отказ, час, не менее 2500 Срок службы, лет, не менее 6 Масса, кг 80	1765	2730-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб., коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I09		Прибор контроля взрывного импульса	ПКВИ-3М	ТУ12.48. СI5-78	Предназначен для проверки конденсаторных взрывных приборов перед их выдачей взрывникам в соответствии с § I55 "Единых правил безопасности при взрывных работах". Габариты, мм 290х260х254 Наработка на отказ, час, не менее I250 Срок службы, год, не менее 6 Масса, кг 4,4	I73	250-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка	Стандарт, или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб.за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-II0		Устройство распределительное герметичное	РУПI-I	ТУI2.48. 077-79	Предназначено для соединения и разветвления шахтных магистральных и абонентских кабелей слабого тока в шахтах опасных по газу и пыли, на обогатительных фабриках, в искробезопасных электрических системах слабого тока. Номинальное рабочее напряжение, В: постоянное II0 переменное I27 Габариты,мм 305х390хI25 Масса,кг 7,5	38	42-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб.на 1 шт.	Оптовая цена в руб.коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство сбора информации	ИСУ-РИ	ТУ12.48 0I7-78 ("ЗК")	Предназначено для сбора информации с металлических жетонов о количестве и табельном номере трудящихся на шахтах, опасных по газу и пыли, а также для передачи считанной информации в вычислительную машину.			I00 на срок до 24.0I.83 г)
I-III		Считывающее устройства	УСИ1.0I. 000	ТУ12. 48 0I7-78	Габариты, мм 3I5х420хI25 Масса; кг I3	482	605-00	
I-II2		Приспособление	Л33.020. 022	-"-		I3	I6-00	
I-II3		Приспособление	Л33.020. 0I3	-"-		42	45-00	
I-II4		Жетон	КБ450.00. 000	-"-		0-62	I-00	
I-II5		Жетон	КБ500.00. 000	-"-		0-92	I-I0	

Конфигур

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб.за 1 шт.	Оптовая цена в руб.и коп.за штуку	Надбавка к оптовой цене, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-II6		Устройство связи без блоков	УСИ1.02. 000	ТУ12.48. 0I7-78	Габариты, мм 265хI20х4I5 Масса, кг I3,5	528	720-00	
I-II7		Устройство связи с одним блоком БП-19				528	920-00	
I-II8		Устройство связи с 2-мя блоками				528	II20-00	
I-II9		Устройство связи с 3-мя блоками				528	I320-00	
I-I20		Устройство связи с 4-мя блоками				528	I520-00	
I-I2I		Устройство связи с 5-ю блоками				528	I720-00	

к) Надбавка устанавливается на изделие независимо от комплектации

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции в руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I22		Датчик перемещения комбайна	ДПК-I	ТУI2.48.057-78	Предназначен для контроля величины и направления перемещения угледобывающих комбайнов: 2К-52, 2К-52М, КШГКГ, IK-I0I, КШ-3М и IПШ68 с механизмами подачи Г404, Г405 и Урал 37. Число оборотов входного вала, об/мин. I2 Уровень взрывозащиты "РО" Габариты, мм 70хI80х280 Масса, кг 7,78		2I0-00	
I-I23		Аппаратура дистанционного и автоматизированного управления щитовым агрегатом АНЩ	Сирена-4	ТУI2.48 067-79	Предназначена для эксплуатации в шахтах опасных по внезапным выбросам угля и газа на щитовых агрегатах Срок службы, лет не менее 3 Масса, кг 200		4060-00	

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норматив чистой продукции руб. на 1 шт.	Оптовая цена в руб.и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене в руб., коп.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Датчики магнитогерконовые унифицированные			Предназначены для контроля положения подвижных шахтных механизмов и машин при коммутации искробезопасных цепей управления и контроля. Коммутация напряжения,В,при: переменном токе не более 127 постоянном токе не более 220 Коммутируемый ток, А, не более 0,5 Наработка на отказ,час., не менее 20000			
I-I24		Датчик магнитогерконовый	ДПУI-40	0Д0.360 0I8 ТУ - I976 Изменение I979г	Исполнение - одноблочное Величина зазора,мм 40 Масса,кг 2,2	20	26-50	3-90 на срок до 0I.II.82г
I-I25		Датчик магнитогерконовый	ДПУI-I00	0Д0.360. 0I8 ТУ - I976	Исполнение - одноблочное Величина зазора,мм I00 Масса,кг 5,8	22	47-50	на срок до 0I.II.82г

№ позиции	Код ОКП	Наименование	Тип, марка, модель	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Норатив чистой продукции в руб. на 1 шт	Оптовая цена в руб. и коп. за штуку	Надбавка к оптовой цене, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I26		Датчик магнито-герконовый	ДПУ2-40	ТУ ОДО. 360.018 I976г Изменение I979г	Исполнение-двублочное Величина зазора, мм 40 Масса, кг I,5	7	II-00	2-70 на срок до 0I.II.82г
I-I27		Датчик магнито-герконовый	ДПУ2-I00	-"-	Исполнение-двублочное Величина зазора, мм I00 Масса, кг 2,6	7	I9-50	3-50 на срок до 0I.II.82г
I-I28		Прибор контрольный	КП-2	ТУ24.00 I876-79	Предназначен для проверки распыраторов на герметичность Габариты, мм I90xI20x395 Масса, кг 2	I7	I8-00	
I-I29		Прибор контрольный	КП-4М	ТУ24.8 273-75 Изменение №3 I980г	Предназначен для проверки и настройки аппаратов искусственного дыхания Масса (без воды), кг 3,2	I7	20-00	

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование продукции	Марка или тип	Номер позиции
1	2	3
А		
Аппаратура связи и сигнализации	ИГАС-3-АТС	I-I05
Аппаратура оперативной связи	ШАХТЕР-3	I-I06
Аппаратура оперативной связи	ШАХТЕР-3М	I-I07
Аппаратура оперативной связи	ШАХТЕР-5	I-I08
Аппаратура защитного отключения электроэнергии при нарушении проветривания тупиковых выработок	АЗОТ-В	I-030
Аппаратура защитного отключения электроэнергии при нарушении проветривания тупиковых выработок	АЗОТ-Б	I-029
Аппарат осветительный со стабилизатором и блоком защиты на напряжение II40/660 В, мощностью 4 Ква	АОС-4В	I-028
Аппаратура управления предупредительной сигнализации и связи унифицированная	ГАУСС	I-0I4÷I-027
Аппаратура автоматического управления конвейерными линиями	АУК-I0ТМ-68	I-043÷I-044
Аппаратура местной автоматизации комплексная	КАМА	I-0I3
Аппарат контроля производительности	АКП-I	I-003
Аппаратура управления роторным экскаватором	АУРЭ-I	I-002
Аппаратура дистанционного управления комплексом КПК-I	АДУК	I-0I2
Аппаратура автоматического секционного орошения струговых установок	КРОС	I-066
Агрегат пусковой взрывоискробезопасный	АПВИ-II40	I-00I

1	2	3
Аппарат контроля и сигнализации	АКС	I-042
Аппаратура сигнализации взрывобезопасной	АСВ-2	I-04I
Аппарат контроля пробуксовки	АКП-I	I-040
Аппаратура автоматизации струговых установок статистического действия	АРУС	I-065
Аппаратура контроля местонахождения и управления приводом струга УС-24	МИУС	I-067
Аппаратура управления громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве	АУС	I-068
Аппаратура дистанционного управления СИРЕНА		I-I23
Б		
Блок электромагнитного управления	БЭУ-3Д	I-004
Блок сигнализации	БС-I	I-045
Блок питания	БП-2	I-070
Блок питания	БП-3	I-07I
Блок питания	БП-7	I-072
Блок питания	БП-I9	I-073
Блок питания	БП-20	I-074
Блок питания	БП-2I	I-075
Блок питания	БП-24	I-076
Блок питания	БП-25	I-077
Блок питания	БП-30	I-078
Блок питания	БП-3П	I-079
Блок управления и защиты легких буровых станков	БУБС	I-069
Выключатель кабель-тросовый	КТВ-2	I-046

1	2	3
Д		
Датчик метана	ДМГ-1	1-035
Датчик перемещения комбайна	ДПК-1	1-122
Датчик магнитоиндуктивный	ДМ-2М	1-052
Датчик контроля схода ленты	КСЛ-2	1-047
Датчик магнитоиндуктивный	ДМ-2	1-051
Датчик скорости тахогенераторный	ДС	1-048
Датчик контроля положения механизмов	ВДП-8И	1-049
Датчик скорости тахогенераторный	УПДС	1-050
Датчик магнитогерконовый	ДПУ1-40	1-124
Датчик магнитогерконовый	ДПУ1-100	1-125
Датчик магнитогерконовый	ДПУ2-40	1-126
Датчик магнитогерконовый	ДПУ2-100	1-127
И		
Источник питания	БПУ-СI 9/1	1-080
Источник питания	БПУ-С 12/1	1-081
Источник питания	БПУ-СI 12/1	1-082
Источник питания	БПУ-СI 24/05	1-083
Источник питания	БПУ-С 24/06	1-084
Имитатор к аппаратуре АЗОТ		1-031
К		
Коробка разветвительная	КР-1	1-032
Комплекс управления приводов конвейера	КУП-2ЛУ-120	1-007
Камера испытательная	КИ-1	1-008
П		
Пульт управления разветвленными конвейерными линиями	ПРЛ	1-053

1	2	3
Пульт аварийной защиты и управления шахтными передвижными кондиционерами с электроприводом	АПК-1МШ	I-0I0
Привод моторный стрелочный	ПМС-4	I-009
Пульт оператора механизированного угледобывающего комплекса	ЦПУ	I-085
Прибор контроля взрывного импульса	ПКВИ-3М	I-I09
Приборы для прогноза выбросоопасных зон в угольных пластах	ПГ-2МА	I-I02
Привод электрогидравлический для группы задвижек	ПЗГЭ	I-095+I-I0I
Прибор контрольный	КП-2	I-I28
Прибор контрольный	КП-4М	I-I29
Р		
Регулятор нагрузки для комбайнов с гидравлическим механизмом подачи	УРАН	I-087
Реле давления	РДС-1М	I-086
Реле контроля уровня	РКУ	I-056
Реле утечки	РУ-I27/220	I-054
Реле контактное	РКИ-70	I-055
Реле утечки	РУВ-3АР	I-059
Реле времени	РВИ-300	I-060
Реле скорости и аварийной блокировки	РСА	I-058
Реле контроля сопротивления	ИКС-2	I-057
С		
Станция выпрямительная	ВС-I0	I-I03
Станция выпрямительная	ВС-25	I-I04
Светорегулятор	ЛЮКС-000-0I,02	I-088
Система автоматического управления комбайном 1ГШ 68Е	САУК-II40	I-089

1	2	3
Светильник люминисцентный	ЛУЧ-2М	I-033
Станция и пульт управления центрифуги	НОПШ-I350У	I-034
Система автоматического дистанционного управления комбайном	САДУ-2	I-0II
Станция громкоговорящей связи	АУС.0I.000	I-090
Стойка блоков сигнализации	СБС-I-I6	I-006
У		
Устройство сбора информации	ИСУ-РИ	I-III+I-I2I
Устройство предупредительной сигнализации индивидуальное	ПС-ИУ-I	I-09I
Устройство предупредительной сигнализации индивидуальное	ПС-ИУ-II	I-092
Устройство контроля давления и расхода воды в оросительных системах	УКДР	I-035
Устройство контроля прочности ленты	УКПЛ-I	I-064
Устройство вызывное универсальное	УВУ-I	I-06I
Устройство контроля изоляции	УАКИ-380	I-062
Устройство контроля изоляции	УАКИ-660	I-063
Устройство распределительное герметичное	РУШ-I	I-II0
Ф		
Фотореле к маневровому устройству	МУ-25	I-039
Ш		
Шкаф управления для лебедки проходческой	ЛПЭ 5/500	I-036
Шкаф управления для лебедки проходческой	ЛПЭР5/I000	I-037

1	2	3
Щ		
Щит управления скребкового транспортера	ТС-I	I-038
Э		
Электромагнит	ЭКУ 00.05.000	I-093
Электромагнит	Э.000	I-094

gost.e-ecolog.ru