МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-15-29

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Вводится в действие с I января I990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М О С К В А - I990

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

УТВЕРЖДЕН
31 марта 1989 г.

ПРЕЙСКУРАНТ № 24-15-29

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Вводится в действие с 1 января 1990 г.

ПРЕЙСКУРАНТИЗДАТ
М О С К В А - 1990

Настоящий прейскурант утвержден в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от I4 июня I988 г. № 74I.

В соответствии с Протоколом Госкомцен СССР и Минмонтажспецстроя СССР от 4 октября I986 г. Минмонтажспецстрою СССР поручено с I января I987 г. утвердить оптовые цены на изделия для монтажа систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и газоснабжения прейскуранта № 24-I5.

С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-I5 "Оптовые цены на изделия для монтажа систем вентиляции, водоснабжения, канализации" издания I980 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Госкомцен СССР и Минмонтажспецстроем СССР.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. Оптовые цены настоящего прейскуранта распространяются на продукцию систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и газоснабжения, производимую всеми предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности.

2. Оптовые цены настоящего прейскуранта применяются в расчетах со всеми покупателями указанной в прейскуранте продукции, кроме организаций розничной торговли для реализации населению.

3. Оптовые цены установлены на продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, указанных в прейскуранте, и на срок их действия, если иное не оговорено в прейскуранте.

С окончанием срока действия нормативно-технической документации соответствующие оптовые цены утрачивают силу без специального на этот счет решения и могут применяться только при реализации имеющихся на складах остатков продукции, произведенной по ранее действовавшей нормативно-технической документации.

4. Оптовые цены установлены франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления.

В оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления учтены все расходы по доставке продукции на станцию (порт, пристань) и погрузке ее в вагон (судно).

Под станцией отправления понимается станция на железнодорожных путях, принятых Министерством путей сообщения СССР в постоянную эксплуатацию, кроме подведомственных ему подъездных путей.

Под портом, пристанью отправления понимается порт, пристань, находящиеся в ведении Министерства морского флота СССР или органов управления речным транспортом союзных республик.

При отпуске продукции покупателям со склада поставщика или со склада у транспортных путей общего пользования расчеты за продукцию производятся по оптовым ценам настоящего прейскуранта.

При этом погрузка в транспортные средства производится за счет поставщика, а ее доставка до склада покупателя и разгрузка на складе - за счет покупателя.

5. Лесоматериалы, расходуемые поставщиком для крепления грузов в различных транспортных средствах (козлы, стойки, прокладки и др.), оплачиваются покупателем продукции из расчета 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальные расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента, брезент, веревка и т.д.), учтены в оптовых ценах и дополнительно покупателем не оплачиваются.

При транспортировке крупнотоннажных и негабаритных грузов расходы, связанные с креплением их брусом (в качестве подкладок), а также с изготовлением металлоконструкций и приспособлений для крепления, оплачиваются покупателями (заказчиками) сверх оптовых цен на эту продукцию.

Лесоматериалы при креплении грузов брусом оплачиваются покупателями из расчета 72 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

6. Оплата транспортной тары, отпускаемой с продукцией, если поставка ее в указанной таре предусмотрена стандартами или техническими условиями, производится в следующем порядке:

а) часть стоимости деревянной и картонной тары, изготовляемой в соответствии с ГОСТом (ОСТом), оплачивает покупатель сверх оптовых цен на продукцию в размерах, предусмотренных прейскурантами на соответствующую тару в графе "в том числе оплачивается товарополучателем";

б) деревянная тара, не предусмотренная ГОСТом (ОСТом), цены на которую не включены в действующие прейскуранты на тару, оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию, помещенных в настоящем прейскуранте, в размере 32 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

Остальная часть стоимости тары включена в оптовые цены на продукцию, помещенные в настоящем прейскуранте, и дополнительной оплате сверх оптовых цен не подлежит (относится к подпунктам "а" и "б");

в) стоимость транспортной многооборотной (инвентарной) тары оплачивается покупателем сверх оптовых цен на продукцию по оптовым или залоговым ценам.

Расходы, связанные с возвратом тары, относятся на тароподучателя.

7. Стоимость невозвратной потребительской тары, а также мешков бумажных и из полимерных материалов, упаковочных и обвязочных материалов, обязательных по стандартам или техническим условиям на поставляемую продукцию, учтена в ценах прейскуранта и дополнительной оплате не подлежит.

8. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки в районы Крайнего Севера поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх оптовых цен на продукцию по прейскурантным ценам на соответствующую тару а при отсутствии прейскурантных цен на деревянную тару - из расчета I35 руб. за I $м^3$ древесины в чистоте.

9. При изменении потребительских свойств и комплектации продукции, отражаемых в нормативно-технической документации или носящих единовременный характер, изготовители по согласованию с заказчиком могут устанавливать доплаты (скидки) к оптовым ценам в тех случаях, когда применение доплат (скидок) не предусмотрено в прейскуранте.

I0. В тех случаях когда с разрешения организаций, утверждающих стандарты или технические условия, допускаются для отдельных предприятий временные отступления от требований стандартов или технических условий, продукция реализуется со скидкой, утвержденной в установленном порядке.

II. При поставке продукции по ценам настоящего прейскуранта снабженческо-сбытовыми организациями покупатели уплачивают им сверх оптовых цен наценки в размерах, установленных для этих организаций.

I2. Оптовые цены прейскуранта установлены на комплектную продукцию в соответствии со стандартами или техническими условиями, указанными в настоящем прейскуранте, за исключением тех случаев (оговоренных в прейскуранте), когда стандартами или техническими условиями отгрузка продукции предусмотрена без отдельных комплектующих изделий или когда они отгружаются транзитом.

Оплата комплектующих изделий, стоимость которых не входит в оптовые цены продукции, включенные в прейскурант, производится по утвержденным на эти комплектующие изделия оптовым ценам с начислением транспортно-заготовительных расходов в размерах, установленных министерством (ведомством), которому подчинено предприятие, комплектующее продукцию. Транспортно-заготовительные расходы начисляются только в тех случаях, когда комплектующие изделия отгружаются предприятием, комплектующим продукцию со своего склада; при отгрузке комплектующих изделий транзитом сверх оптовой цены потребителем продукции оплачивается только стоимость их перевозки.

I3. При поставке на экспорт продукции, изготовляемой по действующим в СССР стандартам или техническим условиям, по договоренности с Внешторговым объединением к ценам настоящего прейскуранта применяются в установленном порядке экспортные надбавки для возмещения доподнительных затрат у поставщика.

I4. Оптовые цены настоящего прейскуранта установлены без учета стоимости монтажных чертежей и эскизов. Монтажные чертежи и эскизы представляются заводу-изготовителю потребителем (покупателем) бесплатно.

I5. Расчеты на продукцию, оптовые цены на которую установлены за I т (I кг), производятся по теоретической массе,исчисленной по рабочим чертежам. Оплата изделий, по которым в результате технических мероприятий завода-изготовителя масса будет снижена без отступлений от требований стандартов или технических условий на их изготовление, производится исходя из массы изделий по чертежам до проведения технических мероприятий. Этот порядок оплаты применяется до конца выполнения наряд-заказа (но не более года), после чего расчеты производятся исходя из новой массы изделия.

Расчеты за продукцию, расцениваемую за I м, производятся по фактической длине готовых изделий.

I6. Указанный в настоящем прейскуранте размер "до" включает в себя этот размер.

I7. "Общие указания" настоящего прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты к нему, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.

I8. С введением в действие настоящего прейскуранта утрачивают силу прейскурант № 24-I5 "Оптовые цены на изделия для монтажа систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и газоснабжения" издания I980 г. и все дополнительные прейскуранты к нему, утвержденные Минмонтажспецстроем СССР.

I9. Остатки продукции, снятой с производства, цены на которую не включены в настоящий прейскурант, реализуются по оптовым ценам, действовавшим на нее до I января I990 г., с применением коэффициента по I разделу - I,36, по II разделу - I,29.

I. ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб.и коп.
		Узлы укрупненные монтажные для внутренних систем отопления		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262-75). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на уплотняющих материалах. В комплекте с муфтовой арматурой, средствами крепления, гильзами (стоимость муфтовой арматуры, средств крепления, гильз, в оптовой цене не учтена)			
					Диаметр условного прохода, мм			
I-0001	49 2364 0101				I5	м	-	0-85
I-0002	49 2364 0102				20	То же	-	0-95
I-0003	49 2364 0103				25	"	-	I-00
I-0004	49 2364 0104				32	"	-	I-I0
I-0005	49 2364 0105				40	"	-	I-25
I-0006	49 2364 0106				50	"	-	I-45
		Узлы укрупненные монтажные для внутренних систем горячего водоснабжения и водопровода		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262-75). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на уплотняющих материалах. В комплекте с муфтовой арматурой, средствами крепления, гильзами (стоимость муфтовой арматуры, средств крепления, гильз в оптовой цене не учтена)			
					Диаметр условного прохода, мм			
I-0007	49 2343 025I				I5	м	-	I-I5
I-0008	49 2343 0252				20	То же	-	I-25
I-0009	49 2343 0253				25	"	-	I-40
I-00I0	49 2343 0254				32	"	-	I-65
I-00II	49 2343 0255				40	"	-	I-90
I-00I2	49 2343 0256				50	"	-	2-I5
I-00I3	49 2343 0257				65	"	-	2-85
I-00I4	49 2343 0258				80	"	-	3-20
		Узлы укрупненные монтажные для внутренних систем горячего водоснабжения и водопровода		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262-75). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на сварке. В комплекте с арматурой, средствами крепления, гильзами (стоимость арматуры, средств крепления, гильз, фланцев, болтов и прокладок в оптовой цене не учтена)			
					Диаметр условного прохода, мм			
I-00I5	49 2343 0260				I00	м	-	4-I5
I-00I6	49 2343 026I				I25	То же	-	4-95
I-00I7	49 2353 0262				I50	"	-	5-70
		Узлы укрупненные монтажные для внутренних систем водопровода, горячего водоснабжения и отопления зданий		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Из стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на сварке. В комплекте с арматурой, средствами крепления, гильзами (стоимость арматуры, средств крепления, гильз, фланцев, болтов и прокладок в оптовой цене не учтена)			

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Диаметр условного прохода, мм			
I-00I8	49 2364 000I				50	м	-	I-80
I-00I9	49 2364 0002				65	То же	-	2-40
I-0020	49 2364 0003				80	"	-	2-80
I-002I	49 2364 0004				I00	"	-	3-65
I-0022	49 2364 0005				I25	"	-	4-45
I-0023	49 2364 0006				I50	"	-	5-40
		Узлы укрупненные монтажные для внутренних систем канализации зданий		ТУ 36-737-85 с изв. об изм. № I-4	Из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним (ГОСТ 6942.0-80+ГОСТ 6942.24-80). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на уплотняющих материалах. В комплекте со средствами крепления (стоимость средств крепления в оптовой цене не учтена)			
					Диаметр условного прохода, мм			
I-0024	49 23I3 000I				50	м	-	4-05
I-0025	49 23I3 0002				I00	То же	-	6-20
I-0026	49 23I3 0003				I50	"	-	7-50
		Узлы укрупненные монтажные для канализации санитарно-технических кабин		ТУ 400-28-II8-85 с изв. об изм. № I	Предназначены для индустриального монтажа внутренних систем канализации жилых и общественных зданий. Из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним (ГОСТ 6942.0-80+6942.24-80). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на уплотняющих материалах			

					В комплекте со средствами крепления Диаметр условного прохода, мм			
I-0027	49 23I2 0002				I00	м	-	7-30
		Узлы обвязки ввода теплового без элеватора		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для присоединения систем отопления и горячего водоснабжения к наружным тепловым сетям. Из стальных водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) и электросварных труб (ГОСТ I0704-82). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на уплотняющих материалах. Состав узла: задвижки (2 шт.), грязевик (I шт. неразъемный), вентили (3 шт.), краны (2 шт.), оправа для термометров (2 шт.), болты, прокладки (стоимость задвижек, грязевика в оптовой цене не учтена) Диаметр условного прохода ввода, мм			
I-0028	49 2372 000I				50	Узел	-	49-00
I-0029	49 2372 0003				80	То же	-	58-00
I-0030	49 2372 0004				I00	"	-	76-00
		Регистры отопительные из стальных труб		ТУ 400-28-I42-86	Предназначены для индустриального монтажа систем отопления. Из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262-75), стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76) и листовой горячекатаной стали (ГОСТ I9903-74) Диаметр условного прохода водогазопроводных труб (нитки), мм			
I-003I	49 36I5 II23				32	I м нитки	-	I-50
I-0032	49 36I5 II24				40	То же	-	I-70

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Наружный диаметр прямошовных труб (нитки), мм			
I-0033	49 36I5 II25				57	I м нитки	-	2-70
I-0034	49 36I5 II26				76	То же	-	3-20
I-0035	49 36I5 II27				89	"	-	3-50
I-0036	49 36I5 II28				I08	"	-	4-90
I-0037	49 36I5 II29				I33	"	-	5-25
I-0038	49 36I5 II3I				I59	"	-	7-80
		Гребенки		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для распределения теплоносителя. Из стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76). Поставляются в комплекте с приваренными фланцами, штуцерами с арматурой, прокладками и болтами (стоимость штуцеров с арматурой, прокладками и болтами в оптовой цене не учтена)			
		парораспределительная			Диаметр условного прохода, мм			
I-0039	49 2398 070I				I00	м	-	5-60
I-0040	49 2398 0702				I50	То же	-	I0-30
		водораспределительная						
I-004I	49 2398 0706				I00	м	-	5-60
I-0042	49 2398 0707				I50	То же	-	I0-30
		Штуцер		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Предназначен для присоединения к гребенке. Из стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76). Поставляется приваренным к гребенке в комплекте с арматурой, прокладками болтами (стоимость арматуры оптовой ценой не учтена)			
					Диаметр условного прохода, мм			
I-0043					50	Штука	-	5-20
I-0044					80	То же	-	7-I0
I-0045					I00	"	-	9-30
I-0046					I25	"	-	II-60
I-0047					I50	"	-	I4-70
		Узлы арматурные фланцевые		ТУ 400-28-I53-86	Предназначены для соединения фланцевой арматуры к трубопроводам из различных видов труб в системах отопления, водопровода и горячего водоснабжения. Из стальных бесшовных горячедеформированных (ГОСТ 8732-78) (Ø I00 и I25) и стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76). Поставляются собранными в транспортабельные узлы, на уплотняющих материалах. Состав узла: арматура фланцевая (I шт. подготовленная), патрубки фланцевые (2 шт.), болты, прокладки (стоимость арматуры в оптовой цене не учтена)			
					Условный диаметр арматуры, мм / Длина двух патрубков, мм / Толщина стенки патрубка, мм			
		на условное давление Ру=I,0 МПа (I0 кгс/см^2)			50 / 600 / 3,5	Узел[x]	8,3	9-20
I-0048	49 9I00 II0I				80 / 600 / 4,0	То же	I2,9	II-80
I-0049	49 9I00 II02				I00 / 600 / 4,0	"	I7,0	I6-30
I-0050	49 9I00 II03							

x) Масса узла дана без учета массы арматуры.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Условный диаметр арматуры, мм / Длина двух патрубков, мм / Толщина стенки патрубка, мм			
I-005I	49 9I00 II04				I25 / 600 / 4,0	Узел[x]	2I,5	I8-70
I-0052	49 9I00 II05				I50 / 600 / 4,5	То же	28,9	23-00
I-0053	49 9I00 II06				200 / 700 / 6,0	"	47,2	3I-00
I-0054	49 9I00 II07				250 / 700 / 7,0	"	70,7	4I-50
I-0055	49 9I00 II08				300 / 800 / 8,0	",	90,7	5I-00
I-0056	49 9I00 II09				350 / 800 / 9,0	"	I08,8	64-00
		на условное давление Ру=I,6						
I-0057	49 9I00 I205	МПа (I6 кгс/см^2)			I00 / 600 / 4,0	Узел[x]	I8,8	I7-80
I-0058	49 9I00 I206				I50 / 600 / 4,5	То же	3I,7	26-50
		Патрубки с фланцами		ТУ 400-28-2I3-77 с изв. об изм. № I,2	Предназначены для соединения трубопроводов с фланцевой арматурой различного назначения. Из стальных электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76) и стальных плоских приварных фланцев (ГОСТ I2820-80). Поставляются с приваренными фланцами для трубопроводов.			
					Наружный диаметр, мм / Длина патрубка, мм / Толщина стенки, мм			
		на условное давление Ру=I,0						
I-0059	49 90I0 0402	МПа (I0 кгс/см^2)			38 / 300 / 3,0	Шт.	2,I8	I-65
I-0060	49 90I0 0403				45 / 300 / 3,5	То же	2,80	I-90
I-006I	49 90I0 0404				57 / 300 / 3,5	"	3,46	2-60
I-0062	49 90I0 0405				76 / 300 / 4,0	"	4,96	3-I0
I-0063	49 90I0 0406				89 / 300 / 4,0	"	5,73	3-40
I-0064	49 90I0 0407				I08 / 300 / 4,0	"	7,08	4-20
I-0065	49 90I0 0408				I33 / 300 / 4,0	"	9,26	5-20
I-0066	49 90I0 0409				I59 / 300 / 4,5	"	II,82	6-60
I-0067	49 90I0 04II				2I9 / 350 / 7,0	"	20,90	I0-00
I-0068	49 90I0 04I2				273 / 350 / 7,0	"	26,87	I3-80
I-0069	49 90I0 04I3				325 / 400 / 8,0	"	38,08	I7-90
I-0070	49 90I0 04I4				377 / 400 / 9,0	"	48,72	22-50
I-007I	49 90I0 04I5				426 / 400 / 9,0	"	58,79	27-00
		на условное давление Ру=I,6						
I-0072	49 90I0 0422	МПа (I6 кгс/см^2)			57 / 300 / 3,5	"	3,94	2-90
I-0073	49 90I0 0423				76 / 300 / 4,0	"	5,50	3-45
I-0074	49 90I0 0424				89 / 300 / 4,0	"	6,20	3-75
I-0075	49 90I0 0425				I08 / 300 / 4,0	"	7,75	4-65
I-0076	49 90I0 0426				I33 / 300 / 4,0	"	I0,I2	6-00
I-0077	49 90I0 0427				I59 / 300 / 4,5	"	I2,85	7-30
		Трубы смывные		ТУ 36-I969-76 с изв. об изм. № I-5	Предназначены для соединения унитаза с высокорасполагаемым смывным бачком. Из стальных водогазопроводных оцинкованных и неоцинкованных труб (ГОСТ 3262-75) Ø 32 мм. В комплекте с навернутой муфтой и контргайкой:			
I-0078	49 234I 00I0				а) оцинкованные	Шт.	5,I0	2-45
I-0079	49 234I 00II				б) неоцинкованные	То же	5,I0	I-70
		Бочонки		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для соединения деталей трубопроводов. Из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб (ГОСТ 3262-75)			

[x] Масса узла дана без учета массы арматуры.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Диаметр условного прохода, мм | Длина, мм			
I-0080	49 2398 0625				I5 | 50	I00 шт.	6,0	5-60
I-008I	49 2398 0626				20 | 50	То же	8,0	6-50
I-0082	49 2398 0627				25 | 60	"	I5,0	8-20
I-0083	49 2398 0628				32 | 70	"	22,0	I0-60
I-0084	49 2398 0629				40 | 80	"	3I,0	I3-30
I-0085	49 2398 0630				50 | 90	"	44,0	I7-90
		Бочонки		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для соединения деталей трубопроводов. Из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (ГОСТ 3262-75)			
					Диаметр условного прохода, мм | Длина, мм			
I-0086	49 2398 060I				I5 | 50	I00 шт.	6,0	6-40
I-0087	49 2398 0602				20 | 50	То же	8,0	7-80
I-0088	49 2398 0603				25 | 60	"	I5,0	I0-00
I-0089	49 2398 0604				32 | 70	"	22,0	I3-I0
I-0090	49 2398 0605				40 | 80	"	3I,0	I6-60
I-009I	49 2398 0606				50 | 90	"	44,0	22-60
		Баки расширительные круглые		ТУ 36-2673-84 с изв.об изм.№ I,2	Предназначены для компенсации тепловых изменений объема воды. Устанавливаются в наивысшей точке систем водяного отопления. Из листовой горячекатаной (ГОСТ I9903-74) или листовой холоднокатаной (ГОСТ I9904-74) и сортовой стали			
					Вместимость бака, $м^3$			
I-0092	49 2392 020I		IE0I0		0,I	Шт.	3I,2	25-00
I-0093	49 2392 0202		2E0I0		0,I5	То же	39,6	30-50
I-0094	49 2392 0203		3E0I0		0,2	"	47,4	34-00
I-0095	49 2392 0204		4E0I0		0,3	"	62,8	50-00
I-0096	49 2392 0205		5E0I0		0,4	"	75,8	54-00
I-0097	49 2392 0206		6E0I0		0,5	"	84,I	58-00
I-0098	49 2392 0207		7E0I0		0,6	"	94,0	62-00
I-0099	49 2392 0208		8E0I0		0,8	"	II3,6	68-00
I-0I00	49 2392 0209		9E0I0		I,0	"	I40,2	78-00
I-0I0I	49 2392 02I0		I0E0I0		I,2	"	I58,2	83-00
I-0I02	49 2392 02II		IIE0I0		I,5	"	I84,6	93-00
I-0I03	49 2392 02I2		I2E0I0		2,0	"	226,7	I04-00
I-0I04	49 2392 02I3		I3E0I0		2,5	"	263,0	I2I-00
I-0I05	49 2392 02I4		I4E0I0		3,0	"	299,3	I29-00
I-0I06	49 2392 02I5		I5E0I0		3,5	"	333,I	I42-00
I-0I07	49 239 02I6		I6E0I0		4,0	"	366,8	I6I-00
		Кронштейны радиаторные		ТУ 400-28-205-85 с изв. об изм. № I,2	Предназначены для крепления чугунных радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен. Из прокатной полосовой стали (ГОСТ I03-76)			
					Длина кронштейна, мм			
I-0I08	49 24II II6I		КРД-I		I35	I00 шт.	95,0	45-50
I-0I09	49 24II II62		КРД-2		I65	То же	I05,0	47-00
		Радиаторная планка		ТУ 36-II59-76 с изв.об изм. № I-3	Предназначена для крепления радиаторов и восприятия нагрузок от них. Из сортовой стали			
					Размер планки, мм			
I-0II0	48 3447 600I		СТД60I		40 х 40	I00 шт.	I7,8	I0-80

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		Крючки для крепления:		ТУ 36 УССР-96-77 с изв. об изм. № I,2	Предназначены для крепления труб к каменным и деревянным стенам при монтаже санитарно-технических систем. Из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-71)			
		стальных водогазопроводных труб			Применяются для труб диаметром условного прохода, мм			
I-0II1	48 3447 I008		К.633		I5	I000 шт.	I9,0	I6-60
I-0II2	48 3447 I009		К.633-0I		20	То же	25,0	I8-20
I-0II3	48 3447 I0I0		К.633-02		25	"	34,0	22-I0
I-0II4	48 3447 I0II		К.633-03		32	"	53,0	25-40
I-0II5	48 3447 I0I2		К.633-04		40	"	72,0	32-00
		чугунно-канализационных труб						
I-0II6	48 3447 I0I3		К.634		50	"	I46,0	67-00
I-0II7	48 3447 I0I4		К.635		I00	"	287,0	I06-00
		Кронштейны радиаторные		ТУ 36 УССР-7I4-78 с изв. об изм.№ I,2	Предназначены для крепления радиаторов отопления к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Из листовой горячекатаной стали (ГОСТ I9903-74)			
					Длина кронштейна, мм			
I-0II8	48 24II I3I7		СТД 604-4		332	I00 шт.	28,5	7-90
		Кронштейны радиаторные		ТУ 36 УССР-0I6-76 с изв. об изм. № I-4	Предназначены для крепления радиаторов отопления к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей. Из листовой горячекатаной стали (ГОСТ I9903-74) и листовой холоднокатаной стали (ГОСТ I9904-74). Длина кронштейна от планки до оси радиатора, мм			
I-0II9	48 3447 I0I5		К.020		I05	I00 шт.	30,5	9-20
		Скобы		ТУ 36-2257-80 с изв. об изм. № I,2	Предназначены для фиксации на стенах вертикально расположенных водогазопроводных труб. Из ленты стальной холоднокатаной (ГОСТ 503-7I)			
					Применяются для крепления труб диаметром условного прохода, мм			
I-0I20	48 3447 900I		СТД 65I.00.000		I5	I00 шт.	3,9	4-55
I-0I2I	48 3447 9002		СТД.65I.00.000-0I		20	То же	4,2	4-60
		Кронштейны		ТУ 36-2366-8I с изв.об изм. № I	Предназначены для укладки на них горизонтальных трубопроводов во внутренних санитарно-технических системах. Из тонколистовой стали толщиной 2,5 мм (ГОСТ I9903-74)			
I-0I22	48 3447 I00I + 48 3447 I006		СТД-8I9, СТД-822+826			кг	-	0-75
		Хомуты для крепления пластмассовых трубопроводов		ТУ 400-28-355-85 с изв. об изм. № I	Предназначены для крепления канализационных и водосточных трубопроводов из пластмассовых труб. Из стали горячекатаной круглой В 8 (ГОСТ 2590-7I), стали листовой углеродистой, качественной и обыкновенного качества общего назначения толщиной от 2 до 3 мм (ГОСТ I6523-70)			

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Применяются для труб диаметром условного прохода, мм			
I-0I23	48 3447 2200		Тип-I		50	I000 шт.	220,0	386-00
I-0I24	48 3447 220I		Тип-II		I00	То же	2I0,0	459-00
		Детали крепежные металлические (хомуты)		ТУ 400-I/8II-3-78 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для изготовления железобетонных конструкций и санитарно-технических кабин. Из стальной горячекатаной полосы (ГОСТ I03-76)			
I-0I25	I2 800I 0000		МИ-I4			I000 шт.	I80,0	67-00
		Катушки-вставки инвентарные		ТУ 36-808-85 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для вставки в водомерные узлы вместо водомера. Из водогазопроводных (ГОСТ 3262-75) или электросварных прямошовных труб (ГОСТ I0704-76) с двумя приварными фланцами на Ру=I,0 МПа (I0 кгс/см^2) для трубопроводов (ГОСТ I2820-80)			
					Диаметр условного прохода, мм			
I-0I26	49 2398 080I				I5	Шт.	-	2-40
I-0I27	49 2398 0802				20	То же	-	2-50
I-0I28	49 2398 0803				25	"	-	2-90
I-0I29	49 2398 0804				32	"	-	3-35
I-0I30	49 2398 0805				40	"	-	3-65
I-0I3I	49 2398 0806				50	"	-	3-80
I-0I32	49 2398 0807				65	"	-	4-80
I-0I33	49 2398 0808				80	"	-	5-50
I-0I34	49 2398 0809				I00	"	-	8-I0
I-0I35	49 2398 08I0				I25	"	-	I0-20
I-0I36	49 2398 08II				I50	"	-	I2-30
		Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре		ТУ 400-28-I69-85	Предназначены для внутренних систем водопровода с давлением до I0 кгс/см^2. Из полиэтилена высокого давления (ГОСТ I6337-77Е). Резина для прокладок (ГОСТ I7I33-77), латунь ЛС для гаек (ГОСТ I020-77Е). В комплект входят: полиэтиленовая трубка (I шт.), накидные гайки (2 шт.), прокладки (2 шт.)			
I-0I37	49 9275 III3					Комплект	0,I89	I-75

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные	ВДУМ	ТУ 36.19.28-002-86	Предназначены для применения в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления помещений производственных и гражданских зданий при раздаче приточного воздуха в верхнюю зону. Из углеродистой стали (ГОСТ 16523-89 и ГОСТ 535-88). Поставляются с диффузором, экраном и регулятором расхода воздуха			
					Диаметр патрубка, мм			
2-0001	48 6361 0146		ВДУМ6Д		630	Шт.	38,8	70-00
		Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые	ВПР	ТУ 36.19.28-005-86	Предназначены для подачи приточного воздуха веерными и коническими струями в производственные помещения. С нижним управлением, без экрана. Из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903-74) и сортовой стали			
					Диаметр фланца, мм			
2-0002	48 6361 0003		ВПР 5		500	Шт.	9,5	25-00
2-0003	48 6361 0005		ВПР 8		800	То же	24,5	36-00
2-0004	48 6361 0007		ВПР 10		1000	"	39,5	47-00
2-0005	48 6361 0009		ВПР 14		1400	"	95,0	65-00
2-0006	48 6361 0011		ВПР 16		1600	"	120,0	85-00
		Воздухораспределители прямоструйные	ВСП	ТУ 36.19.28-007-87	Предназначены для сосредоточенной подачи воздуха в производственные и вспомогательные помещения, а также для душирования рабочих мест. Из углеродистой стали (ГОСТ 16523-89 и ГОСТ 535-88)			
					Сечение патрубка, мм			
2-0007	48 6361 0721		ВСП 1		500х500	Шт.	22,0	83-00
2-0008	48 6361 0723		ВСП 2		1000х1000	То же	56,5	130-00
2-0009	48 6361 0725		ВСП 3		1200х1200	"	76,5	157-00
2-0010	48 6361 0727		ВСП 4		1600х1600	"	136,0	224-00
2-0011	48 6361 0729		ВСП 5		2000х2000	"	186,0	355-00
		Воздухораспределители эжекционные панельные	ВЭПш	ТУ 36.19.28-008-86	Предназначены для подачи воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений без избытков тепла. Подача воздуха производится закрученными струями. Из листовой углеродистой (ГОСТ 16523-89) и сортовой стали			
					Воздухораздающая поверхность, $м^2$			
2-0012	48 6362 0602		ВЭПшI0		0,25	Шт.	9,6	6-70
2-0013	48 6362 0604		ВЭПшII		0,5	То же	21,3	15-20
2-0014	48 6362 0606		ВЭПшIIГб		0,5	"	21,5	15-20
2-0015	48 6362 0608		ВЭПшIIГв		0,5	"	20,3	15-20
2-0016	48 6362 0610		ВЭПшI2		1,0	"	43,8	28-50
2-0017	48 6362 0612		ВЭПшI2Гб		1,0	"	58,7	36-50
2-0018	48 6362 0614		ВЭПшI2Гв		1,0	"	53,0	35-00
2-0019	48 6362 0616		ВЭПшI3		1,5	"	53,0	39-00
2-0020	48 6362 0618		ВЭПшI3Гб		1,5	"	80,0	49-00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Воздухораздающая поверхность, м²			
2-002I	48 6362 0620		ВЭПпI3Гв		I,5	Шт.	80,0	49-00
2-0022	48 6362 0622		ВЭПпI4		2,0	То же	86,8	55-00
2-0023	48 6362 0624		ВЭПпI4Гб		2,0	"	95,0	59-00
2-0024	48 6362 0626		ВЭПпI4Гв		2,0	"	90,0	59-00
2-0025	48 6362 0628		ВЭПп2I		I,0	"	38,8	25-50
2-0026	48 6362 0630		ВЭПп22		2,0	"	77,0	50-00
2-0027	48 6362 0632		ВЭПп22Гб		2,0	"	III,0	68-00
2-0028	48 6362 0634		ВЭПп22Гв		2,0	"	I04,0	65-00
2-0029	48 6362 0636		ВЭПп23		3,0	"	II6,0	72-00
2-0030	48 6362 0638		ВЭПп23Гб		3,0	"	I43,0	86-00
2-003I	48 6362 0640		ВЭПп23Гв		3,0	"	I38,0	82-00
2-0032	48 6362 0642		ВЭПп24		4,0	"	I53,8	92-00
2-0033	48 6362 0644		ВЭПп24Гб		4,0	"	I68,0	99-00
2-0034	48 6362 0646		ВЭПп24Гв		4,0	"	I57,0	95-00
2-0035	48 6362 0648		ВЭПпД		I,0	"	2I,8	I5-30
2-0036	48 6362 0650		ВЭПпТ		I,5	"	29,8	20-00
		Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные	ВЭПпЦ	ТУ 36.I9.28-008-86	То же. Из оцинкованной стали (ГОСТ I49I8-80) и сортовой стали			
					Воздухораздающая поверхность, м²			
2-0037	48 6362 0603		ВЭПпI0Ц		0,25	Шт.	9,6	6-90
2-0038	48 6362 0605		ВЭПпIIЦ		0,5	"	2I,3	I6-00
2-0039	48 6362 0607		ВЭПпIIГбЦ		0,5	"	2I,5	I6-00
2-0040	48 6362 0609		ВЭПпIIГвЦ		0,5	"	20,3	I6-00
2-004I	48 6362 06II		ВЭПпI2Ц		I,0	"	43,8	30-50
2-0042	48 6362 06I3		ВЭПпI2ГбЦ		I,0	"	58,7	38-50
2-0043	48 6362 06I5		ВЭПпI2ГвЦ		I,0	"	53,0	36-50
2-0044	48 6362 06I7		ВЭПпI3Ц		I,5	"	53,0	42-00
2-0045	48 6362 06I9		ВЭПпI3ГбЦ		I,5	"	80,0	52-00
2-0046	48 6362 062I		ВЭПпI3ГвЦ		I,5	"	80,0	52-00
2-0047	48 6362 0623		ВЭПпI4Ц		2,0	"	86,8	59-00
2-0048	48 6362 0625		ВЭПпI4ГбЦ		2,0	"	95,0	62-00
2-0049	48 6362 0627		ВЭПпI4ГвЦ		2,0	"	90,0	62-00
2-0050	48 6362 0629		ВЭПп2IЦ		I,0	"	38,8	27-00
2-005I	48 6362 063I		ВЭПп22Ц		2,0	"	77,0	53-00
2-0052	48 6362 0633		ВЭПп22ГбЦ		2,0	"	III,0	72-00
2-0053	48 6362 0635		ВЭПп22ГвЦ		2,0	"	I04,0	69-00
2-0054	48 6362 0637		ВЭПп23Ц		3,0	"	II6,0	78-00
2-0055	48 6362 0639		ВЭПп23ГбЦ		3,0	"	I43,0	92-00
2-0056	48 6362 064I		ВЭПп23ГвЦ		3,0	"	I38,0	88-00
2-0057	48 6362 0643		ВЭПп24Ц		4,0	"	I53,8	I00-00
2-0058	48 6362 0645		ВЭПп24ГбЦ		4,0	"	I68,0	I06-00
2-0059	48 6362 0647		ВЭПп24ГвЦ		4,0	"	I57,0	I02-00
2-0060	48 6362 0649		ВЭПпДЦ		I,0	"	2I,8	I6-00
2-006I	48 6362 065I		ВЭПпТЦ		I,5	"	28,8	22-50
		Панели воздухораздающие штампованные	П-ВЭПпУ	ТУ 36.I9.28-008-86	Предназначены для подачи воздуха системами вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха в рабочую зону производственных помещений с избытком тепла, а также на любом уровне производственных, общественных и лабораторных помещений без избытков тепла. Подача воздуха производится закрученными струями. Из углеродистой листовой стали (ГОСТ I6523-89)			

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Воздухораздающая поверхность, $м^2$			
2-0062	48 6362 0673		П-ВЭПшIОУ		0,25	Шт.	2,3	I-50
2-0063	48 6362 0677		П-ВЭПшIIУ		0,50	То же	4,2	2-80
		Панели воздухораздающие штампованные	П-ВЭПшУЦ	ТУ 36.I9.28-008-86	То же. Из оцинкованной стали (ГОСТ I49I8-80)			
					Воздухораздающая поверхность, $м^2$			
2-0064	48 6362 0674		П-ВЭПшIОУЦ		0,25	Шт.	2,3	I-60
2-0065	48 6362 0678		П-ВЭПшIIУЦ		0,50	То же	4,2	3-00
		Воздухораспределители прямоточные регулируемые	ВР	ТУ 36.I9.28-0I4-87	Предназначены для подачи воздуха в верхнюю зону помещений общего назначения системами вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления веерными и осесимметричными струями. Из углеродистой стали (ГОСТ I6523-89 и ГОСТ 535-88)			
					Диаметр каркаса, мм			
2-0066	48 636I 076I		ВР 2,5		250	Шт.	2,5	55-00
2-0067	48 636I 0763		ВР 3,0		3I5	То же	3,3	55-00
2-0068	48 636I 0765		ВР 5,0		500	"	6,I2	60-00
2-0069	48 636I 0767		ВР 7,0		7I0	"	7,I	64-00
2-0070	48 636I 0769		ВР I0,0		I000	"	I6,5	98-00
2-007I	48 636I 077I		ВР I4,0		I400	"	20,0	I43-00
		Воздухораспределители вихревые регулируемые	ВВР	ТУ 36.I9.28-0I5-87	Предназначены для наклонной подачи воздуха, а также для сосредоточенной подачи воздуха в верхнюю зону помещений. Изготавливаются круглого сечения из углеродистой стали (ГОСТ I6523-89 и ГОСТ 535-88)			
					Диаметр патрубка, мм			
2-0072	48 636I I0I0		ВВР 3		3I5	Шт.	4,8	25-00
2-0073	48 636I I0II		ВВР 5		500	То же	7,5	26-50
2-0074	48 636I I0I3		ВВР I0З		I000	"	29,8	62-00
		Решетки жалюзийные неподвижные односекционные		ТУ 36-I5I7-84 с изв.об изм. № I,2	Предназначены для установки в воздухозаборных устройствах систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. Из холоднокатаной листовой стали (ГОСТ I9904-74)			
					Размер решетки, мм			
2-0075	48 6363 020I		СТД 30I		I50x490	Шт.	0,97	0-49
2-0076	48 6363 0204		СТД 302		I50x580	То же	I,I3	0-60
		Решетки регулирующие	РР	ТУ 36-I5I5-84 с изв. об изм. № I,2	Предназначены для распределения приточного воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления с регулированием его количества и направления. Из листовой холоднокатаной (ГОСТ I9904-74) и сортовой стали			
					Размер решетки, мм			
2-0077	48 6363 0I0I		РР-I		I00x200	Шт.	0,86	I-90
2-0078	48 6363 0I04		РР-2		I00x400	То же	I,60	3-00
2-0079	48 6363 0I07		РР-3		200x200	"	I,38	2-40
2-0080	48 6363 0II0		РР-4		200x400	"	2,49	3-90
2-008I	48 6363 0II3		РР-5		200x600	"	3,60	5-00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		Решетки щелевые регулирующие	Р	ТУ 36-1516-84 с изв.об изм. № 1-3	Предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции воздушного отопления и кондиционирования воздуха в производственных, административных, жилых и общественных зданиях. Из листовой холоднокатаной стали (ГОСТ 19904-74)			
					Размер решетки, мм			
2-0082	48 6363 0301		Р 150		150х150	Шт.	0,30	0-48
2-0083	48 6363 0304		Р 200		200х200	То же	0,48	0-60
		Решетка штампованная нерегулируемая	РШ	ТУ 36.19.24. 07-0011-86 с изв. об изм. № 1	Предназначена для вытяжной вентиляции промышленных зданий и сооружений, а также для административных и вспомогательных зданий. Из холоднокатаной листовой стали (ГОСТ 19904-74)			
					Размер решетки, мм			
2-0084	48 6363 0270		РШ-150		200х200	Шт.	0,185	0-28
2-0085	48 6363 0271		РШ-200		252х252	То же	0,298	0-37
		Сетка просечно-вытяжная для воздуховодов	СПВ	ТУ 36-1973-76 с изв. об изм. № 1-3	Предназначена для установки в приточных и вытяжных отверстиях вентиляционных систем общественных и производственных зданий. Из холоднокатаной листовой стали (ГОСТ 19904-74)			
2-0086	48 6369 1495		СПВ			$м^2$	1,6	0-60
		Дефлекторы x)	ЦАГИ	ТУ 36-1512-84 с изв. об изм. № 1	Предназначены для усиления тяги в вертикальных шахтах путем использования ветрового напора. Из углеродистой стали (ГОСТ 16523-89 и ГОСТ 535-88). Поставляются в собранном виде			
					Диаметр патрубка, мм			
2-0087	48 6369 0701		№ 3		280	Шт.	9,1	9-20
2-0088	48 6369 0704		№ 4		400	То же	10,7	14-40
2-0089	48 6369 0707		№ 5		500	"	32,5	23-00
2-0090	48 6369 0710		№ 6		630	"	47,2	34-00
2-0091	48 6369 0713		№ 7		710	"	84,0	47-00
2-0092	48 6369 0716		№ 8		800	"	111,7	59-00
2-0093	48 6369 0719		№ 9		900	"	143,8	75-00
2-0094	48 6369 0722		№ 10		1000	"	192,9	91-00
		Зонты вентиляционных систем:		ТУ 36-2337-80 с изв. об изм. № 1-3	Предназначены для предотвращения попадания атмосферных осадков в вентиляционные шахты. Из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903-74), холоднокатаной (ГОСТ 19904-74) и сортовой (ГОСТ 539-88) стали			
		круглого сечения			Диаметр шахты, мм			
2-0095	48 6369 2001		ЗК200		200	Шт.	2,0	4-30
2-0096	48 6369 2002		ЗК250		250	То же	3,0	4-60
2-0097	48 6369 2003		ЗК315		315	"	4,0	5-00
2-0098	48 6369 2004		ЗК400		400	"	7,5	6-10
2-0099	48 6369 2005		ЗК450		450	"	9,0	6-50
2-0100	48 6369 2006		ЗК500		500	"	11,0	7-20
2-0101	48 6369 2007		ЗК630		630	"	15,0	9-00
2-0102	48 6369 2008		ЗК710		710	"	19,0	11-80

x) При поставке дефлекторов, по согласованию с заказчиком, в разобранном виде применяется скидка с оптовой цены 24%.

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		круглого сечения			Диаметр шахты, мм			
2-0I03	48 6369 2009		3К800		800	Шт.	37,0	I8-80
2-0I04	48 6369 20I0		3КI000		I000	То же	52,0	26-50
2-0I05	48 6369 20II		3КI250		I250	"	68,0	39-00
		прямоугольного сечения			Периметр шахты, мм			
2-0I06	48 6369 2025		3П250х250		I000	Шт.	4,5	5-30
2-0I07	48 6369 2030		3П250х400		I300	То же	II,0	6-70
2-0I08	48 6369 2026		3П400х400		I600	"	9,0	7-I0
2-0I09	48 6369 2027		3П500х500		2000	"	I2,0	8-70
2-0II0	48 6369 203I		3П500х800		2600	"	28,0	I3-60
2-0III	48 6369 2028		3П800х800		3200	"	33,0	2I-00
2-0II2	48 6369 2032		3П800хI000		3600	"	6I,0	26-50
2-0II3	48 6369 2029		3ПI000хI000		4000	"	60,0	32-50
		Зонты вентиляционных систем:		ТУ 36-2337-80 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для предотвращения попадания атмосферных осадков в вентиляционные шахты. Из листовой оцинкованной (ГОСТ I49I8-80) и сортовой (ГОСТ 539-88) стали			
		круглого сечения			Диаметр шахты, мм			
2-0II4	48 6369 20I2		3К200Ц		200	Шт.	2,0	4-I0
2-0II5	48 6369 20I3		3К250Ц		250	То же	3,0	4-60
2-0II6	48 6369 20I4		3К3I5Ц		3I5	"	4,0	5-I0
2-0II7	48 6369 20I5		3К400Ц		400	"	7,5	6-20
2-0II8	48 6369 20I6		3К450Ц		450	"	9,0	6-50
2-0II9	48 6369 20I7		3К500Ц		500	"	II,0	7-30
2-0I20	48 6369 20I8		3К630Ц		630	"	I5,0	9-I0
2-0I2I	48 6369 20I9		3К7I0Ц		7I0	"	I9,0	I2-00
2-0I22	48 6369 2020		3К800Ц		800	"	37,0	I9-00
2-0I23	48 6369 202I		3КI000Ц		I000	"	52,0	28-00
2-0I24	48 6369 2022		3КI250Ц		I250	"	68,0	4I-00
		прямоугольного сечения			Периметр шахты, мм			
2-0I25	48 6369 2033		3П250х250Ц		I000	Шт.	4,5	5-40
2-0I26	48 6369 2038		3П250х400Ц		I300	То же	II,0	6-80
2-0I27	48 6369 2034		3П400х400Ц		I600	"	9,0	7-50
2-0I28	48 6369 2035		3П500х500Ц		2000	"	I2,0	9-20
2-0I29	48 6369 2039		3П500х800Ц		2600	"	28,0	I4-I0
2-0I30	48 6369 2036		3П800х800Ц		3200	"	33,0	22-00
2-0I3I	48 6369 2040		3П800хI000Ц		3600	"	6I,0	28-50
2-0I32	48 6369 2037		3ПI000хI000Ц		4000	"	60,0	33-50
		Фланцы для воздуховодов:		ТУ 36-I508-88	Предназначены для соединения между собой отдельных звеньев и фасонных частей фальцевых и сварных воздуховодов. Из листовой горячекатаной (ГОСТ I9903-74) и сортовой стали разных профилей (ГОСТ 535-88)			
2-0I33		круглые			Диаметр, мм	т	-	35I-00
	48 6369 08I3		СТД 20I.00.000-06		200	Шт.	0,55	
	48 6369 08I7		СТД 20I.00 000-08		250	То же	0,67	
	48 6369 082I		СТД 20I.00 000-I0		3I5	"	0,83	
	48 6369 0823		СТД 20I.00 000-II		355	"	I,29	
	48 6369 0825		СТД 20I.00.000-I2		400	"	I,46	
	48 6369 0827		СТД 20I.00.000-I3		450	"	I,63	
	48 6369 0829		СТД 20I.00.000-I4		500	"	I,8I	

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		круглые			Диаметр, мм			
	48 6369 083I		СТД 20I.00.000-I5		560	Шт.	2,0I	
	48 6369 0833		СТД 20I.00.000-I6		630	То же	2,27	
	48 6369 0835		СТД 20I.00.000-I7		7I0	"	2,55	
	48 6369 0837		СТД 20I.00.000-I8		800	"	4,9I	
	48 6369 0839		СТД 20I.00 000-I9		900	"	5,48	
	48 6369 084I		СТД 20I.00.000-20		I000	"	6,08	
	48 6369 0843		СТД 20I.00.000-2I		II20	"	7,68	
	48 6369 0845		СТД 20I.00.000-22		I250	"	8,58	
	48 6369 0847		СТД 20I.00.000-23		I400	"	9,56	
	48 6369 0849		СТД 20I.00.000-24		I600	"	I0,90	
	48 6369 085I		СТД 20I.00.000-25		I800	"	I2,36	
	48 6369 0853		СТД 20I.00.000-26		2000	"	I3,56	
2-0I34		прямоугольного сечения		ТУ 36-I508-88	Размер, мм	т	-	6I9-00
	48 6369 0900		СТД 202.00.000		I00xI50	Шт.	0,66	
	48 6369 0906		СТД 202.00.000-03		I50xI50	То же	0,76	
	48 6369 09I0		СТД 202.00.000-05		I50x250	"	0,99	
	48 6369 0922		СТД 202.00.000-II		250x250	"	I,2I	
	48 6369 0924		СТД 202.00.000-I2		250x300	"	I,33	
	48 6369 0926		СТД 202.00.000-I3		250x400	"	I,55	
	48 6369 0928		СТД 202.00 000-I4		250x500	"	I,77	
	48 6369 0946		СТД 202.00.000-23		400x400	"	I,89	
	48 6369 0948		СТД 202.00.000-24		400x500	"	2,II	
	48 6369 0950		СТД 202.00.000-25		400x600	"	2,32	
	48 6369 0952		СТД 202.00.000-26		400x800	"	4,74	
	48 6369 0958		СТД 202.00.000-29		500x500	"	2,56	
	48 6369 0960		СТД 202.00.000-30		500x600	"	2,56	
	48 6369 0962		СТД 202.00.000-3I		500x800	"	3,I4	
	48 6369 0964		СТД 202.00.000-32		500xI000	"	3,9I	
	48 6369 0972		СТД 202.00.000-36		600x600	"	4,78	
	48 6369 0974		СТД 202.00.000-37		600x800	"	5,54	
	48 6369 0976		СТД 202.00.000-38		600xI000	"	6,30	
	48 6369 0984		СТД 202.00.000-42		800x800	"	6,2I	

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		прямоугольного сечения			Размер, мм			
	48 6369 0986		СТД 202.00.000-43		800xI000	Шт.	7,97	
	48 6369 0990		СТД 202.00.000-45		800xI600	То же	II,36	
	48 6369 0994		СТД 202.00.000-47		I000xI000	"	8,36	
	48 6369 0998		СТД 202.00.000-49		I000xI600	"	I2,80	
	48 6369 I000		СТД 202.00.000-50		I000x2000	"	I4,73	
	48 6369 I008		СТД 202.00.000-54		I600xI600	"	I5,70	
	48 6369 I0I0		СТД 202.00.000-55		I600x2000	"	I7,60	
		Бандажи для соединения воздуховодов		ТУ 36-2050-77 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для соединения стальных воздуховодов круглого сечения систем вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Из стальной холоднокатаной ленты (ГОСТ 503-8I) или из листовой или рулонной стали с теми же свойствами. Поставляются заполненными герметизирующей мастикой "Бутепрол"			
2-0I35			СТД 527А		Диаметр, мм	т	-	95I-00
	48 6369 0I0I		СТД 527А.00.000		I00	Шт.	0,I8	
	48 6369 0I07		СТД 527А.00.000-02		I25	То же	0,22	
	48 6369 0II3		СТД 527А.000-04		I60	"	0,27	
2-0I36			СТД I34А			т	-	975-00
	48 6369 0II9		СТД I34А.00.000-0I		200	Шт.	0,37	
	48 6369 0I25		СТД I34А.00.000-03		250	То же	0,44	
	48 6369 0I3I		СТД I3А.00.000-05		3I5	"	0,63	
	48 6369 0I34		СТД I34А.00.000-06		355	"	0,65	
	48 6369 0I37		СТД I34А.00.000-07		400	"	0,70	
	48 6369 0I40		СТД I34А.00.000-08		450	"	0,83	
	48 6369 0I43		СТД I34А.00.000-09		500	"	0,9I	
	48 6369 0I46		СТД I34А.00.000-I0		560	"	I,0I	
	48 6369 0I49		СТД I34А.00.000-II		630	"	I,55	
	48 6369 0I52		СТД I34А.00.000-I2		7I0	"	I,95	
	48 6369 0I55		СТД I34А.00.000-I3		800	"	2,25	
	48 6369 0I58		СТД I34А.00.000-I4		900	"	2,46	
		Шины		ТУ 36.I9.24.07-38-87	Предназначены для соединения воздуховодов прямоугольного сечения СТД 339А (ТУ 36-736-78). Из тонколистовой холоднокатаной стали толщиной I мм (ГОСТ I9904-74).			

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					Основной размер шин, мм			
2-0I37	48 6369 I380		СТД 339.А. 0I.002		20х35	I00 м	75	25-50
2-0I38	48 6369 I38I		СТД 339.А. 0I.002-0I		30х40	То же	I00	32-50
					То же. Из тонколистовой оцинкованной стали (ГОСТ I49I8-80) толщиной I мм			
					Основной размер шин, мм			
2-0I39	48 6369 I384		СТД 339.А. 0I.002Ц		20х35	I00 м	75	30-00
2-0I40	48 6369 I385		СТД 339.А. 0I.002-0IЦ		30х40	То же	I00	39-00
		Угольники		ТУ 36.I9.24. 07-35-87	Предназначены для соединения шин и придания жесткости в воздуховодах прямоугольного сечения СТД 339.А (ТУ 36-736-78). Из тонколистовой холоднокатаной стали (ГОСТ I9904-74)			
					Размер, мм / Толщина стали, мм			
2-0I4I	48 6369 I270		СТД 339.А. 0I.003		95х95 / 2,0	I00 шт.	6,5	4-20
2-0I42	48 6369 I27I		СТД 339.А. 0I.003-0I		I02хI02 / 3,0	То же	I0,0	5-30
		Скоба		ТУ 36.I9.24. 07-37-87	Предназначены для соединения воздуховодов прямоугольного сечения СТД 339.А (ТУ 36-736-78). Из тонколистовой холоднокатаной стали (ГОСТ I9904-74)			
					Основной размер, мм			
2-0I43	48 6369 III0		СТД 339.А. 05.000		52х32хI0	I00 шт.	6,0	38-00
2-0I44		Хомуты для воздуховодов	СТД 205	ТУ 36-II95-84 с изв. об изм. № I	Предназначены для подвешивания круглых воздуховодов вентиляционных систем с помощью подвесок, талрепов и захватов. Из листовой горячекатаной (ГОСТ I9903-74) и сортовой стали	т	-	300-00
	48 3447 20I5 48 3447 20I7 48 3447 20I9 48 3447 202I 48 3447 2025 48 3447 2030 48 3447 2032 48 3447 2039	Подвески для воздуховодов		ТУ 36-II99-74 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для крепления воздуховодов вентиляционных систем с помощью хомутов, захватов и талрепов. Из сортовой стали			
2-0I45	48 3447 800I 48 3447 8002 48 3447 8003		СТД 6208 СТД 6209 СТД 62I0			т	-	263-00
		Тяга регулируемая для подвески воздуховодов		ТУ 36-I845-75 с изв. об изм. № I-3	Предназначена для регулировки натяжения расчалок и подвесок воздуховодов при монтаже вентиляционных систем. Из сортовой стали			
2-0I46	48 3447 4003		СТД 446			I000 шт.	5I0	706-00

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
		Лента крепежная	ЛК	ТУ 400-28-433-86	Предназначена для крепления воздуховодов систем вентиляции и трубопроводов санитарно-технических систем. Из оцинкованной рулонной стали (ГОСТ 14918-80)			
					Допустимая нагрузка, Н			
2-0147	48 3447 9016		ЛК-1		1050	м	0,14	0-13
2-0148	48 3447 9017		ЛК-2		1650	То же	0,175	0-15
2-0149	48 3447 9018		ЛК-3		3300	"	0,39	0-29
2-0150	48 3447 9020		ЛК-4		700	"	0,179	0-15
2-0151	48 3447 4001 48 3447 4002	Тяги для воздуховодов	СТД 6328 СТД 6327	ТУ 36-1643-73 с изв. об изм. № 1,2	Предназначены для подвешивания воздуховодов вентиляционных систем с помощью хомутов к железобетонным и металлическим перекрытиям. Из сортовой стали	т	-	420-00
		Глушители шума вентиляционных установок трубчатые:		ТУ 36-2546-83 с изв. об изм. № 1	Предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами и другим оборудованием в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Из листовой оцинкованной стали (ГОСТ 14918-80) и сортовой стали (ГОСТ 535-79). Наполнитель - холсты из супертонкого стеклянного щелочного волокна (ТУ 21-РСФСР-224-75). Применяются в приточных и вытяжных системах с влажностью воздуха не более 85%			
		круглого сечения на бандажном соединении			Диаметр обечайки, мм / Масса наполнителя, кг			
2-0152	48 6369 0401		ГТК 1-1		125 / 1,16	Шт.	9,7	18-00
2-0153	48 6369 0404		ГТК 1-2		200 / 1,64	То же	12,9	20-50
2-0154	48 6369 0407		ГТК 1-3		250 / 1,92	"	16,0	21-50
2-0155	48 6369 0410		ГТК 1-4		315 / 2,94	"	22,1	27-00
2-0156	48 6369 0413		ГТК 1-5		400 / 4,76	"	31,3	34-50
2-0157	48 6369 0416		ГТК 1-6		500 / 5,38	"	37,2	40-00
2-0158	48 6369 0419		ГТК 2-1		125 / 0,50	"	5,7	13-90
2-0159	48 6369 0422		ГТК 2-2		200 / 0,72	"	7,7	15-30
2-0160	48 6369 0425		ГТК 2-3		250 / 0,84	"	9,6	15-40
2-0161	48 6369 0428		ГТК 2-4		315 / 1,28	"	13,2	19-20
2-0162	48 6369 0431		ГТК 2-5		400 / 2,05	"	19,5	24-50
2-0163	48 6369 0434		ГТК 2-6		500 / 2,32	"	23,1	28-50
		прямоугольного сечения на реечном соединении			Размер обечайки, мм / Масса наполнителя, кг			
2-0164	48 6369 0437		ГТП 1-1		200x100 / 1,96	Шт.	18,8	35-50
2-0165	48 6369 0440		ГТП 1-2		300x200 / 2,74	То же	26,2	39-00
2-0166	48 6369 0443		ГТП 1-3		400x200 / 3,00	"	29,6	42-50
2-0167	48 6369 0446		ГТП 1-4		400x300 / 3,53	"	33,7	45-00
2-0168	48 6369 0449		ГТП 1-5		400x400 / 3,92	"	37,3	49-50
2-0169	48 6369 0452		ГТП 2-1		200x100 / 0,96	"	11,2	27-50
2-0170	48 6369 0455		ГТП 2-2		300x200 / 1,34	"	15,6	30-00
2-0171	48 6369 0458		ГТП 2-3		400x200 / 1,54	"	18,1	32-50
2-0172	48 6369 0461		ГТП 2-4		400x300 / 1,73	"	20,4	33-50
2-0173	48 6369 0464		ГТП 2-5		400x400 / 1,92	"	22,2	36-00
		Пластины звукопоглощающие		ТУ 36-2054-77 с изв. об изм. № 1-4	Предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Из листовой горячекатаной (ГОСТ 19903-74) и тонколистовой оцинкованной стали (ГОСТ 14818-80). Наполнитель - холсты из супертонкого			

№ поз.	Код ОКП	Наименование изделия	Тип (марка)	Стандарт или ТУ	Краткая техническая характеристика	Единица измерения	Масса единицы измерения, кг	Оптовая цена за единицу измерения в руб. и коп.
					стеклянного волокна БСТ марка Ш (ТУ 2I-224-75)			
					Сечение пластины, мм / Длина пластины, мм / Масса наполнителя, кг			
2-0I74	48 6369 020I; 48 6369 0228		Ш I-I; ВП I-I		I00x500 / 0,75 / 0,7I	Шт.	8,I	9-00
2-0I75	48 6369 0204; 48 6369 023I		Ш I-2; ВП I-2		I00x500 / I,0 / 0,94	То же	I0,4	I0-40
2-0I76	48 6369 0207; 48 6369 0234		Ш I-3; ВП I-3		I00xI000 / I,0 / I,88	"	I9-2	I7-60
2-0I77	48 6369 02I0; 48 6369 0237		Ш 2-I; ВП 2-I		200x500 / 0,75 / I,45	"	II,I	I0-90
2-0I78	48 6369 02I3; 48 6369 0240		Ш 2-2; ВП 2-2		200x500 / I,0 / I,94	"	I4,I	I2-80
2-0I79	48 6369 02I6; 48 6369 0243		Ш 2-3; ВП 2-3		200xI000 / I,0 / 3,88	"	25,9	22-50
2-0I80	48 6369 02I9; 48 6369 0246		Ш 3-I; ВП 3-I		400x500 / 0,75 / 2,96	"	I7,2	I5-90
2-0I8I	48 6369 0222; 48 6369 0249		Ш 3-2; ВП 3-2		400x500 / I,0 / 3,94	"	2I,4	I9-00
2-0I82	48 6369 0225; 48 6369 0252		Ш 3-3; ВП 3-3		400xI000 / I,0 / 7,88	"	39,2	35-00
		Двери штампованные для вентиляционных камер		ТУ 36-20I6-77 с изв. об изм. № I-9	Предназначены для установки в приточных и вытяжных вентиляционных камерах и каналах. Из листовой горячекатаной (ГОСТ I9903-74) и сортовой стали			
					Размер проема в раме, мм			
2-0I83	48 6369 0533		0,5xI,25		504xI254	Шт.	I2,6	8-70
2-0I84	48 6369 0530		0,4x0,9		409x909	То же	7,5	6-90
		Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам		ТУ 36.I9.28-0I6-87	Предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховодам систем вентиляции общего назначения. Из парусины льняной № 4 артикула IIII08СКПВ по ГОСТ I5530-76 и сортовой стали			
2-0I85	48 6369 I40I-48 6369 I446		В, Н			$м^2$	3,64	I0-80
		Заглушка питометражного лючка		ТУ 36-46I-84 с изв. об изм. № I	Предназначена для закрывания лючков в вентиляционных системах. Из полиамида 6 вторичного (ОСТ 6-06-С4-79)			
2-0I86	48 6369 060I		СТД 828I			Шт.	0,0324	0-2I
		Секторы управления дроссель-клапанами		ТУ 36-I493-76 с изв. об изм. № I-3	Предназначены для регулирования положения заслонки в дроссель-клапане.			
2-0I87	48 6363 5I0I, 48 6363 5I05		СТД 740I, СТД 7402		Из сортовой стали	Шт.	0,32	0-3I
		Поддоны к вентиляционным шахтам		ТУ 400-28-252-77 с изв. об изм. № I-4	Предназначены для сбора атмосферных вод. Из листовой горячекатаной стали (ГОСТ I9903-74). Поддоны с наружной и внутренней стороны покрыты грунтовкой ГФ-02I в два слоя (ГОСТ 25I29-82)			
2-0I88	52 5675 39II		МП-448			Шт.	I53,5	84-00
2-0I89	52 5675 392I		ЗПВМ-I			То же	I24,4	65-00
2-0I90	52 5675 393I		ПВ-22I8			"	99,I	48-00
2-0I9I	52 5675 394I		ПМ-I			"	I67,0	66-00

АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Наименование изделия	№ поз.
Б	
Баки расширительные	I-0092 - I-0I07
Бандажи стальные для воздуховодов	2-0I35 - 2-0I36
Бочонки	I-0080 - I-009I
В	
Вставки гибкие	2-0I85
Воздухораспределители ВДУМ	2-000I
Воздухораспределители ВПР	2-0002 - 2-0006
Воздухораспределители ВСП	2-0007 - 2-00II
Воздухораспределители ВЭПш	2-00I2 - 2-006I
Воздухораспределители ВР	2-0066 - 2-007I
Воздухораспределители ВВР	2-0072 - 2-0074
Г	
Глушители шума	2-0I52 - 2-0I73
Гребенки паро- и водораспределительные	I-0039 - I-0042
Д	
Детали крепежные металлические	2-0I25
Дефлекторы цилиндрические ЦАГИ	2-0087 - 2-0094
Двери для вентиляционных камер	2-0I83 - 2-0I84
З	
Заглушки питометрических лючков	2-0I86
Зонты вентиляционных систем	2-0095 - 2-0I32
К	
Катушка-вставка	I-0I26 - I-0I36
Кронштейны радиаторные	I-0I08 - I-0I09; I-0II8 - I-0II9
Кронштейны для труб	I-0I22
Крючки для крепления труб	I-0III - I-0II7
Л	
Лента крепежная	2-0I47 - 2-0I50
П	
Панели воздухораздающие штампованные	2-0062 - 2-0065
Патрубки с фланцами	I-0059 - I-0077
Планка радиаторная	I-0II0
Пластины звукопоглощающие	2-0I74 - 2-0I82
Подвески для воздуховодов	2-0I37
Подводки полиэтиленовые	I-0I37
Поддоны к вентшахтам	2-0I88 - 2-0I9I
Р	
Регистры отопительные	I-003I - I-0038
Решетки жалюзийные неподвижные, штампованные	2-0075 - 2-0076
Решетки регулирующие	2-0077 - 2-008I
Решетки щелевые регулирующие	2-0082 - 2-0083
Решетки штампованные нерегулируемые	2-0084 - 2-0085
С	
Секторы управления	2-0I87
Сетка просечно-вытяжная для воздуховодов	2-0086

Наименование изделия	№ поз.
Скоба для воздуховодов	2-0I43
Скоба для крепления труб	I-0I20 - I-0I2I
Т	
Трубы смывные	I-0078 - I-0079
Тяги для воздуховодов	2-0I5I
Тяги регулируемые для воздуховодов	2-0I46
У	
Угольники	2-0I4I - 2-0I42
Узлы арматурные фланцевые	I-0048 - I-0058
Узлы обвязки ввода теплового без элеватора	I-0028 - I-0030
Узлы укрупненные монтажные из стальных труб	I-000I - I-0023
Узлы укрупненные монтажные из чугунных канализационных труб для внутренних систем канализации зданий	I-0024 - I-0026
Узлы укрупненные монтажные для канализации санитарно-технических кабин	I-0027
Ф	
Фланцы стальные для воздуховодов	2-0I33 - 2-0I34
Х	
Хомуты для воздуховодов	2-0I44
Хомуты для крепления труб	I-0I23 - I-0I24
Ш	
Шины	2-0I37 - 2-0I40
Штуцер	I-0043 - I-0047

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	Общие указания	5
I.	Изделия для санитарно-технических систем	8
	Узлы монтажные укрупненные для внутренних систем отопления, горячего водоснабжения, водопровода и канализации зданий	8
	Монтажные узлы и детали из труб	II
	Баки металлические	I6
	Средства крепления	I7
	Прочие изделия	20
2.	Изделия для вентиляционных систем	22
	Воздухораспределители, решетки и сетки	22
	Зонты и дефлекторы	29
	Бандажи, фланцы и средства крепления	3I
	Шумоглушители	38
	Прочие изделия	39
	Алфавитно-предметный указатель	42

Ответственный за выпуск В.Н.Приписцов

Редактор издательства М.А.Козлова

Технический редактор Е.В. Андрюнина

Корректоры И.Н.Сорочихина, М.А.Родионова

Н/К

Подписано в печать 22 03 90 Формат 60x90/16 Бумага тип № 2 Офсетная печать
Объем 3,0 п.л. Тираж 93500 экз. Заказ тип.№ 259 Изд.№ 85 Бесплатно

Издательство и типография "Прейскурантиздат"
125438, Москва, Пакгаузное ш., 1

gost.e-ecolog.ru