ГЛАВГОСГАЗНАДЗОР СССР

Т Р Е Б О В А Н И Я
органов госгазнадзора к регистрации проектов газоснабжения предприятий и установок

Утверждены приказом
Главгосгазнадзора СССР
"6" мая 1985 г. № 14

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Мингазпром)
Главгосгазнадзор СССР

117939, ГСП, Москва, В-311, ул. Строителей, 8
телефон: 133-13-00

23.05 1985 г. № 21-5-4/296

на № ——— от ——— 198 г.

О требованиях органов госгазнадзора к регистрации проектов газоснабжения

Главгосгазнадзор СССР направляет для руководства в работе "Требования органов госгазнадзора к регистрации проектов газоснабжения предприятий и установок", разработанные в соответствии с Положением о государственном газовом надзоре в СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 17 апреля 1958 г. № 297, постановлением Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. № 96 " О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертизы и авторского надзора в строительстве", и нормативными документами Госстроя СССР.

Приложение: упомянутое на 13 стр. - экз.

Начальник
Главного управления Э.Н.Аргасов

Требования органов госгазнадзора к регистрации проектов газоснабжения предприятий и установок.

Требования регламентируют взаимоотношения органов государственного газового надзора в СССР с проектными организациями и газопотребляющими предприятиями при проектировании вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых газопотребляющих предприятий.

Требования обязательны для исполнения всеми проектными организациями, проектирующими газоснабжение предприятий и установок, и газопотребляющими предприятиями независимо от их ведомственной подчиненности, а также территориальными инспекциями (отделениями) госгазнадзора.

Разработаны Главгосгазнадзором СССР Мингазпрома.

Исполнители: А.П.Отурин, Е.И.Плужникова, А.П.Артемов (Главгосгазнадзор СССР), Н.И.Преображенский (Ленинградская территориальная инспекция госгазнадзора), В.П.Буянов (Горьковская территориальная инспекция госгазнадзора).

Вводятся впервые. Срок введения в действие с I июня 1985 г.

I. Общие положения

I.I. Требования разработаны в соответствии с Положением о государственном газовом надзоре в СССР, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от II апреля 1980 г. № 297, постановлением Совета Министров СССР от 28 января 1985 г. № 96 "О дальнейшем совершенствовании проектно-сметного дела и повышении роли экспертизы и авторского надзора в строительстве" и нормативными документами Госстроя СССР.

I.2. Требования распространяются на проекты (рабочие проекты) газоснабжения вновь строящихся, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных объединений, предприятий и установок, за исключением проектов на оборудование, использующее газ на приготовление пищи (плиты бытовые, ресторанные, мармиты и т.д.), индивидуальное отопление и горячее водоснабжение (водонагреватели проточные и емкостные, печи отопительные бытовые), на приборы, потребляющие менее I $м^3/ч$ газа, а также на оборудование, использующее газ в качестве рабочего агента для добычи нефти, и оборудование для подготовки газа к транспорту на нефтегазодобывающих предприятиях.

I.3. Утвержденные в установленном порядке проекты (рабочие проекты) до начала строительства подлежат регистрации в территориальных инспекциях (отделениях) госгазнадзора.

I.4. К регистрации принимаются проекты (рабочие проекты), удовлетворяющие следующим требованиям:

проект должен быть выполнен проектной организацией, имеющей право на проектирование газоснабжения производственных объединений, предприятий и установок;

проект должен быть выполнен на основании [illegible]

СССР на использование газа в качестве топлива и сырья и в строгом соответствии с ним;

в проекте должны быть приведены данные о соответствии принятой технологии с использованием газа и выбранного газоиспользующего оборудования современным достижениям науки и техники и прогрессивным удельным показателям по использованию газа как топлива и сырья;

в материалах проекта должна быть запись главного инженера проекта, удостоверяющая, что проектная документация выполнена в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами;

при наличии в проекте обоснованных отступлений от действующих норм, правил и инструкций, а также проектных р шений, на которые отсутствуют нормы, правила, инструкции и государственные стандарты, они должны быть в установленном порядке согласованы соответствующим органом госгазнадзора и перечень их должен содержаться в материалах проекта;

проект должен быть выполнен в соответствии с техническими условиями органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования в части эффективного и рационального использования газа.

Примечание. Технические условия в соответствии с установленным порядком выдаются органами госгазнадзора заказчику (или по его поручению генеральному проектировщику) на стадии выбора площадки для строительства новых, расширения и реконструкции действующих газопотребляющих предприятий или на стадии согласования с территориальной инспекцией (отделением) госгазнадзора намечаемых решений в случаях изменения условий теплоснабжения и газоснабжения при реконструкции, техническом перевооружении действующих предприятий, а также при размещении на действующем предприятии нового газоиспользующего [illegible]

дельных газоиспользующих агрегатов.

I.5. В проектах крупных газопотребляющих предприятий и сооружений, в которых предусмотрено выделение пусковых комплексов, решение вопросов использования газа в пусковом комплексе не должно противоречить принятым в целом решениям по использованию газа в утвержденном проекте.

I.6. В соответствии с установленным порядком в рабочую документацию должны быть своевременно внесены изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

2. Порядок регистрации проектов в органах госгазнадзора

2.I. Для регистрации проектов (рабочих проектов) заказчик представляет территориальной инспекции (отделению) госгазнадзора следующие материалы:

письмо на имя начальника инспекции (отделения), в котором указываются наименование и адрес объекта, его ведомственная принадлежность, основная характеристика (цехи и агрегаты, использующие газовое топливо, давление газа, виды потребляемого топлива, наличие резервного топлива, максимальный и минимальный расходы газа, направления использования вторичных энергоресурсов в проектируемом агрегате, цехе, количество и тип приборов измерения расхода газа и тепловой энергии и систем автоматического регулирования), а также наименование проектной организации и ее ведомственная принадлежность;

проект (рабочий проект), включающий общую пояснительную записку (пояснительную записку) и технологические решения по газоснабжению, технологии производства, теплотехнике, контрольно-измерительным приборам и автоматике, резервному топливному хозяйству;

копию разрешения Госплана СССР на использование газа в качестве топлива и сырья;

документ об определении типов источников теплоснабжения согласно генеральной схеме теплоснабжения города, поселка, района, области;

технические условия на присоединение предприятия или установки к газовым сетям;

технические условия органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования;

перечень согласованных с органами госгазнадзора обоснованных отступлений от норм, правил, инструкций, а также проектных решений, на которые отсутствуют нормы, правила, инструкции и государственные стандарты.

2.2. Проекты (рабочие проекты) регистрируются в территориальной инспекции (отделении) госгазнадзора, в зоне деятельности которой запланировано строительство газопотребляющего предприятия (установки). Зоны деятельности территориальных инспекций госгазнадзора даны в приложении I.

2.3. При регистрации проектов (рабочих проектов) проверяется их соответствие требованиям рационального и эффективного использования газа, в т.ч. техническим условиям органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования.

Отступления от технических условий допускаются лишь с разрешения органов госгазнадзора, выдавших эти условия.

Проверка осуществляется в присутствии представителей заказчика и проектной организации.

2.4. Регистрация проекта (рабочего проекта) оформляется ста-

мпом соответствующей территориальной инспекции (отделения) госгазнадзора, подписью должностного лица госгазнадзора с указанием даты и номера регистрации.

2.5. В тех случаях, когда при регистрации проектов (рабочих проектов) выявится несоответствие принятых проектных решений техническим условиям органов госгазнадзора на проектирование газопотребляющих предприятий и газоиспользующего оборудования, а также наличие несогласованных органами госгазнадзора отступлений от норм, правил и инструкций или наличие несогласованных проектных решений, на которые отсутствуют нормы, правила, инструкции и государственные стандарты, заказчику направляется письмо с обоснованием отказа в регистрации.

2.6. Зарегистрированные проекты действительны в течение трех лет. Если работы в течение этого срока не начаты, проекты подлежат повторной регистрации.

Зоны деятельности

территориальных инспекций госгазнадзора

(на I.0I. I985г.)

Наименование территориальной инспекции госгазнадзора, почтовый адрес и телефон	Зона деятельности
Московская территориальная инспекция госгазнадзора I0I000, г.Москва, Б.Комсомольский пер.,I3/2 тел. 228-40-89; 228-02-22; 924-I3-70	г.Москва, Московская и Рязанская обл.
Брянская территориальная инспекция госгазнадзора 242025, Брянская обл., п/о Глинищево тел. 95-42-82, доб.2-82; 4-32-7I; 95-42-25,доб.2-25	Белгородская, Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская и Курская обл.
Волгоградская территориальная инспекция госгазнадзора 400074,г.Волгоград, ул. Ворошилова,73 тел. 44-88-69; 43-93-59	Астраханская и Волгоградская обл., Калмыцкая АССР
Воронежская территориальная инспекция госгазнадзора 394007, г.Воронеж, Ленинский пр.,I05/2 тел. 22-67-0I; 22-58-83	Воронежская, Липецкая иТульская обл
Горьковская территориальная инспекция госгазнадзора	Архангельская,Владимирская, Воло-

∞

2	3
109, г.Горький, ул. Гоголя, 52 . 33-22-89; 33-65-51	годская, Горьковская, Ивановская, Кировская, Костромская, Пермская и Ярославская обл., Коми АССР
нская территориальная инспекция госгазнадзора 95,г.Казань, ул.Восход,5; тел.55-70-61; 55-70-91	Башкирская, Марийская, Удмуртская, Чувашская и Татарская АССР
нодарская территориальная инспекция госгазнадзора 40, г.Краснодар, ул.Свободы,20 4-07-49; 4-26-27	Краснодарский и Ставропольский края, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР
ыевская территориальная инспекция госгазнадзора 0, г.Куйбышев, ул.Ленинградская, 75 32-31-85	Куйбышевская и Ульяновская обл.
градская территориальная инспекция госгазнадзора 0, г.Ленинград,ул.Марата,75Б 315-88-63; 315-17-43	Ленинград, Ленинградская,Калининская, Новгородская и Псковская обл.
вская территориальная инспекция госгазнадзора 0,г.Аксай, Ростовской обл.,ул.Западная, 35 2-25-98;35-95-49,доб.3-79 (по г.Ростову)	Ростовская обл.
ловская территориальная инспекция госгазнадзора	Кемеровская ;Томская ,Новосибирская,Орен-

2	3
620151, г.Свердловск, ул. Клары Цеткин, 14 тел.57-17-24; 58-17-70	бургская, Свердловская, Тюменская и Челябинская обл., Красноярский край, Якутская АССР
Саратовская территориальная инспекция госгазнадзора 410740, г.Саратов-78, ГСП, ул.Астраханская, 83 тел.25-12-89; 25-27-85	Пензенская, Саратовская и Тамбовская о Мордовская АССР
Донецкая территориальная инспекция госгазнадзора 338001, г.Горловка Донецкой обл., ул.Пионерская, 8а тел. 4-01-12	Донецкая и Ворошиловградская обл.
Киевская территориальная инспекция госгазнадзора 252001, г.Киев, ул.Ленина, 6 тел.27-32-27; 21-91-67	г.Киев, Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая Черниговская, Черновицкая, Черкасская обл.
Харьковская территориальная инспекция госгазнадзора 310065, г.Харьков, пер.Брянский, 5 тел.27-69-13; 27-69-52	г.Севастополь, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Крымская обл., Молдавская ССР

2	3
елорусская территориальная инспекция госгазнадзора 20052, г.Минск, ул.Некрасова,9 ел. 32-82-25; 32-56-32	Белорусская ССР
атвийская территориальная инспекция госгазнадзора 26048, г.Рига, ул.Кути, 38/40 ел. 61-18-31; 61-04-67	Латвийская ССР
итовская территориальная инспекция госгазнадзора 32024, г.Вильнюс, ул.Руднинку,12 ел. 62--91-53; 62-65-93	Литовская ССР, Калининградская обл.
стонская территориальная инспекция госгазнадзора 00010, г.Таллин, ул.Виндемани, 4/4 А ел. 43-36-04; 43-36-05	Эстонская ССР
ербайджанская территориальная инспекция госгазнадзора 0010, г.Баку, ул.Солнцева,20 ел.96-37-65; 96-36-20	Азербайджанская ССР
мянская территориальная инспекция госгазнадзора 5028, г.Ереван, ул.Кисьяна,8, под.2, кв.11 л. 27-83-79; 27-29-35	Армянская ССР

2	3
Грузинская территориальная инспекция госгазнадзора 380060, г.Тбилиси, ул.Кецховели,18 , эт.IУ тел. 36-59-37	Грузинская ССР
Казахская территориальная инспекция госгазнадзора. 480009, г.Алма-Ата, ул.Советская,50 тел. 62-I8-52 ; 62-33-02	Казахская ССР
Киргизская территориальная инспекция госгазнадзора 720031, г.Фрунзе, ул.Елебаева, I В тел. 44-47-92; 44-5I-25	Киргизская и Таджикская ССР
Среднеазиатская территориальная инспекция госгазнадзора 700031,Ташкент,ул.Педагогическая,3I А тел. 56-I7-44; 56-I9-27	Узбекская и Туркменская ССР

gost.e-ecolog.ru