ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-186

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9,0 м ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

АЛЬБОМ III

СБОРНИК ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

0902-2-I86

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9,0 м ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ II - С М Е Т Ы

АЛЬБОМ III - СБОРНИК ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

А Л Ь Б О М III

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН В/О СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ
ПРИКАЗ № 240 от I3-XI- I973 года
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПО ОСОБОМУ
РАСПОРЯЖЕНИЮ ГОССТРОЯ СССР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-I86

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 9,0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Листов I Лист I

№№ пп	Части проекта	Индекс	Количество листов	№№ стр.
I.	Технологическая часть	ТХ	9	3

Главный инженер института Назаров

Главный инженер проекта Николаева

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-I86

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9.0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. АЛЬБОМ III

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Листов I Лист I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4
I.	Нестандартизированное оборудование	I-ТХ	4
2.	Трубопроводная арматура	2-ТХ	
3.	Материалы	3-ТХ	

Главный инженер проекта Николаева

Начальник отдела Игрицкий

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-186

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 9.0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-ТХ на
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Листов 4 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип марка каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг ед.	Вес в кг общий	Стоимость по /смете/ единицы /руб/	Стоимость по /смете/ общая тыс. руб./
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 2 отстойника										
I		Центральная труба Д=I420xI0 с отражателем	МК-I,2			шт	2	ст	I442	2884		
2		Колонка для управления задвижкой Ду =200	МК-3			"	2	"	I3,22	26,44		
3		Затвор поверхностный 300x450	МК-3			"	4	дер.	4,5	I8,0		

2

Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Затвор поверхностный 600х900	МК-4,5,6, 7			шт	I	ст	70	70		

Гл.инж.проекта Николаева

Нач. отдела Игрицкий

Составил Шишкина

Институт
"Союзводоканалпроект"
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-186

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9.0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА *АЛЬБОМ III*

Заказная спецификация I-ТХ
на нестандартизированное оборудование

Листов *4* Лист *3*

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Т и п марка каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость по /смете/ единицы руб.	Стоимость по /смете/ общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I.		Центральная труба Д=1420х10 с отражателем	МК-I,2			шт	4	ст.	I442	5768		
2.		Колонка для управления задвижкой Ду =200	МК-3			"	4	"	I3.22	52.88		
3.		Затвор поверхностный 300х450	МК-3			"	8	дер.	4,5	36.0		

2 Лист 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		Затвор поверхностный 600х900	МК-4,5,6,7			шт	I	ст.	70	70		

Гл.инженер проекта Николаева

Нач.отдела Игрицкий

Составил Шишкина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-186
ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 9.0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА *АЛЬБОМ III*
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ТХ на ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Т и п марка каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость /по смете/ единицы руб./	Стоимость /по смете/ общая тыс. руб./
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 2 отстойника										
I		Задвижки Ду=200 с ручным приводом	30ч6бр			шт	2	-	I25	250		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач. отдела Игрицкий
Составил Шишкина

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-186
ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 9.0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА *АЛЬБОМ III*
Заказная спецификация на трубопроводную арматуру -2-ТХ

Листов 2 Лист 2

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип марка каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг ед.	Вес в кг общий	Стоимость по /смете/ ед. руб.	Стоимость по /смете/ общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I.		Задвижка Ду=200 с ручным приводом	30ч6бр			шт	4	-	I25	500		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач. отдела Игрицкий
Составила Шишкина

Институт
"Союзводоканалпроект"
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-186
ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 9.0 м из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ З-ТХ *АЛЬБОМ III*
НА МАТЕРИАЛЫ

Листов 2 *Лист 1*

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного с комплектующего оборудования, приборов арматуры, кабельных и др. изделий	Тип марка каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель/для импортного оборудования страна фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость по /смете/	
									един.	общий	единицы руб.	общая /тыс. руб./
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 2 отстойника.										
I		Труба стальная Д =2I9x7	ГОСТ 8732-70			п.м.	28	ст 36,6	I025			
2		Труба чугунная Ду200	ГОСТ 5525-6I			"	9	чуг 52,9	476			
3		Фланцы приварные Ду=200, Ру=2,5кг/см2 с болтами и гайками	ГОСТ I255-67									

Гл.инж.проекта Николаева
Нач.отдела Игрицкий
Составил Шишкина

Институт
"Союзводоканалпроект"
г.Москва
1972г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
0902-2-186

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9.0 м ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА.
АЛЬБОМ III

Заказная спецификация ЗТХ на материалы

Листов 2 Лист 2

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип марка каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг: Единиц	Вес в кг: Общий	Стоимость по смете: Единицы руб.	Стоимость по смете: Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I		Труба стальная Д219х7	ГОСТ 8732-70			п.м.	56	ст.	36,6	2050		
2		Труба чугунная Ду 200	ГОСТ 5525-61			"	I7	чуг.	52,9	899		
3		Фланцы приварные 200 ;Ру=2,5 кг/см2 с болтами и гайками	ГОСТ I255-67			шт	8	ст.	6	48		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач. отдела Игрицкий
Составил Шишкина

gost.e-ecolog.ru