ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
http://www.gosnadzor.ru
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

ООО «Нанософт разработка»

108811, г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево», 22-й км Киевского шоссе, д.4, стр.1, офис 511А

21.05.2018 № 09-03-04/4208

На № б/н от б/д

Об обеспечении требований промышленной безопасности

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, рассмотрев Ваше обращение, поступившее по информационным системам общего пользования сообщает, что Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (РД 10-69-94) не являются обязательным документом, носят рекомендательный характер и могут использоваться при разработке технической документации при проведении ремонтных работ паровых и водогрейных котлов.

И.о. начальника Управления А.Н. Горлов

gost.e-ecolog.ru

Рахалин С.Н.
(495) 645-94-79*91-99

gost.e-ecolog.ru