МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

20.12.2016 №7888-11-13-2-3

На № 298-16 от 05.12.2016 г.

Директору ООО "МАДИ"
Р.Р. Максимовой

e-mail: gost.e-ecolog.ru

По существу Вашего обращения сообщаем следующее.

В п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" изложены требования устройства междуэтажных поясов в наружных стенах зданий I—III степеней, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости. Эти требования не относятся к дверям балконов и эвакуационным выходам. Ширина проема в свету дверей балконов, как правило, не превышает 0,6 м, эвакуационных выходов – 0,8 м.

Это также относится для зданий с применением "французских окон" в наружных стенах.

Врио начальника института Д.М. Гордиенко

gost.e-ecolog.ru
В.В. Уланов
тел. (495) 524-8178

gost.e-ecolog.ru