МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике)

ул. Коммунаров, 325, г. Ижевск,
426008, Удмуртская Республика
тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412)
E-mail: gu-ur@mchs.gov.ru

14.11.2016 г. №1980-2-4-23

На № 262-16 от 21.10.2016 г.

Директору
ООО «МАДИ»

Р.Р. Максимовой

ул. С. Ковалевской, 12-32, г. Ижевск,
Удмуртская Республика,
426035

Об устройстве ограждений
лестниц и лестничных маршей

Ваше обращение об устройстве ограждений лестниц, лестничных маршей и площадок, а также балконов и крыш, рассмотрено.

Требования к ограждениям изложены в ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.» и ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

Исходя из определения лестница применяется, как самостоятельная конструкция без промежуточных площадок, чаще снаружи здания, а лестничный марш, как составная честь лестничной клетки, чаще применяется внутри здания.

Высота ограждения определяется в зависимости от его назначения и расположения (внутреннее, наружное).

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Д.А. Одегов

О.А.Демин
8(3412)60-66-72

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru