МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике)

ул. Коммунаров, 325, г. Ижевск
426008, Удмуртская Республика,
тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412)
E-mail: gu-ur@urycc.mchs.ru

08.09.2016 г. №2324-2-4-23

На № 208-16 от 01.09.2016 г.

Директору
ООО «МАДИ»

Р.Р. Максимовой

ул. С. Ковалевской, 12-32, г. Ижевск,
Удмуртская Республика,
426035

Об определении высоты здания

Ваше обращение об определении высоты здания при наличии эксплуатируемой кровли, рассмотрено.

Необходимость устройства эксплуатируемой кровли или специально оборудованных участков кровли определяется нормативными документами или заданием на проектирование.

Устройство таких участков в нормативных документах по пожарной безопасности обусловлено размещением на кровле помещений предназначенных для деятельности людей или эксплуатация которых невозможна без обслуживания людьми, в том числе требованиями подпункта «2 г», пункта 3, подпункта 3 пункта 14 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, пункта 4.3.5 СП 1.13130.2009, пункта 6.11.18 СП 4.13130.2013.

Необходимость эксплуатируемой кровли или специальных участков при размещении на кровле оборудования (вентиляторов, антенн) или сооружений (блочных котельных) работающих автономно, без

gost.e-ecolog.ru

постоянного обслуживаниями людьми, нормативными документами по пожарной безопасности не регламентировано.

Высота здания, при наличии или отсутствии эксплуатируемых покрытий (кровли в целом или отдельных участков) определяется СП 1.13130.2009.

ВрИО заместителя начальника Главного управления –
начальника управления надзорной деятельности
и профилактической работы Д.А. Одегов

О.А.Демин
8(3412) 60-66-72

gost.e-ecolog.ru