МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Удмуртской Республике)

ул. Кочкуровв, 325, г. Ижевск
426008, Удмуртская Республика
тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код 3412)
E-mail: gu-ur@prvrc.mchs.ru

09.12.2016 г. № 379-1-25

На № 295-16 от 05.12.2016 г.

Директору
ООО «МАДИ»

Р.Р. Максимовой

ул. С. Ковалевской, 12-32, г. Ижевск,
Удмуртская Республика,
426035

О разъяснении требований

Ваше обращение о применении тамбура перед лестничной клеткой, рассмотрено.

Согласно СП 4.13130.2009 «Тамбур - проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара».

Требования к лестничным клеткам определены Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ и нормативными документами по пожарной безопасности, согласно которым тамбур не является частью лестничной клетки, однако выход из лестничной клетки наружу через тамбур не противоречить п.4.4.6 СП 1.13130.2009.

Заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы П.Н. Чукавин

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru