МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: ygost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

03.07.2018 № 1565-1-22-18-2

На б/н от 05.06.2018

По поручению руководства МЧС России специалисты института рассмотрели Ваше обращение от 05.06.2018 г. № 33715519 и сообщают следующее.

Требования пункта 5.4.18 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» регулируют возможность применения ненормируемых по огнестойкости светопрозрачных элементов в конструкциях наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости и, по мнению специалистов института, не распространяются на здания автостоянок открытого типа, что учтено при разработке новой редакции данного свода правил.

В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями 1-го типа действует п. 5.4.17 СП 2.13130.2012, регламентирующий способы разделения наружных стен противопожарными перекрытиями.

Заместитель начальника института А.Ю. Лагозин

gost.e-ecolog.ru

К.Д. Исавнина
тел. (495) 524-9851

gost.e-ecolog.ru