ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-203

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

12177-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

12177-03

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И ЧЕРТЕЖИ.

АЛЬБОМ II. СМЕТЫ.

АЛЬБОМ III. ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.

АЛЬБОМ III.

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
В/О СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ с 15-XI-73 г.
Приказ № 228 от 22 октября 1973 г.

12177-03

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Части проекта	Индекс	Количество листов	Лист I № стр.
		Листов I	
Технологическая	[illegible]	10	4-13

Главный инженер института — Назаров
Главный инженер проекта — Николаева

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

12177-03

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Перечень заказных спецификаций О-ТХ технологической части

Листов I Лист I

№№ п/п	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4
I.	Нестандартизированное оборудование	I-ТХ	4
2.	Трубопроводная арматура	2-ТХ	2
3.	Материалы	3-ТХ	4

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

12177-03

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация I-ТХ на нестандартизированное оборудование

Листов 2 Лист 1

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость (по смете)	
									един.	общий	един. (руб.)	общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I.		Затвор щитовой 200х300 с ручным управлением для прямоугольных открытых лотков	Тип.пр-т 3.90I-8 Вып. I			шт	4	ст	20	80		
2.		То же 300х600	То же Вып. 3			шт	I	ст	34	34		

12177-03

902-2-203 Альбом III Листов 2 Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		Колонки управления задвижками	Тип.пр-т 3.90I-I0 Вып. 5			шт	4	от	I40	560		

Главный инженер проекта Николаева

Начальник отдела Игрицкий

Составил Рыженков

12177-03

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация I-ТХ на нестандартизированное оборудование

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость (по смете) единицы (руб.)	Стоимость (по смете) общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка из 8 отстойников										
I.		Затворы щитовые 200х500 с ручным приводом для прямоугольных открытых лотков.	Тип-пр-т 3.90I-8 Вып. I			шт	8	ст	20	I60		
2.		То же 300х600	То же Вып. 4			шт	2	ст	34	68		

12177-03

902-2-203 Альбом III Листов 2 Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.		То же 450х600	То же Вып. 5			шт	I	от	39	39		
4.		Колонки управления задвижками	3.90I-I0 Вып. 5			шт	8	от	I40	II20		

Главный инженер проекта Николаева

Начальник отдела Игрицкий

Составил Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

12177-03

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ I2 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация 2-ТХ на трубопроводную арматуру

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость (по смете) единицы (руб.)	Стоимость (по смете) общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I.		Задвижки Ду = 200 с ручным приводом	30ч6бр			шт	4	чуг	I25	500		

Главный инженер проекта — Николаева
Начальник отдела — Игрицкий
Составил — Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

12177-03

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация 2-ТХ на трубопроводную арматуру

Листов 1 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость (по смете)	
									един.	общий	един. руб.	общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 8 отстойников										
I.		Задвижки Ду = 200 с ручным приводом	30ч6бр			шт	8	чуг.	I25	I000		

Главный инженер проекта Николаева
Начальник отдела Игрицкий
Составил Рыженков

12177-03

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация 3-ТХ на материалы

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость (по смете) единицы (руб.)	Стоимость (по смете) общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I.		Трубы 219х7	ГОСТ 8732-70			п.м.	60	ст	36,6	2I96		
2.		То же 426х9	-"-			п.м.	3	ст	92,55	277,65		
3.		Трубы Ду = 200	ГОСТ 5525-6I			п.м.	27	чуг	52,9	I430		

12177-03

902-2-203 Альбом III Листов 2 Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4а		Отводы 60° Ду = 200	МН 2880-62			мт	4	ст	I2,2	48,8		
5а		Тройники Ду=200х200 ℓ=300	МН 2886-62			мт	4	ст	33,7	I54,8		
6.		Фланцы Ру=6; Ду=200	ГОСТ I255-67			мт	4	ст	6,07	24,28		
7.		Фланцы Ру=I0;ДУ200	ГОСТ I255-67			мт	4	ст	8,24	33		

Главный инженер проекта Николаева

Начальник отдела Игрицкий

Составил Рыженков

Институт
Союзводоканалпроект
г. Москва
1972 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-203

12177-03

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДВУХЪЯРУСНЫЕ
ДИАМЕТРОМ 12 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация 3-ТХ на материалы

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№-позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость (по смете) единицы (руб.)	Стоимость (по смете) общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 8 отстойников										
I.		Трубы d= 219х7	ГОСТ 8732-70			п.м.	I20	ст	36,6	4392		
2.		То же d=426х9	-"-			п.м.	3	ст	92,55	277,65		
3.		Трубы Ду = 200	ГОСТ 5525-6I			п.мм	60	чуг	52,9	3I80		

12177-03

902-2-203 Альбом III Листов 2 Лист 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4.		Отводы 60° Ду = 200	МН 2880-62			шт	8	ст	12,2	97,6		
5.		Тройники Ду=200х200 ℓ=300	МН 2886-62			шт	8	ст	33,7	309,6		
6.		Фланцы Ру=6; Ду=200	ГОСТ I255-67			шт	8	ст	6,07	48,56		
7.		Фланцы Ру=IO;Ду=200	ГОСТ 1255-67			шт	8	ст	8,24	66		

Главный инженер проекта Николаева

Начальник отдела Игрицкий

Составил Рыженков

gost.e-ecolog.ru