МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

11.01.2018 № 50эп-13-2-3

На № 74 от 27.11.2017 г.

О разъяснении требований нормативных документов

Директору
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»
А.Н. Голдакову

E-mail: gost.e-ecolog.ru

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что положения п. 6.12 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на помещения хозяйственных кладовых категорий В4, Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности В.В. Телеш

Д.В. Беляев
(495) 524-81-34

gost.e-ecolog.ru

Группа ЭКОГАРАНТ
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»
150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30, офис 24
Тел.: +7 (4852) 67-44-86
e-mail: gost.e-ecolog.ru

Исх. № 74 от 27.11.2017 г

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны»

Тема: по вопросу требований п. п. 6.12 СП 7.13130.2013

Добрый день!

Просим Вас подтвердить, что требования п. 6.12 СП 7.13130.2013 *«В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения **(кроме складов)** категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется»* не распространяются на помещение хозяйственных кладовых (в соответствии с приложением «Б» СП 54.13330.2011), а решение по вентиляции выполняется путем устройства отверстий для перетекания воздуха в противопожарных перегородках, отделяющих технический коридор (п.7.1.9 СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные») от хозяйственных кладовых (п.3.18 Приложения Б СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные») при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами.

С уважением,
Директор Голдаков А.Н.

Исп.
Главный инженер проекта
gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru
8-910-541-07-53