МКС 29.140.40 Е83

**к СТБ МЭК 598-2-1-99 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения**

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|---|---|---|
| Раздел 7 | Применяют положения раздела 3 СТБ МЭК 598-1. | Применяют положения раздела 4 СТБ МЭК 598-1. |

**(ИУС РБ № 2 2001 г.)**

gost.e-ecolog.ru

МКС 29.140.40

# ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ МЭК 598-2-1-99

**СВЕТИЛЬНИКИ**
**Часть 2**
**Частные требования**
**Раздел 1**
**Светильники стационарные общего назначения**

**СВЯЦІЛЬНІ**
**Частка 2**
**Прыватныя патрабаванні**
**Раздзел 1**
**Свяцільні стацыянарныя агульнага прызначэння**

---

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 11.11.2014 № 50

**Дата введения 2015-01-01**

Наименование стандарта на белорусском языке. Заменить слова: «Прыватныя» на «Асобыя» (2 раза), «прызначэння» на «назначэння» (2 раза).

Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):;

заменить ссылку:

«СТБ МЭК 598-1-99 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» на «ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

дополнить примечанием:

«Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющими (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

По всему тексту стандарта заменить ссылку:

«СТБ МЭК 598-1» на ГОСТ IEC 60598-1» (18 раз).

**(ИУ ТНПА № 11-2014)**

СТБ МЭК 598-2-1-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# СВЕТИЛЬНИКИ

Часть 2

## Частные требования

Раздел 1

## Светильники стационарные общего назначения

# СВЯЦІЛЬНІ

Частка 2

## Прыватныя патрабаванні

Раздзел 1

## Свяцільні стацыянарныя агульнага прызначэння

Издание официальное

Госстандарт
Минск

УДК 628.94:006.354 Е83
Ключевые слова: светильники стационарные, частные требования, испытания
ОКС 29.140.40

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС)

ВНЕСЕН Управлением стандартизации Госстандарта Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 августа 1999г. № 15

3 Настоящий стандарт подготовлен на основе аутентичного текста международного стандарта МЭК 598-2-1:1979 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# СВЕТИЛЬНИКИ
# Часть 2
# Частные требования
# Раздел 1
# Светильники стационарные общего назначения

# СВЯЦІЛЬНІ
# Частка 2
# Прыватныя патрабаванні
# Раздзел 1
# Свяцільні стацыянарныя агульнага прызначэння

# LUMINAIRES
# Part 2
# Particular requirements
# Section 1
# Fixed general-purpose luminaires

**Дата введения 2000-03-01**

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к стационарным светильникам общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.

Стандарт следует применять совместно с соответствующими разделами СТБ МЭК 598-1, на которые сделаны ссылки.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
СТБ МЭК 598-1-99 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

## 3 Определения

В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими определениями, приведенные в разделе 1 СТБ МЭК 598-1.

## 4 Общие требования к испытаниям

Применяют положения раздела 0 СТБ МЭК 598-1. Испытания, приведенные в соответствующем разделе части 1 должны проводиться в последовательности, указанной в настоящем стандарте.

## 5 Классификация

Светильники должны классифицироваться в соответствии с положениями раздела 2 СТБ МЭК 598-1.

Издание официальное

## 6 Маркировка

Применяют положения раздела 3 СТБ МЭК 598-1.

## 7 Конструкция

Применяют положения раздела 3 СТБ МЭК 598-1.

## 8 Пути утечки и воздушные зазоры

Применяют положения раздела 11 СТБ МЭК 598-1.

## 9 Заземление

Применяют положения раздела 7 СТБ МЭК 598-1.

## 10 Контактные зажимы

Применяют положения разделов 14 и 15 СТБ МЭК 598-1.

## 11 Внешние провода и провода внутреннего монтажа

Применяют положения раздела 5 СТБ МЭК 598-1.

## 12 Защита от поражения электрическим током

Применяют положения раздела 8 СТБ МЭК 598-1.

## 13 Испытания на старение и тепловые испытания

Применяют положения раздела 12 СТБ МЭК 598-1.

Светильники с классификацией IP, превышающей IP20, должны подвергаться соответствующим испытаниям по 12.4 – 12.6 раздела 12 СТБ МЭК 598-1 после испытаний по 9.2, но до испытаний по 9.3 раздела 9 СТБ МЭК 598-1, указанных в разделе 14 настоящего стандарта.

## 14 Защита от попадания пыли и влаги

Применяют положения раздела 9 СТБ МЭК 598-1.

Для светильников с классификацией IP, превышающей IP20, порядок испытаний, указанных в разделе 9 СТБ МЭК 598-1, должен быть таким, как указано в разделе 13 настоящего стандарта.

## 15 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

Применяют положения раздела 10 СТБ МЭК 598-1.

## 16 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда

Применяют положения раздела 13 СТБ МЭК 598-1.

gost.e-ecolog.ru