МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГПИО „ЭНЕРГОПРОЕКТ"
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
„ВНИПИЭНЕРГОПРОМ"

ДИРЕКТИВНОЕ УКАЗАНИЕ

«25» декабря 1989 г. № 191-Т

Москва

О рекомендациях по определению прироста численности персонала для газовых турбин, устанавливаемых с паросиловыми блоками на ТЭЦ.

Для руководства при проектировании раздела "Организация труда управление производством" направляются временные рекомендации по определению прироста численности промышленно-производственного персонала при установке на ТЭЦ с паросиловыми блоками также и газовых турбин.

Рекомендации выполнены для газовых турбин единичной мощностью 25-45 МВт и согласованы с ЦОТэнерго Управления по социальным вопросам и заработной плате.

И.о. главного инженера Л.Б.Клюшкина
Начальник производственно-технического отдела И.И.Кузьмин
Главный специалист И.Б.Карп

Директивное указание № 191-Т на 4 листах Лист 1
Рассылается по списку. Экз. №
Ротапринт ВНИПИЭНЕРГОПРОМ 1989 г. Заказ № 1559 Тираж 235 экз.

gost.e-ecolog.ru

Министерство энергетики и электрификации СССР

ВНИИэнергопром

Утверждаю:
Ио. Главный инженер
Л.Б.Клюшкина
" "

Временные рекомендации
по определению прироста численности промышленно-производственного персонала при установке на ТЭЦ газовых турбин.

Начальник производственно-технического отдела И.И.Кузьмин

Главный специалист И.Б.Карп

Москва
1989г.

Временные рекомендации составлены в связи с тем, что в проектах ТЭЦ на I2 и I3 пятилетки намечена установка газовых турбин в составе парогазовых установок с паровыми турбинами Т-I80 и Т-250.

Рекомендации подготовлены с учетом "Нормативов численности персонала электростанций с газотурбинными стационарными установками мощностью I2-I50 МВт," выпущенных Управлением социального развития и условий труда 0I.06.88г, № I2-4/Iа.

Газотурбинные установки устанавливают в дополнение к паросиловым блокам, для которых расчет численности промышленно-производственного персонала проводится в соответствии с приказами Минэнерго СССР.

Для газотурбинных установок эксплуатационно-ремонтный персонал следует определять как прирост к персоналу, определенному по приказам от 2I.I0.77г. №№ I70, I7I. по нижеприведенной таблице.

Временные нормативы численности /прироста/ промышленно-производственного персонала на газотурбинные установки

Таблица

№№ п/п	Категория персонала	Численность персонала при количестве ГТУ											
		1 ГТУ			2 ГТУ			3 ГТУ			4 ГТУ		
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
			эксп.	ремон.		эксп.	ремон.		эксп.	ремон.		эксп.	ремон.
	Промышленно-производственный	28	I3	I5	32	I4	I8	36	I5	2I	42	I8	24
	в том числе:												
	руководители, специалисты и служащие	4	3	I	4	3	I	5	4	I	6	5	I

gost.e-ecolog.ru