ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-3-27.83

# БЛОК ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ЕМКОСТЯМИ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗОНУ ВЛИЯНИЯ БАМ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,2; 7,0 ТЫС.М3/СУТКИ

## АЛЬБОМ IX

## СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

18969-08

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смоленская ул., 22

Сдано в печать IX 1983 г.
Заказ № 11729 Тираж 600 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-3-27.83

# БЛОК ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ЕМКОСТЯМИ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (ВКЛЮЧАЯ ЗОНУ ВЛИЯНИЯ БАМ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,2;7,0 ТЫС.М3/СУТКИ

## СОСТАВ ПРОЕКТА


Альбом I - Пояснительная записка (т.п. 902-3-26.83)
Альбом П - Технологическая часть. Санитарно-техническая часть
Альбом Ш - Строительная часть. Конструкции железобетонные
Альбом IУ - Строительная часть. Изделия
Альбом У - Электротехническая часть. Чертежи монтажной зоны и заготовительного участка
Альбом УI - Электротехническая часть. Задание заводам-изготовителям
Альбом УП - Нестандартизированное оборудование
Альбом УШ - Спецификации оборудования
Альбом IX - Сборник спецификаций оборудования
Альбом X - Ведомости потребности в материалах
Альбом XI - С м е т ы


Альбом IX


Разработан проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 49 от I4 февраля I983 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 34 от 11 мая I983 г.


Главный инженер института А.Кетаов

Главный инженер проекта Н.Бондаренко

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№ пп | Наименование | Марка обозначение | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ | ТХКССО | 3-I0 |
| 2 | Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ | ОВССО | II-I8 |
| 3 | Спецификация на силовое электрооборудование к основному комплекту чертежей марки ЭМ | ЭМССО | I9-24 |
| 4 | Спецификация на оборудование и материалы к основному комплекту чертежей марки ЭО | ЭОССО | 25-26 |
| 5 | Спецификация на приборы и средства автоматизации к основному комплекту чертежей марки АТХ | АТХССО | 27-3I |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | производительность 4,2 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Технологическое оборудование | | | | | | | | |
| | I.I. Труба "Вентури" Ду=300 $m$ = 0,20 Вариант 2 | Серия 3.902- | шт | 796 | | | | I | I60,00 |
| | | -6 | | | | | | | |
| | | Выпуск I | | | | | | | |
| | I.2. Плиты шамотные пористые | ТУ№100-I-2I- | | | | | | | |
| | фильтросные 300х300х5 | -7I | шт | 796 | | | | 540/450 | 5,00 |
| | 2. Подъемно-транспортное оборудование | | | | | | | | |
| | 2.I. Таль передвижная червячная 3,2 | ГОСТ1106-74 | шт | 796 | | 3I7322 | | I | 83,00 |
| | 3. Нестандартизированное оборудование | | | | | | | | |
| | 3.I. Бак технической воды | II49.09.00. | | | | | | | |
| | | 000B0 | шт | 796 | | | | I | 725,00 |
| | 3.2. Бак уплотненного ила | II49.08.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | шт | 796 | | | | I | 7I0,00 |
| | 3.3. Эрлифт 2I9х4 | II49.06.00. | | | | | | | |
| | | 000 | шт | 796 | | | | 6 | 22,80 |
| | 3.4. Эрлифт I59х4 | II49.06.00.00 | | | | | | | |
| | | 0-02 | шт | 796 | | | | 3 | I5,40 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ТХК.ССО

| | | |
|---|---|---|
| ст. инж. | Чашников | |
| ГИП | Шипаренко | |
| гл.сп-ц | Сирота | |
| нач. сто | Рольгиен | |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОЗИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3.5. Иловая камера | II49.07.00. | | | | | | | |
| | | 000 | шт | 796 | | | | 6 | I7,00 |
| | 3.6. Иловая камера | II49.07.00. | | | | | | | |
| | | 000.-0I | шт | 796 | | | | 3 | I5,50 |
| | 3.7. Установка вторичного тонкослойного отстойника | II5I.0I.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | шт | 796 | | | | 3 | 44,0[illegible] |
| | | II5I.02.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | | | | | | | |
| | 3.8. Установка многоярусного илоотделителя | II49.0I.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | шт | 796 | | | | 6 | 2407,20 |
| | | II49.02.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | | | | | | | |
| | | II49.03.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | | | | | | | |
| | | II49.04.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | | | | | | | |
| | | II49.05.00. | | | | | | | |
| | | 000.B0 | | | | | | | |
| | 4. Насосное оборудование | | | | | | | | |
| | 4.I. Насос вихревой с электродвигателем | ВКСI/I6А-У2 | шт | 796 | | 363I9I0I70 | | I | 95,00 |
| | 4АХ80В4; I450 об/мин; I,5 квт | | | | | | | | |
| | 4.2 Насос консольный с электродвигателем | К8/I8-У2 | шт | 796 | | 363III00I0 | | 2 | 64,00 |
| | 4АХ80А2; 2900 об/мин; I,5 квт | ТУ26-06-976-77 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ТХК.СС0

Лист 2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ<br>ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4.3. Насос центробежный фекальный с | ФГ14,5/10-У4 | | | | | | | |
| | электродвигателем А02-22-4; 1450 об/мин; 1,5 квт | ГОСТ 11379- | | | | | | | |
| | | -73 | шт | 796 | | 3631820320 | | 2 | 130,00 |
| | 4.4. Насос центробежный фекальный | ФГ57,5/9,5б | шт | 796 | | 3631820020 | | 1 | 143,00 |
| | с электродвигателем 4А100S4; 1450 об/мин; 3 квт | ГОСТ 11379- | | | | | | | |
| | | -73 | | | | | | | |
| | 4.5. Насос центробежный погружной | ГНОМ 16-15- | | | | | | | |
| | | -УА | шт | 796 | | 3631830020 | | 1 | 32,00 |
| | 2900 об/мин 1,7 квт | ТУ26-06-963- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | 5. Компрессорное оборудование | | | | | | | | |
| | 5.1. Турбовоздуходувка с электродвигателем | ТВ-50-1,6 | шт | 796 | | 36434110 13 | | 2 | 4750,00 |
| | А02-92-2; 3000 об/мин; 100 квт | ТУ26-12-382- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | 6. Арматура из серого чугуна | | | | | | | | |
| | 6.1. Вентиль запорный муфтовый Ру16 кгс/см2 Ø 25 | 15ч8р2 | шт | 796 | | 3722121010 | | 3 | 1,75 |
| | | ГОСТ 18722-73 | | | | | | | |
| | 6.2 Ø 32 | -"- | шт | 796 | | 3722131009 | | 6 | 2,70 |
| | 6.3. Вентиль запорный муфтовый Ру 10 кгс/см2 Ø 50 | 15ч8р | шт | 796 | | 3722141 0075 | | 2 | 5,80 |
| | | ГОСТ 11570-65 | | | | | | | |
| | 6.4. Клапан обратный поворотный однодисковый | | | | | | | | |
| | Ру16 кгс/см2 Ø 50 | КА44075 | шт | 796 | | 3722411 0063 | | 5 | 2,40 |
| | из ковкого чугуна | ГОСТ 9827-74 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТМ.330

3

13969-08 6

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОЗИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6.5. Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом, фланцевый Ру I6 кгс/см2 Ø 25 | I5К4888рСВМ ТУ26-07-032--76 | шт | 796 | | 3732II40052 | | 7 | 6,20 |
| | 6.6. Вентиль запорный проходной прямоточный (типа "Косва") фланцевый Ø 25 | I5ВП3П ТУ26-05-983--73 | шт | 796 | | 37622II005 | | 3 | I,0 |
| | 6.7. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая РуI0 кгс/см2 Ø 50 | 30ч6бр ГОСТ 5762-74 | шт | 796 | | 372II5I0059 | | 29 | I7,80 |
| | 6.8. Ø 80 | -"- | шт | 796 | | 372II5I0068 | | 3 | 27,60 |
| | 6.9. Ø I00 | -"- | шт | 796 | | 372II5I0077 | | I9 | 38,40 |
| | 6.I0. Ø I50 | -"- | шт | 796 | | 372II5I0095 | | 7 | 73,50 |
| | 6.II. Ø 200 | -"- | шт | 796 | | 372I25I0053 | | II | II6,00 |
| | 6.I2. Ø 250 | -"- | шт | 796 | | 372I25I0062 | | 2 | I67,80 |
| | 6.I3. Ø 300 | -"- | шт | 796 | | 372I25I007I | | 2 | 242,50 |
| | Производительность 7,0 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Технологическое оборудование | | | | | | | | |
| | I.I. Труба "Вентури" Ду=400 $m$=0,20 Вариант 2 | Серия 3.902-6 Выпуск П | шт | 796 | | | | I | I90,00 |
| | I.2. Плиты шамотные пористые фильтросные 300х300х5 | ТУ№ 400-I-2I--7I | шт | 796 | | | | 900/8I0 | 5,00 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-2783 ТХК.СС0

Лист 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Подъемно-транспортное оборудование | | | | | | | | |
| | 2.1. Таль передвижная червячная 3,2 | ГОСТ 1106-74 | шт | 796 | | 317322 | | 1 | 83,00 |
| | 3. Нестандартизированное оборудование | | | | | | | | |
| | 3.1. Бак технической воды | 1149.09.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | шт | 796 | | | | 1 | 725,00 |
| | 3.2. Бак уплотненного ила | 1149.08.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | шт | 796 | | | | 1 | 710,00 |
| | 3.3. Эрлифт 273х4 | 1149.06.00. | | | | | | | |
| | | 000.-01 | шт | 796 | | | | 6 | 27,00 |
| | 3.4. Эрлифт 159х4 | 1149.06.00. | | | | | | | |
| | | 000.-02 | шт | 796 | | | | 3 | 15,40 |
| | 3.5. Иловая камера | 1149.07.00. | | | | | | | |
| | | 000 | шт | 796 | | | | 6 | 17,00 |
| | 3.6. Иловая камера | 1149.07.00. | | | | | | | |
| | | -01 | шт | 796 | | | | 3 | 15,50 |
| | 3.7. Установка вторичного тонкослойного | 1151.01.00. | | | | | | | |
| | | 000.0В | шт | 796 | | | | 3 | 4477 |
| | отстойника | 1151.02.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | | | | | | | |
| | 3.8. Установка многоярусного илоотделителя | 1149.01.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | шт | 796 | | | | 6 | 247 090 |
| | | 1149.02.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОЗИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | II49.03.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | | | | | | | |
| | | II49.04.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | | | | | | | |
| | | II49.05.00. | | | | | | | |
| | | 000.ВО | | | | | | | |
| | 4. Насосное оборудование | | | | | | | | |
| | 4.I. Насос вихревой с электродвигателем | ВКСI/I6А-У2 | шт | 796 | | 363I9I0I70 | | I | 95,00 |
| | 4АХ80В4; I450 об/мин; I,5 квт | | | | | | | | |
| | 4.2. Насос консольный с электродвигателем | К8/I8-У2 | шт | 796 | | 363III00I0 | | 2 | 64,00 |
| | 4АХ80А2; 2900 об/мин; I,5 квт | ТУ26-06-976- | | | | | | | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | 4.3. Насос центробежный фекальный с электродвигателем | ФГI4,5/I0-У4 | | | | | | | |
| | А02-22-4; I450 об/мин; I,5 квт | ГОСТ II379-73 | шт | 796 | | 363I820320 | | 2 | I30,00 |
| | 4.4. Насос центробежный фекальный с электродвигателем | ФГI44/I0,5б- | | | | | | | |
| | | -У4 | шт | 796 | | 363I82I020 | | I | 500,00 |
| | 4АI32М6; 960 об/мин; 7,5 квт | ГОСТ II379-73 | | | | | | | |
| | 4.5. Насос центробежный погружной | ГНОМ I6-I5- | | | | | | | |
| | | -УА | шт | 796 | | 363I830020 | | I | 32,00 |
| | 2900 об/мин; I,7 квт | ТУ 26-06-963- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | 5. Компрессорное оборудование | | | | | | | | |
| | 5.I. Турбовоздуходувка с электродвигателем | ТВ-80-I,6 | шт | 796 | | 36434II009 | | 2 | 4890,00 |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4АН280S2У3; 3000 об/мин; 130 квт | ТУ 26-12-382-78 | | | | | | | |
| | 6. Арматура | | | | | | | | |
| | Арматура из серого чугуна | | | | | | | | |
| 6.1. | Вентиль запорный муфтовый Ру 16 кгс/см2 Ø 25 | 15ч8р2 ГОСТ 18722-73 | шт | 796 | | 3722121010 | | 3 | 1,75 |
| 6.2. | Ø 32 | -"- | шт | 796 | | 3722131009 | | 6 | 2,70 |
| 6.3. | Вентиль запорный муфтовый Ру10 кгс/см2 Ø 50 | 15ч3р ГОСТ 11570-65 | шт | 796 | | 3722141 0075 | | 2 | 5,80 |
| 6.4. | Клапан обратный поворотный однодисковый Ру 16 кгс/см2 Ø 50 из ковкого чугуна | КА44075 ГОСТ 19827-74 | шт | 796 | | 37224110063 | | 5 | 2,40 |
| 6.5. | Вентиль запорный мембранный с электромагнитным приводом, фланцевый Ру16 кгс/см2 Ø 25 | 15КЧ888рСБЖ ТУ26-07-032-76 | шт | 796 | | 37321140052 | | 7 | 6,20 |
| 6.6. | Вентиль запорный проходной прямоточный (типа "Косва") фланцевый Ø 25 | 15 ВПЗП ТУ26-05-983-73 | шт | 796 | | 37622110 05 | | 3 | 1,00 |

Привязан

Инв. №

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ<br>ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6.7. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем | | | | | | | | |
| | фланцевая Ру I0 кгс/см2 Ø 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I0059 | | 29 | I7,80 |
| | | ГОСТ5762-74 | | | | | | | |
| | 6.8. Ø 80 | -"- | -"- | -"- | | 372II5I0068 | | 3 | 27,60 |
| | 6.9. Ø I00 | -"- | -"- | -"- | | 372II5I0077 | | I9 | 38,40 |
| | 6.I0. Ø I50 | -"- | -"- | -"- | | 372II5I0095 | | I3 | 73,50 |
| | 6.II. Ø 200 | -"- | -"- | -"- | | 372I25I0053 | | I | II6,00 |
| | 6.I2. Ø 250 | -"- | -"- | -"- | | 372I25I0062 | | I0 | I67,80 |
| | 6.I3. Ø 300 | -"- | -"- | -"- | | 372I25I007I | | 2 | 242,50 |
| | 6.I4. Ø 400 | -"- | -"- | -"- | | 372I25I0092 | | 2 | 434,70 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ТХК.СС0

Лист 8

18569-08 11

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Отопительно-вентиляционное оборудование | | | | | | | | |
| | I.I. Крышный вентилятор КЦ390 № 4 с электродвигателем | | | | | | | | |
| | 4А71А6У2 N =0,37 кВт n=920 об/мин, $\mathcal{L}$ =2300 м3/час | | | | | | | | |
| | H=I8 кгс/м2 | КЦ390 | шт | 796 | | 48648I07808 | | 2 | 74 |
| | I.2. Агрегат вентиляторный на виброосновании $\mathcal{L}$ =II700 м3/час | | | | | | | | |
| | H=60 кгс/м2 | А8-2 | комп | 67I | | 642I00603 | | I | 550 |
| | а) вентилятор центробежный Ц470№8; n=755 об/мин. исп.6 пол. | | | | | | | | |
| | Пр0° | | | | | | | | |
| | б) электродвигатель 4АI12МВ6 N =4 кВт n=950 об/мин | | | | | | | | |
| | I.3. Калорифер стальной пластинчатый многоходовой № II | КВБII-П | шт | 796 | | | | I | 35I |
| | I.4. Клапан воздушный утепленный типа КВУ N эл.под.=3,6 кВт | 5.904.4 | | | | | | | |
| | с приводом М30 4/I00 | КВУ I000х | | | | | | | |
| | | хI6003 | шт | 796 | | 48664080006 | | I | 98 |
| | I.5. Заслонка с ручным приводом типа КВР | I.494-I4 | | | | | | | |
| | | Р400х400р | шт | 796 | | 48664080006 | | I * | I0,5 |
| | I.6. Воздушно-отопительный агрегат | АПВС 50-30 | шт | 796 | | | | 20 | I00 |
| | | | | | | | | | |

Инв. №

Примечание

ТП 902-3-27.83 ОВСС0

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 *** |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москвы

Рук.гр. Полтинникова

Гл.ин. пр. Нарциссова

Нач.отд. Платонов

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Арматура из ковкого чугуна | | | | | | | | |
| | I.I. Вентиль запорный муфтовый Ø 25 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III029 | | 4 | I,4 |
| | I.2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III027 | | 7 | 0,7 |
| | 2. Арматура чугунная | | | | | | | | |
| | 2.I. Задвижка Ø 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I005 | | 6 | I7,8 |
| | 2.2. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом | | | | | | | | |
| | Пр-Iм Ø 25 | 25ч93Iнж | шт | 796 | | 37225I | | I | 27,9 |
| | 3. Фильтр | Ф4РУ4А | шт | 796 | | | | I0 | 3 |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | Производительность 7 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Отопительно-вентиляционное оборудование | | | | | | | | |
| | I.I. Крышный вентилятор КЦ390 № 4 с электродвигателем | | | | | | | | |
| | 4А7IА6У2 N=0,37 кВт n=920 об/мин. L=2500 м3/час | | | | | | | | |
| | H=I8 кгс/м2 | КЦЭ 90 | шт | 796 | | 4864810780Ø | | I | 74 |
| | I.2. Агрегат вентиляторный на виброосновании L=II700 м3/час | | | | | | | | |
| | H=60 кгс/м2 | АВ-2 | комп | 67I | | 642I00603 | | I | 550 |
| | а) вентилятор центробежный Ц470 № 8 исп.6 пол. Пр0° | | | | | | | | |
| | б) электродвигатель 4АII2МВ6 N=4 кВт n=950 об/мин | | | | | | | | |
| | I.3. Калорифер стальной пластинчатый многоходовой № II | КВБ II-П | шт | 796 | | | | I | 35I |
| | I.4. Клапан воздушный утепленный типа КВУ N эл.под.=3,6 кВт, | КВУI000х | шт | 796 | | 4866408006 | | I | 98 |
| | с приводом МЭО-4/I00 | хI600Э | | | | | | | |
| | | 5.904-4 | | | | | | | |
| | I.5. Заслонка с ручным приводом типа КВР | I.494-I4 | | | | | | | |
| | | Р400-500Р | шт | 796 | | 4866406006 | | I | I2 |
| | I.6. Воздушно-отопительный агрегат | АПВС 50-30 | шт | 796 | | | | 2 | I00 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ОВ000 3

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Производительность 7 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Арматура из ковкого чугуна | | | | | | | | |
| | I.I. Вентиль запорный муфтовый Ø 25 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III029 | | 4 | I,4 |
| | I.2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III027 | | 7 | 0,7 |
| | 2. Арматура чугунная | | | | | | | | |
| | 2.I. Задвижка Ø 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I005 | | 6 | I7,8 |
| | 2.2. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом | | | | | | | | |
| | Пр-Iм Ø 25 | 25ч93Iнж | шт | 796 | | 37225I | | I | 27,9 |
| | 3. Фильтр | Ф4РУ4А | шт | 796 | | | | I2 | 3 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ОВССО

Лист 4

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ<br>ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком. Вечно-мерзлые грунты. | | | | | | | | |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Отопительно-вентиляционное оборудование | | | | | | | | |
| | I.I. Крышный вентилятор КЦ390 № 4 с электродвигателем | | | | | | | | |
| | 4А7IА6У2 N=0,37 кВт n=920 об/мин, L=2300 м3/час | | | | | | | | |
| | H=I8 кгс/м2 | КЦ3 90 | шт | 796 | | 48648I07808 | | 2 | 74 |
| | I.2. Агрегат вентиляторный на виброосновании L=II700 м3/час | | | | | | | | |
| | H=60 кгс/м2 | А8-2 | комп | 67I | | 642I00603 | | I | 550 |
| | а) вентилятор центробежный Ц470 № 8 n=755 об/мин.исп.6 пол. | | | | | | | | |
| | Пр0° | | | | | | | | |
| | б) электродвигатель 4АII2МВ6 N=4 кВт n=950 об/мин | | | | | | | | |
| | I.3. Калорифер стальной пластинчатый многоходовой № II | КВБ II-П | шт | 796 | | | | I | 35I |
| | I.4. Клапан воздушный утепленный типа КВУ N эл.пол.=3,6 кВт, | 5.904.4 | | | | | | | |
| | с приводом МЭО 4/100 | КВУ | | | | | | | |
| | | I000-I6003 | шт | 796 | | 48664080006 | | I | 98 |
| | I.5. Заслонка с ручным приводом типа КВР | I.494-I4 | | | | | | | |
| | | Р400х400Р | шт | 796 | | 48664080006 | | I | I0,5 |
| | I.6. Воздушно-отопительный агрегат | АПВС70-40 | шт | 796 | | | | 2 | I63 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ОВ000

Альб. 5

18969-08 16

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ<br>ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия, поставляемые заказчиком. Вечно-мерзлые грунты | | | | | | | | |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Арматура из ковкого чугуна | | | | | | | | |
| | I.I. Вентиль запорный муфтовый Ø 25 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III029 | | 4 | I,4 |
| | I.2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III027 | | 7 | 0,7 |
| | 2. Арматура чугунная | | | | | | | | |
| | 2.I. Задвижка Ø 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I005 | | 6 | I7,8 |
| | 2.2. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом | | | | | | | | |
| | Пр-Iм Ø 25 | 25ч93Iнж | шт | 796 | | 372251 | | I | 27,9 |
| | 3. Фильтр | Ф4РУ4А | шт | 796 | | | | I0 | 3 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ОВССО Лист 6

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком. Вечно-мерзлые грунты | | | | | | | | |
| | Производительность 7 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Отопительно-вентиляционное оборудование | | | | | | | | |
| | I.I. Крышный вентилятор КЦ3 90 N°4 с электродвигателем | | | | | | | | |
| | 4А7IА6У2 N = 0,37 кВт n=920 об/мин. $\mathcal{L}$ =2500 м3/час | | | | | | | | |
| | H=I8 кгс/м2 | КЦ3 90 | шт | 796 | | 48648I07808 | | I | 74 |
| | I.2. Агрегат вентиляторный на виброосновании $\mathcal{L}$ =II700 м3/час | | | | | | | | |
| | H=60 кгс/м2 | А8-2 | комп. | 67I | | 642I00603 | | I | 550 |
| | а) вентилятор центробежный Ц470 N°8 исп. 6 полож. Пр0° | | | | | | | | |
| | б) электродвигатель 4АII2МВ6 N =4 кВт n=950 об/мин. | | | | | | | | |
| | I.3. Калорифер стальной пластинчатый многоходовой № II | КВБ II-П | шт | 796 | | | | I | 35I |
| | I.4. Клапан воздушный утепленный типа КВУ | КВУ | | | | | | | |
| | N эл.под. =3,6 кВт, с приводом МЭО-4/I00 | I000-I600Э | шт | 796 | | 48664080006 | | I | 98 |
| | | 5.904-4 | | | | | | | |
| | I.5. Заслонка с ручным приводом типа КВР | I.494-I4 | | | | | | | |
| | | Р400х500Р | шт | 796 | | 48664080006 | | I | I2 |
| | I.6. Воздушно-отопительный агрегат | АПВС 70-40 | шт | 796 | | | | 2 | I83 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ОВ000

Лист 7

18969-с в 12

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия, поставляемые заказчиком. Вечно-мерзлые грунты | | | | | | | | |
| | Производительность 7 тыс.м3/сутки | | | | | | | | |
| | I. Арматура из ковкого чугуна | | | | | | | | |
| | I.I. Вентиль запорный муфтовый Ø 25 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III029 | | 4 | I,4 |
| | I.2. Вентиль запорный муфтовый Ø I5 | I5кчI8п | шт | 796 | | 3732III027 | | 7 | 0,7 |
| | 2. Арматура чугунная | | | | | | | | |
| | 2.I. Задвижка Ø 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I005 | | 6 | I7,8 |
| | 2.2. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом | | | | | | | | |
| | Пр.-Iм Ø 25 | 25ч93Iнж | шт | 796 | | 37225I | | I | 27,9 |
| | 3. Фильтр | Ф4РУ4А | шт | 796 | | | | I2 | 3 |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ОВССО

Лист 8

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Аппараты низкого напряжения | | | | | | | | |
| | Производительность 7 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| I.I | Пакетный выключатель, исполнение I | ПВЗ-I0/У330 | шт | 796 | | 342461I000 | | I | |
| | | ОСТI60.520. | | | | | | | |
| | | 00I-77 | | | | | | | |
| I.2 | Пакетный выключатель, исполнение I | ПВЗ-I0/У356 | шт | 796 | | 342461I000 | | I | |
| | | ОСТI60.520. | | | | | | | |
| | | 00I-77 | | | | | | | |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| I.I | Пакетный выключатель, исполнение I | ПВЗ-I0/У330 | шт | 796 | | 342461I000 | | 2 | |
| | | ОСТI6.0520. | | | | | | | |
| | | 00I-77 | | | | | | | |
| I.2 | Пакетный выключатель, исполнение I | ПВЗ-I0/У356 | шт | 796 | | 342461I000 | | 2 | |
| | 2. Шкафы | | | | | | | | |
| | Производительность 4,2; 7 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| 2.I | Шкаф управления турбовоздуходувкой размером I200x600x2400 | Черт.ЭМ. | шт | 796 | | | | 2* | |
| | | 00IB0.002.ВС | | | | | | | |
| | | Альбом УП | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ЭМ.ОО

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Павлова | |
| Вед.инж. | Есева | |
| СИП | Павлова | |
| Гл.спец. | Данилов | |
| Нач.отд. | Саркисьянц | |

Спецификация на силовое электрооборудование к основному комплекту чертежей марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р. | 1 | 6 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения | ШРП-73504 | шт | 796 | | | | I | |
| | (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А | -22У3 | | | | | | | |
| | на 8 предохранителей 8х60А. Плавкие вставки предохрани- | ТУ16.536.506- | | | | | | | |
| | телей I х 25А; 3х6А; 4хI0А | 76 | | | | | | | |
| | Производительность 7 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| 2.3 | Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения | ШРП-73504- | шт | 796 | | | | I | |
| | (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А | -22У3 | | | | | | | |
| | на 8 предохранителей 8 х 60А. Плавкие вставки предохра- | ТУ16.536- | | | | | | | |
| | нителей Iх63А; 3хI0А; 3х6А; IхI6А | 506-76 | | | | | | | |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| 2.4 | Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения | ШРП-73504- | шт | 796 | | | | I | |
| | (ввод кабелей снизу) с одним рубильником на вводе 400А на | -22У3 | | | | | | | |
| | 8 предохранителей 8х60А. Плавкие вставки предохранителей | ТУ16.536. | | | | | | | |
| | 3хI6А; 3хI0А; 2х6А | 506-76 | | | | | | | |
| | 3. Ящики | | | | | | | | |
| | Производительность 4,2; 7,0 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| 3.I | Ящик однофидерный, напряжение ~380В | ЯВШ3-25У2 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ТУ16.536.007 | | | | | | | |
| | | -72 | | | | | | | |
| 3.2 | Ящик однофидерный с трехполюсным блоком "Предохранитель | ЯБП-IМ | | | | | | | |
| | выключатель", плавкая вставка 30А | ТУ3.20-78 | шт | 796 | | | | I | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ЭМСС0

Лист 2

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 0,5А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~220В. | ЯУ5122-03А2А | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | ЯУ5118-03А2А | шт | 796 | | | | 1 | |
| 3.4 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 4А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~380В | ЯУ5113-03А3Л | шт | 796 | | | | 1 | |
| 3.5 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 3,2А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~380В | ЯУ 5111-03А3К | шт | 796 | | | | 2 | |
| 3.6 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 2,5А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~220В | ЯУ5113-03А2Н | шт | 796 | | | | 3 | |
| 3.7 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 10А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~220в | ЯУ5111-03А2Н | шт | 796 | | | | 1 | |
| 3.8 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 3,2А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~380В Производительность 4,2 тыс.м3/сут. | ЯУ5113-03А3К | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток 8А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управления ~380В | ЯУ5111-03А3П | шт | 796 | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ<br>ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.9 | Ящик управления в нормальном исполнении, номинальный ток | ЯУ5111-0383Ж | шт | 796 | | | | I | |
| | 20А, номинальное напряжение главной цепи ~380В, цепей управ- | | | | | | | | |
| | ления ~380В | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83

ЭМССО

Лист 4

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Защитные средства по технике безопасности | | | | | | | | |
| 2.1 | Мегаомметр переносный магнитоэлектрический до 1000В | М4100/4 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 2.2 | Индикатор низкого напряжения | МИН-1 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 2.3. | Дорожки диэлектрические | | м | 006 | | | | 30 | |
| 2.4 | Перчатки диэлектрические | | пара | | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 ЭМСС0

Лист 6

18969-08 25

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Электрооборудование | | | | | | | | |
| I.I. | Щиток осветительный с вводным выключателем ПВ3-60 и | | | | | | | | |
| | автоматами АЕ-I03I с I т.р.=I6А, навесной, степень защиты IP54 | ЯОУ-850I | шт | 796 | - | | - | I | |
| | 2. Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| 2.I. | Светильник потолочный, пылезащищенный,до 60 Вт | НПОI6-60 | шт | 796 | - | | - | 3 | |
| 2.2. | Светильник подвесной, пыленепроницаемый,до 200 Вт | НСПII-200- | | | | | | | |
| | | -234 | шт | 796 | - | | - | 2 | |
| 2.3. | Светильник подвесной, пыленепроницаемый,до 300 Вт | НСП20-500 | шт | 796 | - | | - | I5 | |
| 2.4. | Светильник ручной переносной, 36В, до 60 Вт | РВО-42 | шт | 796 | - | | - | 2 | |
| | Лампа накаливания общего назначения, ГОСТ 2239-79, 220-230 В | | | | | | | | |
| 2.5. | до 60 Вт | Б-220-230-60 | шт | 796 | - | | - | 4 | |
| 2.6. | до 200 Вт | Г-220-230- | | | | | | | |
| | | -200 | шт | 796 | - | | - | 3 | |
| 2.7. | до 300 Вт | Г-220-230- | | | | | | | |
| | | -300 | шт | 796 | - | | - | I6 | |
| 2.8. | Лампа накаливания местного освещения, ГОСТ II82-77, I2 В, 40 Вт | МОI2-40 | шт | 796 | - | | - | 3 | |

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-3-27.83 ОВ.ОСО

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Садым | |
| Провер. | Матвеева | |
| Инжен. | Панфилова | |
| Гл.спец. | Данилов | |
| Нач.отд. | Саркисьянц | |

Спецификация на оборудование и материалы к основному комплекту чертежей марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦИЭПС инженерного сооружения г. Москва

18969-08 26

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой. | П52I6066 | шт | 796 | | 432I22II26 | | I | |
| | Трубопровод горячей воды. Среда: вода. Предельное значение | ГОСТ 2823- | | | | | | | |
| | параметра + I50° | 73Е | | | | | | | |
| 2 | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой. | П4II6066 | шт | 796 | | 432I22III4 | | I | |
| | Трубопровод обратного теплоносителя. Среда: вода. Предельное | ГОСТ 2823- | | | | | | | |
| | значение параметра + 70°С | -73Е | | | | | | | |
| 3 | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой. | П2I240I03 | шт | 796 | | 432I22II02 | | I | |
| | Камера перед калорифером. Среда: воздух. Предельное значение | ГОСТ 2823- | | | | | | | |
| | параметра - 30°С ÷ +30°С | 73Е | | | | | | | |
| 4 | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой. | П2I240I03 | шт | 796 | | 432I22II02 | | I | |
| | Канал приточного воздуха. Предельное значение параметра +I8°С | ГОСТ 2823- | | | | | | | |
| | | 73Е | | | | | | | |
| 5 | Регулятор температуры трехпозиционный, полупроводниковый. | | | | | | | | |
| | Диапазон регулируемых температур от + 5°С до + 35°С комплектно | | | | | | | | |
| | с термосистемой погружного типа. Воздуховод. | ПТР-3-04 | шт | 796 | | | | I | |
| 5а | Датчик реле температуры камерный биметаллический. Пределы | ДТКБ-53 | | | | | | | |
| | установок 0 ÷ 30°С, цена деления шкалы 2°С. Блок емкостей. | ТУ25.С2. | | | | | | | |
| | | 888-75 | шт | 796 | | 42II3I0II3 | | 2 | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 АТХ.ССС

| | | |
|---|---|---|
| н.контр. | Павлова | |
| проверил | Боева | |
| инж. | Банщерова | |
| ГИП | Павлова | |
| гл.спец. | Данилов | |
| нач.отд. | Саркисянц | |

Спецификация на приборы и средства автоматизации к основному комплекту чертежей марки АТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

18969-03 28

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Термометр манометрический электроконтактный показывающий газовый. Длина дистанционного капиляра 2,5 м, длина погружения термобаллона 160 мм. Шкала - 50 ÷ 50°С. Среда: воздух. Камера перед калорифером | ТПГ-СК | шт | 796 | | 42III4IIII | | I | |
| 7 | Термометр манометрический электроконтактный показывающий газовый. Длина дистанционного капиляра 4 м, длина погружения термобаллона 200 мм. Шкала 0 ÷ 100°С. Среда: воздух. Трубопровод обратного теплоносителя | ТПГ-СК | шт | 796 | | 42III4IIII | | I | |
| 8 | Термометр технический стеклянный прямого исполнения с оправой. Помещение | П2I240 | шт | 796 | | 432I22II02 | | I | |
| 9 | Термометр манометрический показывающий конденсационный. Подшипники турбовоздуходувки | ТКП-60СГ | шт | 796 | | 42III4II0I | | 4 | |
| 10 | Манометр пружинный показывающий сигнализирующий двухпозиционный. Предел измерения 0 ÷ I кгс/см2. Напорный трубопровод воздуходувки | ЭКМ | | | | | | | |
| II | Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0 ÷ 2,5 кгс/см2. Предельное значение параметра. Напорный трубопровод насоса для откачки промывных вод | ОБМI-I00 ТУ25.02.ЭДI 26-74 | шт | 796 | | | | I | |
| I2 | Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0-2,5 кгс/см2. Предельное значение параметра I,5 кгс/см. Напорные трубопроводы насосов для откачки уплотненного ила. | ОБМI-I00 ТУ25.02.ЭДI 26-74 | шт | 796 | | | | I | |
| I2а | Разделитель мембранный | РМ53I9 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83

АТХССО

Лист 2

18969-08

29

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| I3 | Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷ 2,5 | ОБМI-IC0 | | | | | | | |
| | кгс/см2. Предельное значение параметра 2 кгс/см2. | ТУ25.02.ЭДI. | | | | | | | |
| | Напорные трубопроводы насосов технической воды. | 26-74 | шт | 796 | | | | 2 | |
| I4 | Манометр показывающий пружинный. Предел измерения 0÷ 2,5 | ОБМI-I00 | | | | | | | |
| | кгс/см2. Предельное значение параметра I,5 кгс/см2 | ТУ25.02.ЭДI | | | | | | | |
| | Напорный трубопровод насоса опорожнения | 26-74 | шт | 796 | | | | I | |
| I4а | Разделитель мембранный | РМ53I9 | шт | 796 | | | | I | |
| I5 | Электрический регулятор-сигнализатор уровня: | | | | | | | | |
| | а) с 3 датчиками длиной 0,6 м на температуру среды до 80°С, | | | | | | | | |
| | давление до I6 кгс/см2 | ЭРСУ-3 | | | | | | | |
| | б) с релейным блоком | ТУ2502. | | | | | | | |
| | Дренажный приямок | 6I8-76 | шт | 796 | | 42I8740903 | | I | |
| I6 | Электрический регулятор-сигнализатор уровня: | | | | | | | | |
| | а) с 3 датчиками длиной 0,6 м на температуру среды до 80°С, | ЭРСУ-3 | | | | | | | |
| | давление до I6 кгс/см2 | ТУ25.02. | | | | | | | |
| | б) с релейным блоком | 678-76 | шт | 796 | | 42I8740903 | | I | |
| | Бак технической воды | | | | | | | | |
| I7 | Электрический регулятор сигнализатор уровня: | | | | | | | | |
| | а) с 3 датчиками длиной 0,6 м на температуру среды до 80°С, | | | | | | | | |
| | давление до I6 кгс/см2 | ЭРСУ-3 | | | | | | | |
| | б) с релейным блоком | ТУ25.02. | | | | | | | |
| | Бак уплотненного ила | 678-76 | шт | 796 | | 42I8740903 | | I | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 АЛ.ОВ

Лист 3

13969-05 3С

| ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Производительность 4,2 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| I8 | Дифференциальный манометр сильфонный самопишущий. | | | | | | | | |
| | Предельный перепад давления 0,I6 кгс/см2. Шкала 3,2 х | | | | | | | | |
| | $I0^2$ м3/час | ДСС-7I0чН | шт | 796 | | 42I2537003 | | I | |
| | Производительность 7,0 тыс.м3/сут. | | | | | | | | |
| I8 | Дифференциальный манометр сильфонный самопишущий. Предельный | | | | | | | | |
| | перепад давления 0,I6 кгс/см2. Шкала 5.$I0^2$м3/час | ДСС-7I0чН | шт | 796 | | 42I2537003 | | I | |
| | 2. Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный | 3В-2М | шт | 796 | | | | 6 | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 АТХССО

Лист 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией | АКВВГ ГОСТ | | | | | | | |
| | сечением: | 1508-78 | | | | | | | |
| 1 | 4х2,5 кв.мм | | м | 006 | | 3563440131 | | 45 | |
| 2 | 5х2,5 кв.мм | | м | 006 | | 3563440132 | | 4 | |
| 3 | 7х2,5 кв.мм | | м | 006 | | 3563440133 | | 10 | |
| | 4. Провода | | | | | | | | |
| 4 | Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией сечением 1,0 кв.мм | ПВ ТУ16.505. 364-69 | м | 006 | | 3551130117 | | 40 | |

Привязан

Инв. №

ТП 902-3-27.83 АТХ000

Альбом 5 ТМ.ОВ

Лист 5

gost.e-ecolog.ru