ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-193.84

# РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 5 РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 150 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 тыс.м3/сутки

АЛЬБОМ УI

Часть 2

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 3088 Инв.№ 19595-06 тираж 320
Сдано в печать 9.10 1981г. цена 1-48

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-3-193.84

# РЕАГЕНТНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 5 РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 150 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 ТЫС.М3/СУТКИ

Состав проекта

Альбом I. Архитектурно-строительные чертежи
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента

Альбом II. Технологическая, санитарно-техническая части, нестандартизированное оборудование
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента

Альбом III, Электротехническая часть. Связь и сигнализация
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента

Альбом IУ. Строительные изделия.
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства. на 3 дополнительных реагента

Альбом У. Ведомости потребности в материалах
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента

Альбом УI. Спецификации оборудования
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента

Альбом УП. Сборник спецификаций оборудования
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента

Альбом УШ. С м е т ы.
Часть I. Реагентное хозяйство на 2 основных реагента из т.п.901-3-192.84
Часть 2. Отделение реагентного хозяйства на 3 дополнительных реагента.

АЛЬБОМ УI
ЧАСТЬ 2

Разработан ЦНИИЭП
инженерного оборудования
жилых и общественных зданий

Главный инженер института А.Кетаов
Главный инженер проекта Р.Чичерина

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 297 от 31 октября 1980г.
Введен в действие ЦНИИЭП
инженерного оборудования
Приказ № 125 от 23 декабря 1983г.

Содержание альбома
901-3-193.84


| Марка | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | |
| ТХ.СО | Технология производства | 3 |
| ОВ.СО | Отопление. Вентиляция | 7 |
| ЭМ.СО | Электротехническая часть | 9 |
| АТХ.СОI | Автоматизация технологического процесса | I3 |
| АТХ.С02 | Спецификация щитов | I9 |
| ЭО.СО | Электрическое освещение | 2I |
| СС.СО | Связь и сигнализация | 23 |
| | Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком | |
| ТХ.СО | Технология производства | 25 |
| ОВ.СО | Отопление. Вентиляция | 29 |
| ЭМ.СО | Электротехническая часть | 32 |
| АТХ.СО | Автоматизация технологического процесса | 34 |
| ЭО.СО | Электрическое освещение | 35 |
| СС.СО | Связь и сигнализация | 37 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Технология производства | | | | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | |
| | I. Подъемно-транспортное | | | | | | | | |
| 6 | I.I. Кран подвесной электрический, однобалочный, одно- | ГОСТ | | | | | | | |
| | пролетный IA2—7,2-6-I2 | 7890-73 | шт | 796 | | 3I5723 | | I | |
| 6,7 | I.2. Кран подвесной электрический,однопролетный,одно- | ГОСТ | | | | | | | |
| | балочный IA-I-4,2-3-6 | 7890-73 | шт | 796 | | 3I5723 | | 2 | |
| 8 | I.3. Таль электрическая ТЭI00-5II | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22584-77 | шт | 796 | | 3I7428 | | I | 220 |
| I0. | I.4. Таль ручная червячная грузоподъемностью Iт | ГОСТ | | | | | | | |
| | | II06-74 | шт | 796 | | 3I7322 | | I | 39 |
| 3 | I.5. Кран подвесной электрический, однопролетный, одно- | ГОСТ | | | | | | | |
| | балочный IA-I-5,I-4,5-6 | 7890-73 | шт | 796 | | 3I5723 | | I | |
| 4 | I.6. Кран подвесной электрический, однопролетный одно- | ГОСТ | | | | | | | |
| | балочный IA-I-5,I-4,5-I2 | 7890-73 | шт | 796 | | 3I5723 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | П. Насосное | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Чичерина | |
| Провер. | Новик | |
| Ст.инж. | Кочергина | |
| Рук.гр. | Новик | |
| Гл.спец. | Брасланский | |
| Нач.отд. | Зеплетохин | |

ТП 90I-3-193.84 ТХ СО

Спецификация оборудования и материалов к рабочим чертежам марки ТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 4 | 4 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2.I. Насос фекальный центробежный Q=8I м3/час ; H=I8 м; | ФГ-8I-I8- | | | | | | | |
| | n=I450 об/мин с электродвигателем А02-52-4 N=I0квт. | -У-4 т4 | шт | 796 | | 363I820040 | | 2 | 285 |
| 3 | 2.2. Насос-дозатор Q=630 л/час H=I00 м с электродвигателем | НД2,5 630/I0 | шт | 796 | | 3632230I50 | | 2 | I08 |
| | 4АХ80А4 N= I,I квт. | Д I4А | | | | | | | |
| 2 | 2.3. Насос фекальный, центробежный Q=2I6 м3/час H=24м; | ФГ2I6/24 | шт | 796 | | 433I820I30 | | 3 | 800 |
| | n=I450 об/мин с электродвигателем А02-8I-4 N=40 квт | У-4 т4 | | | | | | | |
| 3 | 2.4. Насос-дозатор Q=Iм3/час, H=I00м с электродвигателем | НД-2,5/I000 | | | | | | | |
| | А02-3I-4 N=2,2 квт | /I0 ДI4А | шт | 796 | | 3632230I60 | | 5 | I34 |
| 5 | 2.5. Насос центробежный песковый Q=I2,5 м3/час H=I2,5 м | ПРI2,5/I2,5 | шт | 796 | | 363I330200 | | 2 | I05 |
| | с электродвигателем А02-32-4 N=3 квт | | | | | | | | |
| | 2.6. Вакуум-насос Q=90 м3/час с электродвигателем | ВВН-I,5 | шт | 796 | | 3648I93202 | | 2 | I85 |
| | ВАО-4I-4 N= 4 квт n=I500 об/мин | | | | | | | | |
| I | 2.7. Насос-дозатор Q=I м3/час; H=I00 м с электродвигателем | НД 2,5 I000/ | | | | | | | |
| | А02-3I-4 N=2,2квт | I0 КI4А | шт | 796 | | 3632230I60 | | 5 | I34 |
| | | | | | | | | | |
| | Ш.Технологическое | | | | | | | | |
| I | 3.I. Мешалка гидравлическая циркуляционная для угля ⌀2000 | М-8 | шт | 796 | | | | 2 | I4I5 |
| I | 3.2. Мешалка гидравлическая циркуляционная известкового | МГИ-I6 | шт | 796 | | | | 2 | 2I80 |
| | молока | | | | | | | | |
| 4 | 3.3. Гидроциклон ⌀ I50 | | шт | 796 | | | | 2 | 94 |
| 7 | 3.4. Грейфер моторный | МТК-III-6 | шт | 796 | | | | I | 870 |
| | емк.0,4 м3 N=3,5 квт | | | | | | | | |
| 9 | 3.5. Известегасилка | СМ I247 | шт | 796 | | | | I | 790 |
| 5 | 3.6. Ствол пожарный РС-50 | ГОСТ9923-80Е | шт | 796 | | | | I | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 90I-3-193.84 ТХ-СО

Лист 2

19535-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 3,7. Углевальная установка | | | | | | | I | I588 |
| | | | | | | | | | |
| | IУ. Нестандартизированное | | | | | | | | |
| 2 | 4.I. Эжектор | 67400000 | шт | 796 | | | | 2 | 9,3 |
| I4 | 4.2. Поплавок ∅ 50 | II9600000 | шт | 796 | | | | 2 | 8,8 |
| | 4.3. Поплавок ∅ 40 | | шт | 796 | | | | 2 | 3,I |
| 5,9 | 4.4. Захват для фанерного барабана | 67300000 | шт | 796 | | | | 4 | 9,8 |
| 8 | 4.5. Перекрытие мешалки М-8 | II9700000 | шт | 796 | | | | 2 | III |
| I3 | 4.6. Перекрытие мешалки МГ И-I6 | II9800000 | шт | 796 | | | | 2 | 272 |
| | 4.7. Ящик для выгрузки реагента | 76700000 | шт | 796 | | | | 3 | I73 |
| | 4.8. Вакуум бункер V=I000 ... I500л | 67600000 | шт | 796 | | | | I | 840 |
| | 4.9. Питатель | 68400000 | шт | 796 | | | | I | 45 |
| II | 4.I0. Бункер приемный | I36900000 | шт | 796 | | | | 2 | 582 |
| I2 | 4.II. Тележкая для отходов известегашения | 80000000 | шт | 796 | | | | I | II6 |
| I5 | 4.I2. Гребенка воздухораспредел ительная в баках кремне- фтористого натрия | I32300000 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 38 | 4.I3. Гребенка воздухораспределительная в баке известкового теста | I32200000 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | У.Арматура | | | | | | | | |
| 4 | 5.I. Вентиль запорный диафрагмовый футерованный, фланцевый ∅ 50 | РХ26368 | шт | 796 | | 37221440038 | | 3 | II,2 |
| 5 | 5.2. Вентиль ∅ 40 | РХ26368 | шт | 796 | | 37221340066 | | 2 | 9,5 |
| 6 | 5.3. Вентиль ∅ 32 | РХ26368 | шт | 796 | | 37221340050 | | I5 | 6,7 |

Привязан

Инв. №



Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I6 | 5.4 Вентиль ∅ 50 | I5кчI8р | шт | 796 | | 3732I3I0359 | | I6 | 5 |
| | 5.5 Вентиль ∅ I00 | I5кч73гм | шт | 796 | | 3722I540060 | | 2 | 25,I |
| 27 | 5.6 Вентиль ∅ I5 | I5ч8р | шт | 796 | | 3722III050 | | 5 | 0,75 |
| 32 | 5,7 Вентиль ∅ 50 | I5кчI8р | шт | 796 | | 3732I3I0359 | | 9 | 5 |
| II | 5.8 Вентиль ∅ I5 | I5кчI8р | шт | 796 | | 3732III0079 | | 20 | 0,7 |
| 9 | 5.9 Задвижка ∅ I50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I0095 | | I3 | 77,0 |
| I0 | 5.I0 Задвижка ∅ I00 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I0077 | | 25 | 39,5 |
| 30 | 5.II Задвижка ∅ 80 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5I0068 | | 4 | 29,0 |
| I6 | 5.I2 Вентиль ∅ 32 | I5кчI8р | шт | 796 | | 3732I3I03I7 | | I3 | 2,I |
| 35 | 5.I3 Вентиль ∅ 25 | I5кчI8р | шт | 796 | | 3732III0296 | | 3 | I,4 |
| 56 | 5.I4 Задвижка ∅ 200 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372I25I0053 | | I | I25 |
| 22 | 5.I5 Кран поливочный ∅ 25 | I5кчIIр | шт | 796 | | 3732I3I0II | | 8 | комплект |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Ценз единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.Отопление | | | | | | | | |
| | I.I. Кран "Маевского" | СТД7073В | шт | 796 | | | | I7 | 0,I4 |
| | I.2. Кран двойной регулировки | КДРШ-I5 | | | | | | | |
| | ∅ I5 | ГОСТ 8525-77 | шт | 796 | | 37I2222009 | | 27 | 0,32 |
| | I.3. Вентиль запорный муфтовый | | | | | | | | |
| | ∅ I5 | I5кч I8п | шт | 796 | | 3732III027 | | 6 | 0,6 |
| | I.4. ∅ о20 | ГОСТI8I6I- | | | | | | | |
| | | -72 | шт | 796 | | 3732III028 | | 2 | 0,86 |
| | I.5. ∅ 25 | ГОСТ576I-74 | шт | 796 | | 3732III029 | | 2 | I,3 |
| | 2. Вентиляция | | | | | | | | |
| | 2.I. а.Центробежный вентилятор Ц4-70 №3,I5 исп.I; Л0° | | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4АА63В4, $N$=0,37 кВт | ТУ22-3I5I- | | | | | | | |
| | n=I500 об/мин | 75 | | | | | | | |
| | | В-Ц4-70-3,I5 | | | | | | | |
| | | -02 | компл | 67I | | 4864II00206 | | I | 42 |
| | 2.2. а.Центробежный вентилятор Ц4-70 №3,I5 исп.I Пр0° | | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4АА63А4; $N$= 0,25 квт | ТУ22-3I5I-75 | | | | | | | |
| | n= I500 об/мин | В-Ц4-703,I5- | компл | 67I | | 4864II00206 | | I | 42 |
| | | -02 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 ОВ СО

| | |
|---|---|
| Н.контр. | Грачева |
| Прокоп. | Логинов |
| Ст.инж. | Карелина |
| Рук.гр. | Грачева |
| Нач.отд. | Платонов |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.3. а.Центробежный вентилятор Ц4-70 №4 исп.I; Л0° | | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4А7IА6; n=I000 об/мин; | 3-Ц4-70-4-03 | компл | 67I | | 4864II00304 | | I | 85 |
| | $N$= 0,37 квт | ТУ22-3I5I-75 | | | | | | | |
| | 2.4. а.Крышный вентилятор №4 | КЦ3-90 | шт | 796 | | 48648I07808 | | 4 | 68,3 |
| | б) электродвигатель 4А7IА6; n=920 об/мин; | | | | | | | | |
| | $N$= 0,37 квт | | | | | | | | |
| | 2.5. Калорифер | КВСIIА-П | | | | | | | |
| | | ТУ22-4459-79 | шт | 796 | | | | I | 262,6 |
| | 2.6. Клапан воздушный утепленный с приводом типа М90 | КВУI000х | | | | | | | |
| | | хI6009 | шт | 796 | | 48633I4304 | | I | I32,5 |
| | 3.Теплоснабжение калориферов | | | | | | | | |
| | 3.I. Вентиль запорный муфтовый | I5 кч I8 П | | | | | | | |
| | ⌀ I5 | ГОСТI8I6I-72 | шт | 796 | | 3732III027 | | 3 | 0,6 |
| | 3.2. ⌀ 25 | ГОСТ576I-74 | шт | 796 | | 3732III029 | | 4 | I,3 |
| | 3.3. Клапан регулирующий с электрическим исполнительным | ТУ26-07-II39 | | | | | | | |
| | механизмом ⌀ 25 | -76 | шт | 796 | | 37225I | | I | 27,9 |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 ОВ СО

Лист 2

19595-06

Формат А3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Низковольтное оборудование | | | | | | | | |
| I.I. | Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения с рубильником РI7-373 (320А) на вводе и предохранителями: | ШР-II-735I0--5442 | шт | | | 3433I400I5 | | I | |
| | Плавкие вставки : 2х25А; 2х30А; Iх40А; IхI00А; IхI20А;IхI50А | | | | | | | | |
| | 2 сальника СКТ-2I/2" -55х7I | | | | | | | | |
| | 6 сальников СКТ-II/2"-33х44 по ГОСТ 4846-64,ТУI6-536,506-76 | | | | | | | | |
| I.2. | Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения с рубильником Р17-353 | ШРII-7370I--54У2 | | | | 3433I400I5 | | I | |
| | на вводе и предохранителями: | | | | | | | | |
| | Плавкие вставки: IхI0А,; 2х40А; 2х63А | | | | | | | | |
| | 2 сальника СКТ-2I/2"-55х7I | | | | | | | | |
| | 6 сальников СКТ-II/2"-33х44 по ГОСТ 4846-64 ТУI6-536.506-74 | | | | | | | | |
| I.3. | Шкаф управления Ш2,Ш3 8С0х600х2200 .Нижний ввод внешних | ШОИ 5903- | шт | | | | | 4 | |
| | проводов.Исполнение ИЖМК 656-452.003-28 | -2974УХЛ4 | | | | | | | |
| | Мощность электропривода 3 квт. | | | | | | | | |
| I.4 | Ящик управления ЯУП-2 600х360х800 (Н) навесной.Исполнение | ЯОИ 5I0I- | шт | | | | | I | |
| | ИЖМК 656.362.00I-43. | -2374УХЛ4 | | | | | | | |
| | Мощность электропривода до 7,5 кВт | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Н.контр. Шерстякова

Провер. Гусева

Ст.инж. Набиулина

Рук.гр.п. Гусева

ГИП Шерстякова

Гл.спец. Гольцман

Нач.отд. Данилов

ТП 90I-3-193.84 ЭМ СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ШНИЭП инженерного оборудования г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

12535-01

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.3 | Шкаф управления асинхронным эл.двигателем с к.з. | ШУ5I07- | шт | 796 | | | | 3 | |
| | ротором ~380В.Ввод в шкаф сверху и снизу | -23В2А | | | | | | | |
| I.4 | Шкаф управления асинхронным эл.двигателем с к.з. | ШУ5I03- | шт | 796 | | | | I | |
| | ротором~380В. Ввод в шкаф сверху и снизу | -03В2П | | | | | | | |
| I.5 | Шкаф управления асинхронным эл. двигателем с к.з. | ШУ 5I03- | | | | | | | |
| | ротором~380В. Ввод в шкаф сверху и снизу | -03В2Д | шт | 796 | | | | I | |
| I.6 | Шкаф управления асинхронным эл. двигателем с к.з. | ШУ5I03- | шт | 796 | | | | I | |
| | ротором~380В. Ввод в шкаф сверху и снизу | -03В2М | | | | | | | |
| I.7 | Шкаф управления асинхронным эл. двигателем с к.з. | ШУ 5I03- | шт | 796 | | | | I | |
| | ротором~380В. Ввод в шкаф сверху и снизу | -03В2И | | | | | | | |
| I.8 | Шкаф управления асинхронным эл. двигателем с к.з. | ШУ 5I0I- | шт | 796 | | | | I | |
| | ротором~380В. Ввод в шкаф сверху и снизу | -03В2И | | | | | | | |
| I.9 | Ящик силовой ~ 380В. Ввод в шкаф сверху и снизу | ЯПП-I5 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | $I_н$ = I5А | | | | | | | | |
| I.I0 | Ящик силовой~380В. Iн=60, I пл.вст.=30А | ЯВПЗ-60У2 | шт | 796 | | 3434220045 | | 2 | |
| | Ввод в шкаф сверху и снизу | | | | | | | | |
| I.II | Ящик силовой ~ 380В. Iн=I5А.Ввод в шкаф сверху и снизу | ЯВПЗ-I5У2 | шт | 796 | | 3434220045 | | 4 | |
| I.I2 | Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой | ПМЛ-I23002 | шт | 796 | | 3427000083 | | I | |
| | оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой и сигнальной | ТУI6-526- | | | | | | | |
| | лампой.Частота 50Гц.Номинальное напряжение втягивающей катушки | -437-78 | | | | | | | |
| | ~380В. Iном=I0А, Iт= 5А | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.I3 | Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой | ПМЛ-I23002 | шт | 796 | | 3427000083 | | 4 | |
| | оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой и сигнальной | ТУI6-526,437- | | | | | | | |
| | лампой.Частота 50Гц. Номинальное напряжение втягивающей | -78 | | | | | | | |
| | катушки~380В. Iном=I0А, Iт=I,3А | | | | | | | | |
| I.I4. | Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 3427000083 | | 2 | |
| | оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой . Частота 50Гц. | ТУI6-526.437- | | | | | | | |
| | Номинальное напряжение втягивающей катушки~380В. | -78 | | | | | | | |
| | I ном=I0А, Iт=I,3 А | | | | | | | | |
| I.I5 | Пускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 3427000083 | | I | |
| | оболочке , с теплозым реле, встроенной кнопкой. Частота 50Гц | | | | | | | | |
| | Номинальное напряжение втягивающей катушки ~ 380В. | | | | | | | | |
| | I ном=I0А, Iт=0,8А ТУI6-526.437-78 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Аппараты | | | | | | | | |
| 2.I. | Выключатель пакетный ~ 380В трехполюсный исполнение | ПВ3-I0 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | IУ степень защиты IP56, 2 сальника | ОСТI6.0526. | | | | | | | |
| | | 00I-77 | | | | | | | |
| 2.2. | Пост управления кнопочный "пуск-стоп" для крепления к | ПКЕ722-2У2 | шт | 796 | | 3428440003 | | 2 | |
| | ровной поверхности со степенью защиты IP54 пласт - | | | | | | | | |
| | массовыми корпусными деталями (кожух,крышка) и отверстием | | | | | | | | |
| | для ввода проводов 3/4" ТУI6-526.2I6-78 | | | | | | | | |
| 2.3. | Звонок | ЗВП-220 | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Кабельная продукция | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код обсрудования, материала | Цена единицы обсрудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабель силовой 0,66кВ ГОСТ I6442-80 сечением: | АВВГ | | | | | | | |
| 3.I. | 4 х 2,5 кв.мм | | км | 008 | | 352222II25 | | 0,5I0 | |
| 3.2 | 3х4+Iх2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3537I5245 | | 0,390 | |
| 3.3 | 3х6+Iх4 кв.мм | | км | 008 | | 3527I5247 | | 0,090 | |
| 3.4. | 3хI0+Iх6 кв.мм | | км | 008 | | 3537I5249 | | 0,I20 | |
| 3.5. | 3х35+IхI6 кв.мм | | км | 008 | | 3537I5255 | | 0,060 | |
| 3.6. | 3х95+Iх35 кв,мм | | км | 008 | | 3537I526I | | 0,020 | |
| | Кабель контрольный до 660В с алюминиевыми жилами | АКВВГ | | | | | | | |
| | ГОСТ I508-78Е ссечением: | | | | | | | | |
| 3.7. | I0х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440I34 | | 0,0I0 | |
| | Кабель контрольный с медными жилами до 660В | КВВГ | | | | | | | |
| | ГОСТ I508-78Е сечением: | | | | | | | | |
| 3.8. | 4х0,75 кв.мм | | км | 008 | | 3563I40I0I | | 0,050 | |
| | Провод установочный с алюминиевыми жилами с поли- | АПВ | | | | | | | |
| | хлорвиниловой изоляцией ГОСТ 6323-79 ,сечением: | | | | | | | | |
| 3.9. | Iх2,5 кв.мм | | км | 008 | | 355I330II2 | | 0,I20 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 ЭМ СО

Лист 4

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Термометр стеклянный ,керосиновый угловой с длиной верхней | СП-2Б | шт | 796 | | | | 2 | |
| | части 220мм ТУ25-II-663-7I, ГОСТ 9I77-74. Пределы шкалы | | | | | | | | |
| | 0-50°С.Длина нижней части 2I0 мм , комплектно с оправой | Б№3 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Температура приточного воздуха +3°С ,+I6°С.Камера перед | | | | | | | | |
| | калорифером, приточный воздуховод | | | | | | | | |
| | Завод "Термоприбор" г.Клин | | | | | | | | |
| Запас | То же | СП-2Б | шт | 796 | | | | 2 | |
| 2 | Термометр стеклянный керосиновый с длиной верхней | СП-2А | шт | 796 | | | | I | |
| | части 220 мм.ТУ25-II-663-7I,ГОСТ 9I77-74. Пределы шкалы | | | | | | | | |
| | 0+ 200°С. Длина нижней части 60мм, комплектнос оправой | А №I | шт | 796 | | | | I | |
| | Температура горячей воды, I50°С.Трубопровод горячей воды | | | | | | | | |
| | Завод "Термоприбор" г.Клин | | | | | | | | |
| 3 | Термометр стеклянный керосиновый прямой с длиной верхней | СП-2А | шт | 796 | | | | I | |
| | части 220мм. ТУ25-II-663-7I, ГОСТ 997I-74. Пределы шкалы | | | | | | | | |
| | 0-50°С. Длина нижней части 60 мм, комплектно с оправой | А №I | шт | 796 | | | | I | |
| | Температура обратного теплоносителя, 20°С. Трубопровод обрат- | | | | | | | | |
| | ного теплоносителя. Завод "Термоприбор" г.Клин | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-193.84 АТХ -СОI

| | | |
|---|---|---|
| Н.Контр. Шерстякова | | |
| Провер. Гусева | | |
| Ст.инж. Набиуллина | | |
| Рук.гр. Гусева | | |
| ГИП Шерстякова | | |
| Гл.специалист | | |
| Нач.отд. | | |

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19595-05

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий | ТПГ-СК | шт | 796 | | 42III4IIII | | I | |
| | Предел измерения -50°С + 50°С. Длина дистанционного капилляра | | | | | | | | |
| | I6м, длина погружения термобаллона 3I5 мм | | | | | | | | |
| | Температура воздуха +3°С. Камера перед калорифером | | | | | | | | |
| | Завод "Теплоконтроль" г.Казань. | | | | | | | | |
| 5 | Термометр манометрический показывающий сигнализирующий | ТПГ-СК | шт | 796 | | 42III4IIII | | I | |
| | Предел измерения 0-I00°С. Длина дистанционного капилляра | | | | | | | | |
| | I0м, длина погружения термобаллона -250 мм | | | | | | | | |
| | Температура обратного теплоносителя +70°С. Трубопровод | | | | | | | | |
| | обратного теплоносителя | | | | | | | | |
| 6 | Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный. | ПТР-3-04 | шт | 796 | | | | I | |
| | Предел настройки регулируемой температуры от +5°С до +35°С. | | | | | | | | |
| | Температура приточного воздуха +I6°С. Приточный воздуховод. | | | | | | | | |
| | Орловский завод приборов. | | | | | | | | |
| 7 | Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- | 0БМI-I00 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | жением присоединительного штуцера. Предел измерения 0,I6мПа | | | | | | | | |
| | (0+ I6кгс/см2) Давление раствора фтора ,I мПа (I0 кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Напорный патрубок насоса-дозатора фтора MI6 | | | | | | | | |
| | (MI7+ M20) | | | | | | | | |
| 7а | Разделитель мембранный | РМ мод 53I9 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | | ТУ25-05.2343 | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 АТХ-СОI

Лист 2

19595-06

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом УI ,часть 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- | ОБМI-I00 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | жением присоединительного штуцера.Исполнение обыкновенное. | | | | | | | | |
| | Предел измерения: 0-+ I,6 мПа (0+ I6 кгс/см2). Давление раст- | | | | | | | | |
| | вора известкового молока , I мПа (I0 кгс/см2).Напорный патру- | | | | | | | | |
| | бок насоса-дозатора известкового молока М2I (М22 + М25) | | | | | | | 5 | |
| 8а | Разделитель мембранный ТУ25-05.2343-78 | РМ мод 53I9 | шт | 796 | | | | | |
| | | ТУ25-05.2343- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | 2 | |
| 9 | Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- | ОБМI-I00 | шт | 796 | | | | | |
| | жением присоединительного штуцера.Исполнение обыкновенное. | | | | | | | | |
| | Предел измерения: 0+ 0,I6 мПа (0+ I6 кгс/см2).Давление раст- | | | | | | | | |
| | вора извести, 0,I25 мПа (I,25 кгс/см2). Напорный патрубок | | | | | | | | |
| | насоса- перекачки раствора извести М26 (М27). | | | | | | | | |
| 9а | Мембранный разделитель | РМ мод 53I9 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ТУ25-05.2343 | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| I0 | Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- | ОБМI-I00 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | жением присоединительного штуцера. Исполнение обыкновенное. | | | | | | | | |
| | Предел измерения : 0+ 0,4 мПа | | | | | | | | |
| | Давление раствора извести, 0,22 мПа ( 2,2 кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Напорный патрубок циркуляционного насоса раствора | | | | | | | | |
| | извести М3I (М32, М33) | | | | | | | | |
| I0а | Разделитель мембранный | РМ мод53I9 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | | ТУ25-05.2343- | 78 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 АТХ-COI

Лист 3

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | Манометр общего назначения без фланца с радиальным | ОБМI-I00 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | расположением присоединительного штуцера . Исполнение обыкновен- | | | | | | | | |
| | ное.Предел измерения : 0- 0,25 мПа ( 0+ 2,5 кгс/см2).Давле- | | | | | | | | |
| | ние раствора угольной пульпы 0,I8 МПа (I,8 кгс/см2). | | | | | | | | |
| | Напорный патрубок насоса перемешивания раствора угольной | | | | | | | | |
| | пульпы М34 (М35). | | | | | | | | |
| IIа | Разделитель мембранный | РМ мод 53I9 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ГУ25-05.2343 | | | | | | | |
| | | - 78 | | | | | | | |
| I2 | Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- | ОБМI-I00 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | жением присоединительного штуцера .Исполнение обыкновенное. | | | | | | | | |
| | Предел измерения: 0+ I,6 мПа (0+ I6 кгс/см2). Давление | | | | | | | | |
| | растворе угольной пульпы ,I мПа (I0 кгс/см2).Напорный патру- | | | | | | | | |
| | бок насоса-дозатора угольной пульпы М36(М37). | | | | | | | | |
| I2а | Разделитель мембранный | РМ мод | | | | | | | |
| | | 53I9 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ТУ25-05.2343-78 | | | | | | | |
| I3 | Мановакуумметр общего назначения без фланца с радиальным | ОБМВI-I00 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | расположением присоединительного штуцера.Исполнение обыкновен- | | | | | | | | |
| | ное.Предел измерения : -0,I ÷0 ÷ 0,6 мПа | | | | | | | | |
| | Разрежение воздуха 0,0I5 мПа (0,I50 кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Напорный патрубок вакуум-насоса М38 (М39) | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I4 | Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками 4В2-329.5I9-3 шт из стали XI8H9T ГОСТ 5632-72 круг ⌀ 6 ГОСТ 2590-7I на температуру среды до 80°С и давление до I0 кгс/см2 ТУ25-02.080.678-76. Уровень раствора известкового молока, кремнефтористого натрия. Бак крепкого раствора известкового молока м №I(№2) расходный бак кремнефтористого натрия №I (№2) | ЭРСУ-3 | шт | 796 | | 42I8740903 | | 4 | |
| I5 | Блок регулирующей аналоговый с импульсным выходным сигналом 0÷ 5 мА Регулирование дозы фтора и извести. Шкаф Ш2,Ш3,Ш4,Ш5 | Р27.I | шт | 796 | | | | 4 | |
| | I.2. Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| I | Кран трехходовой натяжной муфтовый Ду=I5мм, Ру=I6 кгс/см2 | IIБI8бк | шт | 796 | | | | 2 | 0,3I |
| 2 | Вентиль запорный Ду=6 мм, Ру= 25 кгс/см2 | I5с I3бкI | шт | 796 | | | | I9 | 0,4 |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Кабельная продукция | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный до 660В с алюминиевыми жилами | АКВВГ | | | | | | | |
| | ГОСТ I508-78Е сечением: | | | | | | | | |
| I | 4х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440I3I | | 0,I50 | |
| 2 | 5х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440I32 | | 0,0I0 | |
| 3 | 7х2,5 кв.мм | | км | 008 | | 3563440I33 | | 0,I32 | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный до 660В с медными жилами | КВВГ | | | | | | | |
| | ГОСТ I508-78Е сечением: | | | | | | | | |
| 4 | 5хI кв.мм | | км | 008 | | 3563I40II2 | | 0,0I0 | |
| 5 | 7хI кв.мм | | км | 008 | | 3563I40II3 | | 0,0I0 | |
| 6 | I0хI кв.мм | | км | 008 | | 3563I40II4 | | 0,0I5 | |
| | Провод гибкий с медной жилой ГОСТ 20520-80 сечением: | ПРГИ | | | | | | | |
| 7 | I кв.мм | | км | 008 | | | | 0,032 | |
| | | | | | | | | | |
| | I.4. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| I | Труба бесшовная СТ3 20х2,5 | ГОСТ8734-75 | км | 008 | | | | 0,00I | |
| | В20 | ГОСТ8733-74 | | | | | | | |
| 2 | Труба бесшовная 25х3,5 -I2х18Н10Т | ГОСТ994I-75 | км | 008 | | | | 0,0I9 | |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 АТХ-С0I

Лист 6

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Щиты | | | | | | | | |
| I | Щит оператора .Секция 2 | ЩПК-3П-I- | | | | | | | |
| | Г ОСТ 36-I3-76 | 600-УЧ-IP00 | комп | 230 | | | | I | |
| | Заводы "Главмонтажавтоматики" | АТХ-3.АА.III | | | | | | | |
| | Общий вид. Эскиз | 4.2 | | | | | | | |

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-193.84 АТХ-С02

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. Шерстякова | | |
| Провер. Гусева | | |
| Ст.инж. Набиуллина | | |
| Рук.гр. Гусева | | |
| ГИП Шерстякова | | |
| Гл.спец. Гольцман | | |
| Нач.отд. Денилов | | |

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Электроаппаратура, поставляемая комплектно со щитом оператора | | | | | | | | |
| I | Кнопка , черный ТУI6.526,007-7I | КЕ-0IIУ3 | | | | | | | |
| | | исп .2 | шт | | | 342842I0I0 | | 2 | |
| 2 | Световое табло ТУI6.535.424-70 | ТСБ-2 | шт | | | 346I8I0003 | | I2 | |
| 3 | Щиток электропитания ТУ36.I270-73 | ЭЩПК-5 | шт | | | | | 2 | |
| 4 | Реле промежуточное | РПУ-2- | | | | | | | |
| | | 36220IУ3 | шт | | | 3425I30000 | | 2 | |
| 5 | Резистор ГОСТ 65I3-75 2,7 кОм ± I0% | ПЭВР-I00 | шт | | | | | I | |
| 6 | Резистор = 3,3 кОм | ПЭВ-7,5 | шт | | | | | I | |
| 7 | Реле импульсной сигнализации ТУI6.523.3II-70 | РИС-Э3М | шт | | | 342566000I | | I | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Электрооборудование | | | | | | | | |
| | Щиток осветительный, навесной, с пакетным выключателем | | | | | | | | |
| | ПВ3-60 на вводе и автоматами АЕ-I03I-I с тепловыми расце- | | | | | | | | |
| | пителями I6А, степень защиты IP20, ТУI6-536.683-8I | | | | | | | | |
| I.I | на 6 отходящих групп | ЯОУ-850IУ4 | шт | 796 | | 3434I40000 | | I | I5 |
| I.2 | на I2 отходящих групп | ЯОУ-8502У4 | шт | 796 | | 3434I40000 | | I | I5 |
| I.3 | Трансформатор понижающий 250ВА, 220/36В | ОСВУ-0,25 | шт | 796 | | 000 | | I | I0 |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Оборудование светотехническое | | | | | | | | |
| 2.I | Светильник потолочный, пылезащищенный до I00ВТ | НПП03х I00- | | | | | | | |
| | | 00IУ3 | шт | 796 | | | | I4 | 3,6 |
| 2.2 | Светильник подвесной, пыленепроницаемый, до 200ВТ | НСПII- | | | | | | | |
| | | 200-234 | шт | 796 | | | | 90 | 3,8 |
| 2.3 | Светильник для нормальных условий среды,220В,стартерный, | ЛП002- | | | | | | | |
| | потолочный, 2х40ВТ | 2х40/П-02 | шт | 796 | | | | I5 | 6,4 |
| 2.4 | Светильник переносной,36В, до 60ВТ | РВО-42 | шт | 796 | | | | 2 | 0,28 |
| 2.5 | Светильник переносной аккумуляторный | НРП09х3,75/ | | | | | | | |
| | | П56-0I-0М3 | шт | 796 | | | | I | 3,6 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-193.84 ЭО.СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. Сапым | | |
| Провер. Матвеева | | |
| Ст.тех. Грицына | | |
| Вед.инж. Матвеева | | |
| Гл.спец. Гольцман | | |
| Нач.отд. Данилов | | |

Спецификация оборудования и материалов к чертежам основного комплекта марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Лампа накаливания общего назначения, ГОСТ 2239-79,220-230В, | Б220-230- | | | | | | | |
| 2.6 | 100ВТ | -100 | шт | 796 | | | | 15 | - |
| 2.7 | 150ВТ | Г220-230- | | | | | | | |
| | | -150 | шт | 796 | | | | 37 | - |
| 2.8 | 200ВТ | Г220-230- | | | | | | | |
| | | -200 | шт | 796 | | | | 56 | - |
| 2.9 | Лампа накаливания местного освещения,ГОСТ 1182-77,36В,60ВТ | М036/60 | шт | 796 | | | | 2 | 2 |
| 2.10 | Лампа люминесцентная белого света, ГОСТ 6825-74,40ВТ | ЛБ-40 | шт | 796 | | | | 32 | - |
| 2.11 | Стартер для люминесцентной лампы 220В, ГОСТ 8799-75 | 80-С-220 | шт | 796 | | | | 32 | - |
| | | | | | | | | | |
| | Материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой ,0,66кВ, с алюминиевыми жилами без защитного | | | | | | | | |
| | покрова, ГОСТ 16442-80, | | | | | | | | |
| I.1 | 2х2,5 кв.мм | АВВГ | км | 008 | | 3522221109 | | 0,9 | 99 |
| I.2 | 3х2,5 кв.мм | АВВГ | км | 008 | | 3522221117 | | 0,2 | 114 |
| I.3 | 3х10+1х6 кв.мм | АВВГ | км | 008 | | 3522221153 | | 0,04 | 315 |
| I.4 | 3х35+1х16 кв.мм | АВВГ | км | 008 | | 3522221158 | | 0,03 | 710 |
| | Провод установочный,0,66кВ с алюминиевыми жилами | | | | | | | | |
| | ГОСТ 6323-79 | | | | | | | | |
| I.5 | 2,5 кв.мм | АПВ | км | 008 | | 3551330112 | | 0,18 | 22,4 |
| I.6 | 2х2,5 кв.мм | АППВС | км | 008 | | 3553330000 | | 0,35 | 44,9 |
| I.7 | 3х2,5 кв.мм | АППВС | км | 008 | | 3553330000 | | 0,05 | 67 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| I.I | Аппарат телефонный диспетчерской связи | | | | | | | | |
| | ГОСТ 9686-68 | ТАН-76-4 | шт | 796 | | | 0,0I5 | I | |
| I.2. | Аппарат телефонный городской связи | | | | | | | | |
| | ГОСТ 9686-68 | ТАН-76-I | шт | 796 | | | 0,0I5 | I | |
| I.3. | Громкоговоритель абонентский | | | | | | | | |
| | ГОСТ 59 6I-76 | 0,25-ГД-Ш | шт | 796 | | | 0,005 | I | |
| I.4. | Муфта кабельная разветвительная | | | | | | | | |
| | ТУ I6538 I49-72 | 2РП-I5-II/I5 | | | | | | | |
| | | I0 | шт | 796 | | | 0,00I | I | |
| | | I3 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 СС СО

| | |
|---|---|
| Н.контр | Парусова |
| Проверил | Сарьян |
| Техник | Голубева |
| Рук.гр. | Парусова |
| Гл.спец. | Баткилина |
| Н.отд. | Данилов |

Спецификация на оборудование и материалы к основному комплекту чертежей марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19595-06

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | П. Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| 2.I. | Кабель радиотрансляционный 2хI,2 | ПРППМ | м | 006 | | | 0,030 | I5 | |
| | ТУ I6-505.755-75 | | | | | | | | |
| 2.2. | Кабель телефонный I0х2х0,4 | ТПВ | м | 006 | | | 0,I60 | I5 | |
| | ГОСТ 22498-77 | | | | | | | | |
| 2.3. | Провод трансляционный 2хI,2 | ПТВЖ | м | 006 | | | 0,025 | 50 | |
| | ГОСТ I0.254-75 | | | | | | | | |
| 2.4. | Провод радиотрансляционный 2х0,6 | ПТВЖ | м | 006 | | | 0,0I6 | 70 | |
| | ГОСТ I0.254-75 | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-193.84 СС СО

| | |
|---|---|
| Н.контр. | Парусова |
| Проверил | Сарьян |
| Техник | Голубева |
| Рук.гр. | Парусова |
| Гл.спец. | Баткилина |
| Нач.отд. | Данилов |

Спецификация е на оборудование и материалы к основному комплекту чертежей марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| I | I.I Трубопровод ПВП 50 "С" | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I8599-73 | м | 006 | | 224811 | | I5 | 0,444 |
| 2 | I.2 Трубопровод ПВП 40 "С" | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I8599-73 | м | 006 | | 224811 | | I20 | 0,282 |
| 36,24 | I.3 Трубопровод ПВП II0 "С" | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I8599-73 | м | 006 | | 224811 | | 40 | 208 |
| 25 | I.4 Трубопровод ПВП 20 "Т" | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I8599-73 | м | 006 | | 224811 | | I2 | 0,II8 |
| 3I | I.5 Трубопровод ПВП 63 "С" | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I8599-73 | м | 006 | | 224811 | | 7 | 0,693 |
| 48 | I.6 Трубопровод 4НР 200х4000 ПА | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 9583-75 | м | 006 | | 492500 | | 8 | 44,6 |
| 49 | | | | | | | | | |
| I,26,37 | I.7 Трубопровод I59х3,5 Г-П | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0704-76 | м | 006 | | I37300 | | 55 | I3,5 |
| 29 | | ГОСТ | | | | | | | |
| 2,4I,50 | I.8 Трубопровод II4х3,5 Г-П | I0704-76 | м | 006 | | I37300 | | 200 | 9,54 |
| I2 3 | I.9 Трубопровод 70 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 5 | 5,76 |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 ТХ СС

Спецификация материалов к рабочим чертежам марки ТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Провер. Новик
Ст. инж. Кочергина
Рук. гр. Новик
ГИП Чичерина
Гл. спец. Браславский
Нач. отд. Заплетохин

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I3,30 4,27,46 | I.I0 Трубопровод 50 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | I80 | 4,22 |
| 5 | I.II Трубопровод 32 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 275 | 2,73 |
| 28,I4 | Трубопровод 25 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 50 | 2,I2 |
| 29,52, 15 | I,I2 Трубопровод I5 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 240 | I,I6 |
| 30,53 | I.I3 Трубопровод I0 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 20 | 0,80 |
| 5I,24 | I.I4 Трубопровод 80 | ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 25 | 7,34 |
| I2, | I.I6 Фланец I50-2,5 | ГОСТ | | | | | | | |
| 20,6I | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 26 | 3,43 |
| 2I,62 | I.I7 Фланец I00-2,5 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 50 | 2,I4 |
| 39,22 | I.I8 Фланец I00-6 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 6 | 2,85 |
| 40 | I.I9 Фланец I50-6 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 2 | 4,47 |
| 60 | I.20 Фланец 200-2,5 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 2 | 4,73 |
| 63 | I.2I Фланец 80-2,5 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 6 | I,84 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7,37 | I.22. Фланец 50-2,5 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | I8 | I,04 |
| 8 | I.23. Фланец 40-2,5 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 4 | 0,95 |
| 9 | I.24. Фланец 32-6,0 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I2820-80 | шт | 796 | | | | 30 | I,0I |
| 22,66 | I.25. Заглушка I50 с 32 | ГОСТ | | | | | | | |
| I4 | | I7379-77 | шт | 796 | | | | I2 | I,30 |
| 23,67 | I.26. Заглушка I00 с 40 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I7379-77 | шт | 796 | | | | I6 | 0,7 |
| 24 | I.27. Заглушка 50 с 60 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I7379-77 | шт | 796 | | | | 3 | 0,2 |
| 25 | I.28. Заглушка 32 с 60 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I7379-77 | шт | 796 | | | | I6 | 0,05 |
| I0 | I.29. Рукав гр.I тип В-5 ϕ 50 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5398-76 | шт | 796 | | | | 8 | - |
| 37 | I.30. Водосточная воронка I00 | ТУ36УССР | | | | | | | |
| | | 696-75 | шт | 796 | | | | 4 | - |
| 38 | I.3I. Ревизия круглая I00 | ТУ2I-26- | | | | | | | |
| | | I00-74 | шт | 796 | | | | 4 | 0,47 |
| I7 | I.32. Рукав гр.П тип В ϕ 200 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5398-76 | шт | 796 | | | | 2 | II,5 |
| I8 | I.33. Рукав гр.П тип В ϕ I50 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5398-76 | шт | 796 | | | | 4 | 9,5 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Прилажен

Инв. №



19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I9 | I.34. Рукав гр.П тип В ∅ 50 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5398-76 | шт | 796 | | | | 8 | 2,3 |
| | I.35. Рукав гр.П тип В ∅ 25 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5398-76 | шт | 796 | | | | 3 | 0,80 |
| 54 | I.36. Патрубок ПФГ ∅ 200 $l_1$ = 350 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5525-61 | шт | 796 | | | | I | 32,0 |
| 55 | I.37. Патрубок ПФГ ∅ 200 $l_1$ = I200 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 5525-61 | шт | 796 | | | | I | 84,0 |
| | I.38. Метизы и крепежные детали (для всех труб) | | | | | | | | 450 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-193.84 ТХ СО

Лист 5

19595-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Отопление | | | | | | | | |
| | I.I. Трубопровод из водогазопроводных труб | | | | | | | | |
| | б I5х2,8 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | I38500 | | II0 | I,28 |
| I.2. | б 20х2,8 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | I38500 | | I90 | I,66 |
| I.3. | б 25х3,2 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | I38500 | | 82 | 2,39 |
| I.4. | Радиаторы | МI40-АО | | | | | | | |
| | | ГОСТ8690-75 | экм | 084 | | 493510 | | I38,25 | 8,2 |
| | | | секц | | | | | 395 | |
| | 2. Вентиляция | | | | | | | | |
| 2.I. | Дверь герметическая | Ду 0,5хI,25 | | | | | | | |
| | | 5.904-4 | шт | 796 | | | | I | 33,6 |
| 2.2. | Подставки под калорифер | I.494-25 | шт | 796 | | | | 4 | 2,I |
| 2.3. | Решетка щелевая | РI50 | | | | | | | |
| 2.4. | Решетка щелевая | I.494-I0 | шт | 796 | | | | 20 | 0,4I |
| | | Р200 | | | | | | | |
| | | I,494-I0 | шт | 796 | | | | I5 | 0,64 |
| 2.5. | Решетка воздухоприточная | РР200хI00 | | | | | | | |
| | | I.494-8 | шт | 796 | | | | 6 | 0,9 |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 ОВ СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Грачева | |
| Проверил | Логинов | |
| Ст.инж. | Карелина | |
| Рук.гр. | Грачева | |
| Нач.отд. | Платонов | |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

19595-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.6. Решетка воздухоприточная | РР400хI00 | | | | | | | |
| | | I.494-8 | шт | 796 | | | | 5 | I,6 |
| | 2.7. Решетка воздухоприточная | РР400х200 | | | | | | | |
| | | I.494-8 | шт | 796 | | | | 6 | 2,2 |
| | 2.8. Решетка воздухоприточная | РР600х200 | | | | | | | |
| | | I.494-8 | шт | 796 | | | | II | 3,4 |
| | 2.9. Гибкие втсавки | ВВ-I8 | | | | | | | |
| | | 5.904-5 | шт | 796 | | | | 2 | 3,45 |
| | 2.I0. Гибкие вставки | ВВ-I9 | | | | | | | |
| | | 5.904-5 | шт | 796 | | | | I | 5,I3 |
| | 2.II. Гибкие вставки | ВВ-22 | | | | | | | |
| | | 5.904-5 | шт | 796 | | | | I | II,75 |
| | 2.I2. Гибкие вставки | ВН-II | | | | | | | |
| | | 5.905-5 | шт | 796 | | | | 2 | 3,3 |
| | 2.I3. Гибкие вставки | ВН-I2 | | | | | | | |
| | | 5.904-5 | шт | 796 | | | | I | 4,I2 |
| | 2.I4. Гибкие вставки | ВН-I5 | | | | | | | |
| | | 5.904-5 | шт | 796 | | | | I | II,74 |
| | 2.I5. Жалюзийная решетка I50х490 | | шт | 796 | | | | 8 | I,0 |
| | 2.I6. I50х580 | | шт | 796 | | | | I6 | I,2 |
| | 2.I7. Воздуховод металлический б=0,6 мм б 225 | ГОСТI9903-74 | м | 006 | | 097200 | | 6 | |
| | 2.I8. б 250 | ГОСТI9903-74 | м | 006 | | 097200 | | 7 | |
| | 2.I9. б 3I5 | ГОСТI9903-74 | м | 006 | | 097200 | | 5 | |
| | 2.20. б=0,7 мм б 7I0 | ГОСТI9903-74 | м | 006 | | 097200 | | 7 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2I. Воздуховод асбестоцементный I00xI50 | | м | 006 | | | | 32 | |
| | 2.22. 200xI50 | | м | 006 | | | | I6 | |
| | 2.23. 200x200 | | м | 006 | | | | I4 | |
| | 2.24. 250x200 | | м | 006 | | | | 4 | |
| | 2.25. 250x250 | | м | 006 | | | | 36 | |
| | 2.26. 300x300 | | м | 006 | | | | 32 | |
| | 2.27. 400x250 | | м | 006 | | | | 8 | |
| | 2.28. 400x400 | | м | 006 | | | | I4 | |
| | 2.29. 500x300 | | м | 006 | | | | II | |
| | 2.30. 500x500 | | м | 006 | | | | 3 | |
| | 2.3I. 800x500 | | м | 006 | | | | 9 | |
| | 2.32. 800x600 | | м | 006 | | | | 3 | |
| | 2.33. Зонт круглый | 3К00.000-09 | шт | 796 | | | | I | 52 |
| | | I.494-32 | | | | | | | |
| | 3. Теплоснабжение | | | | | | | | |
| | 3.I. Трубопровод из водогазопроводных труб ⌀ 25x3,2 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | I38500 | | II0 | 2,39 |

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-193.84 ОВ-С0

Лист 3

19595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование ,поставляемое подрядчиком, | | | | | | | | |
| | электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| I.I | Секция прямая длиной 750 мм | У260IУ3 | шт | 796 | | 3449364011 | | 8 | |
| I.2. | Секция прямая длиной 3000 мм | У2604У3 | шт | 796 | | 344936404I | | I6 | |
| I.3. | Секция концевая | У2606У3 | шт | 796 | | 344936406I | | I2 | |
| I.4. | Секция угловая | У26IIУ3 | шт | 796 | | 3449364211 | | I | |
| I.5. | Секция для ввода каретки | У2607У3 | шт | 796 | | 344936407I | | 6 | |
| I.6. | Каретка токосъемная | У2328У3 | шт | 796 | | 344936374I | | 6 | |
| I.7. | Скоба ведущая | У232IУ3 | шт | 796 | | | | 6 | |
| I.8. | Светофор | У2629У3 | шт | 796 | | 344936486I | | 6 | |
| I.9. | Кронштейн | К78IУ3 | шт | 796 | | 344944I03I | | 22 | |
| I.I0. | Кронштейн | К775У3 | шт | 796 | | 344944I0II | | 6 | |
| I.II. | Подвеска | К780У3 | шт | 796 | | 3449441III | | 28 | |
| I.I2. | Клеммы присоединительные | У2623У3 | шт | 796 | | | | 6 | |
| I.I3. | Стойка кабельная | КII5I | шт | 796 | | 34496I502I | | 25 | |
| I.I4. | Стойка кабельная | КII52 | шт | 796 | | 34496I503I | | 20 | |
| I.I5. | Полка кабельная | КII6I | шт | 796 | | 34496I5I2I | | I75 | |
| I.I6. | Лоток сварной | К422 | шт | 796 | | 3449614021 | | I50 | |
| I.I7. | Ввод гибкий | КI087 | шт | 796 | | 3449650I08 | | 33 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Шерстякова | |
| Провер. | Гусева | |
| Ст.инж. | Набиуллина | |
| Рук. гр. | Гусева | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл.спец. | Гольцман | |
| Нач.отд. | Данилов | |

ТП 90I-3-193.84 ЭМ -СО

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19535-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.I8. | Ввод гибкий | КI084 | шт | 796 | | 3449650I05 | | - | |
| I.I9. | Полоса монтажная | К239 | шт | 796 | | 34496I6I9I | | I3 | |
| I.20. | Скобы разные | | т | I68 | | 3449648000 | | 0,007 | |
| I.2I. | Полоса монтажная | К238 | шт | 796 | | 34496I6I82 | | 6 | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование ,поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Электромонтажные изделия | | | | | | | | |
| I.I. | Коробка соединительная | КСК-8 | шт | 796 | | 3464741478 | | 6 | |
| I.2. | Коробка соединительная | КСК-I6 | шт | 796 | | 3464741481 | | 3 | |
| I.3. | Скобы разные | | т | I68 | | 3449648000 | | 0,006 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Шерстякова | |
| Проверил. | Гусева | |
| Ст.инж. | Набиулина | |
| Рук.гр. | Гусева | |
| ГИП | Шерстякова | |
| Гл.спец. | Гольцман | |
| Нач.отд. | Данилов | |

ТП 90I-3-193.84 АТХ-C0I

Спецификация оборудования к рабочим чертежам марки АТХ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

13595-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | I.Изделия заводов ГЭМ | | | | | | | | |
| I.I. | Ящик с понижающим трансформатором, 250ВА, 220/36В | ЯТП-0,25-IIУ3 | шт | 796 | | 34342950II | | 3 | I0 |
| I.2. | Кронштейн | К-986У3 | шт | 796 | | 3464733III | | 6I | I,2 |
| I.3. | Коробка соединительная | К-936У3 | шт | 796 | | 34647333II | | 6I | 0,5 |
| I.4. | Держатель трубный | К-939У3 | шт | 796 | | 34647334II | | 6I | 0,4 |
| I.5. | Уголок | УСЭК-60 | шт | 796 | | 000 | | 25 | |
| I.6. | Прокладка | УСЭК-75 | шт | 796 | | 000 | | I0 | |
| I.7. | Шпилька, L =I00 мм | УСЭК-80 | шт | 796 | | 000 | | I5 | |
| I.8. | Полоса, L = I00 мм | УСЭК-56 | шт | 796 | | 000 | | 30 | |
| I.9. | Ниппель, ГОСТ 8958-75 | 20 | шт | 796 | | 000 | | 20 | 0,I07 |
| I.I0 | Сжим ответвительный | У-730мУ3 | шт | 796 | | 3449632301 | | 2 | 0,05 |
| I.II | Сжим ответвительный | У-732мУ3 | шт | 796 | | 3449632305 | | 2 | 0,05 |
| I.I2. | Коробка ответвительная тросовая | У-245У3 | шт | 796 | | 3464742271 | | 5 | 0,5 |
| I.I3. | Муфта натяжная | К-798У3 | шт | 796 | | 3449644III | | I | 0,I |
| I.I4. | Муфта натяжная | К-804У3 | шт | 796 | | 3449644I2I | | 2 | 0,5 |
| I.I5. | Зажим | К-296У3 | шт | 796 | | 000 | | I | 0,2 |
| I.I6. | Шпилька | К-I23У3 | шт | 796 | | 3464732I2I | | I | 0,43 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-193.84 ЭО СО

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. Сапым | | |
| Проверил Гриньов | | |
| Вед.инж. Матвеева | | |
| Гл.спец. Гольцман | | |
| Нач.отд. Данилов | | |

Спецификация оборудования и материалов к чертежам основного комплекта марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

19595-06

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.I7 | Анкер | К-809У3 | шт | 796 | | 344964I3II | | 2 | 2 |
| I.I8. | Профиль монтажный(швеллер) перфорированный | К-235У2 | шт | 796 | | 34496I6I2I | | I | 3,3 |
| I.I9. | Профиль монтажный зетовый перфорированный | К-238У2 | шт | 796 | | 34496I6I8I | | 2 | 3,2 |
| I.20. | Коробка ответвительная | КОР-73У3 | шт | 796 | | 34647425II | | I00 | |
| I.2I. | Коробка ответвительная | КОР-74У3 | шт | 796 | | 346474252I | | I00 | |
| I.22. | Коробка ответвительная | У-I94мУХЛ2 | шт | 796 | | 346474I5I | | 60 | 0,037 |
| I,23. | Коробка ответвительная | У-409У3 | шт | 796 | | 34647424I3 | | I00 | 0,II |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная 36В,I0А | | | | | | | | |
| 2.I. | для открытой установки | У-86-Р0 | шт | 796 | | 34640I0000 | | 4 | 0,035 |
| 2.2. | брызгозащищенная | У-86-РБ | шт | 796 | | 34640I0000 | | I7 | 0,08 |
| 2.3. | Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки, | индекс | | | | | | | |
| | ВА,250В | 03450 | шт | 796 | | 34640I0000 | | 2 | - |
| | Выключатель однополюсный, 250В,I0А, | индекс | | | | | | | |
| 2.4. | брызгозащищенный | 02650 | шт | 796 | | 34642I0000 | | 26 | 0,I37 |
| 2,5. | для скрытой установки | индекс | | | | | | | |
| | | 02322 | шт | 796 | | 34642I0000 | | I3 | - |
| 2.6. | Выключатель однополюсный для управления с | индекс | | | | | | | |
| | двух мест, 250В, 6А, | 02327 | шт | 796 | | 34642I0000 | | I2 | 0,07 |
| | для скрытой установки | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19535-06

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ш.Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| 3.I. | Коробка универсальная ответвительная | | | | | | | | |
| | ГОСТ I0040-75 | УК-2П | шт | 296 | | | 0,00I | I | |
| 3.I. | Коробка универсальная ограничительная | | | | | | | | |
| | ГОСТ I0040-75 | УК-2Р | шт | 796 | | | 0,00I | I | |
| 3.2. | Радиорозетка | | | | | | | | |
| | ГОСТ 8559-75 | РШО-I | шт | 796 | | | 0,00I | I | |
| 3.4. | Трансформатор абонентский | | | | | | | | |
| | 7Т0 433 004ТУ | ТАМУ-I0 | шт | 796 | | | 0,00I | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-193.84 СС СО

Н.контр. Парусова

Проверил Сарьян

Техник Голубева

Рук.гр. Парусова

Гл.спец. Беткилина

Н.отд. Данилов

Спецификация на оборудование и материалы к основному комплекту чертежей марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ШНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

13595-06

Формат А3

gost.e-ecolog.ru