МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

05.06.2017 № 422-1-24-13-2

На № б/н от 05.05.2017 г.

Гр. Мажевскому С.В.

E-mail: gost.e-ecolog.ru

По существу Вашего обращения сообщаю следующее.

Двухэтажная административно-бытовая встройка в производственном здании IV степени огнестойкости должна иметь пределы огнестойкости несущих элементов не менее R 45 (аналогично вставкам согласно табл. 6.9 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).

Обращаем Ваше внимание на то, что при проектировании двухэтажной административно-бытовой вставки в производственном здании необходимо также руководствоваться положениями раздела 6.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (в частности, положениями п. 6.1.42 указанного документа).

Главный инженер Г.Н. Панфилов

А.В. Гомозов
(495) 524-98-53

gost.e-ecolog.ru

Заместителю начальника по
научной работе ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
А.В. Матюшину
от гражданина Мажевского
Сергея Валерьевича,
проживающего по адресу: г.
Москва ул. Кухмистерова
12/23 кв. 24, индекс: 109388
Tel: +7(926)633-63-93
E-mail: gost.e-ecolog.ru

О двух этажной встройке АБК
не ниже R45

Уважаемый Александр Васильевич!

Прошу Вас дать разъяснение об огнестойкости несущих элементов двух этажной административно-бытовой встройки, размещенной в производственном здании IV степени огнестойкости, т.к. в п. 6.6.1. и табл. 6.9. СП 2.13130.2012 предусмотрены требования только к зданиям, пристройкам и вставкам.

Инженер проектировщик по ПБ
Мажевский С.В.
от 05.05.2017

gost.e-ecolog.ru