МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

23.06.2017 № 461-1-29-13-2

На № бн от 24.05.2017 г.

О разъяснении требований нормативных документов

Инженер проектировщику по ПБ, ИТМ ГО и ЧС
ПКФ «Тепличные Технологии»
С.В. Мажевскому

E-mail: gost.e-ecolog.ru

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что противопожарные нормально открытые клапаны в составе систем общеобменной вентиляции подлежат установке только в местах, регламентированных 6-м разделом СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» за исключением п. 6.22, устанавливающего требуемые пределы огнестойкости таких клапанов.

Главный инженер Г.Н. Панфилов

П.А. Чернышов
(495) 524-81-34

gost.e-ecolog.ru

Заместителю начальника по
научной работе ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
А.В. Матюшину
от гражданина Мажевского
Сергея Валерьевича,
проживающего по адресу: г.
Москва ул. Кухмистерова
12/23 кв. 24, индекс: 109388
Tel: +7(926)633-63-93
E-mail: gost.e-ecolog.ru

О естественной вентиляции

**Уважаемый Александр Васильевич!**

В одноэтажном здании класса ФПО Ф5.1 предусматривается естественная вентиляция (вентиляционное отверстие и приточное отверстие), другие системы общеобменной вентиляции на объекте не предусматриваются.

В соответствии с требованиями п. 6.24 СП 7.13130.2013 необходимо предусмотреть отключение систем общеобменной вентиляции.

Прошу Вас дать разъяснение необходимо ли предусматривать противопожарные клапана на вентиляционном и приточном отверстиях, для отключения естественной вентиляции.

Инженер проектировщик по ПБ
Мажевский С.В.
от 24.05.2017

gost.e-ecolog.ru