МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

20.06.2017 № 457-1-25-13-4 В.Н. Зуй
На № б/н от 18.05.2017 г.

E-mail: gost.e-ecolog.ru

О разъяснениях требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что применение двупольных дверей на путях эвакуации с возможностью фиксации одной створки в закрытом положении с помощью специальных устройств (задвижки, шпингалеты) нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируется.

Вместе с тем, по мнению специалистов института, при наличии указанных проектных решений при работе объекта задвижки необходимо эксплуатировать в открытом положении. Положение задвижек должно контролироваться лицом ответственным за пожарную безопасность. В этом случае будет обеспечено беспрепятственное движение людей при эвакуации через рассматриваемые выходы.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности В.В. Телеш

gost.e-ecolog.ru

С.В. Усолкин
(495) 524-81-35

gost.e-ecolog.ru