МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

09.07.2015 № 3462-13-4-4

На № 8410-4-3-2 от 04.06.2015 г.

МЧС России

Заместителю начальника
Приволжского регионального центра
полковнику внутренней службы
О.Г. Блохину

Уважаемый Олег Геннадьевич!

На Ваш запрос сообщаю, что по мнению специалистов института на основании требований ч. 1 ст. 140 Федерального закона №123-ФЗ в жилых зданиях высотой менее 28 м, оборудованных пассажирскими лифтами, следует предусматривать АУПС в таком же объеме, как для жилых зданий высотой более 28 м согласно требованиям СП 5.13130.2009.

С уважением,
заместитель начальника института
по научной работе А.В. Матюшин

Полетаев А.Н.
тел. (495) 5219306

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru