МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВТЕХСТРОЙПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35 110 и 150 кв

N 3.407-68/73

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ТОМ 5

РАСЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 150 КВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА /С. РОКОТЯН/

НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИНСТИТУТА /М. РЕУТ/

ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ИНСТИТУТА /Л. ЛЕВИН/

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ИНСТИТУТА ПО ВЛ /В. ОВСЕЕНКО/

МОСКВА - 1968 г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВТЕХСТРОЙПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35, 110 и 150 кв

N 3.407-68/73

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ТОМ 5

РАСЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 150 кв

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР /К. КРЮКОВ/

НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА /Н. РУМЯНЦЕВ/

НАЧ. ОТДЕЛА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ /К. СИНЕЛОБОВ/

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА /Б. НОВГОРОДЦЕВ/

Ленинград 1968 г.

Состав проекта

		Инвентарный номер
Том 1.	Пояснительная записка.	3078тм-т 1
Том 2.	Расчеты промежуточных опор ВЛ 35кВ	3078тм-т2
Том 3.	Расчеты анкерно-угловых опор ВЛ 35кВ	3078тм-т3
Том 4.	Расчеты промежуточных опор ВЛ 110кВ	3078тм-т4
Том 5.	Расчеты промежуточных опор ВЛ 150кВ	3078тм-т5
Том 6.	Расчеты анкерно угловых опор ВЛ 110-150кВ	3078тм-т6
Том 7.	Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 35кВ	3078тм-т7
Том 8.	Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 35кВ	3078тм-т8
Том 9.	Рабочие чертежи промежуточных опор ВЛ 110 и 150кВ	3078тм-т9
Том 10.	Рабочие чертежи анкерно-угловых опор ВЛ 110-150кВ	3078тм-т10
Том 11.	Нагрузки на фундаменты	3078тм-т11

Аннотация

В настоящем томе приводятся расчеты свободностоящих промежуточных опор ВЛ 150кв. одноцепных - П150-1 и двухцепных - - П 150-2.

Все опоры рассчитаны на нагрузки III района по ветру; марки проводов по ГОСТ 839-59 и районы по гололеду, принятые в расчетах отдельных типов опор, указаны на листах нагрузок /см. листы 9 ÷ 16 /

Расчеты опор выполнены по методу предельных состояний, согласно нормам ПУЭ -65; СН и П II - И.9-62 с учетом изменений некоторых пунктов ПУЭ-65, утвержденных решением Министерства Энергетики и Электрификации СССР №113 от 7 сентября 1967г, при рассмотрении проекта унифицированных опор.

Секции и элементы рассчитаны на более неблагоприятные условия их применения.

Расчетные листы включены в объем томов расчетов, а также, в объем рабочих чертежей соответствующих опор.

№ 3078 тм-т 5 4 30

Содержание тома 5

		Листы
1.	Эскизы опор	7÷8
2.	Нагрузки на опоры	9÷16
3.	Давление ветра на конструкцию опоры.	17÷18
4.	Расчет поясов ствола опоры	19÷20
5.	Расчет раскосов ствола опоры	21
6.	Расчет траверс	22÷24
7.	Расчет распорок и диафрагм	25
8.	Расчет стыков поясов ствола	26÷30

При необходимости комплектования расчета какой-либо одной опоры выдавать листы по нижеследующему перечню:

для опоры П150-1 **листы:** 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

для опоры П150-2 **листы:** 4, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Подсчет изгибающих моментов, вертикальных нагрузок и определение усилий в поясах ствола опоры П150-1

Таблица N5

Сечения, отметки и базы	Схема I; Iр-н гололеда; Изгибающие моменты (тм): От нагрузок на провода и трос M_{II}	Схема I; Iр-н гололеда; Изгибающие моменты (тм): От ветра на конструкцию опоры $M_{w_{II}}$	Схема I; Iр-н гололеда; Вертикальные нагрузки G (т)	Схема I^a; Iр-н гололеда; Изгибающие моменты (тм): От нагрузок на провода и трос M_{II}	Схема I^a; Iр-н гололеда; Изгибающие моменты (тм): От ветра на конструкцию опоры: ∥ траверс $M_{w_{II}}$	Схема I^a; Iр-н гололеда; Изгибающие моменты (тм): От ветра на конструкцию опоры: ⊥ траверс $M_{w_\perp}$	Схема I^a; Iр-н гололеда; Вертикальные нагрузки G (т)	Схема II; IV р-н гололеда; Изгибающие моменты от нагрузок на провода и трос M_{II} и от ветра на конструкцию опоры M_w	Схема II; IV р-н гололеда; Вертикальные нагрузки G (т)
3-3 ▽ 18,00 м в = 1,0 м	0,240×10,0 = 2,4 0,425×7,0 = 2,98 0,425×2×1,0 = 0,85 1,52 M_{II} = 6,23 $M_{н.у.}$ = 2,23 ΣM_{II} = 8,46	0,034×7,5 = 0,26 (0,058+0,029)×1,5=0,13 0,675×5,0 = 3,38 0,796 $M_{w_{II}}$ = 3,77	0,215×1 = 0,215 0,53×3 = 1,59 0,098×10 = 0,98 2,79	0,17×10,0 = 1,7 0,30×7,0 = 2,1 0,30×2×1,0 = 0,6 1,07 M_{II} = 4,4 $M_{н.у.}$ = 2,23 ΣM_{II} = 6,63	0,034×7,5 = 0,26 (0,058+0,029)×1,5=0,13 0,54×5,0 = 2,7 0,661 $M_{w_{II}}$ = 3,09	0,049×7,5 = 0,37 (0,086+0,044)×1,5 = 0,2 0,54×5,0 = 2,7 0,719 $M_{w_\perp}$ = 3,27	0,215×1 = 0,215 0,53×3 = 1,59 0,098×10,0=0,98 2,79	0,45×10 = 4,5 0,46×7,0 = 3,22 0,46×2×1,0 = 0,92 1,83 M_{II} = 8,64 $M_{н.у.}$ = 8,65 / 17,29 $M_{w_{II}} = \frac{3,77}{4,8}$ = 0,79	1,33×1 = 1,33 2,055×3 = 6,65 0,098×10,0 = 0,98 8,48
	$U_3 = \frac{8,46+3,77}{2\times1,0} + \frac{2,79}{4} = 6,12 + 0,7 = 6,82$ т			$U_3 = \frac{6,63+3,09+3,27}{2\times1,0} + \frac{2,79}{4} = 6,5 + 0,7 = 7,2$ т				$U_3 = \frac{17,29+0,79}{2\times1,0} + \frac{8,48}{4} = 11,16$ т	
2-2 ▽ 7,00 м в = 2,1 м $Cos\gamma$ = 0,998	8,46 1,52×11,0 = 16,72 1,52 M_{II} = 25,18	3,77 0,796×11,0 = 8,76 0,660×5,5 = 3,63 1,456 $M_{w_{II}}$ = 16,16	2,79 0,098×11,0=1,08 3,87	6,63 1,07×11,0 = 11,8 1,07 M_{II} = 18,43	3,09 0,661×11,0 = 7,27 0,528×5,5 = 2,91 1,189 $M_{w_{II}}$ = 13,27	3,27 0,719×11,0 = 7,91 0,528×5,5 = 2,91 1,247 $M_{w_\perp}$ = 14,09	2,79 0,098×11,0 = 1,08 3,87	17,29 1,83×11,0 = 20,2 1,83 M_{II} = 37,49 $M_{w_{II}} = \frac{16,16}{4,8}$ = 3,36	8,48 0,098×11,0 = 1,08 9,56
	$U_2 = \frac{25,18+16,16}{2\times2,1\times0,998} + \frac{3,87}{4\times0,998} = 9,85 + 0,97 = 10,82$ т			$U_2 = \frac{18,43+13,27+14,09}{2\times2,1\times0,998} + \frac{3,87}{4\times0,998} = 10,9 + 0,97 = 11,87$ т				$U_2 = \frac{37,49+3,36}{2\times2,1\times0,998} + \frac{9,56}{4\times0,998} = 12,14$ т	
1-1 ▽ 1,0 м в = 2,7 м $Cos\gamma$ = 0,998	25,18 1,52×6,0 = 9,11 1,52 M_{II} = 34,29	16,16 1,456×6,0 = 8,74 0,495×3,0 = 1,48 1,95 $M_{w_{II}}$ = 26,38	3,87 0,098×6,0=0,58 4,45	18,43 1,07×6,0 = 6,41 1,07 M_{II} = 24,84	13,27 1,189×6,0 = 7,13 0,398×3,0 = 1,19 1,587 $M_{w_{II}}$ = 21,59	14,09 1,247×6,0 = 7,48 0,398×3,0 = 1,19 1,645 $M_{w_\perp}$ = 22,76	3,87 0,098×6,0=0,59 4,46	37,49 1,83×6,0 = 11,0 1,83 48,49 $M_{w_{II}} = \frac{26,38}{4,8}$ = 5,49	9,56 0,098×6,0=0,59 10,15
	$U_1 = \frac{34,29+26,38}{2\times2,7\times0,998} + \frac{4,75}{4\times0,998} = 11,3 + 1,19 = 12,49$ т			$U_1 = \frac{24,84+21,59+22,76}{2\times2,7\times0,998} + \frac{4,46}{4\times0,098} = 12,85 + 1,12 = 13,97$ т;				$U_1 = \frac{48,49+5,49}{2\times2,7\times0,998} + \frac{10,15}{4\times0,998} = 12,55$ т	

Примечания:

1. $M_{н.у.}$ обозначает момент от неуравновешенных вертикальных нагрузок. По схеме I – $M_{н.у.} = 0,53\times4,2 = 2,23$ тм
2. Усилие в поясах определяется по формуле:

$$U = \frac{\Sigma M}{2в\,Cos\gamma} + \frac{\Sigma G}{4\,Cos\gamma},$$

Подсчет изгибающих моментов, вертикальных нагрузок и определение усилий в поясах ствола опоры П150-2


Таблица №6

Сечения, отметки и базы	Схема I; I р-н гололеда			Схема I^{а}; I р-н гололеда				Схема II; IV р-н гололеда	
	Изгибающие моменты (тм)		Вертикальные нагрузки G (т)	Изгибающие моменты (тм)			Вертикальные нагрузки G (т)	Изгибающие моменты от нагрузок на провода и трос M_{II} и от ветра на конструкцию опоры $M_{W_{II}}$ (тм)	Вертикальные нагрузки G (т)
	От нагрузок на провода и трос M_{II}	От ветра на конструкцию опоры $M_{W_{II}}$		От нагрузок на провода и трос M_{II}	От ветра на конструкцию опоры: II траверс $M_{W_{II}}$	⊥ траверс $M_{W_{\perp}}$			
4-4 ▽ 24,0 м в = 1,0 м	0,225×11,0 = 2,48 0,365×2×7,0 = 5,11 0,365×2×1,0 = 0,73 1,685 M_{II} = 8,32	0,044×2×7,5 = 0,66 0,068×2×1,5 = 0,204 0,778×5,5 = 4,28 1,002 $M_{W_{II}}$ = 5,14	0,215×1 = 0,215 0,53×4 = 2,12 0,107×11,0 = 1,18 3,52	216 × 11,0 = 1,76 0,260×2×7,0 = 3,64 0,260×2×1,0 = 0,52 1,2 M_{II} = 5,92	0,044×2×7,5 = 0,66 0,068×2×1,5 = 0,20 0,623×5,5 = 3,43 0,847 $M_{W_{II}}$ = 4,29	0,062×2×7,5 = 0,93 0,097×2×1,5 = 0,29 0,623×5,5 = 3,43 0,941 $M_{W_{\perp}}$ = 4,65	0,215×1 = 0,215 0,53×4 = 2,12 0,107×11,0 = 1,18 3,52	0,385×11,0 = 4,24 0,365×2×7,0 = 5,1 0,365×2×1,0 = 0,73 1,845 M_{II} = 10,07 $M_{W_{II}} = \frac{5,14}{4,8}$ = 1,07	1,33×1 = 1,33 2,055×4 = 8,22 0,107×11,0 = 1,18 10,73
	$U_3' = \frac{8,32+5,14}{2\times1,0} + \frac{3,515}{4} = 6,73 + 0,88 = 7,61$т			$U_3' = \frac{5,92+4,29+4,65}{2\times1,0} + \frac{3,52}{4} = 7,43 + 0,88 = 8,31$т				$U_3' = \frac{10,07+1,07}{2\times1,0} + \frac{10,73}{4} = 8,25$т	
3-3 ▽ 18,0 м в = 1,0 м	1,685×6,0 = 10,1 (8,32) 0,365×2×1,0 = 0,73 2,42 M_{II} = 19,15	1,002×6,0 = 6,01 (5,14) 0,034×2×1,0 = 0,068 0,408×3,0 = 1,23 1,478 $M_{W_{II}}$ = 12,45	0,53×2 = 1,06 (3,52) 0,107×6 = 0,64 5,22	1,2×6,0 = 7,2 (5,92) 0,260×2×1,0 = 0,52 1,72 M_{II} = 13,64	0,847×6,0 = 5,08 (4,29) 0,034×2×1,5 = 0,102 0,328×3,0 = 0,385 1,243 $M_{W_{II}}$ = 10,46	0,941×6,0 = 5,64 (4,65) 0,049×2×1,5 = 0,147 0,328×3,0 = 0,985 1,367 $M_{W_{\perp}}$ = 11,42	0,53×2 = 1,06 (3,52) 0,107×6 = 0,64 5,22	1,845×6,0 = 11,1 (10,07) 0,365×2×1,0 = 0,73 2,575 N_{II} = 21,9 $M_{W_{II}} = \frac{12,45}{4,8} = 2,6$	2,055×2 = 4,11 (10,73) 0,107×6,0 = 0,64 15,48
	$U_3 = \frac{19,15+12,45}{2\times1,0} + \frac{5,215}{4} = 15,8 + 1,3 = 17,1$т			$U_3 = \frac{13,64+10,46+11,42}{2\times1,0} + \frac{5,22}{4} = 17,72 + 1,31 = 19,03$т				$U_3 = \frac{21,9+2,6}{2\times1,0} + \frac{15,48}{4} = 16,11$т	
2-2 ▽ 7,0 м в = 2,1 м Cos γ = 0,998	2,42×11,0 = 26,6 (19,15) 2,42 M_{II} = 45,75	1,478×11,0 = 16,25 (12,45) 0,73×5,5 = 4,02 2,208 $M_{W_{II}}$ = 32,72	0,107×11,0 = 1,8 (5,22) 6,40	1,72×11,0 = 18,9 (13,64) 1,72 M_{II} = 32,54	1,243×11,0 = 13,70 (10,46) 0,584×5,5 = 3,21 1,827 $M_{W_{II}}$ = 27,37	1,367×11,0 = 15,02 (11,42) 0,584×5,5 = 3,21 1,951 $M_{W_{\perp}}$ = 29,65	0,107×11,0 = 1,18 (5,22) 6,4	2,575×11,0 = 28,4 (21,9) 50,3 $M_{W_{II}} = \frac{32,37}{4,8} = 6,74$	0,107×11,0 = 1,18 (15,48) 16,66
	$U_2 = \frac{45,75+32,72}{2\times2,1\times0,998} + \frac{6,395}{4\times0,998} = 18,7 + 1,6 = 20,3$т			$U_2 = \frac{32,54+27,37+29,65}{2\times2,1\times0,998} + \frac{6,4}{4\times0,998} = 21,4 + 1,6 = 23,0$т				$U_2 = \frac{50,3+6,74}{2\times2,1\times1,998} + \frac{16,66}{4\times0,998} = 17,77$т	
1-1 ▽ 1,0 м в = 2,7 м Cos γ = 0,998	2,42×6,0 = 14,5 (45,75) 2,42 M_{II} = 60,25	2,208×6,0 = 13,28 (32,72) 0,51×3,0 = 1,53 2,718 $M_{W_{II}}$ = 47,53	0,107×6,0 = 0,64 (6,40) 7,04	1,72×6,0 = 10,3 (32,54) 1,72 M_{II} = 42,84	1,827×6,0 = 10,97 (27,37) 0,408×3,0 = 1,23 2,235 $M_{W_{II}}$ = 39,57	1,951×6,0 = 11,72 (29,65) 0,408×3,0 = 11,23 2,359 $M_{W_{\perp}}$ = 42,60	0,107×6,0 = 0,64 (6,4) 7,04	2,575×6,0 = 15,47 (50,3) 2,57 M_{I} = 65,77 $M_{W_{II}} = \frac{47,53}{4,8} = 9,92$	0,107×6,0 = 0,642 (16,66) 17,3
	$U_1 = \frac{60,25+47,53}{2\times2,7\times0,998} + \frac{7,04}{4\times0,998} = 20,0 + 1,76 = 21,76$т			$U_1 = \frac{42,84+39,57+42,60}{2\times2,7\times0,998} + \frac{7,04}{4\times0,998} = 22,72 + 1,76 = 24,48$т				$U_1 = \frac{65,77-9,92}{2\times2,7\times0,998} + \frac{17,3}{4\times0,998} = 18,38$т	


Примечание:

1. Усилие в поясах определяется по формуле:


$$U = \frac{\Sigma M}{2 в \cos\gamma} + \frac{\Sigma G}{4 \cos\gamma}$$




Сечение δ-δ




Сечение а-а




Сечение 3-3




Сечение 1-1




3078тм/5 м. 8/34







Сечение в-в




Сечение а-а




Сечение б-б



Сечение 3-3






Сечение 1-1



Нагрузки на одноцепную промежуточную опору П150-1

Таблица №1

№№ схем	Расчётные схемы	Расчётные климатические условия	Схемы нагрузок	Род нагрузок	Обозначения	I р-н гололеда АСО-240			I р-н гололеда С-50			II р-н гололеда АСО-240			II р-н гололеда С-50		
					1. ветр.	380 м						380 м					
					2. вес	475 м						460 м					
					3. гол	380 м						370 м					
						нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчет.
I	Провода и тросы не сорваны и свободны от гололёда. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$q_n^н = 50$ кг/м², $C=1,0$; $q_т^н = 68$ кг/м²; $t=-5°C$, $C=0$,		Давление ветра на пролет провода, троса	P_n / $P_т$	355	1,2	425	200	1,2	240	355	1,2	425	200	1,2	240
				Вес пролета провода, троса	g_n / $g_т$	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$ / $g_т$	480	—	530	195	—	215	470	—	520	190	—	210
$I^а$	Провода и трос не оборваны и свободны от гололёда. Ветер направлен под ∠45° к оси траверс	$q_n^н = 50$ кг/м², $C=0$; $q_т^н = 69$ кг/м²; $t=-5°C$, $C=0$,		Давление ветра на пролет провода, троса.	P_n / $P_т$	250	1,2	300	140	1,2	170	250	1,2	300	140	1,2	170
				Вес пролета провода, троса.	g_n / $g_т$	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$ / $g_т$	480	—	530	195	—	215	470	—	520	190	—	210
II	Провода и трос не сорваны и покрыты гололёдом. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$q_n^н = 12,5$ кг/м², $C=5$ мм; $q_т^н = 11$ кг/м², $C=10$ мм; $t=-5°C$,		Давление ветра на пролет провода, троса	P_n / $P_т$	180	1,4	250	150	1,4	210	235	1,4	330	225	1,4	315
				Вес пролета провода, троса.	g_n	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
					$g_т$	180	2,0	360	95	2,0	190	410	2,0	820	245	2,0	490
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$ / $g_т$	660	—	890	290	—	405	880	—	1340	435	—	700

3078тм/5 сп. 10/31




Продолжение таблицы №1

№№ схем	Расчётные схемы	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Вид нагрузок	Обозначения	I р-н гололеда						II р-н гололеда					
						АСО-240			С-50			АСО-240			С-50		
						ℓ ветр 380 м; ℓ вес 475 м; ℓ габ 380 м						ℓ ветр 380 м; ℓ вес 460 м; ℓ габ 370 м					
						нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчетн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.
III	Оборван один провод, дающий наибольший изгибающий или крутящий момент на опору	$t=-5°C$; $C=0$; $q^н=0$	$g_т$; $S_п$; $0.5g_п+g_г$; $g_п+g_г$; $g_п+g_г$	Тяжение провода при обрыве	$S_п$	1030	1,3×0,8=1,04	1070	—	—	—	1240	1,3×0,8=1,04	1290	—	—	—
				Вес пролёта провода троса	$g_п$ $g_т$	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
				Вес гирлянд изоляторов.	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_п+g_г$ $g_т$	480	—	530	195	—	215	470	—	520	190	—	210
IV	Оборван один трос. Провода не оборваны. Тяжение троса равно половине максимального тяжения.	$t=-5°C$; $C=0$; $q^н=0$	$S_т$; $0.5g_т$; $g_п+g_г$; $g_п+g_г$; $g_п+g_г$	Тяжение троса при обрыве.	$S_т$	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360
				Вес пролёта провода, троса.	$g_п$ $g_т$	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_п+g_г$ $g_т$	480	—	530	195	—	215	470	—	520	190	—	210



Примечания

1. Высота центра тяжести троса 21,4 м. Нормативный скоростной напор $q_т^н = 50 \times 1,39 = 69\ кг/м^2$
2. Для схем аварийного режима коэффициенты перегрузки умножены на коэффициент сочетания 0,8
3. Максимальное напряжение в трасе принято условно $\sigma_{т\,max} = 54\ кг/мм^2$
4. Нагрузки округлены до значений кратных 5 кг

Продолжение таблицы N1

N№ схем	Расчётные схемы	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Род нагрузок	Обозначения	III р-н гололеда						IV р-н гололёда.					
						АСО-240			С-50			АСО-240			С-50		
						Ветр 320м						320					
						Вес 400м						350м					
						Габ. 320м						280м					
						нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.
I	Провода и тросы не оборваны и свободны от гололёда. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$q_n^н$ = 50 кг/м²; $q_т^н$ = 69 кг/м²; t = -5°C; C=0;		Давление ветра на пролёт провода, троса	P_n / $P_т$	300	1.2	360	170	1.2	205	300	1.2	360	170	1.2	205
				Вес пролёта провода, троса.	g_n / $g_т$	370	1.1	405	165	1.1	180	325	1.1	360	145	1.1	160
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1.1	45	—	—	—	40	1.1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_n+g_г$ / $g_т$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160
Iа	Провода и трос не оборваны и свободны от гололёда. Ветер направлен под ∠45° к оси траверс.	$q_n^н$ = 50 кг/м²; $q_т^н$ = 69 кг/м²; t = -5°C; C=0;		Давление ветра на пролёт провода, троса	P_n / $P_т$	210	1.2	250	120	1.2	145	210	1.2	250	120	1.2	145
				Вес пролёта провода. троса	g_n / $g_т$	370	1.1	405	165	1.1	180	325	1.1	360	145	1.1	160
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1.1	45	—	—	—	40	1.1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_n+g_г$ / $g_т$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160
II	Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$q_n^н$ = 140 кг/м²; t = -5°C; C=15 мм; $q_т^н$ = 17 кг/м²; t = 5°C; C=20 мм		Давление ветра на пролёт провода, троса	P_n / $P_т$	280	1.4	390	255	1.4	360	330	1.4	460	320	1.4	450
				Вес пролёта провода троса	g_n	370	1.1	405	165	1.1	180	325	1.1	360	145	1.1	160
					$g_т$	620	2.0	1240	410	2.0	820	825	2.0	1650	585	2.0	1170
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1.1	45	—	—	—	40	1.1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$ / $g_т$	1030	—	1690	575	—	1000	1190	—	2055	730	—	1330

Продолжение таблицы №1

№№ схем	Расчетные схемы	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Род нагрузок	Обозначения	III р-н гололеда						IV р-н гололеда					
						АСО-240			С-50			АСО-240			С-50		
					$C_{ветр}$	320 м						320 м					
					$C_{вес}$	400 м						350 м					
					$C_{габ}$	320 м						280 м					
						нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.
III	Оборван один провод, дающий наибольший изгибающий или крутящий моменты на опору.	$t=-5°C$; $C=0$; $q^н=0$		Тяжение провода при обрыве	$S_п$	1240	1,3×0,8=1,04	1290	—	—	—	1240	1,3×0,8=1,04	1290	—	—	—
				Вес пролета провода, троса.	$g_п$ / $g_т$	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_п+g_г$ / $g_т$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160
IV	Оборван один трос. Провода не оборваны. Тяжение троса равно половине максимального тяжения	$t=-5°C$; $C=0$; $q^н=0$,		Тяжение троса при обрыве.	$S_т$	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360
				Вес пролета провода, троса.	$g_п$ / $g_т$	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
				Вес гирлянд изоляторов.	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_п+g_г$ / $g_т$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160




Примечания

1. Высота центра тяжести троса 21,4 м
   Нормативный скоростной напор $q^н = 50 \times 1,39 = 69\ кг/м^2$
2. Для схем аварийного режима коэффициенты перегрузки умножены на коэффициент сочетания 0,8.
3. Максимальное напряжение в тросе принято условно $\sigma_{max} = 54\ кг/мм^2$
4. Нагрузки округлены до значений кратных 5 кг.

3078тм/5 л. 13/32



Нагрузки на двухцепную промежуточную опору П150-2

Таблица №2

№№ схем	Расчётные схемы	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Род нагрузок		I р-н гололеда						II р-н гололеда					
						АСО-240			С-50			АСО-240			С-50		
					$l_{вет}$	320 м						320 м					
					$l_{вес}$	475 м						460 м					
					$l_{габ}$	380 м						370 м					
						нормат.	n	расчетн.	нормат.	n	расчетн.	нормат.	n	расчетн.	нормат.	n	расчетн.
I	Провода и тросы не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$t=-5°C$; $c=0$; $q_n^н=53$ кг/м²; $q_т^н=77$ кг/м²		Давление ветра на пролет провода, троса	P_n	305	1,2	365	185	1,2	225	305	1,2	365	185	1,2	225
					$P_т$												
				Вес пролета провода, троса.	g_n	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
					$g_т$												
				Вес гирлянд изоляторов.	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45		—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_n+g_г$	480	—	530	195	—	215	470		520	190	—	210
					$g_т$												
$I^а$	Провода и трос не оборваны и свободны от гололеда. Ветер направлен под ∠45° к оси траверс.	$t=-5°C$; $c=0$; $q_n^н=53$ кг/м²; $q_т^н=77$ кг/м²		Давление ветра на пролёт провода, троса.	P_n	215	1,2	260	130	1,2	160	215	1,2	260	130	1,2	160
					$P_т$												
				Вес пролёта провода, троса.	g_n	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
					$g_т$												
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$	480	—	530	195	—	215	470		520	190	—	210
					$g_т$												
II	Провода и трос не оборваны и покрыты гололёдом. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$t=-5°C$; $c=5$ мм; $q_n^н=13$ кг/м²; $q_т^н=19$ кг/м²; $c=10$ мм;		Давление ветра на пролёт провода, троса	P_n	150	1,4	210	130	1,4	185	200	1,4	280	205	1,4	290
					$P_т$												
				Вес пролёта провода, троса.	g_n	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
					$g_т$	180	2,0	360	95	2,0	190	410	2,0	820	245	2,0	490
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$	660	—	890	290	—	405	880	—	1340	435	—	700
					$g_т$												

3078тм/5 л. 2И/31

Продолжение таблицы №2




№№ схем	Расчетные схемы	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Род нагрузок		I р-н гололеда АСО-240			I р-н гололеда С-50			II р-н гололеда АСО-240			II р-н гололеда С-50		
						ℓ ветр 320м; ℓ вес 475м; ℓ габ 380м						ℓ ветр 320м; ℓ вес 460м; ℓ габ 370м					
						нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.
III	Оборван один провод, дающий наибольший изгибающий или крутящий моменты на опору.	t = -5°C; C = 0; $q^н$ = 0		Тяжение провода при обрыве.	$S_п$	1050	1,3×0,8=1,04	1100	—	—	—	1250	1,3×0,8=1,04	1290	—	—	—
				Вес пролёта провода, троса.	$g_п$ / $g_т$	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_п+g_г$ / $g_т$	480	—	530	195	—	215	470	—	520	190	—	210
IV	Оборван один трос. Провода не оборваны. Тяжение троса равно половине максимального тяжения	t = -5°C; C = 0; $q^н$ = 0		Тяжение троса при обрыве	$S_т$	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360
				Вес пролёта провода, троса	$g_п$ / $g_т$	440	1,1	485	195	1,1	215	430	1,1	475	190	1,1	210
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_п+g_г$ / $g_т$	480	—	530	195	—	215	470	—	520	190	—	210

Примечания:

1. Высота центра тяжести троса 27,9 м. Нормативный скоростной напор $q^н = 50 \times 1,53 = 77$ кг/м
2. Для схем аварийного режима коэффициенты перегрузки умножены на коэффициент сочетания 0,8
3. Максимальное напряжение в трасе принято условно $\sigma_{т\,max} = 54$ кг/мм²
4. Нагрузки округлены до значений кратных 5 кг



30Х8ТМ/5 л. 29/51

Продолжение таблицы N2

NN схем	Расчетные схемы	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Род нагрузок	Обозначения	III район гололеда						IV район гололеда					
						АСО-240			С-50			АСО-240			С-50		
					ℓ ветр	320м						320м					
					ℓ вес	400м						350м					
					ℓ гол	320м						280м					
						нормат.	п	расчёт	нормат.	п	расчёт	нормат.	п	расчёт	нормат.	п	расчёт
I	Провода и тросы не оборваны и свободны от гололёда. Ветер направлен вдоль оси траверс.	$q_n^H = 54$ кг/м²; $q_T^H = 77$ кг/м²; $t°$ -5°С; С=0		Давление ветра на пролет провода, троса.	p_n	310	1,2	370	185	1,2	220	310	1,2	370	185	1,2	220
					p_T												
				Вес пролёт провода, троса	g_n	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
					g_T												
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160
					g_T												
I^a	Провода и трос не оборваны и свободны от гололёда. Ветер направлен под ∠45° к оси траверс.	$q_n^H = 54$ кг/м²; $q_T^H = 77$ кг/м²; $t°$ -5°С; С=0;		Давление ветра на пролёт провода, троса.	p_n	220	1,2	265	130	1,2	155	220	1,2	265	130	1,2	155
					p_T												
				Вес пролета провода, троса	g_n	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
					g_T												
				Вес гирлянд изоляторов.	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	150
					g_T												
II	Провода и трос не оборваны и покрыты гололедом. Ветер направлен вдоль оси траверс	$t°$ -5°С; С=15мм; $q_n^H = 114{,}0$ кг/м²; $t°$ -5°С; С=20мм; $q_T^H = 139$ кг/м²		Давление ветра на пролёт провода, троса.	p_n	280	1,4	390	285	1,4	400	330	1,4	460	355	1,4	495
					p_T												
				Вес пролёта провода, троса	g_n	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
					g_T	620	2,0	1240	410	2,0	820	825	2,0	1650	585	2,0	1170
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_n+g_г$	1030	—	1690	575	—	1000	1190	—	2055	730	—	1330
					g_T												

3078тм/5 л. 16/31

продолжение таблицы №2

№№ схем	Расчётные схемы.	Расчетные климатические условия	Схемы нагрузок	Ряд нагрузок	Обозначения	III р-н гололеда						IV р- гололёда					
						АСО-240			С-50			АСО-240			С-50		
					ℓ вета	320 м						320 м					
					ℓ вес.	400 м						350 м					
					ℓ гор.	320 м						280 м					
						нормат.	n	расчётн.	нормат.	n	расчётн.	нормат.	n.	расчетн.	нормат.	n	расчетн.
III	Оборван один провод дающий наибольший изгибающий или крутящий момент на опору	t=-5°C, C=0; $q^н$=0		Тяжение провода при обрыве	$S_п$	1240	1,3×0,8=1,04	1290	—	—	—	1240	1,3×0,8=1,04	1290	—	—	—
				Вес пролёта провода, троса	$g_п$ $g_т$	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	45	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка.	$g_п+g_г$ $g_т$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160
IV	Оборван один трос. Провода не оборваны. Тяжение троса равно половине максимального тяжения.	t=-5°C; C=0; $q^н$=0		Тяжение троса при обрыве	$S_т$	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360	—	—	—	1305	1,3×0,8=1,04	1360
				Вес пролёта провода, троса	$g_п$ $g_т$	370	1,1	405	165	1,1	180	325	1,1	360	145	1,1	160
				Вес гирлянд изоляторов	$g_г$	40	1,1	45	—	—	—	40	1,1	4,5	—	—	—
				Суммарная вертикальная нагрузка	$g_п+g_г$ $g_т$	410	—	450	165	—	180	365	—	405	145	—	160

Примечания:

1. Высота центра тяжести троса 27,8 м
   Нормативный скоростной напор $q_т^н = 1,53 \times 50 = 77$ кг/м²;
2. Высота центра тяжести провода 16,1 м
   Нормативный скоростной напор $q_п^н = 50 \times 1,077 = 54$ кг/м²
3. Для схем аварийного режима коэффициенты перегрузки умножены на коэффициент сочетания
4. Максимальное напряжение в тросе принято условно $\sigma_{т\,max} = 54$ кг/м²
5. Нагрузки округлены до значений кратных 5 кг

Давление ветра на конструкцию опоры П150-1 по схемам I и Iа

Таблица №3

Наименование секций	Эскиз и средн. отметка секции (м)	Коэффициент увеличения скоростного напора по высоте	Нормативный скоростной напор q_0 (кг/м²)	Площадь элементов фермы $f_ш$ (м²)	Площадь по контуру S (м²)	Коэффициент заполнения $\varphi = \frac{f_ш}{S}$	Аэродинамический коэффиц. плоской фермы $C_ф = C_1 \varphi = 1{,}4\varphi$	ζ при $\frac{b}{h} = 1$	Аэродинамический коэффиц. пространств. фермы $C_{пр} = C_ф(1+\eta)$	Нормативная ветровая нагрузка без учета коэффициента динамики (кг)			Расчетная ветровая нагрузка с учетом коэфф. динамики $\beta = 1{,}35$ и коэфф. перегрузки $n = 1{,}2$ (кг)		
										При ветре ⊥ траверсе	При ветре под ∠45°		При ветре ⊥ траверсе	При ветре под ∠45°	
										$P = q_0 C_{пр} S$	$P_⊥ = 0{,}8P$ ⊥траверсе	$P_{∥} = 0{,}8P$ ∥траверсе	$P_р = q_0 C_{пр} S \beta n$	$P_⊥ = 0{,}8P_р$ ⊥траверсе	$P_{∥} = 0{,}8P_р$ ∥траверсе
Верхняя траверса	1,0; 2,1; ▽25,5	1,48	74	0,25	1,05	0,238	0,333	0,783	0,594	21 [2] (46)	30 [3]	21 [3]	34	49	34
Нижняя траверса	1,0; 3,7; ▽19,5	1,32	66	0,53	1,85	0,286	0,401	0,700	0,684	36 [2] (81)	53 [2]	36 [3]	58	36	58
Нижняя траверса	1,0; 2,1; ▽19,5	1,32	66	0,25	1,05	0,238	0,333	0,783	0,594	18 [2] (41)	27 [3]	18 [3]	29	44	29
Верхняя секция	1,0; 10,0; 1,0; ▽23,0	1,42	71	2,34	10,00	0,234	0,328	0,790	0,587	416	333	333	675	540	540
Средняя секция	1,0; 11,0; 2,1; ▽12,5	1,00	50	3,10	17,00	0,182	0,255	0,880	0,48	408	326	326	660	528	528
Нижняя секция	2,1; 7,0; 2,8; ▽3,5	1,00	50	2,64	17,10	0,155	0,217	0,930	0,419	358	286	286	580	464	464
									Итого:	1257	1055	1020	2036	1711	1653

Примечания:

1. Опора рассчитана на скоростной напор 50 кг/м² на высоте до 15 м.
2. Ветровые нагрузки на траверсы $P_{тр}$, указанные в скобках определены при направлении ветра ⊥ траверсе. При ветре ⊥ оси ВЛ ветровая нагрузка составляет 0,45 $P_{тр}$
3. При ветре под ∠45° к оси ВЛ $P_⊥ = 0{,}65 P_{тр}$; а $P_{∥} = 0{,}45 P_{тр}$.

3078 тм/5 л.18/31

Давление ветра на конструкцию опоры П150-2 по схемам I и I а

Таблица №4

Наименование секции	Эскиз и средняя отметка секции (м)	Коэффициент увеличения скоростного напора по высоте	Нормативный скоростной напор q_0 (кг/м²)	Площадь элементов формы f_i (м²)	Площадь по контуру S (м²)	Коэффициент заполнения $\varphi = \frac{\sum f_i}{S}$	Аэродинамический коэффиц. плоской формы $C_{пр}$ при φ = 1,4	ζ (при $\frac{b}{h}$ = =1)	Аэродинамический коэффициент пространственной формы $C_{пр} = C_{пр}(1+\zeta)$	Нормативная ветровая нагрузка без учета коэффициента динамики (кг)			Расчетная ветровая нагрузка с учетом коэфф. динамики β = 1,35 и коэфф. перегрузки n = 1,2 (кг)		
										При ветре ∥ траверсе	При ветре под ∠45°		При ветре ∥ траверсе	При ветре под ∠45°	
										$P = q_0 C_{пр} S$	$P_{\perp} = 0,8P$ ⊥ траверсе	$P_{\parallel} = 0,8P$ ∥ траверсе	$P_p = q_0 C_{пр} S \beta n$	$P_{\perp} = 0,8 P_p$ ⊥ траверсе	$P_{\parallel} = 0,8 P_p$ ∥ траверсе
Верхняя траверса	1,0 ▽31,5 2,1	1,61	81	0,85	1,05	0,238	0,333	0,78	0,594	27 [2] ×2 (59)	38 [3] ×2	27 [3] ×2	44 ×2	62 ×2	44 ×2
Средняя траверса	1,0 ▽25,5 3,7	1,48	74	0,53	1,8	0,294	0,411	0,69	0,695	42 [2] ×2 (93)	60 [3] ×2	42 [3] ×2	68 ×2	97 ×2	68 ×2
Нижняя траверса	1,0 ▽19,5 2,1	1,32	66	0,25	1,05	0,238	0,333	0,78	0,594	21 [2] ×2 (47)	30 [3] ×2	21 [3] ×2	34 ×2	49 ×2	34 ×2
Верхняя секция	11,0 ▽29,5 1,0 1,0	1,56	78	2,49	10,0	0,249	0,349	0,76	0,615	480	384	384	778	623	623
Верхняя секция	1,0 6,0 ▽21,0 1,0	1,37	69	1,47	6,0	0,245	0,343	0,77	0,608	252	202	202	408	328	328
Средняя секция	11,0 1,0 ▽12,5 1 2,1	1,0	50	3,50	17,00	0,206	0,288	0,84	0,53	450	360	360	730	584	584
Нижняя секция	2,1 11,0 ▽3,5 1 2,8	1,0	50	2,73	17,10	0,160	0,224	0,92	0,43	368	294	294	595	476	476
									Итого:	1730	1496	1420	2803	2427	2303

Примечания:

1. Опора рассчитана на скоростной напор 50 кг/м² на высоте до 15 м.
2. Ветровые нагрузки на траверсы $P_{тр}$, указанные в скобках, определены при направлении ветра ⊥ траверсе. При ветре - оси ВЛ ветровая нагрузка составляет 0,45 $P_{тр}$.
3. При ветре под ∠45° к оси ВЛ $P_{\perp} = 0,65 P_{тр}$; $P_{\parallel} = 0,15 P_{тр}$.

3078/5 А. 19/31

Расчет усилий в раскосах ствола опор

Таблица 7


	П150-1	П150-2
Мкр	1.224тм	
D1	1,83	1,83
D2	1,83	1,83
Мкр	3,35тм	
D2	3,28	3,28
Мкр	5,418тм	
D3	4,74	4,74
D4	4,34	3,83
D5	3,80	3,35
D6	3,38	2,98
D7	3,04	2,68
D8	2,75	2,43
D9	2,53	2,23
D10	2,33	2,06
D11	2,17	1,91
D12	2,02	1,78
D13	1,90	1,67
D14	1,79	1,58
D15	1,69	1,49
D16	1,6	1,41
D17	1,52	1,34
D18	1,45	1,28
D19	1,39	1,22
D20	1,33	1,17
D21	1,27	1,12

Расчет раскосов выполнен на машине на основании исходной формулы. $D = \frac{\frac{Q}{2} - \frac{M_{из}}{b} tg\gamma}{Cos(\beta+\gamma)} + \frac{M_{кр}}{2b Cos(\beta+\gamma)}$

Зам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Расчет траверс

1. Траверса $c = 2.6$ м; опор П150-1 и П150-2




$$tg\alpha = \frac{1.0}{2.1} = 0.476$$

$$\cos\alpha = 0.903$$

$$tg\gamma = \frac{1.0 - 0.25}{2 \times 2.1} = 0.178$$

$$\cos\gamma = 0.984$$

$$x = \frac{0.25}{2\,tg\gamma} = 0.7\text{ м};$$



а) Усилие в поясе. Схема III; IV р-н гололеда;

$S_П = 1.29$т; $g_П = 0.405$ т, $g_Г = 0.045$т, $g_Л = 0.15 \times 1.1 = 0.165$т

$G_{тр} \cong 0.07 \times 1.1 = 0.08$т

$$\Sigma G = 0.25 g_П + 0.5 g_Г + 0.5 g_Л + 0.25 G_{тр} = 0.25 \times 0.405 + 0.5 \times 0.045 +$$

$$+ 0.5 \times 0.165 + 0.25 \times 0.08 = 0.101 + 0.023 + 0.082 + 0.02 = 0.23\text{т}$$

$$U_П = \frac{1.29 \times 2.1}{1.0 \times 0.984} + \frac{0.23 \times 2.1}{1.0 \times 0.984} = 2.75 + 0.49 = 3.24\text{ т};$$

б) Усилие в раскосах нижней грани. Схема III; IV р-н гололеда

$S_П = 1.29$т $x = 0.7$м; $M_{из} = 1.29 \times 0.7 = 0.903$тм;

$$D_1^T = \frac{0.903}{1.4} = 0.64\text{т}; \qquad D_2^T = \frac{0.903}{0.6} = 1.5\text{ т}$$

$$D_2^T = \frac{0.903}{0.9} = 1.0\text{т}$$

№3078 тм-т5 22 30

силие в тяге; Схема II *) IV р-н гололеда


$g_п = 2{,}01$ т; $g_г = 0{,}045$ т; $G_{тр} \cong 0{,}07 \times 1{,}1 = 0{,}08$ т

$\Sigma G = 0{,}5 \times 2{,}01 + 0{,}5 \times 0{,}045 + 0{,}25 \times 0{,}08 =$

$= 1{,}00 + 0{,}023 + 0{,}02 = 1{,}04$ т

$$S_{т_1} = \frac{1{,}04 \times 2{,}1}{1{,}0 \times 0{,}903 \times 0{,}984} = 2{,}57 \text{ т}$$

2. Траверса $e = 4{,}2$ м опор П150-1 и П150-2



$$tg\alpha = \frac{1{,}0}{3{,}7} = 0{,}27 \qquad \cos\alpha = 0{,}965$$

$$tg\gamma = \frac{0{,}75}{2 \times 3{,}7} = 0{,}101 \qquad \cos\gamma = 0{,}994$$

$$x = \frac{0{,}25}{2\,tg\gamma} = \frac{0{,}25}{2 \times 0{,}101} = 1{,}24 \text{ м};$$

а) Усилие в поясе. Схема III; IV р-н гололеда;

$S_п = 1{,}29$ т; $g_п = 0{,}405$ т; $g_г = 0{,}045$ т; $g_л = 0{,}15 \times 1{,}1 = 0{,}165$ т.

$G_{тр} \cong 0{,}11 \times 1{,}1 = 0{,}12$ т

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

$= 0,25 \times 0,405 + 0,5 \times 0,045 + 0,5 \times 0,165 + 0,25 \times 0,12 =$

$= 0,101 + 0,023 + 0,082 + 0,03 = 0,24т$

$$U_5 = \frac{1,29 \times 3,7}{1,0 \times 0,994} + \frac{0,24 \times 3,7}{1,0 \times 0,994} = 4,99 + 0,89 = 5,88т$$

Усилия в раскосах нижней грани

Схема III; IV р-н гололеда;

$S_п = 1,29т$; $X = 1,24м$; $M_{из} = 1,29 \times 1,24 = 1,6 тм$;

$$D_3^т = \frac{1,6}{3,45} = 0,46т \qquad D_6^т = \frac{1,6}{1,15} = 1,4т;$$

$$D_4^т = \frac{1,6}{2,68} = 0,60т \qquad D_7^т = \frac{1,6}{0,8} = 2,0т;$$

$$D_8^т = \frac{1,6}{1,9} = 0,84т$$

в) Усилие в тяге. Схема II; *) IV р-н гололеда;

$g_п = 2,01т$; $g_г = 0,045т$; $G_{тр} \cong 0,11 \times 1,1 = 0,12т$

$$\Sigma G = 0,5 \times 2,01 + 0,5 \times 0,045 + 0,25 \times 0,12 = 1,06т$$

$$S_{т2} = \frac{1,06 \times 3,7}{1,0 \times 0,965 \times 0,994} = 4,08т;$$

*) Монтажный режим, с учетом удвоенного веса проводов, не является расчетным.


Расчет распорок и диафрагм

опор П150-1 и П150-2

$$S' = \frac{S_n e}{2a}$$

$$S = \frac{S_n e}{a} + \frac{G}{2 tg \alpha}$$

$$K = \frac{S_n e}{2 \cos\beta a}$$






Схема III; $S_n = 1{,}29$ т; IV р-н гололеда

а) Траверса $e = 2{,}6$ м; $a = 1{,}0$ м;

$$S_3' = \frac{1{,}29 \times 2{,}6}{2 \times 1{,}0} = 1{,}68 \text{ т}$$

$$S_3 = \frac{1{,}29 \times 2{,}6}{1{,}0} + 0{,}49 *) = 3{,}85 \text{ т}$$

$$K_3 = \frac{1{,}29 \times 2{,}6}{1{,}64 \times 1{,}0} = 2{,}05 \text{ т}$$

б) Траверса $e = 4{,}2$ м; $a = 1{,}0$ м;

$$S_2' = \frac{1{,}29 \times 4{,}2}{2 \times 1{,}0} = 2{,}71 \text{ т}$$

$$S_2 = \frac{1{,}29 \times 4{,}2}{1{,}0} + 0{,}86 *) = 5{,}42 + 0{,}89 = 6{,}31 \text{ т}$$


$$K_2 = \frac{1{,}29 \times 4{,}2}{1{,}64 \times 1{,}0} = 3{,}3 \text{ т}$$

*) См. расчет соответствующей траверсы

Расчет стыков

опоры П150-1

1. Стык верхней и средней секций (стык на одной накладке)



$$\sigma = \frac{N}{\Pi_1 \varphi_{вп} F};$$

поясной уголок — L 70×6
накладка — L 90×7

$N = 11,16$ т; $\Pi_1 = 0,95$; $F = 8,15$ см²

$$\lambda = \frac{100}{1,38} = 72$$

$m_1 = \eta m$, где $\eta = 1,0$ $\quad m = \ell \frac{FX}{J_{yo}}$

$$X = \frac{1,94}{0,707} = 2,74 \text{ см}; \quad J_{yo} = 15,5 \text{ см}^2$$


$$\ell = 0,5 \ell_0 \quad \ell_0 = \frac{(1,94 + 0,7) - 2,19}{0,707} = 0,24 \text{ см}.$$

$$m = 0,12 \times \frac{8,15 \times 2,74}{15,5} = 0,144 \quad m_1 = 1,0 \times 0,144 = 0,144$$

$\varphi_{вп} = 0,781$ $\quad \sigma = \frac{11160}{0,95 \times 0,781 \times 8,15} = 1850$ кг/см² $< [2100]$ кг/см²

2. Стык средней и нижней секций

(стык телескопический)



$$\sigma = \frac{N}{n_1 \varphi_{вп} F};$$

∠ 80×6 – поясной ∠ 1
∠ 90×7 – поясной ∠ 2

$N = 12{,}14$ т; $n_1 = 1{,}0$; $F = 9{,}38$ см²

$$\lambda = \frac{200 \times 1{,}14}{2{,}47} = 92$$

$m_1 = \eta m$, где $\eta = 1{,}0$ $\quad m = l \frac{F x}{J_{y_0}}$;

$J_{y_0} = 23{,}5$ см⁴; $\quad x = \frac{2{,}19}{0{,}707} = 3{,}1$ см

$l = 0{,}5 l_0 \qquad l_0 = \frac{(2{,}19 + 0{,}7) - 2{,}47}{0{,}707} = 0{,}594$ см

$m = 0{,}297 \quad \frac{9{,}38 \times 3{,}1}{23{,}5} = 0{,}37 \qquad m_1 = 0{,}37$


$\varphi_{вп} = 0{,}618 \qquad \sigma = \frac{12140}{1{,}0 \times 9{,}38 \times 0{,}618} = 2090$ кг/см² < [2100] кг/см²

Альбом 030 3078 тм ТМ-200 пункт... 3078 ТМ/5 л. 26/31

Расчет стыков опоры П150-2

1. Стык верхних секций

(стык на одной накладке)



$\sigma = \frac{N}{n_1 \varphi_{en} F}$; $N = 8{,}74$ т;

∠ 70×6 - поясной
∠ 90×7 - накладка

$n_1 = 0{,}95$; $F = 8{,}15$ см²

$\lambda = \frac{100}{1{,}38} = 72$

$m_1 = \eta m$, где $\eta = 1{,}0$; $m = e_x \frac{F x}{J_{y_0}}$

$J_{y_0} = 15{,}5$ см⁴ $x = \frac{1{,}94}{0{,}707} = 2{,}74$ см;

1,94 + 0,7 = 2,64 см 2,64 - 2,47 = 0,17 см


$e_0 = \frac{0{,}17}{0{,}707} = 0{,}24$ см $e = 0{,}5 \cdot e_0 = 0{,}5 \times 0{,}24 = 0{,}12$ см

$m = 0{,}12 \cdot \frac{8{,}15 \times 2{,}74}{15{,}5} = 0{,}173$ $m_1 = 1{,}0 \times 0{,}173 = 0{,}173$

$\varphi_{en} = 0{,}769$

$\sigma = \frac{8740}{0{,}95 \times 0{,}769 \times 8{,}15} = 1470$ кг/см² $< [2100]$ кг/см²

2. Стык верхней и средней секции (стык на одной накладке)



$$\sigma = \frac{N}{h_1 \varphi_{вп} F};$$

L 90×7 — поясной
L 110×8 — накладка

$N = 20{,}11\ т$; $n_1 = 0{,}95$ $F = 12{,}3\ см^2$

$$\lambda = \frac{100}{1{,}78} = 56$$

$m_1 = \eta m$, где $\eta = 1{,}0$, $m = \ell \times \frac{FX}{J_{y_0}}$

$$x = \frac{2{,}47}{0{,}707} = 3{,}49\ см;\ J_{y_0} = 38{,}9\ см^4$$

$\ell = 0{,}5\ \ell_0$ $\ell_0 = \frac{(2{,}47 + 0{,}8) - 3{,}0}{0{,}707} = 0{,}38\ см$


$\ell = 0{,}5 \times 0{,}38 = 0{,}19 см$

$m = 0{,}19 \times \frac{12{,}3 \times 3{,}49}{38{,}9} = 0{,}21$ $m_1 = 1{,}0 \times 0{,}21 = 0{,}21$

$\varphi_{вп} = 0{,}82$

$$\sigma = \frac{20110}{0{,}95 \times 0{,}820 \times 12{,}3} = 2100\ кг/см^2 < [2100]\ кг/см^2$$

3. Стык средней и нижней секций (стык телескопический)



L 110×8 – поясной №1

L 110×8 – поясной №2

$$\sigma = \frac{N}{n_1 \varphi_{вп} F} \leq$$

$N = 24{,}1$ т; $n_1 = 1{,}0$ $F = 17{,}2$ см^2

$$\lambda = \frac{200 \times 1{,}14}{3{,}39} = 67$$

$n_1 = \eta m$; где $\eta = 1{,}0$ $m = \ell \frac{Fx}{J_{y_0}}$

$J_{y_0} = 81{,}8$ см^4 $x = \frac{3{,}00}{0{,}707} = 4{,}25$ см

$\ell_0 = \frac{0{,}8}{0{,}707} = 1{,}13$ см $\ell = 0{,}5 \times 1{,}13 = 0{,}565$ см.

$m = 0{,}565 \times \frac{17{,}2 \times 4{,}25}{81{,}8} = 0{,}5$ $m_1 = 0{,}5$

$\varphi_{вп} = 0{,}65$

$$\sigma = \frac{24100}{1{,}0 \times 17{,}2 \times 0{,}65} \cong 2100 \text{ кг/см}^2 \leq [2100] \text{ кг/см}^2$$

Рассчитал: /Шакарева/

/Проверил: Ерасимова/

gost.e-ecolog.ru