28. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВСТРОЕННЫМ ДЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Утверждены Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 11 января 1952 г. № 115—7/5

При осуществлении предупредительного санитарного надзора за строительством встроенных детских учреждений следует руководствоваться следующими санитарно-гигиеническими требованиями:

1. Встроенные детские учреждения должны размещаться в первых двух этажах жилых зданий.

2. Площадь детских и групповых комнат следует принимать из расчета 2,5 м² на одного ребенка.

3. Площадь спальной комнаты для обслуживания 50% детей круглосуточной группы следует принимать из расчета 3 м² на одну кроватку.

4. Глубина детских комнат при одностороннем освещении допускается 6,5 м.

5. Высота детских помещений может соответствовать высоте этажа жилого дома, но не менее 3 м с тем, чтобы была обеспечена кубатура детских комнат на одного ребенка в яслях не менее 7,5 м³, в садах — не менее 8 м³.

6. Допускается освещать вторым светом боксы, туалетные изоляторов, коридоры, шлюзы для выдачи пищи, кладовую при кухне, уборную для персонала, помещения для хранения кроватей, бельевую, инвентарную.

7. Окна детских комнат не допускается ориентировать на север, северо-восток, северо-запад и запад, а также располагать по уличному фасаду, если здание стоит на красной линии.

8. Дополнительные окна детских и групповых комнат могут быть ориентированы на любую сторону горизонта. Дополнительные окна, ориентированные на юго-запад и запад, должны быть защищены от перегрева в летнее время.

9. Все помещения детских учреждений должны иметь отопление и вытяжную вентиляцию из следующих расчетов.

Наименование помещений	Ясли		Сад	
	внутренняя температура (в градусах)	кратность обмена воздуха в час (по вытяжке)	внутренняя температура (в градусах)	кратность обмена воздуха в час (по вытяжке)
Детская комната	20	1	—	—
Групповая	—	—	20	1
Спальная комната и фильтр	20	1,5	—	—
Раздевальная	18—20	1	18	1
Умывальная	20	2	20	2
Уборная	20	5	20	5
Горшечная	22	1,5	—	—
Изолятор и бокс	20	1	—	—
Приемная	20	1	—	—
Комната для административного персонала	28	0,5	18	0,5
Комната для медицинского персонала	22	1	20	1
Кухня	15—16	3	15	3
Заготовочная при кухне	18	2	18	2
Помещение для посуды	18	2	18	2
Комната для хранения чистого белья	16	1	—	—
Прачечная	18	5	—	—
Бельевая инвентарная	—	—	16	0,5
Помещения для стирки белья (постирочная)	—	—	18	5
Зал для игр	—	—	18	1
Комната заведующего	—	—	18	0,5

gost.e-ecolog.ru

10. Детские ясли на 40 и более мест должны иметь горячее водоснабжение.

11. Не допускается прохождения канализационных стояков через групповые комнаты и спальни детей.

Прохождение канализационных стояков верхних этажей через другие помещения детских учреждений допускается при условии прохождения стояков в специальных коробах при отсутствии ревизии.

12. Площадь земельного участка должна быть в детских садах не менее 20 м² на одно место, а в детских яслях — не менее 12 м² на одно место.

Уменьшение площади участка допускается до 10 % на одно место в исключительных случаях.

Участки следует располагать в непосредственной связи со входами и с верандами детских учреждений.

13. Входы в детские учреждения должны быть самостоятельными.

Примечание. Вход в кухню должен быть обособлен от входа детей, но может быть допущен из лестничной клетки квартир.

В отношении состава помещений и их площадей следует пользоваться действующими нормами проектирования детских яслей и детских садов [1] в 1945 г.

---

[1] См. стр. 533 и 535.

gost.e-ecolog.ru