20. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Утвержден Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 2 октября 1948 г.

Приток воздуха в школьных помещениях, а также в помещениях детских садов и яслей осуществляется аэрацией через фрамуги с боковыми щитками, которые устраиваются в верхней части окон. Отношение площади сечения фрамуг к площади пола помещения должно быть не менее 1 : 40. В детских садах и яслях, кроме фрамуг, должны устраиваться приточные шкафы с радиаторами; такие же шкафы предусматриваются в химических лабораториях школ. В классных комнатах необходимы добавочные фрамуги в верхней части стены, смежной коридору с односторонней застройкой, и с окнами, снабженными фрамугами.

Вытяжная вентиляция должна быть с тепловым или механическим побуждением, для которого должны быть использованы дефлекторные насадки.

gost.e-ecolog.ru

Наименование помещения	Внутренняя температура	Вентиляционный обмен (вытяжка)
I. Общеобразовательные школы		
Класс	16—18°	1
Лаборатория	16°	3 — химическая лаборатория и живой уголок; 1 — в прочих лабораториях
Рекреационный коридор	16°	—
Актовый зал	16°	1,5
Зал физической культуры	15—16°	3
Душевая	25°	1,5
Раздевальная при душевых	22°	1,5
Общая раздевальная	18°	2
Кабинет врача	20°	1
Учительская	18°	1
Буфет	16°	1,5
Канцелярия	18°	0,5
Библиотека	18°	0,5
Мастерская	16°	1
Туалетное помещение	18°	5—уборная 1—умывальная
Кубовая	16°	—
II. Детские сады		
Групповая комната	18°	1
Спальная	20°	1,5
Зал для игр	18°	1
Душевая и ванная	25°	1,5
Раздевальная при душевых и ванных	25°	1,5
Изолятор	20°	1
Раздевальная	18°	1
Туалетное помещение	20°	5—уборная 2—умывальная
Канцелярия	18°	0,5
Комната врача	20°	1
Комната для хранения спальных мешков	18°	0,5
Кухня	15—16°	3
Заготовочная моечная	18°	2
III. Детские ясли		
Групповая комната	20°	1
Спальная	20°	1,5
Бокс, изолятор	20°	1
Фильтр	20°	1,5
Туалетное помещение	20°	5—уборная 2—умывальная
Горшечная	20°	1,5
Душевая и ванная	25°	1,5
Раздевальная при душевых и ванных	25°	1,5
Раздевальная	18°	1
Кабинет врача	22°	1
Комната для кормления грудных детей	20°	1
Бельевая	16°	1
Постирочная	18°	5

gost.e-ecolog.ru