МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Садовая-Самотечная ул., д. 10/23,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
gost.e-ecolog.ru

03.06.2016 № 20863-ОГ/08

На №_____ от _____

В Департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрено Ваше обращение и сообщаю.

В ходе работы по изменению СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (далее - СП 118.13330.2012), проводимой Минстроем России в рамках реализации Плана разработки и актуализации сводов правил на 2015 год и плановый период до 2017 года утвержденного приказом Минстроя России от 30 июня 2015 года № 470/пр, удаление из таблицы 6.10 СП 118.13330.2012 столбца «Степень огнестойкости здания, не ниже» было признано ошибочным. В новой редакции СП 118.13330.2012 указанный столбец будет возвращен в состав таблицы 6.10.

До вступления в силу новой редакции СП 118.13330.2012 рекомендуем пользоваться положениями предыдущих нормативных документов (к примеру таблицей 6.5 СНиП 31-06-2009) в качестве документов добровольного применения для определения предельного этажа расположения зала с учетом степени огнестойкости здания.

Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры А.Ю. Степанов

Исп. Сигитова М.С.
Тел. (495) 647-15-80 доб. 56029

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru