МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

10.03.2016 № 65-1-29-13-1 г-ну Н.Н. Морозову

На № ____ от 15.02.2016

e-mail: gost.e-ecolog.ru

Термин «сгораемые» является синонимом термину «горючие».

Для строительных материалов это группы горючести Г1-Г4 (в том числе группа Г2).

Для других веществ и материалов (кроме строительных) для классификации используется ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», в котором введены понятия: негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые).

Заместитель начальника института
по научной работе А.В. Матюшин

gost.e-ecolog.ru

**Вопрос:**

Прошу, вас разъяснить к каким группам горючести относится термин «сгораемые» согласно п.4.1.4 и примечания к п.4.1.12 СП 10.13130 если, в п.2.1.2 ГОСТ 12.1.044-89 применяется квалификация по трем показателям негорючие (несгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и горючие (сгораемые), а по п.5.2 ГОСТ 30244-94 только два показателя, негорючие и горючие?

gost.e-ecolog.ru