МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

Волгоградский просп., д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316
Тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Адрес для почтовых отправлений:
119311, г. Москва, а/я 19

04 ФЕВ 2016 № 234/06

на № 1-40 от 01.02..2016

Генеральному директору
ООО «ЛАД»

Моховиковой Е.П.

E-mail: gost.e-ecolog.ru

Уважаемая Елена Петровна!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» рассмотрело Ваше обращение исх.№1-40 от 01.02.2016г. и сообщает.

Предусмотреть подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны здания в Вашем случае не представляется возможным, так как проектируемое Вами здание не соответствует ни одному из положений п. 8.3 СП 4.13130.2013 , а именно:

- высота проектируемого здания предусмотрена более 28 метров;
- отсутствует двусторонняя ориентация квартир и помещений;
- планировка этажей здания предусмотрена не по коридорному типу.

При этом сообщаем , что одним из возможных вариантов решения данной проблемы может являться усиление грунта придомовой площадки , прилегающей к фасадной стороне здания , для обеспечения возможности установки на данной площадке пожарной техники , производящей нагрузку до 16 тонн на ось автомобиля. Такое решение обеспечит подъезд пожарных автомобилей с двух продольных сторон проектируемого здания.

Директор Д.В.Михеев

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru