МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**
(ФАУ «ФЦС»)
Волгоградский пр-т, д. 45, стр. 1, г. Москва, 109316
Тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru
Адрес для почтовых отправлений:
119311, г. Москва, а/я 19

13 ЯНВ 2016 № 22/ф

На № 1-659 от 23.12.2015

Генеральному директору
ООО «ЛАД»
Е.П. Моховиковой

614077, г.Пермь,
ул. Аркадия Гайдара, д.5

Уважаемая Елена Петровна,

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше письмо и сообщает следующее.

1. В соответствии с п.3.1.СП 4.13130.2013 противопожарная высота здания измеряется до нижней границы открывающегося окна в наружной стене. Поэтому, если антресоль примыкает к наружной стене и имеет окно, то высота будет измеряться до низа открывающегося окна антресоли.
2. По СП 4.13130.2013, п.3.5 антресоль – **площадка** в пределах этажа здания; по СП 54.13330.2011 п. 3.20 приложения Б антресоль – **площадка** в объеме двусветного помещения. После выгораживания помещений, расположенных на антресоли, она из площадки превращается в этаж со всеми вытекающими последствиями. Из этого этажа потребуется устройство эвакуационных выходов в лестничную клетку и др.

С уважением,
Директор Д.В. Михеев

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru