Министерство энергетики Российской Федерации
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

Департамент переработки нефти и газа

ул.Щепкина, д.42
г. Москва, 107996

Телефон: (495) 631-88-40
Факс: (495) 631-97-25

14.04.2014 № 06-349

На № _____

ООО «Экспро»

ул. 9 января, 68б, офис 1114
394006, г. Воронеж

На письмо от 2 апреля 2014 г.
№ 43/04

Минэнерго России рассмотрело вышеуказанное письмо и сообщает.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с указанной статьей Закона № 69-ФЗ требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В свою очередь, статьей 37 Закона № 69-ФЗ установлена обязанность руководителей организаций по соблюдению требований пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, ВУПП-88 является нормативным документом,

gost.e-ecolog.ru

содержащим требования пожарной безопасности, и подлежит применению на территории Российской Федерации в части, не противоречащей актам высшей юридической силы, в том числе Закону № 69-ФЗ и Федеральному закону от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Обращаем внимание, что указанная позиция подтверждается судебной практикой. Так, в постановлении ФАС Уральского округа от 13 июня 2013 г. № Ф09-5628/13 по делу № А47-12158/2012 дается ссылка на ВУПП-88 как на действующий нормативный документ.

Директора Департамента
переработки нефти и газа  М.Б.Грязнов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКСПРО»

ООО "Экспро"
394006 Россия, г Воронеж,
ул. 9 января 68б, офис 1114
тел.: (473) 206-54-17 , факс: (473) 206-54-16
E-mail: gost.e-ecolog.ru

Министерство энергетики РФ
107996 ГСП-6 г. Москва,
ул. Щепкина, д. 42
Факс: + 7 (495) 631-83-64
E-mail: gost.e-ecolog.ru

№ 43/04 от 2.04.2014
на № от

По вопросу статуса документа
ВУПП-88

Уважаемые Господа!

Обращаемся к вам за профессиональной консультацией по вопросу статуса документа ВУПП-88 «Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», утвержденного Миннефтехимпром СССР, правопреемником которого является Минэнерго.

Многие специалисты негосударственной экспертизы в своих заключениях указывают, что ВУПП-88 является недействующим документом и его требования не являются обязательными к исполнению. Просим разъяснить, какой статус имеет ВУПП-88 и являются ли требования данного документа обязательными при разработке проектной документации.

С уважением,

Главный инженер проекта
ООО «Экспро» **А.В. Малинин**

gost.e-ecolog.ru