МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

05 АВГ 2015 № 19.16-948

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что при классификации пожароопасных и взрывоопасных зон в зданиях и сооружениях необходимо руководствоваться ст. 18 и ст. 19 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы А.А. Бондарев

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru