ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ
ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991

25.03 № 9-7-149

На № 1666/5 от 11.12.02

Главному инженеру
«Краснодаргражданпроекта»
Н.М.Редину

ул.Орджоникидзе, 41
г.Краснодар, 350000

Управление технормирования разъясняет, что в жилых зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 расстояние, регламентируемое абз.2 п.1.21* СНиП 2.08.01-89*, следует измерять от двери наиболее удаленной квартиры до тамбура, ведущего к наружной воздушной зоне.

Заместитель начальника
Управления технормирования , В.И. Иванов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru