ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ГОССТРОЙ РОССИИ

117987 ГСП-1, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2

07.12.98 № 13-658

На № 12-р/016 от 02.12.98

О трактовке п.1.158 СНиП 2.08.02-89

Заместителю генерального директоров
ОАО «ЛенжилНИИпроект»

Шварцу М.А.

190000, г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, 20

Заместителю начальника Управления
Государственной противопожарной
службы ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

Мыльникову И.К.

190000, г. Санкт-Петербург,
Наб.реки Мойки, 85

Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации разъясняет, что в общественных зданиях высотой менее 10 этажей в общих коридорах, имеющих естественное освещение (световые проемы в торцах коридора и световые карманы), не требуется предусматривать дымоудаление.

При определении допустимой длины коридора и расстояний между световыми карманами в этом случае можно руководствоваться требованиями п.1.3 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» (аналогичное требование было в ранее действовавшем СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружений»).

Заместитель начальника
Управления технормирования Н.Н. Поляков

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru