МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: gost.e-ecolog.ru

20 ФЕВ 2014 № 19-2-12-696

На № _____ от _____

Директору
ОАО «НИЦ «Строительство»

И.И. Ведякову

2-я Институтская ул., д. 6,
г. Москва, 109428

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности МЧС России обращение по вопросу разъяснения отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008 года № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и нормативных документов по пожарной безопасности рассмотрено и сообщается следующее.

В соответствии с ч. 4 ст. 53 Технического регламента условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования к устройству путей эвакуации регламентированы сводом правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Одновременно сообщается, что в соответствии с ч. 1 ст. 6 Технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. При этом проведение дополнительных расчетных обоснований не требуется.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору –
:ль директора Департамента
надзорной деятельности С.П. Воронов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru