МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

24.05.2013 №130-3п13-403

На № б/н от 27.03.2013 г.

О разъяснении требований нормативных документов

Директору
ООО «Спектр безопасности»

А.К. Фетисову

236001 Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Балашовская ,4, кв.1

gost.e-ecolog.ru

По существу изложенных в письме вопросов сообщаю:

1. В настоящее время вышла новая редакция СП 2.13130.2013, которая регламентирует требования к пределу огнестойкости дверей. Требования по ограничению распространения пожара между этажами, в том числе в зданиях с открытыми лестницами, изложены в СП 4.13130.2009.

2. Требования к размерам оконных проемов предназначенных для естественного проветривания (в терминологии письма «для естественного освещения») коридоров и помещений изложены в п. 8.5 СП 7.13130.2013.

3. Требования по максимальным расстояниям между оконными проемами, предназначенными для естественного проветривания изложены в п. 8.5 СП. 7.13130.2013.

4. В настоящее время в СП 7.13130.2013 взамен термина «помещение без естественного освещения» введен термин «помещение без естественного проветривания». Задачей оконных проемов предназначенных для естественного проветривания при пожаре коридоров и помещений является проветривание от продуктов горения указанных объемов с целью обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

5. Минимальная высота пути по лестничному маршу принимается по аналогии с высотой горизонтальных путей эвакуации и составляет не менее 2 м.

6. Ст. 89 ч. 3 Федерального закона от 10 июля 2012г. N 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не предъявляет требований к световым оповещателям.

gost.e-ecolog.ru

7. В соответствии с п. 1.1 СП 8.13130.2009 и п. 1.1 СП 10.13130.2009 требования указанных сводов правил распространяются, в том числе и на сооружения. При этом, в соответствии со ст.78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработка специальных технических условий не требуется.

Дать более подробный ответ на данный вопрос не представляется возможным из-за отсутствия в Вашем обращении информации, о каких конкретно требованиях пожарной безопасности и каких сооружениях идет речь.

Заместитель начальника И.Р. Хасанов

gost.e-ecolog.ru