МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

16.07.2014 №3204эп-13-4-03

На № 181/07 от 03.07.2014

Директору
ООО «Объединение безопасность»
М.Д. Пинчуку

e-mail: gost.e-ecolog.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с требованиями п. 11 таблицы А.2 приложения А СП 5.13130.2009 в здании, подлежащем защите АУПТ в целом, пространство за подвесным потолком, выполненным из материалов группы горючести Г1, при расстоянии более 0,4 м от подвесного потолка до перекрытия, при объеме горючей массы кабельной продукции типа НГ менее 1,5 л на метр кабельной линии и при отсутствии другой пожарной нагрузки за подвесным потолком, защищать АУПТ и АУПС не требуется.

Заместитель начальника института
начальник научно-исследовательского центра И.Р. Хасанов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru