МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)**

ул. Обручева, 46, г. Москва, 117342
Телефон: (499) 743-03-40 Факс (495) 334-95-20

18.09.2014 № 2077-1-1-20

На № _____ от _____

Морозову Н.Н.

ул. Дергаевская, д. 36, кв. 124,
г. Раменское, Московская область,
140100

gost.e-ecolog.ru

Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области рассмотрено ваше обращение, направленное на официальный сайт МЧС России, по вопросу установки дверей в лестничных клетках офисного здания.

По результатам рассмотрения сообщаем, что в соответствии с ч. 19 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 5.4.16. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», для офисного здания высотой более 15 метров двери лестничных клеток должны быть глухими или с армированным стеклом.

В соответствии с требованиями табл. 21 Федерального закона № 123-ФЗ, указанные лестничные клетки должны иметь противопожарные двери. Предел огнестойкости данных дверей будет зависеть от степени огнестойкости здания, а также предела огнестойкости расположенных в нем внутренних стен лестничных клеток.

Заместитель главного государственного
инспектора Московской области
по пожарному надзору В.В. Полянцев

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru