МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

01.12.2014 № 55-95-ш-13-4-03

На № 791 от 27.10.2014 г.

Техническому директору
ООО «Колос-проект»
Ю.Б. Савченко

email: gost.e-ecolog.ru

О разъяснении требований нормативных документов

Специалисты института считают, что в производственных зданиях комбикормовых заводов класса Ф5 допускается предусматривать лестничные клетки типа Н2 при условии выполнения дополнительных требований, предъявляемых к таким лестничным клеткам нормативными документами по пожарной безопасности (постоянный подпор воздуха и т.д.).

Выполнение лестниц из монолитного железобетона вместо лестниц из сборного железобетона представляется возможным при условии выполнения требований нормативных документов, предъявляемых к лестницам (пределам огнестойкости конструктивных элементов и т.п.)

Заместитель начальника института-
начальник научно-исследовательского центра И.Р. Хасанов

gost.e-ecolog.ru

нович
(495) 524-82-57

gost.e-ecolog.ru