Типовой проект

904-1-82.88

# Станция компрессорная отдельно стоящая

## на 4-5 компрессоров 4ВУ1-3/46
## /в конструкциях быстромонтируемых зданий/

## Альбом 5

## СО Спецификации оборудования

gost.e-ecolog.ru

ГОФ ЦИТП 2612/5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

23/10
Заказ № 767р Инв № 2612/5 Тираж 40
Сдано в печать 18.7 1990 Цена 1-08

Типовой проект
904-1-82.88

# Станция компрессорная отдельно стоящая на 4-5 компрессоров 4ВУ1-3/46 /в конструкциях быстромонтируемых зданий/

## Альбом 5

СО Спецификации оборудования

Разработан Северо-Западным отделением
института „Энергосетьпроект"
Минэнерго СССР

Рабочий проект утвержден и введен
в действие Минэнерго СССР
Протокол N 42 от 14.11.88

Зам. главного инженера
отделения — В.А.Одинцов
Главный инженер проекта — Ю.И.Ковалев

© ГПИ Энергосетьпроект СССР 1989г

## Содержание альбома


| Обозначение спецификаций | Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка | Страница |
|---|---|---|
| | Содержание альбома | 2 |
| 904-1-82.88-ТХ.С01 | Технологические решения Компрессорная установка Тип I — ТХ | 3...6 |
| -ТХ.С02 | Технологические решения Компрессорная установка. Тип II — ТХ | 7...10 |
| -ОВ.С0 | Отопление и вентиляция — ОВ | 11, 12 |
| -ЭП.С01 | Электротехнические решения Вариант на 4 компрессора — ЭП | 13...17 |
| -ЭП.С02 | Электротехнические решения Вариант на 5 компрессоров — ЭП | 18...22 |
| -УА.С01 | Управление и автоматизация Вариант на 4 компрессора — УА | 23 |
| -УА.С02 | Управление и автоматизация Вариант на 5 компрессоров — УА | 24 |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком. | | | | | | | | |
| | Компрессорный агрегат производительностью 3 м³/мин; номинальным давлением 4,5 МПа с комплектом поставки | 4ВУ1-3/46 ТУ26-12-679-84 | компл. | 671 | | 364312711 705 | | 4 | 4925 |
| | Воздухосборник емкостью 5 м³; номинальным давлением 4,5 МПа с комплектом поставки | ВЗЭ-5,0-4,5-1У-01 ТУ26-01-953-85 | компл. | 671 | | 361511 1009 | | 8 | 3395 |
| | Вентиль игольчатый Ру 16 (160); Ду 15 | 15нж 54 бм (ПЗ 2286) ГОСТ 23230-78* | шт | 796 | | 3742 10 | | 12 | 0,7 |
| | Вентиль запорный цапковый Ру 10(100); Ду 10 | 15с 9 бк (КЗ 22004) ТУ26-07-1161-77 | шт | 796 | | 374211 1036 | | 1 | 1,81 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

261215

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Роменский | | 11.11.88 |
| ГИП | Ковалев | | 11.11.88 |
| Н. контр. | Рынав | | 11.11.88 |
| Рук. гр. | Васильевская | | 11.11.88 |
| Инженер | Бочарова | | 11.11.88 |

904-1-82.88-ТХ.С01

Компрессорная установка. Тип I. Спецификация оборудования.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ру 6,4 (64); Ду 40 | 15с 27 нж 1 | компл | 671 | | 3742131042 | | 42 | 29 |
| | комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом | (КЗ 21168) ТУ26-07-122-79 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный фланцевый Ру 4,0 (40), Ду 65 | 15с 22 нж | компл | 671 | | 3742141032 | | 6 | 426 |
| | комплектно с ответными фланцами, прокладками и крепежом | (ГЛ 21003 М) ТУ26-07-1248-80 | | | | | | | |
| | Заглушка 45 х 4 | ГОСТ 17379-83* | шт | 796 | | 146851 0110 | | 2 | |
| | Манометр показывающий; диаметр корпуса 160 мм; шкала 0... 6,0 МПа; воздух; Рр = 4,5 МПа | МТП-160 ГОСТ 2405-80 | шт | 796 | | 42121 30783 | | 12 | |
| | Кран мостовой подвесной однобалочный электрический грузоподъемностью 1 т; пролет 3 м; длина крана 4,2 м; высота подъема 6 м | ГОСТ 7890-84Е | компл | 671 | | 3157231102 01 | | 1 | 600 |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2612/5

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Труба 76×3,5 ГОСТ 8732-78* / Д20 ГОСТ 8731-87 | | м | 006 | | | | 40 | |
| | Труба 45×3,0 ГОСТ 8732-78* / Д20 ГОСТ 8731-87 | | м | 006 | | | | 180 | |
| | Труба 20×2,5 ГОСТ 8734-75 / Д20 ГОСТ 8733-87 | | м | 006 | | | | 40 | |
| | Труба водогазопроводная 40×3,0 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 45 | |
| | Труба водогазопроводная 15×2,5 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 20 | |
| | Конструкция для установки приборов | Альбом 1 ТХН-001 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | Узел присоединения манометра | ТХН-002 | шт | 796 | | | | 26 | |
| | Соединение 1-10 ст | ГОСТ 5890-78* | шт | 796 | | | | 14 | |
| | Соединение 1-6 ст | ГОСТ 5890-78* | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Штуцер 10-6 ст | ГОСТ 5890-79* | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Отвод 90° 45×2,5 | ГОСТ 17375-83 | шт | 796 | | | | 10 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | Переход К 45 × 2,5 - 76 × 4,0 | ГОСТ 17378-83* | шт | 796 | | | | 9 | 4 |
| | Скоба 2-50-20 | ГОСТ 24133-80 | шт | 796 | | | | 4 | 10 |
| | Скоба 2-85-20 | ГОСТ 24133-80 | шт | 796 | | | | 35 | |
| | Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-72* / Ст3 ГОСТ 535-79 | | т | 168 | | | | 5 | |
| | Болт 1.2 М12 × 300 В Ст 3 пс 2 | ГОСТ 24379.1-80 | компл | 671 | | | | 0,09 | |
| | Болт М8 × 20.46 | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 32 | |
| | Болт М12 × 30.46 | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 70 | |
| | Гайка М8,5 | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 10 | |
| | Гайка М12.5 | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 70 | |
| | Материалы для изоляции | | | | | | | 10 | |
| | 1. Маты минераловатные на синтетической основе | ГОСТ 9573-82 | м³ | 113 | | | | 4 | |
| | 2 Сетка стальная проволочная плетеная | ГОСТ 5336-80 | м² | 055 | | | | 60 | |
| | 3. Элемент нагревательный гибкий ленточный длиной 6,72 м; номинальная мощность 0,41 кВт | ЭНГЛ-180-0,41/220И6,72 ТУ63РСФСР3-76 | шт | 796 | | | | 8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Оборудование, поставляемое заказчиком.* | | | | | | | | |
| | Компрессорный агрегат производительностью 3 м³/мин; номинальным давлением 4,5 МПа с комплектом поставки | 4ВУ1-3/46 ТУ26-12-679-84 | компл | 671 | | 3643127117О5 | | 5 | 4925 |
| | Воздухосборник емкостью 5 м³; номинальным давлением 4,5 МПа с комплектом поставки | ВЗЗ-5,0 - 4,5-1У-01 ТУ26-01-953-85 | компл | 671 | | 3615111009 | | 11 | 3395 |
| | Вентиль игольчатый Ру 16 (160); Ду 15 | 15нж 54 бк (пз 2286) ГОСТ 23230-78* | шт | 796 | | 374 210 | | 16 | |
| | Вентиль запорный цапковый Ру10(100), Ду 10 | 15 с 9бк (кз 22.004) ТУ26-07-1161-77 | шт | 796 | | 374211 1036 | | 1 | |

2612/5

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Романский | | |
| ГИП | Ковалев | | |
| Н. контр. | Рыжов | | |
| Рук. гр. | Васильева | | |
| Инженер | Башмарова | | |

904-1-82.88-ТХ.С02

Компрессорная установка. Тип 1. Спецификация оборудования.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 4 |

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Копир. Шеи

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиль запорный фланцевый Ру 6,4 (64); Ду 40 | 15с 27 нж 1 | компл | 671 | | 3742131042 | | 53 | 29 |
| | комплектно с ответными фланцами, прокладками | (КЗ 21168) | | | | | | | |
| | и крепежом | ТУ26-07-1221-79 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный фланцевый Ру 4,0 (40); Ду 65 | 15с 22 нж | компл. | 671 | | 3742141032 | | 6 | 42,6 |
| | комплектно с ответными фланцами, прокладками | (ГЛ 21003 М) | | | | | | | |
| | и крепежом | ТУ26-07-1248-80 | | | | | | | |
| | Заглушка 45 × 4 | ГОСТ 17379-83 | шт | 796 | | 146851 0110 | | 2 | |
| | Манометр показывающий; диаметр корпуса 160 мм; шкала 0... 6,0 МПа; воздух; $P_р$ = 4,5 МПа | МТП-160 | шт | 796 | | 4212130783 | | 16 | |
| | | ГОСТ 2405-80 | | | | | | | |
| | Кран мостовой подвесной однобалочный электрический грузоподъемностью 1 т; пролет 3 м; длина крана 4,2 м; высота подъема 6 м | ГОСТ 7890-84Е | компл. | 671 | | 315723 1102 01 | | 1 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | Оборудование поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Труба 76×3,5 ГОСТ 8732-78* / Д 20 ГОСТ 8731-87 | | м | 006 | | | | 40 | |
| | Труба 45×3,0 ГОСТ 8732-78* / Д 20 ГОСТ 8731-87 | | м | 006 | | | | 230 | |
| | Труба 20×2,5 ГОСТ 8734-75* / Д 20 ГОСТ 8733-87 | | м | 006 | | | | 52 | |
| | Труба водогазопроводная 40×3,0 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 45 | |
| | Труба водогазопроводная 15×2,5 | ГОСТ 3262-75* | м | 006 | | | | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция для установки приборов | Альбом 1 ТХН-001 | шт | 796 | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | Узел присоединения манометра | ТХН-002 | шт | 796 | | | | 30 | |
| | Соединение 1-10 ст | ГОСТ 5890-78* | шт | 796 | | | | 18 | |
| | Соединение 1-6 ст | ГОСТ 5890-78* | шт | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | Штуцер 10-6 ст | ГОСТ 5890-78* | шт | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | Отвод 90° 45×2,5 | ГОСТ 17375-83 | шт | 796 | | | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | Переход К 45×2,5-76×4,0 | ГОСТ 17378-83 | шт | 796 | | | | 4 | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2612/5

Альбом 5

| Позиция | Наименование, техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Скоба 2 - 50 - 20 | ГОСТ 24133-80 | шт | 796 | | | | 46 | |
| | Скоба 2 - 85 - 20 | ГОСТ 24133-80 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-72* / Ст3 ГОСТ 535-79 | | т | 168 | | | | 0,12 | |
| | Болт 1.2 М12 х 300 В Ст 3 пс 2 | ГОСТ 24379.1-80 | шт | 796 | | | | 36 | |
| | Болт М8 х 20. 46 | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 92 | |
| | Болт М12х30. 46 | ГОСТ 7798-70* | шт | 796 | | | | 10 | |
| | Гайка М8.5 | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 92 | |
| | Гайка М12.5 | ГОСТ 5915-70* | шт | 796 | | | | 10 | |
| | Материалы для изоляции | | | | | | | | |
| | 1. Маты минераловатные на синтетической основе | ГОСТ 9573-82 | $м^3$ | 113 | | | | 5 | |
| | 2. Сетка стальная проволочная плетеная | ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 055 | | | | 70 | |
| | 3. Элемент нагревательный гибкий ленточный длиной 6,72 м; номинальная мощность 0,41 кВт | ЭНГЛ-180 - 041/220 И 6,72 ТУ 63 РСФСР 3-76 | шт | 796 | | | | 10 | |

Привязан

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

2612/5

904-1-82.88-ТХ.С02

Лист 4

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | 1. Отопление | | | | | | | | |
| 1 | Печь электрическая мощностью 1 кВт $t_{нар.} = -20°C$ | ПЭТ-4 | шт. | 796 | | 3442467001 | | 12 | 6 |
| | Калининградское предприятие ОМ 216/9 $t_{нар.} = -30°C$ | ПЭТ-4 | шт. | 796 | | 3442467001 | | 17 | 6 |
| | $t_{нар.} = -40°C$ | ПЭТ-4 | шт. | 796 | | 3442467001 | | 20 | 6 |
| | 2. Вентиляция | | | | | | | | |
| П1. | Агрегат вентиляторный: | Е6,3, 105-2 | компл. | 671 | | 4861244632 | | 1 | 222,7 |
| | а) вентилятор радиальный N 6,3 исп. 1. 145°; L=17000 м³/ч; Δк=105 Па | ВЦ4-75 | | | | | | | |
| | б) электродвигатель N = 7,5 кВт, h = 1455 об/мин. | 4А 132 S4 | | | | | | | |
| П2. | Агрегат вентиляторный; | Е6,3, 105-2 | компл. | 671 | | 4861244632 | | 1 | 222,7 |
| | а) вентилятор радиальный N 6,3 исп. 1. Пр. 45° Δк = 1,05 Δн | ВЦ4-75 | | | | | | | |
| | б) электродвигатель N = 7,5 кВт, h = 1455 об/мин. | 4А 132 S4 | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд | Роменский | | 03.89 |
| Н. контр | Хойтова | | 03.89 |
| ГИП | Ковалев | | 03.89 |
| Рук. гр | Хойтова | | 03.89 |
| Техник | Шимко | | 3.89 |

Привязан

2612/5

904-1-82.88-ОВ. СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Северо-Западное отделение
Ленинград

Копир. Кол.

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 1. Отопление | | | | | | | | |
| 1 | Рамы для установки 2х электропечей $t_{нар.} = -20°C$ | МР-2 | шт. | 796 | | | | | |
| | $t_{нар.} = -30°C$ | МР-2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | $t_{нар.} = -40°C$ | МР-2 | шт. | 796 | | | | 1 | |
| 2 | Рамы для установки 3х электропечей $t_{нар.} = -20°C$ | МР-3 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | $t_{нар.} = -30°C$ | МР-3 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | $t_{нар.} = -40°C$ | МР-3 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| 3 | Краска масляная | ГОСТ 8292-85 | кг | 166 | | | | 15 | |
| 4 | Электроды | ГОСТ 9467-75 | кг | 166 | | | | 10 | |
| | 2. Вентиляция | | | | | | | | |
| | Воздуховоды | | | | | | | | |
| 1 | Воздуховод из тонколистовой стали круглого сечения | | | | | | | | |
| | ф 900 $\delta$ = 1,0 мм | ГОСТ 19903-74* | пм | 011 | | | | 6 | |
| 2 | То же конический ф 900/ф 500 $\ell$ = 7,0 м | ГОСТ 19903-74* | пм | 011 | | | | 13 | |
| | Другие элементы системы | | | | | | | | |
| 1 | Дефлектор ф 710 Д. 00 000-05 | Серия 1.494-32 | шт. | 796 | | | | 4 | 92,5 |
| 2 | Гибкая вставка к выходному отверстию вентилятора Н.00.001 | Серия 5.904-38 | шт. | 796 | | | | 2 | 2,83 |
| 3 | Узел прохода вытяжной шахты через покрытия здания УП1-08 | Серия 5.904-10 | шт. | 796 | | | | 4 | 145 |
| 4 | Решетка щелевая регулирующая Р 300 сх. IV | Серия 1.494-10 | шт. | 796 | | | | 18 | 1,64 |
| 5 | Сетка металлическая № 10 | ГОСТ 3826-82 | м² | 055 | | | | 40 | |
| 6 | Краска масляная | ГОСТ 8292-85 | кг | 166 | | | | 20 | |
| 7 | Электроды | ГОСТ 9467-75 | кг | 166 | | | | 15 | |

Привязан

Инв. №

Альб.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала. | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| 1 | Пункт распределительный с выключателями: вводным А3794С Iн.р. = 630 А; линейными 2×А3716Б Iн.р. = 125 А; 2×А3716Б Iн.р. = 80 А; 1×А3716Б Iн.р. = 40 А; 1×А3716Б Iн.р. = 16 А. | ПР22Д-7217-2193 ТУ16-536.431-74 | шт. | 796 | | 34 3411 | | 1 | 210 |
| 2 | То же, с выключателями: вводным А3794С Iн.р. = 630 А; линейными 2×А3716Б Iн.р. = 125 А; 3×А3716Б Iн.р. = 25 А; 1×А3716Б Iн.р. = 16 А. | ПР22Д-7217-2193 ТУ16-536.431-74 | шт. | 796 | | 34 3411 | | 1 | 210 |
| 3 | То же, с выключателями: вводным А3794С Iн.р. = 630 А; линейными 2×А3716Б Iн.р. = 125 А; 1×А3716Б Iн.р = 40 А; 1×А3716Б Iн.р. = 25 А. | ПР22Д-7214-2193 ТУ16-536.431-74 | шт. | 796 | | 34 3411 | | 1 | 210 |
| 4 | Ящик управления с пускателем ПМЛ 210004 Iн = 25 А | Я31К01 34746 УХЛ4 ТУ16-536.023-75 | шт. | 796 | | 34 3313 | | 1 | только при минус 20°С |
| 5 | То же | Я31К01 35746 УХЛ4 ТУ16-536.023-75 | шт. | 796 | | 34 3313 | | 1/2 | минус 20°С минус 30,40°С |

2612/5

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд | Раменский | | 10.88 |
| Н. контр | Карлова | | 10.88 |
| ГИП | Ковалев | | 10.88 |
| ГИП зм. т. ч. | Гайсарова | | 10.88 |
| Рук. гр | Лусье | | 10.88 |
| Инженер | Карлова | | 10.88 |

904-1-82.88 - ЭП. С01

Спецификация оборудования к комплекту марки ЭП Вариант на 4 компрессора

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир Наш

Формат А3

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Щиток осветительный групповой на 6 однополюсных автоматов АЕ-1031-1, $I_н$ = 25 А. | ЯОУ-8501 ТУ16-535.683-81 | компл. | 671 | | 34 3414 | | 1 | 15 |
| 7 | Ящик с рубильником на ток 100 А. | ЯЗ-8101 | компл. | 671 | | | | 1 | |
| 8 | Трансформатор понижающий, высшее напряжение 250 В, низшее напряжение 12,5 В, мощность 250 В·А | ОСОВ-025 ТУ16-517.701-73 | шт. | 796 | | 34 1311 0034 | | 1 | 6,5 |
| 9 | Арматура осветительная для люминесцентных ламп | ЛСП 06 2×40 ТУ 208.РСФСР-216-84 | шт. | 796 | | 34 6112 2411 | | 13 | 6,0 |
| 10 | Светильник настенный брызгозащищенный | ПСХ-60М УЗ ТУ16-535.360-74 | шт. | 796 | | 34 6111 | | 1 | |
| 11 | Выключатель однополюсный 250 В, 6 А | 01-02-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | 34 6421 | | 2 | |
| 12 | То же, в герметичном исполнении | 0-1-1Р44-17-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт. | 796 | | 34 6426 | | 1 | |
| 13 | Розетка штепсельная 250 В, 6 А | РШ-Ц-2-0-07-06/220 ГОСТ 7396-85 | шт. | 796 | | 34 6442 | | 6 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2612/5

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Розетка штепсельная 250 В, 6 А, в герметичном исполнении | РШ-Ц-25-0-IP45-0 | шт. | 796 | | 34 6401 | | 1 | |
| | | ГОСТ 7396-85 | | | | | | | |
| 15 | Коробка ответвительная трехвводная | КОМ 1-3 | шт. | 796 | | 34 6474 | | 32 | при минус 20°С |
| | | ТУ 34-43-2349-77 | | | | | | 36 | при минус 30°С |
| | | | | | | | | 39 | при минус 40°С |
| 16 | Лампа люминесцентная 220 В, 40 Вт | ЛБ-40-15ХЛ4-2 | шт. | 796 | | 34 6713 | | 26 | |
| | | ТУ 16-545.264-79 | | | | | | | |
| 17 | Лампа накаливания 220 В, 60 Вт | Б-220-230-60 ХЛ2 | шт. | 796 | | 34 6611 | | 1 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| 18 | То же, 12 В, 40 Вт | МО 12-40 ХЛ2 | шт. | 796 | | 34 6615 | | 1 | |
| | | ГОСТ 1182-77 | | | | | | | |
| 19 | Лампа ручная переносная с гибким шланговым кабелем | ЛЛ-64 | шт. | 796 | | 34 6616 | | 1 | |
| | | ТУ 16-545.132-77 | | | | | | | |
| 20 | Стартер к люминесцентной лампе | 80С-220 | шт. | 796 | | 34 6922 0003 | | 26 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Кабель силовой на напряжение 1 кВ с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, сечением | АВВГ-1 ГОСТ 16442-80 | м | 006 | | 35 3771 | | | |
| | 3×185 + 1×50 мм² | | | | | | | | |
| | 3×70 + 1×50 мм² | | | | | | | 90 | |
| 22 | Кабель силовой на напряжение до 1 кВ с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, сечением | АВВГ-0,66 ГОСТ 16442-80 | м | 006 | | 35 2222 | | | |
| | 3×25 + 1×16 мм² | | | | | | | 30 | |
| | 3×16 + 1×10 мм² | | | | | | | 105 | |
| | 3×10 + 1×6 мм² | | | | | | | 105 | |
| | 3×6 + 1×4 мм² | | | | | | | 10 | при минус 30,40°С |
| | 3×4 + 1×2,5 мм² | | | | | | | 220 | |
| | 3×4 мм² | | | | | | | 30 | |
| | 2×6 мм² | | | | | | | 45 | |
| | 2×4 мм² | | | | | | | 195 / 215 | минус 20°С / минус 30,40°С |
| 23 | То же, с медными жилами, сечением 3×50 + 1×25 | ВВГ-0,66 ГОСТ 16442-80 | м | 006 | | 35 2122 | | 60 | |
| | 3×2,5 + 1×1,5 | | | | | | | 105 | |

Альбом

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

2612/5

904-1-82.88 - ЭП. С01.

Лист 4

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: наименование | Единица измерения: код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, сечением 14 × 1,5 мм² | КВВГ-0,66 ГОСТ 1508-78 | м | 006 | | 35 6314 0100 | | 110 | |
| | 10 × 1,5 мм² | | | | | | | 80 | |
| | 7 × 1,5 мм² | | | | | | | 20 | |
| | 4 × 1,5 мм² | | | | | | | 225 | |
| | | | | | | | | | |
| 25 | Провод алюминиевый с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, сечением 1 × 95 | АПРН ТУ 16-705.456-87 | м | 006 | | 355134 | | 25 | |
| | | | | | | | | 10 | |
| 26 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией общего применения, сечением 1,5 мм² | ПВ ГОСТ 6323-79 | м | 006 | | | | | |

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Копир Н°1с

2612/5

904-1-82.88-ЭП.С01

Лист 5

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| 1 | Пункт распределительный с выключателями: вводным А3794С Iн.р.=630А; линейными 2×А3716Б Iн.р.=125А; 2×А3716Б Iн.р.=80А; 1×А3716Б Iн.р.=40А; 1×А3716Б Iн.р.=16А. | ПР22Д-7217-2143 ТУ16-536.431-74 | шт. | 796 | | 34 3411 | | 1 | 210 |
| 2 | То же, с выключателями: вводным А3794С Iн.р.=630А; линейными 2×А3716Б Iн.р.=125А; 3×А3716Б Iн.р.=25А; 1×А3716Б Iн.р.=16А. | ПР22Д-7217-2143 ТУ16-536.431-74 | шт. | 796 | | 34 3441 | | 1 | 210 |
| 3 | То же, с выключателями: вводным А3794С Iн.р.=630А; линейными 2×А3716Б Iн.р.=125А; 1×А3716Б Iн.р.=40А; 1×А3716Б Iн.р.=25А. | ПР22Д-7214-2143 ТУ16-536.431-74 | шт | 796 | | 34 3411 | | 1 | 210 |
| 4 | Ящик управления с пускателем ПНЛ 210004 Iн.=25А. | Я3140135745 УХЛ4 ТУ16-536.023-75 | шт | 796 | | 34 3313 | | 1 | только при минус 20°С |
| 5 | То же | Я3140135745 УХЛ4 ТУ16-536.023-75 | шт | 796 | | 34 3313 | | 1/2 | минус 20°С минус 30,40°С |

2672/5

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Романский | | 10.88 |
| Н. контр. | Карпова | | 10.88 |
| ГИП | Кавалев | | 10.88 |
| ГИП эл.ч. | Пивоваров | | 10.88 |
| Рук. гр. | Лурье | | 10.88 |
| Инженер | Карпова | | 10.88 |

904-1-82.88-ЭП.С02

Спецификация оборудования к комплекту марки ЭП. Вариант на 5 компрессоров.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 5 |

„Энергосетьпроект" Северо-Западное отделение Ленинград

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Щиток осветительный групповой на 6 однополюсных автоматов АЕ-1031-1, $I_н$ = 25А | ЯОУ-8501 ТУ16-536.683-81 | компл. | 671 | | 343414 | | 1 | 15 |
| 7 | Ящик с рубильником на ток 100А | ЯЭ-8101 | компл. | 671 | | | | 1 | |
| 8 | Трансформатор понижающий, высшее напряжение 250В, низшее напряжение 12,5 В, мощность 250 В.А | ОСО8-0,25 ТУ16-517.701-73 | шт. | 796 | | 34 13110034 | | 1 | 6,5 |
| 9 | Арматура осветительная, для люминесцентных ламп | ЛСПО6 2×40 ТУ208.РСФСР216-81 | шт. | 796 | | 34 6112 2411 | | 13 | 6,0 |
| 10 | Светильник настенный брызгозащищенный | ПСХ-60М У3 ТУ16-535.360-74 | шт. | 796 | | 34 6111 | | 1 | |
| 11 | Выключатель однополюсный 250В, 6А | 01-02-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт | 796 | | 34 6421 | | 2 | |
| 12 | То же, в герметичном исполнении | 0-1-ТР44-17-6/220 ГОСТ 7397-76 | шт | 796 | | 34 6426 | | 1 | |
| 13 | Розетка штепсельная 250В, 6А | РШ-к-2-0-17-0/220 ГОСТ 7396-85 | шт | 796 | | 34 6442 | | 6 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №:

2С-12/5

904-1-82.88-ЭП.С02

Лист 2

Копировал: Польс

Формат: А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Розетка штепсельная 250В, 6А, в герметичном исполнении | РШ-Н-20-0-3-Р43-0 | шт | 796 | | 34 6401 | | 1 | |
| | | ГОСТ 7396-85 | | | | | | | |
| 15 | Коробка ответвительная трехвводная | КОМ 1-3 | шт | 796 | | 34 6474 | | 32 | при минус 20°С |
| | | ТУ34-43-2349-77 | | | | | | 36 | при минус 30°С |
| | | | | | | | | 39 | при минус 40°С |
| 16 | Лампа люминесцентная 220В, 40Вт | ЛБ-40-1УХЛ4-2 | шт. | 796 | | 34 6713 | | 26 | |
| | | ТУ16-545.264-79 | | | | | | | |
| 17 | Лампа накаливания 220В, 60Вт | Б-220-230-60УХЛ2 | шт | 796 | | 34 6611 | | 1 | |
| | | ГОСТ 2239-79 | | | | | | | |
| 18 | То же, 12В, 40Вт | НО12-40ХЛ2 | шт | 796 | | 34 6615 | | 1 | |
| | | ГОСТ 1182-77 | | | | | | | |
| 19 | Лампа ручная переносная с гибким шланговым кабелем | ПЛ-64 | шт | 796 | | 34 6616 | | 1 | |
| | | ТУ16-545.132-77 | | | | | | | |
| 20 | Стартер к люминесцентной лампе | 80С-220 | шт | 796 | | 34 6922 0003 | | 26 | |

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма). | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс.руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Кабель силовой на напряжение 1кВ с алюминиевыми | АВВГ-1 | м | 006 | | 35 3771 | | | |
| | жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхло- | ГОСТ16442-80 | | | | | | | |
| | ридного пластика, без защитного покрова, сечением | | | | | | | | |
| | 3х185+1х50 мм² | | | | | | | 105 | |
| | 3х70+1х50 мм² | | | | | | | | |
| 22 | Кабель силовой на напряжение до 1кВ с алюминиевыми | АВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2222 | | | |
| | жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного | ГОСТ16442-80 | | | | | | | |
| | пластика, без защитного покрова, сечением | | | | | | | | |
| | 3х25+1х16 мм² | | | | | | | 30 | |
| | 3х16+1х10 мм² | | | | | | | 105 | |
| | 3х10+1х6 мм² | | | | | | | 135 | |
| | 3х6+1х4 мм² | | | | | | | 10 | при минус 30 40° |
| | 3х4+1х25 мм² | | | | | | | 255 | |
| | 3х4 мм² | | | | | | | 60 | |
| | 2х6 мм² | | | | | | | 45 | |
| | 2х4 мм² | | | | | | | 220 / 240 | минус 20 °С / минус 30 40° |
| 23 | То же, с медными жилами, сечением 3х50+1х25 | ВВГ-0,66 | м | 006 | | 35 2122 | | 75 | |
| | 3х2,5+1х1,5 | ГОСТ16442-80 | | | | | | 120 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

26.12/5

904-1-82.88-ЭП.С02

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, сечением 14 × 1,5 мм² | КВВГ-0,66 ГОСТ 1508-78 | м | 006 | | 35 6314 0100 | | | |
| | 10 × 1,5 мм² | | | | | | | 130 | |
| | 7 × 1,5 мм² | | | | | | | 100 | |
| | 4 × 1,5 мм² | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | 265 | |
| 25 | Провод алюминиевый с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, сечением 1 × 95 | АПРН ТУ 16-705.456-87 | м | 006 | | 35 5134 | | 25 | |
| 26 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией общего применения сечением 1,5 мм² | ПВ ГОСТ 6323-79 | м | 006 | | | | 10 | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком. | | | | | | | | |
| 1. | Коробка зажимов | КЗН-16-У2 | шт. | 796 | | 3433250000 | | 6 | 2,44 |
| 2. | Переключатель | УП5408-У53У2 | шт. | 796 | | 3428290000 | | 1 | 2,6 |
| 3. | Датчик температуры биметаллический | ДТКБ-46 | шт. | 796 | | 4211310000 | | 1 | 0,4 |
| 4. | Датчик температуры биметаллический | ДТКБ-50 | шт. | 796 | | 4211310000 | | 1 | 0,4 |

2612/5

Привязан

Инв №

904-1-82.88-УА.С01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Гореб | | |
| ГИП | Кобылев | | |
| Н.контр. | Усачева | | |
| Рук.гр. | Усачева | | |
| Инженер | Шокина | | |

Спецификация оборудования. Вариант на 4 компрессора

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копир. Алиса

Формат А3

Альбом 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| 1. | Коробка зажимов | КЗН-16-У2 | шт. | 796 | | 3433250000 | | 7 | 2.44 |
| 2. | Переключатель | УП5408-У532 | шт. | 796 | | 3428890000 | | 1 | 2.6 |
| 3. | Датчик температуры бинеталлический | АТКБ-46 | шт. | 796 | | 4211310000 | | 1 | 0.4 |
| 4 | Датчик температуры бинеталлический | АТКБ-50 | шт. | 796 | | 4211310000 | | 1 | 0.4 |

2612/5

Привязан:

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

904-1-82.88-УА.С02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд | Горев | | 1.1988 |
| ГИП | Кавалев | | 1.1988 |
| Н. контр | Усачева | | 1.1988 |
| Рук. гр. | Усачева | | 1.1988 |
| Инженер | Шакина | | 1.1988 |

Спецификация оборудования. Вариант на 5 компрессоров

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

"Энергосетьпроект" Северо-Западное отделение Ленинград

gost.e-ecolog.ru