ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-45.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 4000 КУБ.М

Альбом II

Типовой проект 902-5-45.87

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22256-02
ЦЕНА 0-60

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1988 года

Заказ № 8807 Тираж 50 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-45.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 4000 КУБ.М

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	- Архитектурно-строительные решения, конструкции металлические, электротехнические решения
Альбом II	- Спецификация оборудования
Альбом III	- Ведомости потребности в материалах
Альбом IV	- Сметы

АЛЬБОМ II

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖКХ РСФСР
Приказ № 5-ТД от 13 мая 1987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Я.Приступа

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей ЭО 3

Альбом П

Типовой проект 902-5-45.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Светильник	НПП03-100-ССIУ3 ТУ16-535.991-75	шт.	796		346III		I0	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

Т.I. 902-5-45.87-30.00

Ст.тех. Галкина		
Вед.инж. Ткачев		
Гл.спец. Макарова		
Н.контр. Макарова		
Нач.отд. Кулагин		

Башня сооружения для резервуаров метантенков объемом 4000 куб.м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	4	4

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами,	ГОСТ16442-80							
	с поливинилхлоридной изоляцией, без защитного покрова:								
	I.I.2 2х2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,095	98

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-45.87-90.00

Лист 2

22256-02 5

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения,	Б220-230-60	шт.	796		346601		I0	0,035
	220В, 60 Вт	ГОСТ2239-79							

Типовой проект 902-5-45.87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.... 902-5-45.87-30.00. Лист 3

22256-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.1. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.1.1. Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В; 6,3А	Индекс 02.1.1-21 ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		2	0,I32
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.1. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А3I6I с тепловыми расцепителями на I5А и I автоматом АЕ 2046-I0 с расцепителем на 20А на вводе	ОЩВ-6АУХЧ ТУ36-I888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-45.87-30.СО.

Лист 4

22256-02 (7)

gost.e-ecolog.ru