ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-44.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М

Альбом П

Типовой проект 902-5-44.87

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

22255-02
ЦЕНА 0-60

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1988 года

Заказ № 8806 Тираж 40 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-44.87

БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 2500 КУБ.М

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	- Архитектурно-строительные решения, конструкции металлические, электротехнические решения
Альбом П	- Спецификация оборудования
Альбом Ш	- Ведомости потребности в материалах
Альбом IУ	- Сметы

АЛЬБОМ П

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден и введен в действие МЖКХ РСФСР
Приказ № 5-ТД от 13 мая 1987 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Я.Приступа

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Альбом П
Типовой проект 902-5-44.87

Типовой проект 902-5-44.87 Альбом II

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей ЭО	3

Альбом П

Типовой проект 902-5-44.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Светильник	НПП03-100-001У3 ТУ16-535.991-75	шт.	796		346III		9	3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-44.87-30.00.

Ст.тех. Талызина		
Вед.инж. Стауне		
Гл.спец. Некрасов		
Н.контр. Некрасов		
Нач.отд. Кулагин		

Башня обслуживания для резервуаров метантенков объемом 2500 куб.м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Гипрокоммунводоканал г.Москва

22255-02 4

Альбом П

Типовой проект 902-5-44.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, без защитного покрова	ГОСТ16442-80							
	I.I.2. 2х2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,09	98

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-44.87-ЭО.СО

Лист 2

22255-02 5

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения, 220В, 60Вт	Б220-230-60 ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		9	0,035

Типовой проект 902-5-44.87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-44.87-ЭО.СО

Лист 3

22255-02 6

Альбом II

Типовой проект 902-5-44.87

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.I.I. Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В; 6,3А	Индекс 02.I.I-2I ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		2	0,I32
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.I. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А3I6I с тепловыми расцепителями на I5А и I автоматом АЕ 2046-I0 с расцепителем на 20А на вводе	ОЩВ-6АУХЛЧ ТУ36-I888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-44.87-30.С0

Лист 4

22255-02 (7)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru