ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-30.86

БАШНЯ ЛИФТА

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 9000 КУБ.М

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

21354-02
ЦЕНА 0-49

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать IV 198? года

Заказ № 5683 Тираж 70 жз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-30.86

БАШНЯ ЛИФТА

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 9000 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
приказ № III от 4 марта 1986 г.

Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"

приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей	марки АР	3
2. То же	марки ОВ	4-5
3. То же	марки ЭО	6-II

Альбом П

Типовой проект 902-5-30.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Лифт грузопассажирский Q = 500 кг, У=I м/с	ПТП-408А							
	Кабина 2,2хI,I3х2,Iм, шахта глухая сечением I,7х2,65 м	ГОСТ22011-76	шт.	796		483630		I	
	размеры машинного помещения 2,65х3,7х2,45 м								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 АР.СО

Инжен. Катурина	Башня лифта метантенков объемом 9000 куб.м	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.Смирнов		Р		I
Н.контр.Смирнов	Спецификация оборудования	Гипрокоммунводоканал г.Москва		
Нач.отд.Завьялов				

21354-02 4

ЦИТП 55 12103

Формат А4

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
	I.I Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кчI6п каталог ЦКЬА	шт	796		3732III027		8	

Типовой проект 902-5-30.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-30.86 ОВ.СО

Ст.техн.	Беспалько	Башня лифта метантенков объемом 9000м.куб. Спецификация оборудования	Стадия: — Лист: I Листов: —
Инж.	Луконова		
Ст.тех.	Королев		
Н.контр.	Березинский		Типрокоммунводоканал г.Москва
Гл.спец.	Березинский		
Нач.отд.	Завьялов		

21354-02 5

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Отопление								
	I.I Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	труб Ø I5x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				45,0	
	I.2 То же Ø 20x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				I0,0	
	I.3 Радиатор чугунный $t_н$= -20°С	МI40-АО	экм	084				24,I5	
		ГОСТ8690-75	секц.	796				69	
	$t_н$= -30°С	МI40-АО	экм	084				33,6	
		ГОСТ8690-75	секц	796				96	
	$t_н$= -40°С	МI40-АО	экм	084				44,I	
		ГОСТ8690-75	секц	796				I26	
	2. Вентиляция								
	2.I Дефлектор Ø 200	Д00.000-00	шт	796				I	
		I.494-32							
	2.2 Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия	УПI-04	шт	796				I	I09,0
	Ø 400	5.904-I0							
	2.3 Воздуховод из тонколистовой кровельной стали	ГОСТI9904-74	шт	006				I,0	

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-30.86 ОВ.СО

Лист 2

21354-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Переключатель пакетный, исполнение IУ	ПП-I0/4СУ2							
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77	шт.	796		342829		4	0,5
	I.I.2. Ящик однофидерный с рубильником на I00А	ЯВ3-3I-I							
		ТУI6-526.052-							
		78	шт.	796		343422		I	I8
	Светильник:	ТУI6.535.825-							
		74							
	I.I.3.	НП0I9Х60/							
		р2'0-03У4	шт.	796		346III		I9	I,I
	I.I.4.	НП020ХI00/							
		р2'0-03У4	шт.	796		336III		4	I,I
	I.I.5. Светильник	НПП03-I00-							
		00IУ3							
		ТУI6-535.99I-							
		-75	шт.	796		346III		2	3,6

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 30.00

Гл.инж.	Стауне	
Рук.гр.	Буробина	
Ст.техн.	Некрасов	
Н.контр.	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Башня лифта метантенков объемом 9000 куб.м

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипрокоммунводоканал г.Москва

21354-02 7

Формат А3

Альбом II

Типовой проект 902-5-30.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Светильник переносной	РВО-42							
		ТУI6-545.I32-							
		-77	шт.	796		346III		I	0,3
	I.I.7. Лампа накаливания общего назначения,	Б220-230-I00							
	220В, I00Вт	ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		4	0,035
	I.I.8. Розетка для открытой установки, I0А, 42В	Индекс							
		05.2.2-0I							
		ГОСТ7396-76	шт.	796		346432		8	0,I04

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 ЭО.СО

Лист 2

21354-02 8

Альбом П

Типовой проект 902-5-30.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинил-	ГОСТ16442-80							
	хлоридной изоляцией, без защитного покрова:								
	I.I.9. 2xI0-660	АВВГ	км	008		352222III2		0,035	20I
	I.I.I0. 3x4+Ix2,5-660	АВВГ	км	008		352222II48		0,I3	I69
	I.I.II 3x2,5-660	АВВГ	км	008		352222III7		0,025	I09
	I.I.I2 2x2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,2	98

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 ЭО.СО

Лист 3

21354-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I,2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения,	6220-230-60							
	220В, 60Вт	ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		28	0,035
	I.2.2. Лампа накаливания местного освещения 36В,	МО36-40							
	40 Вт	ТУI6-535.784-							
		-74	шт.	796		3466I0		I	0,035

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 30,С0

Лист 4

21354-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
	Сталь полосовая сечением, мм2:	ГОСТ103-76							
2.I.I.	50х6		т	I68		093300		0,003	
2.I.2.	40х4		т	I68		093300		0,099	
	Сталь круглая горячекатанная диаметром, мм:	ГОСТ2590-7I							
2.I.3.	I6		т	I68		093400		0,002	
2.I.4	I2		т	I68		093400		0,009	
	Труба стальная водогазопроводная диаметром, мм:	ГОСТ3262-75							
2.I.5.	50		км/т	008 I68		I30200		0,004 0,020	
2.I.6.	32		км/т	008 I68		I30200		0,003 0,009	
	2.2. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
2.2.I.	Патрон настенный 4А, 220В	Индекс 0I.I.2-II							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		346411		7	0,066
2.2.2.	Выключатель однополюсный для открытой установки 220В, 6,3А	Индекс 02.I.I.-03							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		346421		8	0,138
	2.3. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией.								
2.3.I.	Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А3I6I с тепловыми расцепителями на I5А и I автома-	ОЩВ-6АУХЛ4 ТУ36-I888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 ЭМ.СО

Лист 5

21354-02 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Типовой проект 902-5.30.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	том АЕ2046-10 с расцепителем 20А на вводе								
	2.3.2. Ящик с понижающим трансформатором,	ЯТП-0,25-13УЗ							
	250ВА, 220/36В	ТУ36-631-76	шт.	796		343429503I		I	9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-30.86 ЭМ.СО

Лист 6

21354-02 (12)

gost.e-ecolog.ru