ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-29.86

БАШНЯ ЛИФТА

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1987 года

Заказ № 5375 Тираж 50 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-29.86

БАШНЯ ЛИФТА

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 5000 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖКХ РСФСР
приказ № III от 4 марта 1986 г.

Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"
приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей	марки АР	3
2. То же	марки ОВ	4-5
3. То же	марки ЭО	6-II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Лифт грузопассажирский Q=500 кг, V=I м/с	ПП-408А							
	Кабина 2,2хI,I3х2,I м; шахта глухая сечением I,7х2,65м;	ГОСТ2201I-76	шт.	796		483630		I	
	размеры машинного помещения 2,65х3,7х2,45								

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 АР.СО

Башня лифта метантенков объемом 5000 куб.м

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Инженер Кагирина

Рук.гр. Смирнов

Н.контр. Смирнов

Нач.отд. Завьялов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
	I.I Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кч18п каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		8	

Инв. №			
Ст.тех. Беспалько			
Инжен. Лукоянова			
ст.инж. Королев			
Н.контр. Березинский			
Гл.спец. Березинский			
Нач.отд. Завьялов			

Привязан

ТП 902-5-29.86 ОВ.СО

Башня лифта метантенков объемом 5000м.куб. Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Отопление								
I.I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	Ø I5x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				40,0	
I.2	То же Ø 20x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				I0,0	
I.3	Радиатор чугунный $t_н$= -20°С	МI40-АО	экм	084				25,9	
		ГОСТ8690-75	секц	796				74	
	$t_н$= -30°С	МI40-АО	экм	084				36,4	
		ГОСТ 8690-75	секц	796				I04	
	$t_н$= -40°С	МI40-АО	экм	084				47,25	
		ГОСТ8690-75	секц	796				I35	
	2. Вентиляция								
2.I	Дефлектор Ø 200	Д00.000-00	шт	796				I	7,5
		I.494-32							
2.2	Узел прохода вентиляционных шахт через	ЛП-04	шт	796				I	I09,0
	покрытия Ø 400	5.904-I0							
2.3	Воздуховод из тонколистовой кровельной	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	
	стали δ= 0,5мм Ø 200								

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-29.86 ОВ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Переключатель пакетный, исполнение IУ	ПП-I0/ЧСУ2							
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77	шт.	796		342829		4	0,5
	I.I.2. Ящик однофидерный с рубильником на I00А	ЯВ3-3I-I							
		ТУI6-526.052-							
		78	шт.	796		343422		I	I8
	Светильник:	ТУI6.535.825-							
		74							
	I.I.3.	НПОI9Х60/р2·0							
		-03У4	шт.	796		346III		I7	I,I
	I.I.4.	НП020Х100/р2·0							
		-03У4	шт.	796		346III		4	I,I
	I.I.5. Светильник	НПП03-I00-							
		00IУ3							
		ТУI6-535.99I-							
		75	шт.	796		346III		2	3,6

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 30.00

Гл.инж.	Стауне	
Рук.гр.	Буробина	
Гл.спец	Некрасов	
Н.контр	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Башня лиртa метантенков объемом 5000 куб.м

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Светильник переносной	РВО-42							
		ТУ16-545.132-							
		77	шт.	796		346III		I	0,3
	I.I.7. Лампа накаливания общего назначения	Б220-230-100							
	220В, 100 Вт	ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		4	0,035
	I.I.8. Розетка для открытой установки,	Индекс							
	10А, 42В	05.2.2-01							
		ГОСТ7396-76	шт.	796		346432		7	0,104

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 ЭО.СО.

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, без защитного покрова:	ГОСТ 16442-80							
	I.I.9 2x10-660	АВВГ	км	008		352222III2		0,03	201
	I.I.10. 3x4+1x2,5-660	АВВГ	км	008		352222II48		0,115	169
	I.I.11. 3x2,5-660	АВБГ	км	008		352222III7		0,025	109
	I.I.12. 2x2,5-660	АВБГ	км	008		352222II09		0,19	98

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения,	Б220-230-60							
	220В, 60Вт	ГОСТ2239-79	шт.	796		346601		25	0,035
	I.2.2. Лампа накаливания местного освещения	МО36-40							
	36В, 40Вт	ТУ16-535.784							
		-74	шт.	796		346610		I	0,035

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 ЭО.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
	Сталь полосовая сечением, мм2:	ГОСТ103-76							
2.I.I.	50х6		т	I68		093300		0,003	
2.I.2.	40х4		т	I68		093300		0,I0I	
	Сталь круглая горячекатанная диаметром, мм:	ГОСТ2590-7I							
2.I.3.	I6		т	I68		093400		0,002	
2.I.4.	I2		т	I68		093400		0,009	
	Труба стальная водогазопроводная диаметром, мм:	ГОСТ3262-75							
2.I.5.	50		ом/т	008 I68		I30200		0,004 0,020	
2.I.6.	32		ом/т	008 I68		I30200		0,003 0,009	
	2.2. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
2.2.I.	Патрон настенный 4А, 220В	Индекс							
		0I.I.2-II							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		346II		6	0,066
2.2.2.	Выключатель однополюсный для открытой установки 220В, 6,3А	Индекс 02.I.I-03							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		8	0,I38
	2.3. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
2.3.I.	Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа АЗI6I с тепловыми расцепителями на I5А и I автоматом	ОЩВ-6АУУЛ4 ТУ36-I888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 ЭМ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АЕ2046-10 с расцепителем на 20А на вводе								
	2.3.2. Ящик с понижающим трансформатором,	ЯТП-0,25-1З\З							
	250ВА. 220/36В	ТУ36-631-76	шт.	796		343429503I		I	9

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-29.86 ЭМ.СО

Лист 6

gost.e-ecolog.ru