ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-27.86

БАШНЯ ЛИФТА

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1100 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1987 года

Заказ № 5397 Тираж 60 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-5-27.86

БАШНЯ ЛИФТА

МЕТАНТЕНКОВ ОБЪЕМОМ 1100 КУБ.М

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом
"Гипрокоммунводоканал"

Утвержден МЖХ РСФСР
приказ № 111 от 4 марта 1986 г.

Введен в действие институтом
"Гипрокоммунводоканал"
приказ № 40 от 12 марта 1986 г.

Главный инженер института Н.Г.Хазиков

Главный инженер проекта А.Б.Дегтяр

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
I. Спецификации оборудования к основным комплектам рабочих чертежей	марки АР	3
2. То же	марки ОВ	4-5
3. То же	марки ЭО	6-II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Лифт грузопассажирский Q =500 кг; У=I м/с	ПТП-408А							
	Кабина 2,2хI,I3х2,I; шахта глухая сечением I,7х2,65 м;	ГОСТ2201I-76	шт.	796		483630		I	
	размеры машинного помещения 2,65х3,7х2,45 м								

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 АР.СО

Инжен.	Катырина	
Рук.гр.	Смирнов	
Н.контр	Смирнов	
Нач.отд.	Завьялов	

Башня лифта метантенков объемом II00 куб.м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Отопление								
	I.I Вентиль запорный муфтовый Ø I5	I5кч18п каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		6	

Инв. №		Привязан	
		ТП 902-5-27.86	ОВ.СО
Инжен. Лукоянова		Башня лифта метантенков объемом II00 куб.м. Спецификация оборудования	Стадия: — Лист: I Листов: 2
Ст.инж. Королев			
Н.контр. Березинский			
Гл.спец. Березинский			Гипрокоммунводоканал г.Москва
Нач.отд. Завьялов			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Отопление								
	I.I Трубопровод из стальных водогазопроводных труб								
	Ø I5x2,8	ГОСТ3262-75	м	006				40,0	
	I.2 Радиатор чугунный $t_н$= -20°С	МI40-АО	экм	084				I9,25	
		ГОСТ8690-75	секц	796				55	
	$t_н$= -30°С	МI40-АО	экм	084				26,95	
		ГОСТ8690-75	секц	796				77	
	$t_н$= -40°С	МI40-АО	экм	084				34,65	
		ГОСТ8690-75	секц	796				99	
	2. Вентиляция								
	2.I Дефлектор Ø 200	Д00.000-00	шт	796				I	
		I.494-32							
	2.2 Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия	УШI-04	шт	796				I	I09,0
	Ø 400	5.904-I0							
	2.3 Воздуховод из тонколистовой кровельной стали								
	б=0,5 мм Ø 200	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	

Привязан

Инв. №

ТП 902-5-27.86 ОВ.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудования и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Переключатель пакетный, исполнение IУ	ПП-I0/40У2							
		ОСТI6.0.526.							
		00I-77	шт.	796		342829		4	0,5
	I.I.2. Ящик однофидерный с рубильником на I00А	ЯВ3-3I-I							
		ТУI6-526.052							
		-78	шт.	796		343422		I	I8
	Светильник	ТУ6.535.825							
		-74							
	I.I.3.	НП0I9Х60/							
		р2'0-03У4	шт.	796		346III		I2	I,I
	I.I.4.	НП020хI00/							
		р2'0-03У4	шт.	796		346III		4	I,I
	I.I.5.	НПП03-I00-							
		-00IУ3							
		ТУI6-535.99I-							
		75	шт.	796		346III		2	3,6

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 ЭО.СО

Вед.инж.	Стауне	
Рук.гр.	Буробина	
Гл.спец.	Некрасов	
Н.контр.	Некрасов	
Нач.отд.	Кулагин	

Башня лифта метантенков объемом II00 куб.м
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Гипрокоммунводоканал г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Светильник переносной	РВО-42							
		ТУ16-545.132-							
		77	шт.	796		346III		I	0,3
	I.I.7. Лампа накаливания общего назначения 220В, 100Вт	Б220-230-100							
		ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		4	0,035
	I.I.8. Розетка для открытой установки, 10А, 42В	Индекс							
		05.2.2-01							
		ГОСТ7396-76	шт.	796		346432		5	0,104

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной	ГОСТ16442-80							
	изоляцией, без защитного покрова:								
	I.I.9. 2x10-660	АВВГ	км	008		352222III2		0,02	201
	I.I.10 3x4+1x2,5-660	АВВГ	км	008		352222II48		0,097	169
	I.I.11. 3x2,5-660	АВВГ	км	008		352222III7		0,025	109
	I.I.12. 2x2,5-660	АВВГ	км	008		352222II09		0,17	98

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 ЭО.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	I.2.I. Лампа накаливания общего назначения 220В, 60 Вт	6220-230-60							
		ГОСТ2239-79	шт.	796		34660I		I8	0,035
	I.2.2. Лампа накаливания местного освещения 36В, 40Вт	М036-40							
		ТУI6-535.784-							
		74	шт.	796		3466I0		I	0,035

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 ЭО.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генеральным подрядчиком								
	Сталь полосовая сечением, мм2:	ГОСТ I03-76							
	2.I.I. 50x6		т	I68		093300		0,003	
	2.I.2. 40x4		т	I68		093300		0,088	
	Сталь круглая горячекатанная диаметром, мм:	ГОСТ2590-7I							
	2.I.3. I6		т	I68		093400		0,002	
	2.I.4. I2		т	I68		093400		0,009	
	Труба стальная водогазопроводная диаметром, мм	ГОСТ3262-75							
	2.I.5 50		км/т	008 / I68		I30200		0,004 / 0,020	
	2.I.6. 32		км/т	008 / I68		I30200		0,003 / 0,009	
	2.2. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.I Патрон настенный 4А, 220В	Индекс 0I.I.2-II							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		346III		4	0,066
	2.2.2. Выключатель однополюсный для открытой установки 220В; 6,3А	Индекс 02.I.I-03							
		ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		7	0,I38
	2.3. Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.3.I. Щиток осветительный на 6 групп с автоматами типа А3I6I								

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 ЭМ.СО.

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с тепловыми расцепителями на I5А и I автоматом АЕ2046-I0 с	ОЩВ-6АУХЛ4							
	расцепителем на 20А на вводе	ТУ36-I888-75	шт.	796		3434337I4I		I	I6,5
	2.3.2. Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/36В	ЯТЦ-0,25-I3У3							
		ТУ36-63I-76	шт.	796		343429503I		I	9

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-5-27.86 ЭМ.СО

Лист 6

gost.e-ecolog.ru